

דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: פארק מדעי החיים חיפה

תקופת דוח: (31/10/22 - 01/10/22)

תאריך הפקה: 02/11/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק	
1	21597	GE - קומה 4	14154711 - 4	5,856.80	3,413.20	7,136.00	16,406.00	30.78		
				סה"כ צריכה	5,856.80	3,413.20	7,136.00	16,406.00		
2	21598	GE - קומת קרקע	16193859 - 4	558.80	376.40	799.60	1,734.80	2.94		
				סה"כ צריכה	558.80	376.40	799.60	1,734.80		
3	21596	GE - קומה 5	14154697 - 4	3,499.20	2,073.20	4,412.00	9,984.40	18.68		
				סה"כ צריכה	3,499.20	2,073.20	4,412.00	9,984.40		
4	21599	GE - קומה 6	14154709 - 1	6,793.60	2,987.20	6,279.20	16,060.00	38.23		
				סה"כ צריכה	6,793.60	2,987.20	6,279.20	16,060.00		
5	44466	און סמיקונדקטור ק.4	14154711 - 3	2,794.60	1,502.20	3,298.00	7,594.80	17.59		
				סה"כ צריכה	2,794.60	1,502.20	3,298.00	7,594.80		
6	34767	ביו ראד קבוע	14154704 - 4	5,328.00	3,008.80	6,642.00	14,978.80	38.95		
				סה"כ צריכה	5,328.00	3,008.80	6,642.00	14,978.80		
7	33469	חניון A1	18170568 - 1	1,631.70	1,053.90	1,511.90	4,197.50	7.81		
				18170568 - 3	235.50	140.40	293.70	669.60	4.23	
				18170568 - 4	426.00	301.50	665.50	1,393.00	7.80	
				סה"כ צריכה	2,293.20	1,495.80	2,471.10	6,260.10		
8	20162	מיזוג אוויר	13044093 - 1	7,328.00	3,126.40	6,508.80	16,963.20	44.00		
				13044093 - 2	10,982.20	8,557.80	18,677.80	38,217.80	60.33	
				13044093 - 3	9,402.00	4,285.60	7,035.20	20,722.80	166.47	
				13044093 - 4	5,028.40	2,924.00	4,514.00	12,466.40	126.38	
				13044093 - 5	8,558.00	3,441.20	5,551.20	17,550.40	157.87	
				13044093 - 6	19,534.00	10,248.00	17,078.40	46,860.40	202.56	
				13044093 - 7	1,930.80	1,221.40	685.20	3,837.40	11.84	
				13044093 - 8	2,606.00	1,462.00	1,359.60	5,427.60	12.56	
				13044093 - 9	10,414.40	4,990.00	9,223.20	24,627.60	112.92	
סה"כ צריכה	75,783.80	40,256.40	70,633.40	186,673.60						
9	21533	מיידאפ - קומה 3	14154706 - 4	1,301.60	41.20	86.00	1,428.80	11.87		
				סה"כ צריכה	1,301.60	41.20	86.00	1,428.80		
10	20121	סונבה קומה 5	14154697 - 3	2,981.80	682.20	1,426.80	5,090.80	23.10		
				סה"כ צריכה	2,981.80	682.20	1,426.80	5,090.80		
11	27495	סינטה בר	14154711 - 2	811.80	326.60	306.00	1,444.40	7.35		
				סה"כ צריכה	811.80	326.60	306.00	1,444.40		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	49574	סינטה בר מחסן תאריך כניסה: 03/10/22	14154705 - 4	13.60	8.00	10.60	32.20	1.97	
			סה"כ צריכה	13.60	8.00	10.60	32.20		
13	31680	סינטה בר מסעדה	14154705 - 3	-7,785.64	-4,880.48	-15,654.68	-28,320.80	159.81	
			סה"כ צריכה	-7,785.64	-4,880.48	-15,654.68	-28,320.80		
14	21535	ציבורי	13044093 - 1	-7,328.00	-3,126.40	-6,508.80	-16,963.20	44.00	
			13044093 - 2	-10,982.20	-8,557.80	-18,677.80	-38,217.80	60.33	
			13044093 - 3	-9,402.00	-4,285.60	-7,035.20	-20,722.80	166.47	
			13044093 - 4	-5,028.40	-2,924.00	-4,514.00	-12,466.40	126.38	
			13044093 - 5	-8,558.00	-3,441.20	-5,551.20	-17,550.40	157.87	
			13044093 - 6	-19,534.00	-10,248.00	-17,078.40	-46,860.40	202.56	
			13044093 - 7	-1,930.80	-1,221.40	-685.20	-3,837.40	11.84	
			13044093 - 8	-2,606.00	-1,462.00	-1,359.60	-5,427.60	12.56	
			13044093 - 9	-10,414.40	-4,990.00	-9,223.20	-24,627.60	112.92	
			13044093 - 15	87,545.40	46,686.80	85,263.60	219,495.80	3.86	
			14154697 - 2	-347.60	-25.20	-32.80	-405.60	6.91	
			14154697 - 3	-2,981.80	-682.20	-1,426.80	-5,090.80	23.10	
			14154697 - 4	-3,499.20	-2,073.20	-4,412.00	-9,984.40	18.68	
			14154704 - 4	-5,328.00	-3,008.80	-6,642.00	-14,978.80	38.95	
			14154705 - 3	7,785.64	4,880.48	15,654.68	28,320.80	159.81	
			14154705 - 4	-13.60	-8.00	-10.60	-32.20	1.97	
			14154705 - 6	2,166.00	-381.75	-627.50	1,156.75	45.92	
			14154706 - 3	-10,758.80	-7,430.40	-16,136.40	-34,325.60	62.87	
			14154706 - 4	-1,301.60	-41.20	-86.00	-1,428.80	11.87	
			14154706 - 5	-2,457.60	-896.80	-1,644.40	-4,998.80	18.85	
			14154709 - 1	-6,793.60	-2,987.20	-6,279.20	-16,060.00	38.23	
			14154710 - 8	-704.70	-259.50	-513.40	-1,477.60	5.09	
			14154711 - 2	-811.80	-326.60	-306.00	-1,444.40	7.35	
			14154711 - 3	-2,794.60	-1,502.20	-3,298.00	-7,594.80	17.59	
			14154711 - 4	-5,856.80	-3,413.20	-7,136.00	-16,406.00	30.78	
			16193859 - 1	74,514.96	50,018.64	101,314.08	225,847.68	403.15	
			16193859 - 4	-558.80	-376.40	-799.60	-1,734.80	2.94	
			18170568 - 1	-1,631.70	-1,053.90	-1,511.90	-4,197.50	7.81	
			18170568 - 3	-235.50	-140.40	-293.70	-669.60	4.23	
			18170568 - 4	-426.00	-301.50	-665.50	-1,393.00	7.80	
			סה"כ צריכה	49,726.50	36,421.07	79,777.16	165,924.73		
15	43888	קבלן דניה סיבוס	14154705 - 6	-2,166.00	381.75	627.50	-1,156.75	45.92	
			סה"כ צריכה	-2,166.00	381.75	627.50	-1,156.75		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	29720	קומה 02 - מכבי שרותי בריאות	14154710 - 8	704.70	259.50	513.40	1,477.60	5.09	
			סה"כ צריכה	704.70	259.50	513.40	1,477.60		
17	29719	קומה 03 - מכבי שרותי בריאות	14154706 - 5	2,457.60	896.80	1,644.40	4,998.80	18.85	
			סה"כ צריכה	2,457.60	896.80	1,644.40	4,998.80		
18	24884	קומה 3 לונה	14154706 - 3	10,758.80	7,430.40	16,136.40	34,325.60	62.87	
			סה"כ צריכה	10,758.80	7,430.40	16,136.40	34,325.60		
19	25625	קומה 5 לונה	14154697 - 2	347.60	25.20	32.80	405.60	6.91	
			סה"כ צריכה	347.60	25.20	32.80	405.60		
			סה"כ צריכה	162,060.36	96,705.44	186,577.68	445,343.48		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				445,343.48		
			הפרש באחזים						



■ פסגה (Kwh 162,060.36)
■ גבע (Kwh 96,705.44)
■ שפל (Kwh 186,577.68)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21544	ראשי T1	16193859 - 1	74,514.96	50,018.64	101,314.08	225,847.68	403.15	
			סה"כ צריכה	74,514.96	50,018.64	101,314.08	225,847.68		
2	20265	ראשי T2 של מא	13044093 - 15	87,545.40	46,686.80	85,263.60	219,495.80	3.86	
			סה"כ צריכה	87,545.40	46,686.80	85,263.60	219,495.80		

