

### דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: דורבן בר און

תקופת דוח: (31/10/22 - 01/10/22)

תאריך הפקה: 03/11/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31037	ONE מרכז עיצוב	81022132 - 1	22,084.00	13,692.00	24,300.00	60,076.00	112.00	
			81034385 - 2	987.50	799.10	1,639.40	3,426.00	5.20	
			81034385 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81034385 - 4	1,511.10	1,144.70	2,299.90	4,955.70	7.30	
			סה"כ צריכה	24,582.60	15,635.80	28,239.30	68,457.70		
2	31038	חניון מרכז בר און	81034385 - 5	9,746.00	7,282.00	15,246.00	32,274.00	48.00	
			סה"כ צריכה	9,746.00	7,282.00	15,246.00	32,274.00		
3	31035	מרכז בר און ציבורי	81034385 - 1	15,040.00	11,320.00	23,944.00	50,304.00	76.00	
			81034385 - 2	-987.50	-799.10	-1,639.40	-3,426.00	5.20	
			81034385 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81034385 - 4	-1,511.10	-1,144.70	-2,299.90	-4,955.70	7.30	
			81034385 - 5	-9,746.00	-7,282.00	-15,246.00	-32,274.00	48.00	
			סה"כ צריכה	2,795.40	2,094.20	4,758.70	9,648.30		
			סה"כ צריכה	37,124.00	25,012.00	48,244.00	110,380.00		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				110,380.00		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (37,124.00 Kwh)  
■ גבע (25,012.00 Kwh)  
■ שפל (48,244.00 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31037	ONE מרכז עיצוב	81022132 - 1	22,084.00	13,692.00	24,300.00	60,076.00	112.00	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	112.00	60,076.00	24,300.00	13,692.00	22,084.00	81022132 - 1	שנאי 1	31031	1
		60,076.00	24,300.00	13,692.00	22,084.00	סה"כ צריכה			
	76.00	50,304.00	23,944.00	11,320.00	15,040.00	81034385 - 1	שנאי 2	31032	2
		50,304.00	23,944.00	11,320.00	15,040.00	סה"כ צריכה			

