

דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין דקל

תקופת דוח: (31/10/22 - 01/10/22)


תאריך הפקה: 06/11/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	41.86	16,144.00	6,555.67	3,234.72	6,353.60	00006068 - 3	*פארק אזורים	11792	1
		16,144.00	6,555.67	3,234.72	6,353.60	סה"כ צריכה			
	74.83	4,434.36	236.93	79.44	4,117.99	00006068 - 1	מ"א גג	11794	2
	0.01	7.61	3.66	1.68	2.27	00006068 - 8			
	132.94	47,742.22	21,083.29	10,549.21	16,109.71	00006366 - 1			
	0.60	375.78	182.18	81.44	112.15	00006366 - 7			
	22.25	16,094.01	7,718.28	3,496.60	4,879.14	00021940 - 1			
	0.002	0.005	0.00	0.002	0.003	00021940 - 2			
	21.88	15,737.15	7,539.96	3,420.55	4,776.63	00021940 - 3			
	0.002	0.001	0.00	0.001	0.00	00021940 - 4			
	0.09	57.97	27.84	12.62	17.51	00022129 - 1			
	0.58	396.39	191.87	85.94	118.57	00022139 - 1			
		84,845.49	36,984.01	17,727.50	30,133.97	סה"כ צריכה			
	10.02	206.40	49.70	15.90	140.80	20281548 - 1	עמדת טעינה	47003	3
		206.40	49.70	15.90	140.80	סה"כ צריכה			
	13.52	391.80	9.50	4.70	377.60	20281547 - 1	עמדת טעינה 2	47013	4
	10.02	-206.40	-49.70	-15.90	-140.80	20281548 - 1			
		185.40	-40.20	-11.20	236.80	סה"כ צריכה			
	53.52	38,766.04	18,606.28	8,426.42	11,733.34	00006068 - 2	פלאפון (2)	47943	5
	22.25	-16,094.01	-7,718.28	-3,496.60	-4,879.14	00021940 - 1			
	0.002	-0.005	0.00	-0.002	-0.003	00021940 - 2			
	21.88	-15,737.15	-7,539.96	-3,420.55	-4,776.63	00021940 - 3			
	0.002	-0.001	0.00	-0.001	0.00	00021940 - 4			
	0.73	212.24	89.42	39.51	83.30	00022139 - 3			
	0.49	117.06	58.62	28.26	30.18	00022139 - 4			
	1.33	433.60	167.30	100.28	166.01	00022139 - 5			
	1.32	713.46	397.29	148.93	167.25	00022139 - 7			
	7.06	1,375.95	487.26	267.79	620.90	00022139 - 8			
	2.41	1,164.90	572.42	256.12	336.36	00022585 - 5			
	1.40	335.12	162.33	72.65	100.14	00022585 - 6			
	5.79	1,884.60	883.89	389.72	610.98	00022585 - 7			
	0.02	13.82	6.83	3.02	3.97	00024690 - 1			

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.44	177.70	85.50	38.60	53.60	17313494 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170708 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170708 - 3			
		13,363.31	6,258.90	2,854.15	4,250.26	סה"כ צריכה			
	35.11	13,467.46	5,275.80	2,537.53	5,654.12	00006068 - 4	פרוייקט פלאפון	39034	6
	7.69	1,545.02	461.31	229.39	854.33	00006068 - 5			
	8.39	1,667.32	369.31	157.67	1,140.34	00006068 - 6			
	11.36	3,393.02	1,188.76	616.20	1,588.06	00006366 - 2			
	9.26	1,871.56	368.13	182.82	1,320.62	00006366 - 3			
	25.66	7,654.24	2,398.18	1,277.62	3,978.44	00006366 - 4			
	10.30	1,933.61	522.03	246.18	1,165.40	00006366 - 6			
	0.39	56.79	6.69	5.62	44.48	00021940 - 6			
	3.86	486.52	199.61	103.22	183.69	00021940 - 7			
	0.55	48.19	4.76	2.23	41.19	00021940 - 8			
	0.95	400.08	171.16	82.29	146.63	00022129 - 4			
	1.06	419.97	159.10	88.32	172.55	00022129 - 5			
	1.18	295.41	95.48	60.35	139.58	00022129 - 6			
	0.59	125.18	47.70	21.69	55.79	00022129 - 7			
	0.45	54.64	3.44	6.01	45.19	00022129 - 8			
	4.32	2,865.93	1,387.26	620.75	857.92	00022139 - 6			
	1.04	218.77	56.52	50.14	112.10	00022585 - 1			
	0.66	279.46	114.69	58.85	105.93	00022585 - 2			
	0.45	87.25	13.79	18.50	54.95	00022585 - 3			
	10.89	536.26	297.86	94.51	143.89	00022585 - 4			
	3.41	799.50	265.10	167.50	366.90	17312760 - 1			
	33.78	16,345.30	7,621.90	3,470.10	5,253.30	17313253 - 1			
		54,551.49	21,028.58	10,097.48	23,425.43	סה"כ צריכה			
	24.91	7,940.77	2,900.09	1,334.18	3,706.51	00006366 - 5	קומה 07 - קיסייט	11793	7
	15.19	3,704.70	1,079.63	447.06	2,178.01	00021940 - 5			
	3.35	881.74	377.95	166.34	337.44	00022129 - 2			
	11.21	6,303.67	2,959.60	1,318.63	2,025.44	00022129 - 3			
	0.80	-560.68	-271.23	-121.51	-167.94	00022139 - 2			
	3.35	883.80	379.20	167.00	337.60	18170708 - 1			
		19,153.99	7,425.24	3,311.70	8,417.06	סה"כ צריכה			
		188,450.07	78,261.90	37,230.24	72,957.92	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		188,450.07				הפרש בקוט"ש			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 72,957.92)
- גבע (Kwh 37,230.24)
- שפל (Kwh 78,261.90)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	38173	שנאי 1	00006366 - 8	38,547.23	21,043.42	43,417.89	103,008.54	235.20	
			סה"כ צריכה	38,547.23	21,043.42	43,417.89	103,008.54		
2	38174	שנאי 2	17312726 - 1	33,816.80	15,824.80	34,039.60	83,681.20	465.60	
			סה"כ צריכה	33,816.80	15,824.80	34,039.60	83,681.20		

