



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: שמי בר תל חנו מחסרי

תקופת דוח: (31/10/22 - 01/10/22)

תאריך הפקה: 06/11/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	29.69	8,278.62	2,262.60	663.18	5,352.84	00024961 - 1	סניף בנק דיסקונט קומת קרקע 81594	28681	1
		8,278.62	2,262.60	663.18	5,352.84	סה"כ צריכה			
		8,278.62	2,262.60	663.18	5,352.84	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	8,278.62					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 5,352.84)
- גבע (Kwh 663.18)
- שפל (Kwh 2,262.60)

