



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (31/10/22 - 01/10/22)

תאריך הפקה: 06/11/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30727	אזורי מלל	00013126 - 1	114.36	56.10	161.61	332.07	2.20	
			00015790 - 3	2.75	2.00	4.47	9.23	0.02	
			00015790 - 4	0.00	-0.004	0.004	8.7311491370201 E-11	0.008	
			00015793 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	117.11	58.10	166.09	341.30		
2	44901	אזורי מלל ק. 01	00015686 - 7	551.64	374.93	911.86	1,838.43	6.50	
			00015790 - 2	2.53	1.84	4.05	8.42	0.01	
			סה"כ צריכה	554.18	376.77	915.90	1,846.85		
3	39618	אזורי מלל קומה 1-	00009001 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	39044	אלון ב - קומה 1 סייברוואן	00015791 - 3	1,404.26	466.84	931.38	2,802.48	8.95	
			00024800 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,404.26	466.84	931.38	2,802.48		
5	40236	אלון ב קומה 04 טסט פרוג'קט	00015791 - 6	957.02	227.15	531.66	1,715.83	7.74	
			סה"כ צריכה	957.02	227.15	531.66	1,715.83		
6	30723	אמפרסט	00009004 - 1	1,549.35	1,121.27	2,477.34	5,147.97	7.67	
			00015686 - 5	6,781.54	2,506.19	4,643.51	13,931.24	50.45	
			00015686 - 6	3,512.29	839.74	1,349.21	5,701.24	32.02	
			00015792 - 4	2.83	2.03	4.51	9.38	0.02	
			00015792 - 6	0.00	0.001	0.00	0.001	0.002	
			00022752 - 1	6,955.94	4,931.90	10,846.57	22,734.40	32.66	
			מגדלי קירור	11,144.57	7,257.64	15,746.74	34,148.95		
			סה"כ צריכה	29,946.52	16,658.78	35,067.88	81,673.18		
7	40561	אמפרסט מחסן קומה (-1)	00015686 - 3	653.40	471.88	1,034.28	2,159.56	3.90	
			סה"כ צריכה	653.40	471.88	1,034.28	2,159.56		
8	32406	אמפרסט קומה 2	00015686 - 4	3,232.16	1,182.90	2,315.76	6,730.82	27.91	
			00015792 - 5	2.69	1.90	4.19	8.79	0.01	
			סה"כ צריכה	3,234.85	1,184.80	2,319.95	6,739.61		
9	40978	בניין A - קומה 06 מקסילינר בשיפוף	00009277 - 7	4,190.83	2,801.36	5,939.62	12,931.81	22.76	
			00015790 - 1	16,816.32	11,171.63	24,203.92	52,191.88	86.14	
			00015792 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024800 - 3	3,709.90	1,842.91	3,784.00	9,336.81	25.44	
			סה"כ צריכה	24,717.05	15,815.90	33,927.55	74,460.50		
10	40977	בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשיפוע	00015792 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	40979	בניין A - קומה 08 מקסילינר בשיפוע	00024818 - 6	3,519.03	719.83	1,157.08	5,395.94	27.37	
			20208198 - 1	3,023.80	772.80	1,414.10	5,210.70	38.05	
			סה"כ צריכה	6,542.83	1,492.63	2,571.18	10,606.64		
12	40981	בניין B - קומה 08 מקסילינר בשיפוע	00015793 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	40982	בניין B קומה 06 - מקסילינר בשיפוע	00015791 - 8	5,548.62	3,937.94	8,577.18	18,063.74	31.78	
			סה"כ צריכה	5,548.62	3,937.94	8,577.18	18,063.74		
14	40983	בניין B קומה 07 מקסילינר בשיפוע	00024800 - 5	2,780.33	844.96	1,613.73	5,239.02	25.26	
			סה"כ צריכה	2,780.33	844.96	1,613.73	5,239.02		
15	43231	וובינג קומה 05	00024818 - 4	3,309.63	838.09	1,378.64	5,526.36	26.69	
			סה"כ צריכה	3,309.63	838.09	1,378.64	5,526.36		
16	30678	חדר בזק	00024295 - 1	394.19	285.97	611.09	1,291.25	3.48	
			סה"כ צריכה	394.19	285.97	611.09	1,291.25		
17	44237	לוגיקה B-3	00015791 - 5	949.11	325.39	693.98	1,968.49	7.60	
			סה"כ צריכה	949.11	325.39	693.98	1,968.49		
18	30725	מיזוג אוויר	00015791 - 4	22,127.57	12,158.06	24,350.20	58,635.83	172.74	
			00015792 - 2	121.78	88.48	196.27	406.53	0.56	
			00024800 - 4	217.97	97.45	215.78	531.19	29.98	
			00024818 - 3	9,705.49	6,922.63	14,008.04	30,636.16	43.79	
			סה"כ צריכה	32,172.81	19,266.62	38,770.29	90,209.72		
19	45393	מסעדת שומשום	00015686 - 8	3,875.96	305.51	1,072.19	5,253.66	35.78	
			סה"כ צריכה	3,875.96	305.51	1,072.19	5,253.66		
20	30690	מספרה	00007321 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	44450	מקסילינר מעבודות	00009277 - 1	26,672.75	19,311.26	42,570.54	88,554.55	123.43	
			סה"כ צריכה	26,672.75	19,311.26	42,570.54	88,554.55		
22	42064	מקסילינר	20004190 - 1	206.38	120.30	258.23	584.90	2.92	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	206.38	120.30	258.23	584.90		
23	30706	סופרמרקט	00014475 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
24	35341	סקיילין A-5	00015791 - 2	2,764.12	1,243.80	2,262.77	6,270.69	20.00	
			סה"כ צריכה	2,764.12	1,243.80	2,262.77	6,270.69		
25	39544	צ'יקן פיק	00015790 - 8	502.73	70.92	85.88	659.53	3.38	
			00015791 - 7	2,093.55	571.79	1,235.57	3,900.91	22.76	
			00015793 - 1	2,816.96	523.80	1,015.14	4,355.90	21.86	
			סה"כ צריכה	5,413.24	1,166.52	2,336.58	8,916.34		
26	30728	ציבורי-חדש	00007321 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009001 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009004 - 1	-1,549.35	-1,121.27	-2,477.34	-5,147.97	7.67	
			00009277 - 1	-26,672.75	-19,311.26	-42,570.54	-88,554.55	123.43	
			00009277 - 7	-4,190.83	-2,801.36	-5,939.62	-12,931.81	22.76	
			00013126 - 1	-114.36	-56.10	-161.61	-332.07	2.20	
			00014475 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015686 - 1	50,530.36	25,546.80	54,251.36	130,328.52	298.72	
			00015686 - 2	-288.82	-58.05	-135.29	-482.16	3.29	
			00015686 - 3	-653.40	-471.88	-1,034.28	-2,159.56	3.90	
			00015686 - 4	-3,232.16	-1,182.90	-2,315.76	-6,730.82	27.91	
			00015686 - 5	-6,781.54	-2,506.19	-4,643.51	-13,931.24	50.45	
			00015686 - 6	-3,512.29	-839.74	-1,349.21	-5,701.24	32.02	
			00015686 - 7	-551.64	-374.93	-911.86	-1,838.43	6.50	
			00015686 - 8	-3,875.96	-305.51	-1,072.19	-5,253.66	35.78	
			00015790 - 1	-16,816.32	-11,171.63	-24,203.92	-52,191.88	86.14	
			00015790 - 2	-2.53	-1.84	-4.05	-8.42	0.01	
			00015790 - 3	-2.75	-2.00	-4.47	-9.23	0.02	
			00015790 - 4	0.00	0.004	-0.004	-8.731149137020 1E-11	0.008	
			00015790 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			00015790 - 8	-502.73	-70.92	-85.88	-659.53	3.38	
			00015791 - 1	44,682.96	22,672.08	46,189.16	113,544.20	336.64	
			00015791 - 2	-2,764.12	-1,243.80	-2,262.77	-6,270.69	20.00	
			00015791 - 3	-1,404.26	-466.84	-931.38	-2,802.48	8.95	
			00015791 - 4	-22,127.57	-12,158.06	-24,350.20	-58,635.83	172.74	
			00015791 - 5	-949.11	-325.39	-693.98	-1,968.49	7.60	
			00015791 - 6	-957.02	-227.15	-531.66	-1,715.83	7.74	
			00015791 - 7	-2,093.55	-571.79	-1,235.57	-3,900.91	22.76	
			00015791 - 8	-5,548.62	-3,937.94	-8,577.18	-18,063.74	31.78	
			00015792 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 2	-121.78	-88.48	-196.27	-406.53	0.56	
			00015792 - 4	-2.83	-2.03	-4.51	-9.38	0.02	
			00015792 - 5	-2.69	-1.90	-4.19	-8.79	0.01	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00015792 - 6	0.00	-0.001	0.00	-0.001	0.002	
			00015792 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 1	-2,816.96	-523.80	-1,015.14	-4,355.90	21.86	
			00015793 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00022752 - 1	-6,955.94	-4,931.90	-10,846.57	-22,734.40	32.66	
			00024295 - 1	-394.19	-285.97	-611.09	-1,291.25	3.48	
			00024800 - 3	-3,709.90	-1,842.91	-3,784.00	-9,336.81	25.44	
			00024800 - 4	-217.97	-97.45	-215.78	-531.19	29.98	
			00024800 - 5	-2,780.33	-844.96	-1,613.73	-5,239.02	25.26	
			00024800 - 6	-263.43	-163.89	-400.56	-827.88	2.90	
			00024800 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024818 - 1	73,673.24	45,703.56	97,600.84	216,977.64	383.28	
			00024818 - 2	-11,144.57	-7,257.64	-15,746.74	-34,148.95	88.88	
			00024818 - 3	-9,705.49	-6,922.63	-14,008.04	-30,636.16	43.79	
			00024818 - 4	-3,309.63	-838.09	-1,378.64	-5,526.36	26.69	
			00024818 - 6	-3,519.03	-719.83	-1,157.08	-5,395.94	27.37	
			17312728 - 1	-5,822.20	-2,140.20	-4,136.90	-12,099.30	107.76	
			20004190 - 1	-206.38	-120.30	-258.23	-584.90	2.92	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20208198 - 1	-3,023.80	-772.80	-1,414.10	-5,210.70	38.05	
			סה"כ צריכה	10,297.76	7,161.10	15,757.52	33,216.38		
27	46244	קומה 02 אלון B - אזורי מלל	00024800 - 6	263.43	163.89	400.56	827.88	2.90	
			סה"כ צריכה	263.43	163.89	400.56	827.88		
28	37550	רשות ניקוז ירקון - קומת קרקע	00015686 - 2	288.82	58.05	135.29	482.16	3.29	
			סה"כ צריכה	288.82	58.05	135.29	482.16		
			סה"כ צריכה	163,064.36	91,782.24	193,904.46	448,751.06		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				448,751.06		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 163,064.36)
■ גבע (Kwh 91,782.24)
■ שפל (Kwh 193,904.46)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30701	לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק	00024818 - 2	15,920.82	10,368.06	22,495.34	48,784.22	88.88	
			סה"כ צריכה	15,920.82	10,368.06	22,495.34	48,784.22		
2	30703	ניהול שנאי T1	00015791 - 1	44,682.96	22,672.08	46,189.16	113,544.20	336.64	
			סה"כ צריכה	44,682.96	22,672.08	46,189.16	113,544.20		
3	30704	ניהול שנאי T2	00024818 - 1	73,673.24	45,703.56	97,600.84	216,977.64	383.28	
			סה"כ צריכה	73,673.24	45,703.56	97,600.84	216,977.64		
4	30705	ניהול שנאי T3	00015686 - 1	50,530.36	25,546.80	54,251.36	130,328.52	298.72	
			סה"כ צריכה	50,530.36	25,546.80	54,251.36	130,328.52		

