



**דוח קוט"ש**

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אורן

תקופת דוח: (31/10/22 - 01/10/22)


תאריך הפקה: 06/11/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30584	מיזוג אויר	70054711 - 1	2,699.66	2,189.47	3,981.83	8,870.95	48.10	
			81007765 - 2	8,457.38	3,157.81	7,771.76	19,386.94	110.02	
			81007907 - 1	1,790.93	2,016.80	3,952.41	7,760.13	17.50	
			81007907 - 2	10,515.55	8,833.62	14,924.24	34,273.40	89.57	
			81007907 - 3	1,261.07	579.64	1,594.42	3,435.14	18.22	
			81007907 - 4	1,153.54	705.24	1,578.71	3,437.50	17.44	
			81007907 - 8	9,475.14	3,324.80	7,013.23	19,813.16	191.33	
			סה"כ צריכה	35,353.26	20,807.37	40,816.60	96,977.23		
2	30585	ציבורי	81007805 - 1	2,632.43	1,349.51	2,343.25	6,325.19	14.89	
			81007805 - 2	142.21	65.01	133.81	341.04	1.06	
			81007805 - 8	8,585.78	4,868.89	9,087.61	22,542.28	43.78	
			81007907 - 5	-49.76	-75.03	-247.81	-372.60	1.00	
			סה"כ צריכה	11,310.67	6,208.38	11,316.86	28,835.91		
3	43441	קומה 01 - 3 די אס	81007765 - 1	-293.58	-203.98	-450.11	-947.67	1.34	
			81007765 - 6	2,783.78	1,196.98	2,346.80	6,327.55	13.02	
			סה"כ צריכה	2,490.19	993.00	1,896.69	5,379.88		
4	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	81007765 - 8	742.08	150.94	304.07	1,197.09	5.18	
			סה"כ צריכה	742.08	150.94	304.07	1,197.09		
5	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	81007805 - 6	83.78	60.81	134.56	279.15	0.38	
			סה"כ צריכה	83.78	60.81	134.56	279.15		
6	30588	קומה 02 - עודכנית	81007765 - 1	293.58	203.98	450.11	947.67	1.34	
			81007765 - 3	3,525.54	1,064.96	2,180.29	6,770.78	19.33	
			81007765 - 8	-742.08	-150.94	-304.07	-1,197.09	5.18	
			סה"כ צריכה	3,077.04	1,118.00	2,326.33	6,521.37		
7	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	20281994 - 1	4,450.40	3,012.60	6,562.90	14,025.90	35.88	
			סה"כ צריכה	4,450.40	3,012.60	6,562.90	14,025.90		
8	30587	קומה 03+04 - קליקסופטור	81007765 - 4	2,828.99	2,023.17	4,480.75	9,332.91	14.18	
			81007765 - 5	2,767.34	1,898.42	4,173.66	8,839.42	15.57	
			סה"כ צריכה	5,596.34	3,921.58	8,654.42	18,172.34		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	39035	קומה 06 - פרויקט פלאפון	81007805 - 3	2,170.33	985.76	1,812.36	4,968.45	12.54	
			סה"כ צריכה	2,170.33	985.76	1,812.36	4,968.45		
10	39036	קומה 07 - פרויקט פלאפון	81007805 - 5	1,949.82	470.24	1,040.93	3,460.99	13.74	
			סה"כ צריכה	1,949.82	470.24	1,040.93	3,460.99		
11	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	23,803.52	16,177.66	34,905.24	74,886.42	113.02	
			סה"כ צריכה	23,803.52	16,177.66	34,905.24	74,886.42		
12	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	4,941.36	3,099.08	6,294.64	14,335.08	25.16	
			סה"כ צריכה	4,941.36	3,099.08	6,294.64	14,335.08		
13	30580	קליק סופטוור קומה 5	81007907 - 6	490.42	269.78	663.11	1,423.30	4.94	
			סה"כ צריכה	490.42	269.78	663.11	1,423.30		
14	30581	קליר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	5,847.36	3,066.33	6,534.19	15,447.88	30.96	
			סה"כ צריכה	5,847.36	3,066.33	6,534.19	15,447.88		
			סה"כ צריכה	102,306.56	60,341.53	123,262.89	285,910.98		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				285,910.98		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 102,306.56)  
■ גבע (Kwh 60,341.53)  
■ שפל (Kwh 123,262.89)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	39,086.14	24,938.37	48,537.41	112,561.92	274.69	
			סה"כ צריכה	39,086.14	24,938.37	48,537.41	112,561.92		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	44,152.06	26,959.81	55,491.65	126,603.52	215.55	
			סה"כ צריכה	44,152.06	26,959.81	55,491.65	126,603.52		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	20,337.66	9,269.38	20,814.53	50,421.57	159.23	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	20,337.66	9,269.38	20,814.53	50,421.57		

