



דוח קוט"ש

עבור: קניית

דוח מסכם עבור: מרכז עזריאלי חולון

תקופת דוח: (01/10/22 - 31/10/22)

תאריך הפקה: 06/11/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20009	בניין A - אופטימל - שלט	13044110 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
2	7382	בניין A - אופטימל פלוס	13044100 - 7	11,836.00	7,808.00	17,194.00	36,838.00	72.36	
		סה"כ צריכה		11,836.00	7,808.00	17,194.00	36,838.00		
3	24797	בניין A - אורנג'	16226535 - 1	619.13	431.00	937.33	1,987.47	81.34	
		סה"כ צריכה		619.13	431.00	937.33	1,987.47		
4	27004	בניין A - בי.בי.בי מחסן	16226535 - 2	43.35	27.90	61.90	133.15	8.94	
		סה"כ צריכה		43.35	27.90	61.90	133.15		
5	7317	בניין A - ג'וני קריספי	13044061 - 1	523.40	232.80	542.20	1,298.40	8.26	
		סה"כ צריכה		523.40	232.80	542.20	1,298.40		
6	24803	בניין A - ג'וני קריספי מחסן	16226535 - 7	181.50	133.50	301.30	616.30	3.00	
		סה"כ צריכה		181.50	133.50	301.30	616.30		
7	22795	בניין A - חברת ש.ב.א קומת כניסה	16224426 - 1	4,367.70	3,105.60	6,856.20	14,329.50		
		סה"כ צריכה		4,367.70	3,105.60	6,856.20	14,329.50		
8	40444	בניין A - חנות בגדים ראשי	18247176 - 1	357.90	161.40	247.60	766.90	6.70	
		סה"כ צריכה		357.90	161.40	247.60	766.90		
9	41773	בניין A - חנות מטרו סיטי	16226535 - 5	339.40	113.20	196.90	649.50	27.27	
		סה"כ צריכה		339.40	113.20	196.90	649.50		
10	7405	בניין A - טלודר - שלט	13044111 - 8	44.50	32.25	71.80	148.55	0.21	
		סה"כ צריכה		44.50	32.25	71.80	148.55		
11	7397	בניין A - לוח חרום סאפיינס	13044110 - 3	14,749.20	10,420.80	23,098.80	48,268.80	71.87	
		סה"כ צריכה		14,749.20	10,420.80	23,098.80	48,268.80		
12	40445	בניין A - מספרה	16226535 - 8	1,320.70	526.40	559.50	2,406.60	20.37	
		סה"כ צריכה		1,320.70	526.40	559.50	2,406.60		
		סה"כ צריכה		-357.90	-161.40	-247.60	-766.90	6.70	
		סה"כ צריכה		962.80	365.00	311.90	1,639.70		
13	36263	בניין A - נקודת טבע מ.ש.מ.	16226535 - 9	2,566.60	1,150.60	1,823.50	5,540.70	21.62	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,566.60	1,150.60	1,823.50	5,540.70		
14	20010	בניין A - נת"ע - שלט	13044110 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	24796	בניין A - סלקום	16226535 - 1	619.13	431.00	937.33	1,987.47	81.34	
			סה"כ צריכה	619.13	431.00	937.33	1,987.47		
16	7404	בניין A - ספיס - מכון כושר	13044111 - 5	8,912.00	5,018.40	4,666.40	18,596.80	71.49	
			סה"כ צריכה	8,912.00	5,018.40	4,666.40	18,596.80		
17	47631	בניין A - פיצה סנטרל	13044061 - 3	2,221.60	1,509.00	2,989.60	6,720.20	21.43	
			סה"כ צריכה	2,221.60	1,509.00	2,989.60	6,720.20		
18	20007	בניין A - פיריון - שלט	13044110 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	24795	בניין A - פלאפון	16226535 - 1	619.13	431.00	937.33	1,987.47	81.34	
			סה"כ צריכה	619.13	431.00	937.33	1,987.47		
20	24799	בניין A - פנדה שטיפת מכונות	16226535 - 3	4,083.00	1,345.20	1,019.40	6,447.60	67.90	
			סה"כ צריכה	4,083.00	1,345.20	1,019.40	6,447.60		
21	26689	בניין A - ק.0 - בי.בי.בי	13044061 - 2	6,980.40	5,049.20	7,533.00	19,562.60	49.58	
			סה"כ צריכה	6,980.40	5,049.20	7,533.00	19,562.60		
22	22812	בניין A - ק.01 - חברת ש.ב.א. - ב.ח	16224420 - 1	5,948.20	2,019.80	3,264.60	11,232.60		
			סה"כ צריכה	5,948.20	2,019.80	3,264.60	11,232.60		
23	24802	בניין A - ק.02 - הסטוק	16226535 - 6	2,785.20	1,074.80	514.20	4,374.20	111.82	
			סה"כ צריכה	2,785.20	1,074.80	514.20	4,374.20		
24	7321	בניין A - ק.03 - פיריון	13044061 - 5	12,476.00	5,782.00	12,656.00	30,914.00	65.88	
			סה"כ צריכה	12,476.00	5,782.00	12,656.00	30,914.00		
25	24800	בניין A - ק.04 - פיריון	16226535 - 4	9,032.00	3,754.00	6,896.00	19,682.00	1,152.60	
			סה"כ צריכה	9,032.00	3,754.00	6,896.00	19,682.00		
26	46050	בניין A - ק.05 - פיריון	13044100 - 6	9,564.00	4,970.00	9,610.00	24,144.00	59.16	
			סה"כ צריכה	9,564.00	4,970.00	9,610.00	24,144.00		
			17313035 - 1	-2,253.00	-1,377.20	-2,998.10	-6,628.30	14.76	
			20281666 - 1	-2,377.80	-682.00	-1,024.20	-4,084.00	60.30	
			סה"כ צריכה	4,933.20	2,910.80	5,587.70	13,431.70		
27	46049	בניין A - ק.05 - רוקול	17313035 - 1	2,253.00	1,377.20	2,998.10	6,628.30	14.76	
			20281666 - 1	2,377.80	682.00	1,024.20	4,084.00	60.30	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4,630.80	2,059.20	4,022.30	10,712.30		
28	7316	בניין A - ק.06 - טלדור	13044057 - 5	12,612.00	5,512.00	11,290.00	29,414.00	76.12	
			סה"כ צריכה	12,612.00	5,512.00	11,290.00	29,414.00		
29	7403	בניין A - ק.07 - טלדור	13044111 - 4	10,948.00	4,638.00	7,040.00	22,626.00	70.46	
			סה"כ צריכה	10,948.00	4,638.00	7,040.00	22,626.00		
30	32741	בניין A - ק.08 - אופסיס	18040295 - 2	3,512.00	2,075.60	4,437.20	10,024.80	18.16	
			סה"כ צריכה	3,512.00	2,075.60	4,437.20	10,024.80		
31	32743	בניין A - ק.08 - אופסיס E2	18040295 - 4	4,280.00	2,252.00	3,802.40	10,334.40	30.35	
			סה"כ צריכה	4,280.00	2,252.00	3,802.40	10,334.40		
32	32742	בניין A - ק.08 - נת"ע	18040295 - 3	4,591.20	1,684.00	2,243.20	8,518.40	34.32	
			סה"כ צריכה	4,591.20	1,684.00	2,243.20	8,518.40		
33	32737	בניין A - ק.08 - נת"ע - חדר שרתים	18040295 - 1	512.20	342.40	757.40	1,612.00	4.90	
			סה"כ צריכה	512.20	342.40	757.40	1,612.00		
34	7315	בניין A - ק.09 - נת"ע	13044057 - 4	12,142.00	5,576.00	10,896.00	28,614.00	79.70	
			סה"כ צריכה	12,142.00	5,576.00	10,896.00	28,614.00		
35	46975	בניין A - ק.10 - נת"ע	13044111 - 3	6,110.00	1,576.00	1,444.00	9,130.00	53.64	
			סה"כ צריכה	6,110.00	1,576.00	1,444.00	9,130.00		
36	7379	בניין A - ק.11 - סאפיינס	13044100 - 4	8,018.00	2,568.00	3,236.00	13,822.00	53.44	
			סה"כ צריכה	8,018.00	2,568.00	3,236.00	13,822.00		
37	7314	בניין A - ק.12 - סאפיינס	13044057 - 3	8,152.00	1,880.00	1,528.00	11,560.00	59.68	
			סה"כ צריכה	8,152.00	1,880.00	1,528.00	11,560.00		
38	48456	בניין A - ק.קרקע - פאשן פלור	13044061 - 6	152.80	70.00	68.60	291.40	4.79	
			סה"כ צריכה	152.80	70.00	68.60	291.40		
39	20174	בניין A מיזוג אוויר	13044057 - 2	22,478.00	10,282.00	5,686.00	38,446.00	355.44	
			13044100 - 3	14,330.00	7,820.00	11,310.00	33,460.00	208.62	
			13044110 - 2	21,896.00	6,758.00	9,090.00	37,744.00	322.00	
			13044110 - 5	99.60	1,797.60	13,663.20	15,560.40	162.62	
			13044111 - 2	16,948.00	4,318.00	5,296.00	26,562.00	348.76	
			16201588 - 2	25,602.00	8,636.00	4,612.00	38,850.00	332.50	
			16201588 - 3	23,534.00	7,184.00	9,588.00	40,306.00	279.02	
			16201588 - 5	50.40	372.00	5,204.40	5,626.80	133.06	
			16201588 - 6	22,643.20	8,937.60	13,475.20	45,056.00	171.90	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	147,581.20	56,105.20	77,924.80	281,611.20		
40	20179	בניין A ציבורי	13044057 - 1	153,881.60	78,809.60	134,886.40	367,577.60	980.54	
			13044057 - 2	-22,478.00	-10,282.00	-5,686.00	-38,446.00	355.44	
			13044057 - 3	-8,152.00	-1,880.00	-1,528.00	-11,560.00	59.68	
			13044057 - 4	-12,142.00	-5,576.00	-10,896.00	-28,614.00	79.70	
			13044057 - 5	-12,612.00	-5,512.00	-11,290.00	-29,414.00	76.12	
			13044061 - 1	-523.40	-232.80	-542.20	-1,298.40	8.26	
			13044061 - 2	-6,980.40	-5,049.20	-7,533.00	-19,562.60	49.58	
			13044061 - 3	-2,221.60	-1,509.00	-2,989.60	-6,720.20	21.43	
			13044061 - 5	-12,476.00	-5,782.00	-12,656.00	-30,914.00	65.88	
			13044061 - 6	-152.80	-70.00	-68.60	-291.40	4.79	
			13044100 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044100 - 3	-14,330.00	-7,820.00	-11,310.00	-33,460.00	208.62	
			13044100 - 4	-8,018.00	-2,568.00	-3,236.00	-13,822.00	53.44	
			13044100 - 6	-9,564.00	-4,970.00	-9,610.00	-24,144.00	59.16	
			13044100 - 7	-11,836.00	-7,808.00	-17,194.00	-36,838.00	72.36	
			13044110 - 1	53,030.40	28,460.80	65,580.80	147,072.00	452.22	
			13044110 - 2	-21,896.00	-6,758.00	-9,090.00	-37,744.00	322.00	
			13044110 - 3	-14,749.20	-10,420.80	-23,098.80	-48,268.80	71.87	
			13044110 - 5	-99.60	-1,797.60	-13,663.20	-15,560.40	162.62	
			13044110 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044110 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044110 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044111 - 1	63,129.60	25,593.60	39,001.60	127,724.80	557.38	
			13044111 - 2	-16,948.00	-4,318.00	-5,296.00	-26,562.00	348.76	
			13044111 - 3	-6,110.00	-1,576.00	-1,444.00	-9,130.00	53.64	
			13044111 - 4	-10,948.00	-4,638.00	-7,040.00	-22,626.00	70.46	
			13044111 - 5	-8,912.00	-5,018.40	-4,666.40	-18,596.80	71.49	
			13044111 - 8	-44.50	-32.25	-71.80	-148.55	0.21	
			16201588 - 1	84,492.80	30,073.60	42,777.60	157,344.00	835.26	
			16201588 - 2	-25,602.00	-8,636.00	-4,612.00	-38,850.00	332.50	
			16201588 - 3	-23,534.00	-7,184.00	-9,588.00	-40,306.00	279.02	
			16201588 - 5	-50.40	-372.00	-5,204.40	-5,626.80	133.06	
			16201588 - 6	-22,643.20	-8,937.60	-13,475.20	-45,056.00	171.90	
			16224420 - 1	-5,948.20	-2,019.80	-3,264.60	-11,232.60		
			16224426 - 1	-4,367.70	-3,105.60	-6,856.20	-14,329.50		
			16224436 - 1	0.00	0.00	-0.60	-0.60		
			16226535 - 1	-1,857.40	-1,293.00	-2,812.00	-5,962.40	81.34	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226535 - 2	-43.35	-27.90	-61.90	-133.15	8.94	
			16226535 - 3	-4,083.00	-1,345.20	-1,019.40	-6,447.60	67.90	
			16226535 - 4	-9,032.00	-3,754.00	-6,896.00	-19,682.00	1,152.60	
			16226535 - 5	-339.40	-113.20	-196.90	-649.50	27.27	
			16226535 - 6	-2,785.20	-1,074.80	-514.20	-4,374.20	111.82	
			16226535 - 7	-181.50	-133.50	-301.30	-616.30	3.00	
			16226535 - 8	-1,320.70	-526.40	-559.50	-2,406.60	20.37	
			16226535 - 9	-2,566.60	-1,150.60	-1,823.50	-5,540.70	21.62	
			18040295 - 1	-512.20	-342.40	-757.40	-1,612.00	4.90	
			18040295 - 2	-3,512.00	-2,075.60	-4,437.20	-10,024.80	18.16	
			18040295 - 3	-4,591.20	-1,684.00	-2,243.20	-8,518.40	34.32	
			18040295 - 4	-4,280.00	-2,252.00	-3,802.40	-10,334.40	30.35	
			סה"כ צריכה	36,090.85	23,291.95	54,910.90	114,293.70		
41	27554	בניין AKT - B	15129207 - 10	1,183.60	285.20	455.80	1,924.60	14.14	
			סה"כ צריכה	1,183.60	285.20	455.80	1,924.60		
42	23425	בניין B - אורגל - ראשי	15091232 - 3	1,873.20	840.00	1,800.80	4,514.00	14.21	
			סה"כ צריכה	1,873.20	840.00	1,800.80	4,514.00		
43	20142	בניין B - אורגל משרדים	15091232 - 2	896.20	215.80	298.00	1,410.00	263.62	
			סה"כ צריכה	896.20	215.80	298.00	1,410.00		
44	7343	בניין B - אס טי ג' STG	13044076 - 7	798.20	5.70	32.90	836.80	6.74	
			סה"כ צריכה	798.20	5.70	32.90	836.80		
45	7334	בניין B - ארט סיס	13044066 - 5	38.80	28.30	64.10	131.20	1.06	
			סה"כ צריכה	38.80	28.30	64.10	131.20		
46	7417	בניין B - בר אירי אוסקר ווילד	13080904 - 9	3,179.80	2,413.40	4,360.00	9,953.20	36.45	
			סה"כ צריכה	3,179.80	2,413.40	4,360.00	9,953.20		
47	32200	בניין B - זיילינקס	18029660 - 12	641.60	209.60	385.60	1,236.80	8.04	
			סה"כ צריכה	641.60	209.60	385.60	1,236.80		
48	22796	בניין B - חברת ש.ב.א קומת כניסה	16224424 - 1	5,670.00	4,171.10	9,292.80	19,133.90		
			סה"כ צריכה	5,670.00	4,171.10	9,292.80	19,133.90		
49	20141	בניין B - טירן הנוסה	15091232 - 1	605.40	68.20	141.00	814.60	6.91	
			סה"כ צריכה	605.40	68.20	141.00	814.60		
50	27557	בניין B - מרקורי	15129207 - 13	719.80	108.80	181.60	1,010.20	6.34	
			סה"כ צריכה	719.80	108.80	181.60	1,010.20		
51	37910	בניין B - פאזל בורגר	13080904 - 12	4,673.60	956.00	2,063.20	7,692.80	45.32	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4,673.60	956.00	2,063.20	7,692.80		
52	7412	בניין B - ק.0 - ממתקי סיוון - חנות	13080904 - 2	1,396.80	714.20	1,292.60	3,403.60	9.39	
			סה"כ צריכה	1,396.80	714.20	1,292.60	3,403.60		
53	7411	בניין B - ק.0 - עבניה	13080904 - 1	2,562.10	1,292.40	2,438.00	6,292.50	28.59	
			סה"כ צריכה	2,562.10	1,292.40	2,438.00	6,292.50		
54	27343	בניין B - ק.01 - גרטור	13044082 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
55	28802	בניין B - ק.01 יח' 01 - טלדור מערכות	14118701 - 1	464.10	231.90	400.20	1,096.20	4.08	
			סה"כ צריכה	464.10	231.90	400.20	1,096.20		
56	44923	בניין B - ק.01 יח' 06 - קבוצת יעקובסון	14118701 - 3	247.50	36.30	29.90	313.70	2.92	
			סה"כ צריכה	247.50	36.30	29.90	313.70		
57	37500	בניין B - ק.01 יח' 07 - יונסי וגלילי השקעות	14118701 - 9	272.50	54.60	34.50	361.60	2.31	
			סה"כ צריכה	272.50	54.60	34.50	361.60		
58	45787	בניין B - ק.01 יח' 08 - אוויה	14118701 - 11	295.40	111.50	245.40	652.30	2.32	
			סה"כ צריכה	295.40	111.50	245.40	652.30		
59	46364	בניין B - ק.01 יח' 09 - מרטנס הופמן	14118701 - 5	274.80	15.40	21.90	312.10	2.64	
			סה"כ צריכה	274.80	15.40	21.90	312.10		
60	47417	בניין B - ק.01 יח' 10 - אורון	14118701 - 12	247.40	74.50	82.00	403.90	2.95	
			סה"כ צריכה	247.40	74.50	82.00	403.90		
61	45741	בניין B - ק.01 יח' 11 - עו"ד לריסה פז	14118701 - 6	165.50	3.80	0.60	169.90	2.13	
			סה"כ צריכה	165.50	3.80	0.60	169.90		
62	47561	בניין B - ק.01 יח' 12 - גולבן סחר בע"מ	14118701 - 13	73.90	22.40	11.90	108.20	1.85	
			סה"כ צריכה	73.90	22.40	11.90	108.20		
63	7419	בניין B - ק.01 - - שבט בנימין 1	13080904 - 11	55.20	26.30	51.20	132.70	1.40	
			סה"כ צריכה	55.20	26.30	51.20	132.70		
64	24792	בניין B - ק.01 - - שבט בנימין 2	13080904 - 10	511.50	138.60	216.20	866.30	7.23	
			סה"כ צריכה	511.50	138.60	216.20	866.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
65	27342	בניין B - ק.02 - פאב ברונ	14 - 13080904	2,413.20	2,296.40	4,990.00	9,699.60	28.94	
		סה"כ צריכה		2,413.20	2,296.40	4,990.00	9,699.60		
66	45535	בניין B - ק.02 יח' 21 - בוני התיכון	1 - 14086110	294.70	46.80	94.40	435.90	5.05	
		סה"כ צריכה		294.70	46.80	94.40	435.90		
67	46046	בניין B - ק.02 יח' 22 - אר. או. מרקטינג	8 - 14086110	161.80	9.20	6.40	177.40	2.71	
		סה"כ צריכה		161.80	9.20	6.40	177.40		
68	44383	בניין B - ק.02 יח' 23 - אייל פתרות תוכנה	2 - 14086110	262.40	15.50	16.90	294.80	2.90	
		סה"כ צריכה		262.40	15.50	16.90	294.80		
69	45728	בניין B - ק.02 יח' 24 - כאן בינו ויזום בע"מ	9 - 14086110	247.50	9.30	8.80	265.60	2.97	
		סה"כ צריכה		247.50	9.30	8.80	265.60		
70	45049	בניין B - ק.02 יח' 25 - משק עפר	3 - 14086110	188.60	21.90	25.70	236.20	2.67	
		סה"כ צריכה		188.60	21.90	25.70	236.20		
71	8353	בניין B - ק.02 יח' 26 - קרן פזון	10 - 14086110	91.20	4.40	4.70	100.30	3.25	
		סה"כ צריכה		91.20	4.40	4.70	100.30		
72	29859	בניין B - ק.02 יח' 27 - עו"ד קרן פזון	4 - 14086110	55.90	2.80	3.60	62.30	1.80	
		סה"כ צריכה		55.90	2.80	3.60	62.30		
73	47585	בניין B - ק.02 יח' 28 - הסתדרות המורים	11 - 14086110	109.10	26.90	59.40	195.40	2.18	
		סה"כ צריכה		109.10	26.90	59.40	195.40		
74	45439	בניין B - ק.02 יח' 29 - חברת קווים	5 - 14086110	315.50	47.60	78.10	441.20	3.46	
		סה"כ צריכה		315.50	47.60	78.10	441.20		
75	14875	בניין B - ק.02 יח' 30 - אבישי בוגן	12 - 14086110	214.70	19.10	22.70	256.50	2.49	
		סה"כ צריכה		214.70	19.10	22.70	256.50		
76	45991	בניין B - ק.02 יח' 31 - סוכרים	6 - 14086110	204.90	12.00	9.80	226.70	2.25	
		סה"כ צריכה		204.90	12.00	9.80	226.70		
77	44903	בניין B - ק.02 יח' 32 - חכשורי בנייה	13 - 14086110	236.30	73.30	160.40	470.00	3.68	
		סה"כ צריכה		236.30	73.30	160.40	470.00		
78	43460	בניין B - ק.02 יח' 33 - קולירס בע"מ	7 - 14086110	188.40	4.60	0.00	193.00	1.85	
		סה"כ צריכה		188.40	4.60	0.00	193.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
79	46361	בניין B - ק.02 יח' 34 - אינטרנשיונל	14086110 - 14	216.40	8.90	9.30	234.60	3.96	
		סה"כ צריכה		216.40	8.90	9.30	234.60		
80	8343	בניין B - ק.02 יח' 35 - טלה קלינקות	14086110 - 15	102.60	16.90	36.20	155.70	2.24	
		סה"כ צריכה		102.60	16.90	36.20	155.70		
81	33988	בניין B - ק.02 - - בנק מרכנתיל	13080904 - 7	1,525.80	699.80	1,369.00	3,594.60	10.74	
		סה"כ צריכה		1,525.80	699.80	1,369.00	3,594.60		
82	44696	בניין B - ק.02 - - סבוי	13080904 - 13	3,485.60	1,456.00	877.10	5,818.70	23.15	
		סה"כ צריכה		3,485.60	1,456.00	877.10	5,818.70		
83	47909	בניין B - ק.03 - - אופישנסי	18029660 - 9	70.30	8.40	33.30	112.00	4.22	
		סה"כ צריכה		70.30	8.40	33.30	112.00		
84	32194	בניין B - ק.03 - - איתי לייטר	18029660 - 7	556.90	103.10	2.80	662.80	9.04	
		סה"כ צריכה		556.90	103.10	2.80	662.80		
85	32191	בניין B - ק.03 - - אמריקן לייזר	18029660 - 4	693.60	314.90	333.00	1,341.50	7.95	
		סה"כ צריכה		693.60	314.90	333.00	1,341.50		
86	32193	בניין B - ק.03 - - אפרת פקץ - מכון מסלול	18029660 - 6	623.20	240.40	23.50	887.10	6.11	
		סה"כ צריכה		623.20	240.40	23.50	887.10		
87	32195	בניין B - ק.03 - - לנבר מהנדסים	18029660 - 8	375.00	131.30	292.10	798.40	3.78	
		סה"כ צריכה		375.00	131.30	292.10	798.40		
88	32159	בניין B - ק.03 - - מריליו ובניו	18029660 - 2	66.80	1.20	2.00	70.00	1.82	
		סה"כ צריכה		66.80	1.20	2.00	70.00		
89	32197	בניין B - ק.03 - - סלקטד	18029660 - 11	265.00	70.85	159.65	495.50	2.42	
		סה"כ צריכה		265.00	70.85	159.65	495.50		
90	40378	בניין B - ק.03 - - עו"ד רפאל	18029660 - 5	336.90	120.50	224.80	682.20	2.89	
		סה"כ צריכה		336.90	120.50	224.80	682.20		
91	27546	בניין B - ק.04 - - פי גרופ	15129207 - 3	305.35	113.05	212.50	630.90	3.37	
		סה"כ צריכה		305.35	113.05	212.50	630.90		
92	27278	בניין B - ק.04 - - אייל פתרונות	15129207 - 8	18.10	0.00	0.00	18.10	0.74	
		סה"כ צריכה		18.10	0.00	0.00	18.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
93	27547	בניין B - ק.04 - אייל פתונות תוכנה	15129207 - 5	889.30	232.50	491.50	1,613.30	7.68	
		סה"כ צריכה		889.30	232.50	491.50	1,613.30		
94	27550	בניין B - ק.04 - אפצי פתונות כח ישראל	15129207 - 6	670.80	287.10	629.60	1,587.50	5.93	
		סה"כ צריכה		670.80	287.10	629.60	1,587.50		
95	27556	בניין B - ק.04 - סגל	15129207 - 12	439.40	38.50	86.20	564.10	6.21	
		סה"כ צריכה		439.40	38.50	86.20	564.10		
96	27549	בניין B - ק.04 - פרומדיקס	15129207 - 2	421.55	18.65	35.15	475.35	4.39	
		סה"כ צריכה		421.55	18.65	35.15	475.35		
97	27552	בניין B - ק.04 - פרומדיקס - ימית וגבי חנני	15129207 - 1	306.05	57.40	129.75	493.20	4.86	
		סה"כ צריכה		306.05	57.40	129.75	493.20		
98	27548	בניין B - ק.05 - בוני התיכון	15129207 - 14	1,747.60	391.00	867.00	3,005.60	14.59	
		סה"כ צריכה		1,747.60	391.00	867.00	3,005.60		
99	32198	בניין B - ק.05 - הופמן	18029660 - 13	1,101.40	339.00	703.20	2,143.60	9.16	
		סה"כ צריכה		1,101.40	339.00	703.20	2,143.60		
100	32199	בניין B - ק.05 - טריין	18029660 - 14	1,336.40	217.40	454.70	2,008.50	13.01	
		סה"כ צריכה		1,336.40	217.40	454.70	2,008.50		
101	42381	בניין B - ק.06 - אניוויז'ן	15129207 - 11	4,643.20	2,470.40	4,548.00	11,661.60	28.04	
		סה"כ צריכה		4,643.20	2,470.40	4,548.00	11,661.60		
102	7341	בניין B - ק.10 - בנק מרכנתיל	13044076 - 5	6,778.40	16.40	73.80	6,868.60	13.07	
		סה"כ צריכה		6,778.40	16.40	73.80	6,868.60		
103	7340	בניין B - ק.10 - קווים	13044076 - 4	6,591.60	25.20	95.60	6,712.40	15.62	
		סה"כ צריכה		6,591.60	25.20	95.60	6,712.40		
104	7333	בניין B - ק.11 - בנק מרכנתיל	13044066 - 4	4,538.40	1,103.20	1,680.00	7,321.60	33.93	
		סה"כ צריכה		4,538.40	1,103.20	1,680.00	7,321.60		
105	7342	בניין B - ק.12 - בנק מרכנתיל	13044076 - 6	24,992.00	96.00	471.20	25,559.20	38.06	
		סה"כ צריכה		24,992.00	96.00	471.20	25,559.20		
106	27551	בניין B - רוברט פישר	15129207 - 9	793.80	426.50	938.70	2,159.00	7.53	
		סה"כ צריכה		793.80	426.50	938.70	2,159.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
107	20175	בניין B מיזוג אוויר	13044066 - 2	22,772.00	738.00	460.00	23,970.00	237.28	
			13044066 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044076 - 2	1,078.00	252.00	1,764.00	3,094.00	113.12	
			13044076 - 3	19,808.40	270.40	1,362.80	21,441.60	58.75	
			13080928 - 2	26,166.00	7,290.00	10,910.00	44,366.00	273.60	
			13080928 - 3	15,450.00	7,342.00	14,570.00	37,362.00	101.88	
			13080928 - 5	8,556.00	1,339.20	2,473.20	12,368.40	156.83	
			13080928 - 14	4,104.00	2,469.76	3,575.84	10,149.60	47.28	
			סה"כ צריכה	97,934.40	19,701.36	35,115.84	152,751.60		
108	27563	בניין B ציבורי	13044066 - 1	870.40	761.60	2,931.20	4,563.20	13.89	
			13044066 - 2	-22,772.00	-738.00	-460.00	-23,970.00	237.28	
			13044066 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044066 - 4	-4,538.40	-1,103.20	-1,680.00	-7,321.60	33.93	
			13044066 - 5	-38.80	-28.30	-64.10	-131.20	1.06	
			13044076 - 1	354,329.60	2,169.60	9,600.00	366,099.20	896.00	
			13044076 - 2	-1,078.00	-252.00	-1,764.00	-3,094.00	113.12	
			13044076 - 3	-19,808.40	-270.40	-1,362.80	-21,441.60	58.75	
			13044076 - 4	-6,591.60	-25.20	-95.60	-6,712.40	15.62	
			13044076 - 5	-6,778.40	-16.40	-73.80	-6,868.60	13.07	
			13044076 - 6	-24,992.00	-96.00	-471.20	-25,559.20	38.06	
			13044076 - 7	-798.20	-5.70	-32.90	-836.80	6.74	
			13044082 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13080904 - 1	-2,562.10	-1,292.40	-2,438.00	-6,292.50	28.59	
			13080904 - 2	-1,396.80	-714.20	-1,292.60	-3,403.60	9.39	
			13080904 - 7	-1,525.80	-699.80	-1,369.00	-3,594.60	10.74	
			13080904 - 9	-3,179.80	-2,413.40	-4,360.00	-9,953.20	36.45	
			13080904 - 10	-511.50	-138.60	-216.20	-866.30	7.23	
			13080904 - 11	-55.20	-26.30	-51.20	-132.70	1.40	
			13080904 - 12	-4,673.60	-956.00	-2,063.20	-7,692.80	45.32	
			13080904 - 13	-3,485.60	-1,456.00	-877.10	-5,818.70	23.15	
			13080904 - 14	-2,413.20	-2,296.40	-4,990.00	-9,699.60	28.94	
			13080928 - 1	65,510.40	25,152.00	45,043.20	135,705.60	558.66	
			13080928 - 2	-26,166.00	-7,290.00	-10,910.00	-44,366.00	273.60	
			13080928 - 3	-15,450.00	-7,342.00	-14,570.00	-37,362.00	101.88	
			13080928 - 5	-8,556.00	-1,339.20	-2,473.20	-12,368.40	156.83	
			13080928 - 14	-4,104.00	-2,469.76	-3,575.84	-10,149.60	47.28	
			14086110 - 1	-294.70	-46.80	-94.40	-435.90	5.05	
			14086110 - 2	-262.40	-15.50	-16.90	-294.80	2.90	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14086110 - 3	-188.60	-21.90	-25.70	-236.20	2.67	
			14086110 - 4	-55.90	-2.80	-3.60	-62.30	1.80	
			14086110 - 5	-315.50	-47.60	-78.10	-441.20	3.46	
			14086110 - 6	-204.90	-12.00	-9.80	-226.70	2.25	
			14086110 - 7	-188.40	-4.60	0.00	-193.00	1.85	
			14086110 - 8	-161.80	-9.20	-6.40	-177.40	2.71	
			14086110 - 9	-247.50	-9.30	-8.80	-265.60	2.97	
			14086110 - 10	-91.20	-4.40	-4.70	-100.30	3.25	
			14086110 - 11	-109.10	-26.90	-59.40	-195.40	2.18	
			14086110 - 12	-214.70	-19.10	-22.70	-256.50	2.49	
			14086110 - 13	-236.30	-73.30	-160.40	-470.00	3.68	
			14086110 - 14	-216.40	-8.90	-9.30	-234.60	3.96	
			14086110 - 15	-102.60	-16.90	-36.20	-155.70	2.24	
			14118701 - 1	-464.10	-231.90	-400.20	-1,096.20	4.08	
			14118701 - 3	-247.50	-36.30	-29.90	-313.70	2.92	
			14118701 - 5	-274.80	-15.40	-21.90	-312.10	2.64	
			14118701 - 6	-165.50	-3.80	-0.60	-169.90	2.13	
			14118701 - 9	-272.50	-54.60	-34.50	-361.60	2.31	
			14118701 - 11	-295.40	-111.50	-245.40	-652.30	2.32	
			14118701 - 12	-247.40	-74.50	-82.00	-403.90	2.95	
			14118701 - 13	-73.90	-22.40	-11.90	-108.20	1.85	
			15091232 - 1	-605.40	-68.20	-141.00	-814.60	6.91	
			15091232 - 2	-896.20	-215.80	-298.00	-1,410.00	263.62	
			15091232 - 3	-1,873.20	-840.00	-1,800.80	-4,514.00	14.21	
			15129207 - 1	-306.05	-57.40	-129.75	-493.20	4.86	
			15129207 - 2	-421.55	-18.65	-35.15	-475.35	4.39	
			15129207 - 3	-305.35	-113.05	-212.50	-630.90	3.37	
			15129207 - 5	-889.30	-232.50	-491.50	-1,613.30	7.68	
			15129207 - 6	-670.80	-287.10	-629.60	-1,587.50	5.93	
			15129207 - 8	-18.10	0.00	0.00	-18.10	0.74	
			15129207 - 9	-793.80	-426.50	-938.70	-2,159.00	7.53	
			15129207 - 10	-1,183.60	-285.20	-455.80	-1,924.60	14.14	
			15129207 - 11	-4,643.20	-2,470.40	-4,548.00	-11,661.60	28.04	
			15129207 - 12	-439.40	-38.50	-86.20	-564.10	6.21	
			15129207 - 13	-719.80	-108.80	-181.60	-1,010.20	6.34	
			15129207 - 14	-1,747.60	-391.00	-867.00	-3,005.60	14.59	
			16224424 - 1	-5,670.00	-4,171.10	-9,292.80	-19,133.90		
			18029660 - 2	-66.80	-1.20	-2.00	-70.00	1.82	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18029660 - 4	-693.60	-314.90	-333.00	-1,341.50	7.95	
			18029660 - 5	-336.90	-120.50	-224.80	-682.20	2.89	
			18029660 - 6	-623.20	-240.40	-23.50	-887.10	6.11	
			18029660 - 7	-556.90	-103.10	-2.80	-662.80	9.04	
			18029660 - 8	-375.00	-131.30	-292.10	-798.40	3.78	
			18029660 - 9	-70.30	-8.40	-33.30	-112.00	4.22	
			18029660 - 11	-265.00	-70.85	-159.65	-495.50	2.42	
			18029660 - 12	-641.60	-209.60	-385.60	-1,236.80	8.04	
			18029660 - 13	-1,101.40	-339.00	-703.20	-2,143.60	9.16	
			18029660 - 14	-1,336.40	-217.40	-454.70	-2,008.50	13.01	
			סה"כ צריכה	227,053.45	-15,236.51	-21,702.19	190,114.75		
109	40550	בניין C - איילון - שלט	15091195 - 5	38.11	23.47	131.38	192.96	0.28	
			סה"כ צריכה	38.11	23.47	131.38	192.96		
110	32271	הפועלים - בניין C - בנק שלט	15091195 - 2	37.46	23.25	130.05	190.75	0.27	
			סה"כ צריכה	37.46	23.25	130.05	190.75		
111	32272	בניין C - הרץ השכרת רכב - שלט	15091195 - 3	31.98	19.79	111.46	163.23	0.23	
			סה"כ צריכה	31.98	19.79	111.46	163.23		
112	20149	בניין C - וייז גרופ	16048023 - 1	1,501.20	308.00	591.80	2,401.00	14.86	
			סה"כ צריכה	1,501.20	308.00	591.80	2,401.00		
113	19922	בניין C - חומס בהדונס	13044085 - 7	446.30	44.00	118.30	608.60	9.86	
			סה"כ צריכה	446.30	44.00	118.30	608.60		
114	20151	בניין C - צים	16048024 - 1	686.50	233.60	413.40	1,333.50	7.57	
			סה"כ צריכה	686.50	233.60	413.40	1,333.50		
115	42359	בניין C - ק.0 - גרצל בר	13044085 - 6	2,575.60	839.00	1,195.40	4,610.00	29.41	
			סה"כ צריכה	2,575.60	839.00	1,195.40	4,610.00		
116	42360	בניין C - ק.0 - קפה לנדנור - מחסן קירור	13044085 - 4	898.40	644.70	1,380.50	2,923.60	5.10	
			סה"כ צריכה	898.40	644.70	1,380.50	2,923.60		
117	31636	בניין C - ק.0 - סנוקר	13044085 - 1	951.36	871.84	2,032.96	3,856.16	17.29	
			סה"כ צריכה	951.36	871.84	2,032.96	3,856.16		
118	31635	בניין C - ק.01 - חברת דרכא	17013966 - 1	3,053.80	1,441.00	2,942.70	7,437.50		
			סה"כ צריכה	3,053.80	1,441.00	2,942.70	7,437.50		
119	22306	בניין C - ק.02-03 - חברת איילון	16224402 - 1	4,597.50	1,940.70	2,993.50	9,531.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16224403 - 1	2,874.90	1,334.80	2,138.80	6,348.50		
			סה"כ צריכה	7,472.40	3,275.50	5,132.30	15,880.20		
120	38515	בניין C - ק.04 - חברת יונט	16048024 - 3	727.20	127.40	274.80	1,129.40	6.74	
			סה"כ צריכה	727.20	127.40	274.80	1,129.40		
121	48076	בניין C - ק.04 - פינדרס גדלן בע"מ	16048024 - 2	337.20	153.10	296.20	786.50	4.45	
			סה"כ צריכה	337.20	153.10	296.20	786.50		
122	37636	בניין C - ק.04 - שופרסל	16048024 - 4	2,127.40	412.40	913.60	3,453.40	15.37	
			סה"כ צריכה	2,127.40	412.40	913.60	3,453.40		
123	20150	בניין C - ק.05 - ד"ר אנדי	16048023 - 2	1,810.00	621.40	782.80	3,214.20	13.57	
			סה"כ צריכה	1,810.00	621.40	782.80	3,214.20		
124	32189	בניין C - ק.05 - ד"ר אנדי ממ"ד	14014307 - 1	14.80	15.70	24.10	54.60		
			סה"כ צריכה	14.80	15.70	24.10	54.60		
125	27998	בניין C - ק.05 - הרבולייף	16048023 - 3	946.10	399.20	725.90	2,071.20	9.65	
			סה"כ צריכה	946.10	399.20	725.90	2,071.20		
126	31632	בניין C - ק.05 - חברת דרכא	16048023 - 4	56.00	39.70	88.50	184.20	1.49	
			סה"כ צריכה	56.00	39.70	88.50	184.20		
127	19967	בניין C - ק.06 יח' 01 - ד'אפולוניה	15114149 - 1	29.30	20.65	45.55	95.50	0.60	
			סה"כ צריכה	29.30	20.65	45.55	95.50		
128	46363	בניין C - ק.06 יח' 02 - יאנה פירסוב	15114149 - 2	5.90	9.80	17.50	33.20	0.40	
			סה"כ צריכה	5.90	9.80	17.50	33.20		
129	40612	בניין C - ק.06 יח' 03 - סנדל מודי ושות' רו"ח	15114149 - 3	470.65	174.40	400.65	1,045.70	3.79	
			סה"כ צריכה	470.65	174.40	400.65	1,045.70		
130	16552	בניין C - ק.06 יח' 04 - גישה שרותי אינטרנט	15114149 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
131	45729	בניין C - ק.06 יח' 05 - אורון אחזקות והשקעות בע"מ	15114149 - 5	1.00	0.00	0.00	1.00	0.85	
			סה"כ צריכה	1.00	0.00	0.00	1.00		
132	46203	בניין C - ק.06 יח' 06 - אינסייט לוג'יק בי בע"מ	15114149 - 6	16.40	3.40	8.40	28.20	1.38	
			סה"כ צריכה	16.40	3.40	8.40	28.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
133	19966	בניין C - ק.06 יח' 07 - מרינה מזל יוסופוב	15114149 - 7	134.20	29.25	33.95	197.40	1.66	
		סה"כ צריכה		134.20	29.25	33.95	197.40		
134	47914	בניין C - ק.06 יח' 08 - אורון נדל"ן	15114149 - 8	106.00	42.90	9.75	158.65	2.11	
		סה"כ צריכה		106.00	42.90	9.75	158.65		
135	46978	בניין C - ק.06 יח' 09 - תלפיות סוכנות לביטוח פנסיוני (2012) בע"מ	15114149 - 9	234.85	14.30	7.75	256.90	2.51	
		סה"כ צריכה		234.85	14.30	7.75	256.90		
136	44050	בניין C - ק.06 יח' 10 - קלרין	15114149 - 10	169.10	6.30	12.85	188.25	1.77	
		סה"כ צריכה		169.10	6.30	12.85	188.25		
137	15516	בניין C - ק.06 יח' 11 - יוסף רון	15114149 - 11	70.45	2.00	4.55	77.00	1.23	
		סה"כ צריכה		70.45	2.00	4.55	77.00		
138	28430	בניין C - ק.06 יח' 12 - אסדרה ליווי ויעוץ פיננסי	15114148 - 1	97.33	6.25	13.81	117.39	2.16	
		סה"כ צריכה		97.33	6.25	13.81	117.39		
139	47418	בניין C - ק.06 יח' 13 - האגודה לקידוד	15114148 - 2	168.74	22.57	49.35	240.66	2.86	
		סה"כ צריכה		168.74	22.57	49.35	240.66		
140	48836	בניין C - ק.06 יח' 14 - פולוסאנו	15114148 - 3	14.23	1.00	2.78	18.01	0.86	
		סה"כ צריכה		14.23	1.00	2.78	18.01		
141	48615	בניין C - ק.06 יח' 15 - יוסף חיים ארביב	15114148 - 4	66.31	5.99	7.35	79.64	1.15	
		סה"כ צריכה		66.31	5.99	7.35	79.64		
142	44697	בניין C - ק.06 יח' 20 - א.ד.י.אל.אל סולושנס	15114148 - 7	124.48	12.29	29.66	166.43	1.39	
		סה"כ צריכה		124.48	12.29	29.66	166.43		
143	47420	בניין C - ק.07 יח' 01 - טומדס בע"מ	16226506 - 1	275.80	58.30	113.80	447.90	3.41	
		סה"כ צריכה		275.80	58.30	113.80	447.90		
144	44314	בניין C - ק.07 יח' 02 - ליאור גרבי ואירית טיגר	16226506 - 2	126.65	84.50	36.30	247.45	1.91	
		סה"כ צריכה		126.65	84.50	36.30	247.45		
145	39532	בניין C - ק.07 יח' 03 - אלעד מערכות תוכנה	16226506 - 3	185.60	62.85	139.20	387.65	2.33	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	185.60	62.85	139.20	387.65		
146	44553	בניין C - ק.07 יח' 04 - שרביט מנהיגות בע"מ	16226506 - 4	2.35	1.10	1.10	4.55	0.23	
			סה"כ צריכה	2.35	1.10	1.10	4.55		
147	44384	בניין C - ק.07 יח' 05 - עו"ד ליטל אסרף	16226506 - 5	37.05	5.60	12.40	55.05	1.03	
			סה"כ צריכה	37.05	5.60	12.40	55.05		
148	43025	בניין C - ק.07 יח' 07 - אגיס רייל	16226506 - 7	202.60	12.70	16.85	232.15	4.64	
			סה"כ צריכה	202.60	12.70	16.85	232.15		
149	47416	בניין C - ק.07 יח' 08 - עינב ומעיין	16226506 - 8	12.65	1.60	5.25	19.50	0.75	
			סה"כ צריכה	12.65	1.60	5.25	19.50		
150	44386	בניין C - ק.07 יח' 09 - אורון נדל"ן בע"מ	16226506 - 9	54.10	55.60	101.45	211.15	2.15	
			סה"כ צריכה	54.10	55.60	101.45	211.15		
151	33781	בניין C - ק.07 יח' 10 - דר' השרוני אמיר משה	16226506 - 10	109.05	29.20	52.30	190.55	2.14	
			סה"כ צריכה	109.05	29.20	52.30	190.55		
152	33853	בניין C - ק.07 יח' 11 - עוז מורן יעוץ משכנתאות בע"מ	16226506 - 11	163.50	33.85	49.95	247.30	4.54	
			סה"כ צריכה	163.50	33.85	49.95	247.30		
153	45373	בניין C - ק.07 יח' 12 - אורון נדל"ן	16226506 - 12	156.75	13.90	29.20	199.85	2.74	
			סה"כ צריכה	156.75	13.90	29.20	199.85		
154	43107	בניין C - ק.07 יח' 13 - טר ארמה יזום ובינו בע"מ	16226506 - 13	102.45	2.10	4.60	109.15	2.24	
			סה"כ צריכה	102.45	2.10	4.60	109.15		
155	45330	בניין C - ק.07 יח' 14 - מכון שמיעה צליל וקול	16226506 - 14	265.50	28.65	59.85	354.00	2.74	
			סה"כ צריכה	265.50	28.65	59.85	354.00		
156	40627	בניין C - ק.07 יח' 15 - אורון נדל"ן בע"מ	18029714 - 8	171.45	2.60	4.20	178.25	1.81	
			סה"כ צריכה	171.45	2.60	4.20	178.25		
157	40626	בניין C - ק.07 יח' 16 - נטסק סיבר קום	18029714 - 9	340.15	97.45	208.75	646.35	3.46	
			סה"כ צריכה	340.15	97.45	208.75	646.35		
158	40625	בניין C - ק.07 יח' 17 - פנחס פלח	18029714 - 10	295.35	33.45	65.10	393.90	3.58	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	295.35	33.45	65.10	393.90		
159	45525	בניין C - ק.07 יח' 18 - הום מדיקס	11 - 18029714	50.10	15.65	0.00	65.75	1.10	
			סה"כ צריכה	50.10	15.65	0.00	65.75		
160	44387	בניין C - ק.07 יח' 19 - אורון נדל"ן בע"מ	12 - 18029714	156.10	51.90	66.35	274.35	2.56	
			סה"כ צריכה	156.10	51.90	66.35	274.35		
161	22669	בניין C - ק.08 - הרץ	1 - 17013948	5,400.30	2,186.70	4,762.70	12,349.70		
			סה"כ צריכה	5,400.30	2,186.70	4,762.70	12,349.70		
162	22373	בניין C - ק.09 - בנק דיסקונט	1 - 16193912	1,419.00	718.00	1,467.60	3,604.60	11.13	
			סה"כ צריכה	1,419.00	718.00	1,467.60	3,604.60		
163	27340	בניין C - ק.09 - בנק הפועלים	3 - 16193912	1,049.00	731.20	1,622.60	3,402.80	6.54	
			סה"כ צריכה	1,049.00	731.20	1,622.60	3,402.80		
164	47326	בניין C - ק.09 - כוכי טבקה	2 - 16193912	331.30	32.40	62.50	426.20	3.37	
			סה"כ צריכה	331.30	32.40	62.50	426.20		
165	27341	בניין C - ק.09 - פרמיום מגורים	4 - 16193912	219.70	23.30	38.30	281.30	66.07	
			סה"כ צריכה	219.70	23.30	38.30	281.30		
166	29144	בניין C - ק.10 - בנק הפועלים	1 - 17013965	3,632.50	2,406.50	5,276.70	11,315.70		
			סה"כ צריכה	3,632.50	2,406.50	5,276.70	11,315.70		
167	34657	בניין C - ק.11 יח' 02 - קימיקר בע"מ	1 - 18029709	274.70	64.30	69.30	408.30	3.25	
			סה"כ צריכה	274.70	64.30	69.30	408.30		
168	34658	בניין C - ק.11 יח' 03 - קימיקר בע"מ	2 - 18029709	300.30	54.60	47.50	402.40	2.43	
			סה"כ צריכה	300.30	54.60	47.50	402.40		
169	45058	בניין C - ק.11 יח' 04 - תלפיות סוכנות לביטוח פנסיוני (2012) בע"מ	3 - 18029709	3.20	0.00	0.00	3.20	0.60	
			סה"כ צריכה	3.20	0.00	0.00	3.20		
170	48077	בניין C - ק.11 יח' 05 - דו.רה.מי	4 - 18029709	92.50	9.80	4.00	106.30	2.73	
			סה"כ צריכה	92.50	9.80	4.00	106.30		
171	44389	בניין C - ק.11 יח' Deceptive - 06 bytes	5 - 18029709	107.30	9.10	13.90	130.30	2.59	
			סה"כ צריכה	107.30	9.10	13.90	130.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
172	44054	בניין C - ק. 11 יח' 07 - אושרת דרעי	18029709 - 6	203.20	0.70	2.70	206.60	2.94	
		סה"כ צריכה		203.20	0.70	2.70	206.60		
173	44554	בניין C - ק. 11 יח' 08 + 10 - תלפיות סוכנות לביטוח פנסיוני (2012) בע"מ	18029709 - 7	139.20	6.20	20.20	165.60	1.98	
		סה"כ צריכה		171.80	7.50	23.10	202.40		
174	48821	בניין C - ק. 11 יח' 09 - גלובסל בע"מ	18029709 - 8	321.50	97.50	95.80	514.80	3.06	
		סה"כ צריכה		321.50	97.50	95.80	514.80		
175	44391	בניין C - ק. 11 יח' 11 - א.י.יעוץ וליווי פיננסי	18029709 - 10	226.40	34.60	40.80	301.80	3.20	
		סה"כ צריכה		226.40	34.60	40.80	301.80		
176	40615	בניין C - ק. 11 יח' 13 - אנטרופי יועצים	18029709 - 12	786.40	111.50	209.50	1,107.40	7.62	
		סה"כ צריכה		786.40	111.50	209.50	1,107.40		
177	48935	בניין C - ק. 11 יח' 14 - סקייטק אי.א.ו.טי	18029709 - 13	771.10	103.90	236.50	1,111.50	5.80	
		סה"כ צריכה		771.10	103.90	236.50	1,111.50		
178	27560	בניין C - ק. 12 - שובל	17013983 - 1	3,124.80	660.40	1,182.70	4,967.90		
		סה"כ צריכה		3,124.80	660.40	1,182.70	4,967.90		
179	7360	בניין C - קפה לנדזור	13044085 - 5	6,407.00	3,505.60	4,140.00	14,052.60	44.88	
		סה"כ צריכה		6,407.00	3,505.60	4,140.00	14,052.60		
180	20177	בניין C מיזוג אוויר	13044085 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091187 - 1	18,235.20	7,030.40	14,755.20	40,020.80	100.16	
			15091187 - 2	3,858.00	1,965.90	3,086.10	8,910.00	46.73	
			15091196 - 3	19,208.00	4,716.00	9,702.00	33,626.00	207.22	
			15091196 - 4	580.80	648.00	301.20	1,530.00	2,358.58	
			16193925 - 1	8,240.00	926.00	3,412.00	12,578.00	2,561.60	
			16225069 - 2	30,338.00	14,296.00	14,846.00	59,480.00	3,921.62	
			סה"כ צריכה	80,460.00	29,582.30	46,102.50	156,144.80		
181	20237	בניין C ציבורי	13044085 - 1	-951.36	-871.84	-2,032.96	-3,856.16	17.29	
			13044085 - 4	-898.40	-644.70	-1,380.50	-2,923.60	5.10	
			13044085 - 5	-6,407.00	-3,505.60	-4,140.00	-14,052.60	44.88	
			13044085 - 6	-2,575.60	-839.00	-1,195.40	-4,610.00	29.41	
			13044085 - 7	-446.30	-44.00	-118.30	-608.60	9.86	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	13044085 - 8			
		-54.60	-24.10	-15.70	-14.80	14014307 - 1			
	100.16	-40,020.80	-14,755.20	-7,030.40	-18,235.20	15091187 - 1			
	46.73	-8,910.00	-3,086.10	-1,965.90	-3,858.00	15091187 - 2			
	0.27	-190.75	-130.05	-23.25	-37.46	15091195 - 2			
	0.23	-163.23	-111.46	-19.79	-31.98	15091195 - 3			
	0.28	-192.96	-131.38	-23.47	-38.11	15091195 - 5			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091196 - 2			
	207.22	-33,626.00	-9,702.00	-4,716.00	-19,208.00	15091196 - 3			
	2,358.58	-1,530.00	-301.20	-648.00	-580.80	15091196 - 4			
	2.16	-117.39	-13.81	-6.25	-97.33	15114148 - 1			
	2.86	-240.66	-49.35	-22.57	-168.74	15114148 - 2			
	0.86	-18.01	-2.78	-1.00	-14.23	15114148 - 3			
	1.15	-79.64	-7.35	-5.99	-66.31	15114148 - 4			
	1.39	-166.43	-29.66	-12.29	-124.48	15114148 - 7			
	0.60	-95.50	-45.55	-20.65	-29.30	15114149 - 1			
	0.40	-33.20	-17.50	-9.80	-5.90	15114149 - 2			
	3.79	-1,045.70	-400.65	-174.40	-470.65	15114149 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114149 - 4			
	0.85	-1.00	0.00	0.00	-1.00	15114149 - 5			
	1.38	-28.20	-8.40	-3.40	-16.40	15114149 - 6			
	1.66	-197.40	-33.95	-29.25	-134.20	15114149 - 7			
	2.11	-158.65	-9.75	-42.90	-106.00	15114149 - 8			
	2.51	-256.90	-7.75	-14.30	-234.85	15114149 - 9			
	1.77	-188.25	-12.85	-6.30	-169.10	15114149 - 10			
	1.23	-77.00	-4.55	-2.00	-70.45	15114149 - 11			
	20.72	-4,646.00	-1,334.40	-664.40	-2,647.20	15114149 - 12			
	14.86	-2,401.00	-591.80	-308.00	-1,501.20	16048023 - 1			
	13.57	-3,214.20	-782.80	-621.40	-1,810.00	16048023 - 2			
	9.65	-2,071.20	-725.90	-399.20	-946.10	16048023 - 3			
	1.49	-184.20	-88.50	-39.70	-56.00	16048023 - 4			
	7.57	-1,333.50	-413.40	-233.60	-686.50	16048024 - 1			
	4.45	-786.50	-296.20	-153.10	-337.20	16048024 - 2			
	6.74	-1,129.40	-274.80	-127.40	-727.20	16048024 - 3			
	15.37	-3,453.40	-913.60	-412.40	-2,127.40	16048024 - 4			
	11.13	-3,604.60	-1,467.60	-718.00	-1,419.00	16193912 - 1			
	3.37	-426.20	-62.50	-32.40	-331.30	16193912 - 2			
	6.54	-3,402.80	-1,622.60	-731.20	-1,049.00	16193912 - 3			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16193912 - 4	-219.70	-23.30	-38.30	-281.30	66.07	
			16193925 - 1	-8,240.00	-926.00	-3,412.00	-12,578.00	2,561.60	
			16193925 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224402 - 1	-4,597.50	-1,940.70	-2,993.50	-9,531.70		
			16224403 - 1	-2,874.90	-1,334.80	-2,138.80	-6,348.50		
			16225069 - 1	158,444.80	64,000.00	111,040.00	333,484.80	1,159.36	
			16225069 - 2	-30,338.00	-14,296.00	-14,846.00	-59,480.00	3,921.62	
			16226506 - 1	-275.80	-58.30	-113.80	-447.90	3.41	
			16226506 - 2	-126.65	-84.50	-36.30	-247.45	1.91	
			16226506 - 3	-185.60	-62.85	-139.20	-387.65	2.33	
			16226506 - 4	-2.35	-1.10	-1.10	-4.55	0.23	
			16226506 - 5	-37.05	-5.60	-12.40	-55.05	1.03	
			16226506 - 7	-202.60	-12.70	-16.85	-232.15	4.64	
			16226506 - 8	-12.65	-1.60	-5.25	-19.50	0.75	
			16226506 - 9	-54.10	-55.60	-101.45	-211.15	2.15	
			16226506 - 10	-109.05	-29.20	-52.30	-190.55	2.14	
			16226506 - 11	-163.50	-33.85	-49.95	-247.30	4.54	
			16226506 - 12	-156.75	-13.90	-29.20	-199.85	2.74	
			16226506 - 13	-102.45	-2.10	-4.60	-109.15	2.24	
			16226506 - 14	-265.50	-28.65	-59.85	-354.00	2.74	
			17013948 - 1	-5,400.30	-2,186.70	-4,762.70	-12,349.70		
			17013965 - 1	-3,632.50	-2,406.50	-5,276.70	-11,315.70		
			17013966 - 1	-3,053.80	-1,441.00	-2,942.70	-7,437.50		
			17013983 - 1	-3,124.80	-660.40	-1,182.70	-4,967.90		
			18029709 - 1	-274.70	-64.30	-69.30	-408.30	3.25	
			18029709 - 2	-300.30	-54.60	-47.50	-402.40	2.43	
			18029709 - 3	-3.20	0.00	0.00	-3.20	0.60	
			18029709 - 4	-92.50	-9.80	-4.00	-106.30	2.73	
			18029709 - 5	-107.30	-9.10	-13.90	-130.30	2.59	
			18029709 - 6	-203.20	-0.70	-2.70	-206.60	2.94	
			18029709 - 7	-139.20	-6.20	-20.20	-165.60	1.98	
			18029709 - 8	-321.50	-97.50	-95.80	-514.80	3.06	
			18029709 - 9	-32.60	-1.30	-2.90	-36.80	1.42	
			18029709 - 10	-226.40	-34.60	-40.80	-301.80	3.20	
			18029709 - 12	-786.40	-111.50	-209.50	-1,107.40	7.62	
			18029709 - 13	-771.10	-103.90	-236.50	-1,111.50	5.80	
			18029714 - 8	-171.45	-2.60	-4.20	-178.25	1.81	
			18029714 - 9	-340.15	-97.45	-208.75	-646.35	3.46	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18029714 - 10	-295.35	-33.45	-65.10	-393.90	3.58	
			18029714 - 11	-50.10	-15.65	0.00	-65.75	1.10	
			18029714 - 12	-156.10	-51.90	-66.35	-274.35	2.56	
			סה"כ צריכה	22,367.66	12,560.56	25,410.21	60,338.42		
182	40438	בניין D - אוויה - שלט	15091199 - 1	8.70	4.15	63.25	76.10	0.21	
			סה"כ צריכה	8.70	4.15	63.25	76.10		
183	24670	בניין D - בר סלטים	13044090 - 4	653.70	196.80	432.80	1,283.30	8.75	
			סה"כ צריכה	653.70	196.80	432.80	1,283.30		
184	42052	בניין D - המאפה של רוני	13044090 - 12	1,191.40	387.00	902.40	2,480.80	14.76	
			סה"כ צריכה	1,191.40	387.00	902.40	2,480.80		
185	48034	בניין D - הפניקס - שלט	15091199 - 10	12.55	5.95	91.10	109.60	0.30	
			סה"כ צריכה	12.55	5.95	91.10	109.60		
186	40443	בניין D - חברת כנס - שלט	15091198 - 4	16.65	7.90	124.60	149.15	0.41	
			סה"כ צריכה	16.65	7.90	124.60	149.15		
187	40692	בניין D - חוצה ישראל - שלט	15091199 - 12	41.85	19.90	302.10	363.85	1.03	
			סה"כ צריכה	41.85	19.90	302.10	363.85		
188	24787	בניין D - חניות הכישר	13044090 - 13	180.70	82.90	132.30	395.90	1.26	
			סה"כ צריכה	180.70	82.90	132.30	395.90		
189	7362	בניין D - טיב טעם	13044090 - 1	13,488.40	9,524.80	16,316.40	39,329.60	86.63	
			סה"כ צריכה	13,488.40	9,524.80	16,316.40	39,329.60		
190	28800	בניין D - מיסטינג לובי	13044090 - 7	3,234.40	418.00	957.00	4,609.40	38.98	
			סה"כ צריכה	3,234.40	418.00	957.00	4,609.40		
191	32270	בניין D - מכון העתקות	13044090 - 11	246.70	44.60	88.95	380.25	3.38	
			סה"כ צריכה	246.70	44.60	88.95	380.25		
192	7363	בניין D - מקדונלדס	13044090 - 2	3,223.20	1,732.80	2,079.60	7,035.60	21.96	
			סה"כ צריכה	3,223.20	1,732.80	2,079.60	7,035.60		
193	40442	בניין D - עמידר - שלט	15091198 - 3	24.35	11.55	180.40	216.30	0.59	
			סה"כ צריכה	24.35	11.55	180.40	216.30		
194	42473	בניין D - פרוו	17313224 - 1	2,691.50	1,118.90	1,238.40	5,048.80	32.48	
			סה"כ צריכה	2,691.50	1,118.90	1,238.40	5,048.80		
195	39418	בניין D - ק.0 - חברת יונט קרדיט - מסחר	13044090 - 8	160.50	45.10	99.60	305.20	1.70	
			סה"כ צריכה	160.50	45.10	99.60	305.20		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
196	7461	בניין D - ק.01 - אוויה - שרתים	14155699 - 1	10,291.80	7,471.80	16,577.40	34,341.00	1,133.60	
		סה"כ צריכה		10,291.80	7,471.80	16,577.40	34,341.00		
197	20132	בניין D - ק.01 - עמידר	14155727 - 1	7,690.00	4,122.00	8,676.00	20,488.00	43.96	
		סה"כ צריכה		7,690.00	4,122.00	8,676.00	20,488.00		
198	30833	בניין D - ק.02 - מיסטינג - מחסן	17312575 - 1	265.50	209.00	429.10	903.60	3.20	
		סה"כ צריכה		265.50	209.00	429.10	903.60		
199	42806	בניין D - ק.02 - סלופארק	17312916 - 1	1,666.30	480.60	702.10	2,849.00	23.99	
		סה"כ צריכה		1,666.30	480.60	702.10	2,849.00		
200	47494	בניין D - ק.02 - שופרסל	21262584 - 1	2,540.20	1,362.80	1,836.50	5,739.50	23.22	
		סה"כ צריכה		2,540.20	1,362.80	1,836.50	5,739.50		
201	38525	בניין D - ק.03 - CTV	18170729 - 4	2,694.20	1,269.80	2,440.40	6,404.40	19.11	
		סה"כ צריכה		2,694.20	1,269.80	2,440.40	6,404.40		
202	33818	בניין D - ק.03 - אקספריטוס	18170729 - 3	916.64	298.08	347.36	1,562.08	6.28	
		סה"כ צריכה		916.64	298.08	347.36	1,562.08		
203	33481	בניין D - ק.03 - חברת כנס	18170729 - 1	2,497.20	662.40	1,482.40	4,642.00	23.55	
		סה"כ צריכה		2,497.20	662.40	1,482.40	4,642.00		
204	33478	בניין D - ק.03 - חברת כנס ממ"ד	18247613 - 1	13.00	6.60	15.70	35.30	5.25	
		סה"כ צריכה		13.00	6.60	15.70	35.30		
205	33817	בניין D - ק.03 - ליברה	18170729 - 2	2,092.96	847.04	964.16	3,904.16	13.99	
		סה"כ צריכה		2,092.96	847.04	964.16	3,904.16		
206	45043	בניין D - ק.03 - נת"ע	20281986 - 1	1,291.20	1,050.80	2,176.50	4,518.50	22.62	
		סה"כ צריכה		1,291.20	1,050.80	2,176.50	4,518.50		
207	34353	בניין D - ק.04 - חוצה ישראל	17312903 - 1	5,158.70	2,200.30	3,956.70	11,315.70	66.04	
		סה"כ צריכה		5,158.70	2,200.30	3,956.70	11,315.70		
208	32407	בניין D - ק.04 - קווסט	17312864 - 1	1,355.70	562.60	992.10	2,910.40	32.04	
		סה"כ צריכה		1,355.70	562.60	992.10	2,910.40		
209	31637	בניין D - ק.05 - אלדן	18017330 - 3	1,642.20	452.80	641.80	2,736.80	11.72	
		סה"כ צריכה		1,642.20	452.80	641.80	2,736.80		
210	28926	בניין D - ק.05 - אלקו מדיה	18017330 - 2	2,350.20	644.60	1,352.60	4,347.40	14.38	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,350.20	644.60	1,352.60	4,347.40		
211	38939	בניין D - ק.05 - גרינראוד	18017330 - 4	2,204.40	794.00	1,496.00	4,494.40	14.74	
			סה"כ צריכה	2,204.40	794.00	1,496.00	4,494.40		
212	48033	בניין D - ק.05 - הפניקס	18017330 - 1	899.20	178.00	386.40	1,463.60	8.62	
			סה"כ צריכה	899.20	178.00	386.40	1,463.60		
213	45240	בניין D - ק.05 - חוצה ישראל	20281835 - 1	974.30	193.70	369.60	1,537.60	20.32	
			סה"כ צריכה	974.30	193.70	369.60	1,537.60		
214	20143	בניין D - ק.06 - עמידר	15091233 - 1	9,140.00	2,668.00	5,544.00	17,352.00	57.98	
			סה"כ צריכה	9,140.00	2,668.00	5,544.00	17,352.00		
215	20147	בניין D - ק.07 - סאפינס - ראשי	15140044 - 1	9,969.00	4,002.50	6,946.20	20,917.70		
			סה"כ צריכה	9,969.00	4,002.50	6,946.20	20,917.70		
216	7462	בניין D - ק.08 - אוויה	14155699 - 2	3,196.80	1,494.00	3,176.80	7,867.60	18.22	
			סה"כ צריכה	3,196.80	1,494.00	3,176.80	7,867.60		
217	21008	בניין D - ק.08 - בקשי	16224401 - 1	799.20	258.90	421.40	1,479.50		
			סה"כ צריכה	799.20	258.90	421.40	1,479.50		
218	7464	בניין D - ק.08 - קלי	14155699 - 4	6,166.80	2,642.40	4,854.00	13,663.20	2,347.67	
			סה"כ צריכה	6,166.80	2,642.40	4,854.00	13,663.20		
219	49571	בניין D - ק.09 - אורון נדל"ן	14155699 - 3	3,466.00	694.00	1,176.00	5,336.00	28.00	
			סה"כ צריכה	3,466.00	694.00	1,176.00	5,336.00		
220	48457	בניין D - ק.10 - משב	14155733 - 1	4,898.00	1,546.00	858.00	7,302.00	3,929.80	
			14155733 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4,898.00	1,546.00	858.00	7,302.00		
221	48032	בניין D - ק.11 - הפניקס	14155733 - 2	7,850.00	3,284.00	6,662.00	17,796.00	3,918.14	
			סה"כ צריכה	7,850.00	3,284.00	6,662.00	17,796.00		
222	44476	בניין D - ק.12 - סלופארק	20281837 - 1	1,143.40	462.10	584.50	2,190.00	26.17	
			סה"כ צריכה	1,143.40	462.10	584.50	2,190.00		
223	7473	בניין D - ק.12 - קומפיוג'ן	14155733 - 3	11,396.00	6,010.00	12,732.00	30,138.00	3,899.24	
			סה"כ צריכה	11,396.00	6,010.00	12,732.00	30,138.00		
224	43459	בניין D - ק.12 - שבירו	17312727 - 1	200.70	73.70	112.70	387.10	19.41	
			סה"כ צריכה	200.70	73.70	112.70	387.10		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
225	40439	בניין D - קומפיוג'ן - שלט	15091199 - 5	21.60	10.30	156.55	188.45	0.51	
		סה"כ צריכה		21.60	10.30	156.55	188.45		
226	19953	בניין D - קומפיוג'ן מחסן	13044090 - 10	820.30	607.70	1,363.60	2,791.60	5.49	
		סה"כ צריכה		820.30	607.70	1,363.60	2,791.60		
227	40440	בניין D - קלי - שלט	15091199 - 9	10.60	5.05	77.30	92.95	0.26	
		סה"כ צריכה		10.60	5.05	77.30	92.95		
228	44395	בניין D - קרני	13044090 - 6	2,531.20	1,150.40	2,269.60	5,951.20	25.44	
		סה"כ צריכה		2,531.20	1,150.40	2,269.60	5,951.20		
229	7366	בניין D - ריבר	13044090 - 5	6,163.60	4,464.80	7,056.00	17,684.40	52.70	
		סה"כ צריכה		6,163.60	4,464.80	7,056.00	17,684.40		
230	20176	בניין D מיזוג אוויר	13044090 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155666 - 2	23,770.00	13,994.00	21,618.00	59,382.00	3,898.44	
			14155670 - 2	7,608.00	1,058.00	6,382.00	15,048.00	3,930.16	
			14155671 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155703 - 2	26,532.00	8,260.00	15,784.00	50,576.00	1,412.26	
			14155706 - 2	36,436.00	9,494.00	6,640.00	52,570.00	3,927.06	
			14155706 - 3	15,006.00	4,376.00	4,738.00	24,120.00	193.28	
			14155706 - 4	303.20	0.00	670.40	973.60	83.83	
			15091198 - 1	0.00	3.20	47.20	50.40	1,045.18	
			15091594 - 2	23,929.60	9,849.60	18,531.20	52,310.40	191.42	
			15091594 - 3	6,026.40	2,416.00	4,612.80	13,055.20	86.21	
			סה"כ צריכה	139,611.20	49,450.80	79,023.60	268,085.60		
231	20238	בניין D ציבורי	13044090 - 1	-13,488.40	-9,524.80	-16,316.40	-39,329.60	86.63	
			13044090 - 2	-3,223.20	-1,732.80	-2,079.60	-7,035.60	21.96	
			13044090 - 4	-653.70	-196.80	-432.80	-1,283.30	8.75	
			13044090 - 5	-6,163.60	-4,464.80	-7,056.00	-17,684.40	52.70	
			13044090 - 6	-2,531.20	-1,150.40	-2,269.60	-5,951.20	25.44	
			13044090 - 7	-3,234.40	-418.00	-957.00	-4,609.40	38.98	
			13044090 - 8	-160.50	-45.10	-99.60	-305.20	1.70	
			13044090 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044090 - 10	-820.30	-607.70	-1,363.60	-2,791.60	5.49	
			13044090 - 11	-246.70	-44.60	-88.95	-380.25	3.38	
			13044090 - 12	-1,191.40	-387.00	-902.40	-2,480.80	14.76	
			13044090 - 13	-180.70	-82.90	-132.30	-395.90	1.26	
			14155666 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155666 - 2	-23,770.00	-13,994.00	-21,618.00	-59,382.00	3,898.44	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155670 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155670 - 2	-7,608.00	-1,058.00	-6,382.00	-15,048.00	3,930.16	
			14155671 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155671 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155699 - 1	-10,291.80	-7,471.80	-16,577.40	-34,341.00	1,133.60	
			14155699 - 2	-3,196.80	-1,494.00	-3,176.80	-7,867.60	18.22	
			14155699 - 3	-3,466.00	-694.00	-1,176.00	-5,336.00	28.00	
			14155699 - 4	-6,166.80	-2,642.40	-4,854.00	-13,663.20	2,347.67	
			14155703 - 1	110,451.20	46,880.00	95,225.60	252,556.80	748.35	
			14155703 - 2	-26,532.00	-8,260.00	-15,784.00	-50,576.00	1,412.26	
			14155706 - 1	196,172.80	84,761.60	137,945.60	418,880.00	12,209.47	
			14155706 - 2	-36,436.00	-9,494.00	-6,640.00	-52,570.00	3,927.06	
			14155706 - 3	-15,006.00	-4,376.00	-4,738.00	-24,120.00	193.28	
			14155706 - 4	-303.20	0.00	-670.40	-973.60	83.83	
			14155727 - 1	-7,690.00	-4,122.00	-8,676.00	-20,488.00	43.96	
			14155733 - 1	-4,898.00	-1,546.00	-858.00	-7,302.00	3,929.80	
			14155733 - 2	-7,850.00	-3,284.00	-6,662.00	-17,796.00	3,918.14	
			14155733 - 3	-11,396.00	-6,010.00	-12,732.00	-30,138.00	3,899.24	
			14155733 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091198 - 1	0.00	-3.20	-47.20	-50.40	1,045.18	
			15091198 - 3	-24.35	-11.55	-180.40	-216.30	0.59	
			15091198 - 4	-16.65	-7.90	-124.60	-149.15	0.41	
			15091199 - 1	-8.70	-4.15	-63.25	-76.10	0.21	
			15091199 - 5	-21.60	-10.30	-156.55	-188.45	0.51	
			15091199 - 9	-10.60	-5.05	-77.30	-92.95	0.26	
			15091199 - 10	-12.55	-5.95	-91.10	-109.60	0.30	
			15091199 - 12	-41.85	-19.90	-302.10	-363.85	1.03	
			15091233 - 1	-9,140.00	-2,668.00	-5,544.00	-17,352.00	57.98	
			15091594 - 2	-23,929.60	-9,849.60	-18,531.20	-52,310.40	191.42	
			15091594 - 3	-6,026.40	-2,416.00	-4,612.80	-13,055.20	86.21	
			15140044 - 1	-9,969.00	-4,002.50	-6,946.20	-20,917.70		
			16224401 - 1	-799.20	-258.90	-421.40	-1,479.50		
			17312575 - 1	-265.50	-209.00	-429.10	-903.60	3.20	
			17312727 - 1	-200.70	-73.70	-112.70	-387.10	19.41	
			17312864 - 1	-1,355.70	-562.60	-992.10	-2,910.40	32.04	
			17312903 - 1	-5,158.70	-2,200.30	-3,956.70	-11,315.70	66.04	
			17312916 - 1	-1,666.30	-480.60	-702.10	-2,849.00	23.99	
			17313224 - 1	-2,691.50	-1,118.90	-1,238.40	-5,048.80	32.48	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18017330 - 1	-899.20	-178.00	-386.40	-1,463.60	8.62	
			18017330 - 2	-2,350.20	-644.60	-1,352.60	-4,347.40	14.38	
			18017330 - 3	-1,642.20	-452.80	-641.80	-2,736.80	11.72	
			18017330 - 4	-2,204.40	-794.00	-1,496.00	-4,494.40	14.74	
			18170729 - 1	-2,497.20	-662.40	-1,482.40	-4,642.00	23.55	
			18170729 - 2	-2,092.96	-847.04	-964.16	-3,904.16	13.99	
			18170729 - 3	-916.64	-298.08	-347.36	-1,562.08	6.28	
			18170729 - 4	-2,694.20	-1,269.80	-2,440.40	-6,404.40	19.11	
			18247613 - 1	-13.00	-6.60	-15.70	-35.30	5.25	
			20281835 - 1	-974.30	-193.70	-369.60	-1,537.60	20.32	
			20281837 - 1	-1,143.40	-462.10	-584.50	-2,190.00	26.17	
			20281986 - 1	-1,291.20	-1,050.80	-2,176.50	-4,518.50	22.62	
			21262584 - 1	-2,540.20	-1,362.80	-1,836.50	-5,739.50	23.22	
			סה"כ צריכה	27,521.30	16,409.68	32,305.23	76,236.21		
232	34805	חניון - בי.בי.בי - טעינת אופנועים	18247404 - 1	70.20	89.40	188.50	348.10	6.18	
			סה"כ צריכה	70.20	89.40	188.50	348.10		
			סה"כ צריכה	1,237,736.60	386,087.40	682,885.50	2,306,709.50		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				2,306,709.50		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 1,237,736.60)
■ גבע (Kwh 386,087.40)
■ שפל (Kwh 682,885.50)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29761	בנין A - ק.01 - גנרטור חירום קומתי	16224436 - 1	0.00	0.00	0.60	0.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.60	0.60		
2	7312	בניין A ראשי שנאי 1	13044057 - 1	153,881.60	78,809.60	134,886.40	367,577.60	980.54	
			סה"כ צריכה	153,881.60	78,809.60	134,886.40	367,577.60		
3	7377	בניין A ראשי שנאי 2	13044100 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	7400	בניין A ראשי שנאי 3	13044111 - 1	63,129.60	25,593.60	39,001.60	127,724.80	557.38	
			סה"כ צריכה	63,129.60	25,593.60	39,001.60	127,724.80		
5	20234	בניין A ראשי שנאי 4	16201588 - 1	84,492.80	30,073.60	42,777.60	157,344.00	835.26	
			סה"כ צריכה	84,492.80	30,073.60	42,777.60	157,344.00		
6	7395	בניין A ראשי שנאי 5	13044110 - 1	53,030.40	28,460.80	65,580.80	147,072.00	452.22	
			סה"כ צריכה	53,030.40	28,460.80	65,580.80	147,072.00		
7	37678	בניין B לוח חשמל חרום	13080928 - 15	9,232.00	5,376.00	10,608.00	25,216.00	1.92	
			סה"כ צריכה	9,232.00	5,376.00	10,608.00	25,216.00		
8	38731	בניין B ראשי שדה חיוני	13080928 - 4	14,542.40	4,947.20	8,433.60	27,923.20	196.29	
			סה"כ צריכה	14,542.40	4,947.20	8,433.60	27,923.20		
9	24672	בניין B ראשי שנאי 1	13044076 - 1	354,329.60	2,169.60	9,600.00	366,099.20	896.00	
			סה"כ צריכה	354,329.60	2,169.60	9,600.00	366,099.20		
10	7330	בניין B ראשי שנאי 2	13044066 - 1	870.40	761.60	2,931.20	4,563.20	13.89	
			סה"כ צריכה	870.40	761.60	2,931.20	4,563.20		
11	7422	בניין B ראשי שנאי 3	13080928 - 1	65,510.40	25,152.00	45,043.20	135,705.60	558.66	
			סה"כ צריכה	65,510.40	25,152.00	45,043.20	135,705.60		
12	7355	בניין C ראשי	13044085 - 15	14,070.70	7,846.30	13,049.10	34,966.10	1.22	
			סה"כ צריכה	14,070.70	7,846.30	13,049.10	34,966.10		
13	22307	בניין C ראשי שנאי 1	16225069 - 1	158,444.80	64,000.00	111,040.00	333,484.80	1,159.36	
			סה"כ צריכה	158,444.80	64,000.00	111,040.00	333,484.80		
14	24794	בניין C ראשי שנאי 2	16193925 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	20138	בניין C ראשי שנאי 3	15091196 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	7364	בניין D ראשי	13044090 - 3	37,811.20	21,747.20	37,561.60	97,120.00	246.46	
			סה"כ צריכה	37,811.20	21,747.20	37,561.60	97,120.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
17	24671	בניין D ראשי חיוני שנאי T3	15091198 - 2	698.40	421.20	2,948.40	4,068.00	93.49	
		סה"כ צריכה		698.40	421.20	2,948.40	4,068.00		
18	20131	בניין D ראשי חיוני שנאי T4	14155671 - 3	10,440.00	5,662.50	11,900.00	28,002.50	61.38	
		סה"כ צריכה		10,440.00	5,662.50	11,900.00	28,002.50		
19	20144	בניין D ראשי חיוני שנאי T5	15091594 - 1	9,985.60	4,142.40	9,048.00	23,176.00	202.62	
		סה"כ צריכה		9,985.60	4,142.40	9,048.00	23,176.00		
20	7457	בניין D ראשי שנאי T1	14155670 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
21	7465	בניין D ראשי שנאי T2	14155703 - 1	110,451.20	46,880.00	95,225.60	252,556.80	748.35	
		סה"כ צריכה		110,451.20	46,880.00	95,225.60	252,556.80		
22	7455	בניין D ראשי שנאי T3	14155666 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
23	7459	בניין D ראשי שנאי T4	14155671 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
24	7467	בניין D ראשי שנאי T5	14155706 - 1	196,172.80	84,761.60	137,945.60	418,880.00	12,209.47	
		סה"כ צריכה		196,172.80	84,761.60	137,945.60	418,880.00		
25	7406	חניון - ראשי שנאי חניון 6 (B)	13044120 - 15	-11,417.60	-6,710.40	-24,144.00	-42,272.00	954.24	
		סה"כ צריכה		-11,417.60	-6,710.40	-24,144.00	-42,272.00		
26	7345	חניון - ראשי שנאי חניון 7 (B)	13044082 - 15	17,184.00	12,192.00	27,456.00	56,832.00	683.52	
		סה"כ צריכה		17,184.00	12,192.00	27,456.00	56,832.00		
27	7408	חניון לוח קומתי EP1	13044120 - 2	-5,761.10	-3,266.50	-11,965.40	-20,993.00	54.68	
		סה"כ צריכה		-5,761.10	-3,266.50	-11,965.40	-20,993.00		
28	7347	חניון לוח קומתי חיוני EP1	13044082 - 2	3,556.90	2,641.30	5,745.00	11,943.20	21.09	
		סה"כ צריכה		3,556.90	2,641.30	5,745.00	11,943.20		
29	7409	חניון לוח קומתי EP2	13044120 - 3	-1,700.00	-1,327.40	-4,575.60	-7,603.00	74.26	
		סה"כ צריכה		-1,700.00	-1,327.40	-4,575.60	-7,603.00		
30	7348	חניון לוח קומתי חיוני EP2	13044082 - 3	1,651.10	1,089.60	2,317.40	5,058.10	11.94	
		סה"כ צריכה		1,651.10	1,089.60	2,317.40	5,058.10		
31	7410	חניון לוח קומתי EP3	13044120 - 4	-2,374.10	-1,320.40	-4,599.50	-8,294.00	12.41	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	-2,374.10	-1,320.40	-4,599.50	-8,294.00		
32	7349	חניון לוח קומתי EP3 חיוני	13044082 - 4	2,730.60	1,922.30	4,211.10	8,864.00	13.74	
			סה"כ צריכה	2,730.60	1,922.30	4,211.10	8,864.00		
33	7407	חניון לוח קומתי EP4	13044120 - 1	-2,047.50	-1,121.90	-4,095.70	-7,265.10	19.23	
			סה"כ צריכה	-2,047.50	-1,121.90	-4,095.70	-7,265.10		
34	7346	חניון לוח קומתי EP4 חיוני	13044082 - 1	2,285.00	1,624.00	3,574.00	7,483.00	12.64	
			סה"כ צריכה	2,285.00	1,624.00	3,574.00	7,483.00		

