

### דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (17/08/22 - 20/07/22)

תאריך הפקה: 07/11/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	805.80	586.90	439.20	1,831.90	156.88	
			סה"כ צריכה	805.80	586.90	439.20	1,831.90		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18647	צילר 1	15112977 - 1	4,571.20	4,333.90	6,547.70	15,452.80		
			סה"כ צריכה	4,571.20	4,333.90	6,547.70	15,452.80		
2	18646	צילר 2	15112932 - 1	14,354.30	9,266.30	4,862.40	28,483.00		
			סה"כ צריכה	14,354.30	9,266.30	4,862.40	28,483.00		
3	18645	צילר 3	15112933 - 1	13,970.50	8,179.70	4,313.60	26,463.80		
			סה"כ צריכה	13,970.50	8,179.70	4,313.60	26,463.80		
4	35099	קומה 1 משרד 11 בוני השרון	15129231 - 3	34.80	12.05	0.22	47.07	0.67	
			אוויר צח	3.84	2.80	2.09	8.73		
			סה"כ צריכה	38.64	14.85	2.32	55.80		
5	28375	קומה 1 משרד 12 אול נט	16048031 - 3	15.30	0.86	0.00	16.16	0.32	
			אוויר צח	3.84	2.80	2.09	8.73		
			סה"כ צריכה	19.14	3.66	2.09	24.89		
6	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	18.86	5.81	3.73	28.40	0.50	
			אוויר צח	3.84	2.80	2.09	8.73		
			סה"כ צריכה	22.70	8.61	5.82	37.13		
7	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	186.00	98.00	12.00	296.00	26.54	
			אוויר צח	23.42	17.05	12.76	53.23		
			סה"כ צריכה	209.42	115.05	24.76	349.23		
8	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	0.00	0.08	0.00	0.08	0.25	
			אוויר צח	6.03	4.39	3.28	13.70		
			סה"כ צריכה	6.03	4.47	3.28	13.78		
9	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	14.59	9.90	2.30	26.80	1.05	
			אוויר צח	6.13	4.46	3.34	13.93		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	20.72	14.37	5.64	40.73		
10	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	43.10	18.77	0.37	62.24	0.69	
			אוויר צח	3.12	2.27	1.70	7.10		
			סה"כ צריכה	46.23	21.04	2.07	69.34		
11	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	5.17	3.77	2.82	11.76		
			סה"כ צריכה	5.17	3.77	2.82	11.76		
12	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	37.44	14.26	0.35	52.05	0.59	
			אוויר צח	5.17	3.77	2.82	11.76		
			סה"כ צריכה	42.61	18.03	3.17	63.81		
13	35102	קומה 1 משרד 5 קוטאל מרקטינג קומיונקשין בע"מ	15129231 - 12	68.30	30.82	21.30	120.42	2.36	
			אוויר צח	5.17	3.77	2.82	11.76		
			סה"כ צריכה	73.48	34.59	24.12	132.18		
14	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	15.58	7.79	0.00	23.38	2.67	
			אוויר צח	3.84	2.80	2.09	8.73		
			סה"כ צריכה	19.42	10.59	2.09	32.11		
15	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	86.50	32.58	0.00	119.07	1.44	
			אוויר צח	6.10	4.44	3.32	13.86		
			סה"כ צריכה	92.59	37.02	3.32	132.93		
16	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	44.69	12.91	6.35	63.95	1.49	
			אוויר צח	3.67	2.67	2.00	8.34		
			סה"כ צריכה	48.36	15.58	8.35	72.29		
17	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	0.03	0.13	0.06	0.22	0.09	
			אוויר צח	3.84	2.80	2.09	8.73		
			סה"כ צריכה	3.87	2.93	2.16	8.95		
18	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	10.08	3.65	0.24	13.97	0.45	
			אוויר צח	3.84	2.80	2.09	8.73		
			סה"כ צריכה	13.92	6.45	2.33	22.70		
19	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסיוטק	15129231 - 8	39.12	18.03	2.19	59.34	0.72	
			15129231 - 9	26.05	8.27	0.21	34.53	0.54	
			15129231 - 14	17.52	6.91	0.14	24.58	0.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	22.06	16.07	12.02	50.15		
			סה"כ צריכה	104.75	49.28	14.57	168.59		
20	22508	קומה 2 משרד 6A ננורבוטיקס	16226525 - 8	45.70	14.50	3.20	63.40	1.36	
			אוויר צח	14.42	10.50	7.86	32.78		
			סה"כ צריכה	60.12	25.00	11.06	96.18		
21	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	92.90	41.90	20.95	155.75	1.77	
			אוויר צח	13.65	9.94	7.44	31.03		
			סה"כ צריכה	106.55	51.84	28.39	186.78		
22	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	2.35	2.90	1.50	6.75	0.53	
			אוויר צח	4.90	3.57	2.67	11.13		
			סה"כ צריכה	7.25	6.47	4.17	17.88		
23	22503	קומה 2 משרד 11 פארמנס בע"מ	16226525 - 11	5.34	2.26	2.76	10.36	0.47	
			אוויר צח	6.99	5.09	3.81	15.89		
			סה"כ צריכה	12.33	7.35	6.57	26.25		
24	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	55.35	15.80	0.65	71.80	2.75	
			אוויר צח	20.93	15.25	11.41	47.59		
			סה"כ צריכה	76.28	31.05	12.06	119.39		
25	22603	קומה 2 משרד 4 חוינה ברקו	16226525 - 7	24.70	16.55	4.80	46.05	0.77	
			אוויר צח	10.03	7.31	5.47	22.80		
			סה"כ צריכה	34.73	23.86	10.27	68.85		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	178.80	147.70	260.80	587.30	4.13	
			אוויר צח	12.10	8.81	6.59	27.50		
			סה"כ צריכה	190.90	156.51	267.39	614.80		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	15.56	5.76	1.84	23.16	2.48	
			אוויר צח	7.75	5.64	4.22	17.61		
			סה"כ צריכה	23.31	11.40	6.06	40.77		
28	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	349.95	237.30	52.95	640.20	7.28	
			אוויר צח	11.85	8.63	6.46	26.94		
			סה"כ צריכה	361.80	245.93	59.41	667.14		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	19.04	32.66	6.72	58.42	1.13	
			אוויר צח	5.51	4.01	3.00	12.53		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	24.55	36.67	9.72	70.95		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	16226554 - 12	8.16	4.08	0.02	12.26	0.28	
			אוויר צח	4.76	3.46	2.59	10.82		
			סה"כ צריכה	12.92	7.54	2.61	23.08		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	109.86	39.40	3.38	152.64	4.45	
			אוויר צח	22.23	16.19	12.12	50.53		
			סה"כ צריכה	132.09	55.59	15.50	203.17		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	80.65	48.35	1.90	130.90	4.64	
			אוויר צח	13.40	9.76	7.30	30.46		
			סה"כ צריכה	94.05	58.11	9.20	161.36		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	3.54	1.24	0.04	4.82	0.33	
			אוויר צח	5.27	3.84	2.88	11.99		
			סה"כ צריכה	8.81	5.08	2.92	16.81		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	62.90	21.68	2.24	86.82	0.99	
			אוויר צח	9.00	6.55	4.90	20.45		
			סה"כ צריכה	71.90	28.23	7.14	107.27		
35	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	16226554 - 3	70.00	30.40	1.50	101.90	1.40	
			אוויר צח	10.009	7.29	5.46	22.75		
			סה"כ צריכה	80.009	37.69	6.96	124.65		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	62.85	39.90	0.45	103.20	1.38	
			אוויר צח	10.03	7.31	5.47	22.80		
			סה"כ צריכה	72.88	47.21	5.92	126.00		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	79.05	46.35	36.55	161.95	1.79	
			אוויר צח	17.67	12.87	9.63	40.18		
			סה"כ צריכה	96.72	59.22	46.18	202.13		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	34.10	17.45	27.30	78.85	0.93	
			אוויר צח	6.74	4.91	3.67	15.33		
			סה"כ צריכה	40.84	22.36	30.97	94.18		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	16226554 - 10	2.20	0.56	0.46	3.22	0.67	
			אוויר צח	8.20	5.97	4.47	18.63		
			סה"כ צריכה	10.40	6.53	4.93	21.85		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	47.60	16.55	3.90	68.05	1.18	
		אוויר צח		11.90	8.67	6.49	27.06		
		סה"כ צריכה		59.50	25.22	10.39	95.11		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	20.08	7.96	5.00	33.04	0.36	
		אוויר צח		2.37	1.72	1.29	5.38		
		סה"כ צריכה		22.45	9.68	6.29	38.42		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	125.10	83.40	43.70	252.20	2.72	
		אוויר צח		33.12	24.12	18.05	75.29		
		סה"כ צריכה		158.22	107.52	61.75	327.49		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	27.68	9.78	0.00	37.46	0.68	
		אוויר צח		5.97	4.35	3.25	13.56		
		סה"כ צריכה		33.65	14.13	3.25	51.02		
44	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	48.80	24.28	2.54	75.62	0.73	
		אוויר צח		5.10	3.72	2.78	11.60		
		סה"כ צריכה		53.90	28.00	5.32	87.22		
45	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	6.18	1.26	0.00	7.44	0.64	
		אוויר צח		6.26	4.56	3.41	14.22		
		סה"כ צריכה		12.44	5.82	3.41	21.66		
46	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		9.00	6.55	4.90	20.45		
		סה"כ צריכה		9.00	6.55	4.90	20.45		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	44.00	15.30	0.10	59.40	1.81	
		אוויר צח		15.96	11.62	8.70	36.28		
		סה"כ צריכה		59.96	26.92	8.80	95.68		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	6.05	2.00	0.00	8.05	0.54	
		אוויר צח		7.81	5.69	4.26	17.76		
		סה"כ צריכה		13.86	7.69	4.26	25.81		
49	18616	קומה 4 משרד 6A ביסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	72.70	28.20	7.35	108.25	1.91	
		אוויר צח		22.44	16.34	12.23	51.02		
		סה"כ צריכה		95.14	44.54	19.58	159.27		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	62.75	27.10	5.70	95.55	1.75	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	11.84	8.62	6.45	26.92		
			סה"כ צריכה	74.59	35.72	12.15	122.47		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	11 - 15114152	57.45	19.75	1.25	78.45	1.16	
			אוויר צח	7.64	5.57	4.16	17.37		
			סה"כ צריכה	65.09	25.32	5.41	95.82		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	5 - 15129232	0.90	0.10	0.18	1.18	0.71	
			אוויר צח	6.17	4.49	3.36	14.03		
			סה"כ צריכה	7.07	4.59	3.54	15.21		
53	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	6 - 15129232	12.36	3.44	0.08	15.88	0.46	
			אוויר צח	3.62	2.64	1.97	8.23		
			סה"כ צריכה	15.98	6.08	2.05	24.11		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	13 - 15129232	6.88	2.02	0.00	8.90	0.45	
			אוויר צח	5.03	3.66	2.74	11.43		
			סה"כ צריכה	11.91	5.68	2.74	20.33		
55	18621	קומה 5 משרד 2 סיאנה 2012 בע"מ	1 - 15129232	40.95	13.40	0.00	54.35	1.13	
			אוויר צח	33.49	24.39	18.25	76.13		
			סה"כ צריכה	74.44	37.79	18.25	130.48		
56	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	8 - 15129232	65.86	19.24	0.88	85.98	1.29	
			אוויר צח	8.35	6.08	4.55	18.97		
			סה"כ צריכה	74.21	25.32	5.43	104.95		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	9 - 15129232	50.25	34.45	85.80	170.50	1.74	
			אוויר צח	14.28	10.40	7.78	32.47		
			סה"כ צריכה	64.53	44.85	93.58	202.97		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	10 - 15129232	43.12	14.70	2.48	60.30	1.51	
			אוויר צח	9.16	6.67	4.99	20.82		
			סה"כ צריכה	52.28	21.37	7.47	81.12		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	11 - 15129232	55.20	26.75	3.60	85.55	2.08	
			אוויר צח	10.51	7.66	5.73	23.89		
			סה"כ צריכה	65.71	34.41	9.33	109.44		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבלי	2 - 15129232	72.10	34.95	1.05	108.10	1.79	
			אוויר צח	11.84	8.63	6.46	26.93		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	83.94	43.58	7.51	135.03		
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	72.48	26.80	1.86	101.14	2.02	
			אוויר צח	10.09	7.35	5.50	22.95		
			סה"כ צריכה	82.57	34.15	7.36	124.09		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	6.45	6.45	19.10	32.00	0.52	
			אוויר צח	10.97	7.99	5.98	24.93		
			סה"כ צריכה	17.42	14.44	25.08	56.93		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	97.80	47.10	3.00	147.90	1.55	
			אוויר צח	11.21	8.16	6.11	25.47		
			סה"כ צריכה	109.01	55.26	9.11	173.37		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	7.62	1.54	1.94	11.10	0.74	
			אוויר צח	4.18	3.05	2.28	9.51		
			סה"כ צריכה	11.80	4.59	4.22	20.61		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	28.88	3.32	0.00	32.20	0.73	
			אוויר צח	5.10	3.72	2.78	11.60		
			סה"כ צריכה	33.98	7.04	2.78	43.80		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	24.90	9.04	0.28	34.22	0.72	
			אוויר צח	4.18	3.05	2.28	9.51		
			סה"כ צריכה	29.08	12.09	2.56	43.73		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	41.56	13.22	8.80	63.58	5.03	
			אוויר צח	3.99	2.91	2.18	9.08		
			סה"כ צריכה	45.55	16.13	10.98	72.66		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	11.22	3.82	0.94	15.98	0.58	
			אוויר צח	3.78	2.76	2.06	8.60		
			סה"כ צריכה	15.00	6.58	3.00	24.58		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	27.68	10.58	0.00	38.26	0.65	
			אוויר צח	5.42	3.95	2.96	12.33		
			סה"כ צריכה	33.10	14.53	2.96	50.59		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	51.86	15.82	0.76	68.44	1.24	
			אוויר צח	12.20	8.89	6.65	27.73		
			סה"כ צריכה	64.06	24.71	7.41	96.17		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		7.76	5.65	4.23	17.65		
		סה"כ צריכה		7.76	5.65	4.23	17.65		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	35.04	15.46	0.20	50.70	1.22	
		אוויר צח		5.33	3.88	2.91	12.12		
		סה"כ צריכה		40.37	19.34	3.11	62.82		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	16.60	3.82	0.08	20.50	0.76	
		אוויר צח		8.04	5.85	4.38	18.27		
		סה"כ צריכה		24.64	9.67	4.46	38.77		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	23.94	5.28	0.02	29.24	0.80	
		אוויר צח		7.75	5.64	4.22	17.61		
		סה"כ צריכה		31.69	10.92	4.24	46.85		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	78.25	44.10	6.40	128.75	2.12	
		אוויר צח		11.84	8.63	6.46	26.93		
		סה"כ צריכה		90.09	52.73	12.86	155.68		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	13.94	6.52	1.76	22.22	0.62	
		אוויר צח		3.82	2.78	2.08	8.67		
		סה"כ צריכה		17.76	9.30	3.84	30.89		
77	27294	קומה 6 משרד 9 נירובלייד	16045522 - 3	43.32	24.64	7.94	75.90	1.20	
		אוויר צח		4.42	3.22	2.41	10.05		
		סה"כ צריכה		47.74	27.86	10.35	85.95		
78	18632	קומה 6 משרד A4 נירובלייד	15113416 - 4	32.16	14.52	3.38	50.06	0.59	
		אוויר צח		5.34	3.89	2.91	12.15		
		סה"כ צריכה		37.50	18.41	6.29	62.21		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	56.76	25.80	0.80	83.36	1.63	
		אוויר צח		10.61	7.73	5.78	24.12		
		סה"כ צריכה		67.37	33.53	6.58	107.48		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	36.62	8.78	0.26	45.66	0.99	
		אוויר צח		7.63	5.56	4.16	17.35		
		סה"כ צריכה		44.25	14.34	4.42	63.01		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	96.80	43.60	1.00	141.40	1.59	
		אוויר צח		5.82	4.24	3.17	13.23		
		סה"כ צריכה		102.62	47.84	4.17	154.63		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	224.50	155.20	27.25	406.95	4.86	
		אוויר צח		35.62	25.94	19.41	80.97		
		סה"כ צריכה		260.12	181.14	46.66	487.92		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	453.40	335.60	384.20	1,173.20	10.81	
		אוויר צח		54.34	39.58	29.62	123.54		
		סה"כ צריכה		507.74	375.18	413.82	1,296.74		
84	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	858.80	889.60	1,457.80	3,206.20	18.84	
		סה"כ צריכה		858.80	889.60	1,457.80	3,206.20		
		סה"כ צריכה		38,869.36	25,509.60	18,733.76	83,112.72		
		חשבון חברת חשמל					95,760.00		
		הפרש בקוט"ש					-77,026.24		
		הפרש באחוזים					-80.44%		



- פסגה (Kwh 38,869.36)
- גבע (Kwh 25,509.60)
- שפל (Kwh 18,733.76)

