



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (29/09/22 - 30/10/22)

תאריך הפקה: 07/11/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	1713245 - 1	1,049.10	579.90	312.60	1,941.60	78.44	
			סה"כ צריכה	1,049.10	579.90	312.60	1,941.60		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18647	צילר 1	15112977 - 1	7,191.17	3,571.49	2,671.74	13,434.39		
			סה"כ צריכה	7,191.17	3,571.49	2,671.74	13,434.39		
2	18646	צילר 2	15112932 - 1	14,913.07	5,511.15	3,477.97	23,902.19		
			סה"כ צריכה	14,913.07	5,511.15	3,477.97	23,902.19		
3	18645	צילר 3	15112933 - 1	13,536.37	2,850.68	2,642.57	19,029.62		
			סה"כ צריכה	13,536.37	2,850.68	2,642.57	19,029.62		
4	35099	קומה 1 משרד 11 בוני השרון	15129231 - 3	15.86	0.50	0.00	16.35	0.33	
			אוויר צח	5.00	2.76	1.49	9.25		
			סה"כ צריכה	20.86	3.26	1.49	25.61		
5	28375	קומה 1 משרד 12 אולנט	16048031 - 3	10.35	0.00	0.00	10.35	0.16	
			אוויר צח	5.00	2.76	1.49	9.25		
			סה"כ צריכה	15.35	2.76	1.49	19.61		
6	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	5.44	0.02	0.00	5.46	0.26	
			אוויר צח	5.00	2.76	1.49	9.25		
			סה"כ צריכה	10.44	2.78	1.49	14.71		
7	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	146.00	14.00	0.00	160.00	13.34	
			אוויר צח	30.49	16.85	9.08	56.42		
			סה"כ צריכה	176.49	30.85	9.08	216.42		
8	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	18.06	24.93	47.62	90.61	0.43	
			אוויר צח	7.85	4.34	2.34	14.52		
			סה"כ צריכה	25.91	29.26	49.95	105.13		
9	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	23.31	10.14	6.80	40.26	0.50	
			אוויר צח	7.98	4.41	2.38	14.76		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	31.29	14.55	9.18	55.02		
10	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	45.07	4.18	0.00	49.25	0.45	
		אוויר צח		4.06	2.25	1.21	7.52		
			סה"כ צריכה	49.14	6.42	1.21	56.77		
11	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		6.74	3.72	2.01	12.47		
			סה"כ צריכה	6.74	3.72	2.01	12.47		
12	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	22.10	0.75	0.05	22.90	0.29	
		אוויר צח		6.74	3.72	2.01	12.47		
			סה"כ צריכה	28.83	4.48	2.06	35.37		
13	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיונקשין בע"מ	15129231 - 12	5.57	4.42	9.26	19.25	0.12	
		אוויר צח		6.74	3.72	2.01	12.47		
			סה"כ צריכה	12.31	8.14	11.27	31.72		
14	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	16.26	0.00	0.00	16.26	1.95	
		אוויר צח		5.00	2.76	1.49	9.25		
			סה"כ צריכה	21.26	2.76	1.49	25.51		
15	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	25.92	0.00	0.00	25.92	0.50	
		אוויר צח		7.94	4.39	2.36	14.69		
			סה"כ צריכה	33.86	4.39	2.36	40.61		
16	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	5.50	2.93	6.19	14.62	0.39	
		אוויר צח		4.78	2.64	1.42	8.84		
			סה"כ צריכה	10.28	5.57	7.62	23.46		
17	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	3.81	0.11	0.03	3.95	0.11	
		אוויר צח		5.00	2.76	1.49	9.25		
			סה"כ צריכה	8.81	2.88	1.52	13.21		
18	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	10.72	1.62	0.00	12.34	0.20	
		אוויר צח		5.00	2.76	1.49	9.25		
			סה"כ צריכה	15.72	4.38	1.49	21.59		
19	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסיוטק	15129231 - 8	50.19	2.99	4.59	57.78	0.39	
			15129231 - 9	25.18	0.21	0.00	25.39	0.23	
			15129231 - 14	24.80	0.10	0.00	24.90	0.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	28.72	15.87	8.56	53.15		
			סה"כ צריכה	128.89	19.17	13.15	161.21		
20	22508	קומה 2 משרד 6A ננורבוטיקס	16226525 - 8	24.05	2.60	0.05	26.70	0.48	
			אוויר צח	18.78	10.38	5.59	34.75		
			סה"כ צריכה	42.83	12.98	5.64	61.45		
21	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	91.20	19.35	8.25	118.80	1.23	
			אוויר צח	17.77	9.82	5.30	32.89		
			סה"כ צריכה	108.97	29.17	13.55	151.69		
22	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	24.05	13.60	7.95	45.60	0.65	
			אוויר צח	6.37	3.52	1.90	11.80		
			סה"כ צריכה	30.42	17.12	9.85	57.40		
23	22503	קומה 2 משרד 11 פארמנס בע"מ	16226525 - 11	35.36	1.58	0.92	37.86	0.45	
			אוויר צח	9.10	5.03	2.71	16.84		
			סה"כ צריכה	44.46	6.61	3.63	54.70		
24	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	109.35	6.25	8.70	124.30	1.15	
			אוויר צח	27.26	15.07	8.12	50.44		
			סה"כ צריכה	136.61	21.32	16.82	174.74		
25	22603	קומה 2 משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	19.15	7.00	0.00	26.15	0.21	
			אוויר צח	13.06	7.22	3.89	24.17		
			סה"כ צריכה	32.21	14.22	3.89	50.32		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	302.65	175.85	332.95	811.45	2.14	
			אוויר צח	15.75	8.70	4.69	29.14		
			סה"כ צריכה	318.40	184.55	337.64	840.59		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	11.54	1.82	0.00	13.36	0.98	
			אוויר צח	10.08	5.57	3.00	18.66		
			סה"כ צריכה	21.62	7.39	3.00	32.02		
28	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	511.60	121.30	41.95	674.85	3.32	
			אוויר צח	15.43	8.53	4.60	28.55		
			סה"כ צריכה	527.03	129.83	46.55	703.40		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	39.44	15.88	1.12	56.44	0.62	
			אוויר צח	7.18	3.97	2.14	13.28		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	46.62	19.85	3.26	69.72		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	12 - 16226554	9.10	0.94	0.00	10.04	0.18	
			אוויר צח	6.19	3.42	1.85	11.46		
			סה"כ צריכה	15.29	4.36	1.85	21.50		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	13 - 16226554	100.12	9.54	1.10	110.76	1.28	
			אוויר צח	28.94	16.00	8.62	53.56		
			סה"כ צריכה	129.06	25.54	9.72	164.32		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	7 - 16226554	59.55	10.00	0.00	69.55	1.82	
			אוויר צח	17.44	9.64	5.20	32.28		
			סה"כ צריכה	76.99	19.64	5.20	101.83		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	1 - 16226554	3.10	0.00	0.00	3.10	0.36	
			אוויר צח	6.87	3.80	2.05	12.71		
			סה"כ צריכה	9.97	3.80	2.05	15.81		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	2 - 16226554	57.88	2.54	0.00	60.42	0.58	
			אוויר צח	11.71	6.47	3.49	21.68		
			סה"כ צריכה	69.59	9.01	3.49	82.10		
35	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	3 - 16226554	80.55	4.45	3.80	88.80	0.72	
			אוויר צח	13.03	7.20	3.88	24.12		
			סה"כ צריכה	93.58	11.65	7.68	112.92		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	4 - 16226554	58.35	0.00	0.00	58.35	0.62	
			אוויר צח	13.06	7.22	3.89	24.17		
			סה"כ צריכה	71.41	7.22	3.89	82.52		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	5 - 16226554	22.55	0.55	0.25	23.35	0.55	
			אוויר צח	23.01	12.72	6.86	42.58		
			סה"כ צריכה	45.56	13.27	7.11	65.93		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	8 - 16226554	31.10	3.60	9.10	43.80	0.49	
			אוויר צח	8.78	4.85	2.62	16.25		
			סה"כ צריכה	39.88	8.45	11.72	60.05		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	10 - 16226554	14.94	0.32	0.00	15.26	0.71	
			אוויר צח	10.67	5.90	3.18	19.75		
			סה"כ צריכה	25.61	6.22	3.18	35.01		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	40.30	5.80	0.05	46.15	0.59	
		אוויר צח		15.50	8.57	4.62	28.68		
		סה"כ צריכה		55.80	14.37	4.67	74.83		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	16.40	0.38	0.56	17.34	0.18	
		אוויר צח		3.08	1.70	0.92	5.70		
		סה"כ צריכה		19.48	2.08	1.48	23.04		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	206.60	3.20	12.60	222.40	1.52	
		אוויר צח		43.12	23.83	12.85	79.80		
		סה"כ צריכה		249.72	27.03	25.45	302.20		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	38.56	0.12	0.00	38.68	0.35	
		אוויר צח		7.77	4.29	2.31	14.38		
		סה"כ צריכה		46.33	4.41	2.31	53.06		
44	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	47.44	4.50	0.08	52.02	0.36	
		אוויר צח		6.64	3.67	1.98	12.29		
		סה"כ צריכה		54.08	8.17	2.06	64.31		
45	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	2.00	0.00	0.00	2.00	0.36	
		אוויר צח		8.14	4.50	2.43	15.07		
		סה"כ צריכה		10.14	4.50	2.43	17.07		
46	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	0.08	0.00	0.00	0.08	0.11	
		אוויר צח		11.71	6.47	3.49	21.68		
		סה"כ צריכה		11.79	6.47	3.49	21.76		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	31.60	0.35	0.00	31.95	0.71	
		אוויר צח		20.77	11.48	6.19	38.45		
		סה"כ צריכה		52.37	11.83	6.19	70.40		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	4.50	0.15	0.00	4.65	0.14	
		אוויר צח		10.17	5.62	3.03	18.83		
		סה"כ צריכה		14.67	5.77	3.03	23.48		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	54.15	1.80	2.35	58.30	0.86	
		אוויר צח		29.22	16.15	8.71	54.07		
		סה"כ צריכה		83.37	17.95	11.06	112.37		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	55.55	8.05	2.25	65.85	0.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוור צח	15.41	8.52	4.59	28.53		
			סה"כ צריכה	70.96	16.57	6.84	94.38		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	11 - 15114152	54.55	5.55	1.20	61.30	0.64	
			אוור צח	9.95	5.50	2.96	18.41		
			סה"כ צריכה	64.50	11.05	4.16	79.71		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	5 - 15129232	7.16	2.90	0.90	10.96	0.39	
			אוור צח	8.03	4.44	2.39	14.87		
			סה"כ צריכה	15.19	7.34	3.29	25.83		
53	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	6 - 15129232	10.06	0.52	0.00	10.58	0.23	
			אוור צח	4.72	2.61	1.40	8.73		
			סה"כ צריכה	14.78	3.13	1.40	19.31		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	13 - 15129232	8.22	0.60	0.00	8.82	0.23	
			אוור צח	6.55	3.62	1.95	12.12		
			סה"כ צריכה	14.77	4.22	1.95	20.94		
55	18621	קומה 5 משרד 2 סיאנה 2012 בע"מ	1 - 15129232	30.05	0.00	0.00	30.05	0.71	
			אוור צח	43.60	24.10	12.99	80.69		
			סה"כ צריכה	73.65	24.10	12.99	110.74		
56	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	8 - 15129232	55.78	0.00	0.00	55.78	0.62	
			אוור צח	10.87	6.01	3.24	20.11		
			סה"כ צריכה	66.65	6.01	3.24	75.89		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	9 - 15129232	53.35	37.30	77.55	168.20	0.88	
			אוור צח	18.60	10.28	5.54	34.42		
			סה"כ צריכה	71.95	47.58	83.09	202.62		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	10 - 15129232	44.98	0.04	1.10	46.12	0.84	
			אוור צח	11.92	6.59	3.55	22.06		
			סה"כ צריכה	56.90	6.63	4.65	68.18		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	11 - 15129232	36.55	2.85	0.00	39.40	1.02	
			אוור צח	13.68	7.56	4.08	25.33		
			סה"כ צריכה	50.23	10.41	4.08	64.73		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	2 - 15129232	73.50	0.00	1.00	74.50	0.74	
			אוור צח	15.42	8.52	4.59	28.54		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	88.92	8.52	5.59	103.04		
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	67.02	2.50	0.58	70.10	0.81	
			אוויר צח	13.14	7.26	3.92	24.32		
			סה"כ צריכה	80.16	9.76	4.50	94.42		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	14.28	7.89	4.25	26.42		
			סה"כ צריכה	14.28	7.89	4.25	26.42		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושופטים	16045522 - 4	103.20	0.00	0.00	103.20	0.78	
			אוויר צח	14.59	8.06	4.35	27.00		
			סה"כ צריכה	117.79	8.06	4.35	130.20		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	3.94	0.56	0.08	4.58	0.37	
			אוויר צח	5.45	3.01	1.62	10.08		
			סה"כ צריכה	9.39	3.57	1.70	14.66		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	22.60	3.38	0.00	25.98	0.37	
			אוויר צח	6.64	3.67	1.98	12.29		
			סה"כ צריכה	29.24	7.05	1.98	38.27		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	25.18	0.00	0.08	25.26	0.37	
			אוויר צח	5.45	3.01	1.62	10.08		
			סה"כ צריכה	30.63	3.01	1.70	35.34		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	21.40	0.68	0.12	22.20	1.31	
			אוויר צח	5.20	2.87	1.55	9.62		
			סה"כ צריכה	26.60	3.55	1.67	31.82		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	19.26	4.44	2.88	26.58	0.28	
			אוויר צח	4.93	2.72	1.47	9.12		
			סה"כ צריכה	24.19	7.16	4.35	35.70		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	23.16	4.94	8.82	36.92	0.33	
			אוויר צח	7.06	3.90	2.10	13.07		
			סה"כ צריכה	30.22	8.84	10.92	49.99		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	29.32	2.72	1.76	33.80	0.62	
			אוויר צח	15.88	8.78	4.73	29.39		
			סה"כ צריכה	45.20	11.50	6.49	63.19		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		10.11	5.59	3.01	18.71		
		סה"כ צריכה		10.11	5.59	3.01	18.71		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	29.58	0.00	0.00	29.58	5.39	
		אוויר צח		6.94	3.84	2.07	12.84		
		סה"כ צריכה		36.52	3.84	2.07	42.42		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	1.68	0.22	0.00	1.90	0.37	
		אוויר צח		10.46	5.78	3.12	19.36		
		סה"כ צריכה		12.14	6.00	3.12	21.26		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	23.76	0.46	0.00	24.22	0.32	
		אוויר צח		10.09	5.58	3.01	18.67		
		סה"כ צריכה		33.85	6.04	3.01	42.89		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	100.50	6.35	1.80	108.65	3.71	
		אוויר צח		15.42	8.52	4.59	28.54		
		סה"כ צריכה		115.92	14.87	6.39	137.19		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	21.30	1.66	0.00	22.96	0.29	
		אוויר צח		4.97	2.75	1.48	9.19		
		סה"כ צריכה		26.27	4.41	1.48	32.15		
77	27294	קומה 6 משרד 9 נירובלייד	16045522 - 3	54.68	8.58	3.72	66.98	1.08	
		אוויר צח		5.75	3.18	1.71	10.65		
		סה"כ צריכה		60.43	11.76	5.43	77.63		
78	18632	קומה 6 משרד A4 נירובלייד	15113416 - 4	29.12	0.00	0.00	29.12	0.27	
		אוויר צח		6.96	3.84	2.07	12.87		
		סה"כ צריכה		36.08	3.84	2.07	41.99		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	30.92	0.14	0.00	31.06	0.69	
		אוויר צח		13.81	7.64	4.12	25.56		
		סה"כ צריכה		44.73	7.78	4.12	56.62		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	24.68	1.04	0.22	25.94	0.47	
		אוויר צח		9.94	5.49	2.96	18.39		
		סה"כ צריכה		34.62	6.53	3.18	44.33		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	59.00	2.00	0.00	61.00	0.78	
		אוויר צח		7.58	4.19	2.26	14.02		
		סה"כ צריכה		66.58	6.19	2.26	75.02		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	255.85	47.00	15.90	318.75	2.75	
		אוויר צח		46.37	25.63	13.82	85.82		
		סה"כ צריכה		302.22	72.63	29.72	404.57		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	512.80	227.40	406.70	1,146.90	5.16	
		אוויר צח		70.75	39.11	21.08	130.94		
		סה"כ צריכה		583.55	266.51	427.78	1,277.84		
84	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	1,417.80	1,026.30	1,313.00	3,757.10	9.42	
		סה"כ צריכה		1,417.80	1,026.30	1,313.00	3,757.10		
		סה"כ צריכה		42,497.61	14,391.75	11,450.86	68,340.22		
		חשבון חברת חשמל					95,760.00		
		הפרש בקוט"ש					-27,419.78		
		הפרש באחוזים					-28.63%		



■ פסגה (Kwh 42,497.61) 62%
■ גבע (Kwh 14,391.75) 21%
■ שפל (Kwh 11,450.86) 17%

