



**דוח קוט"ש**

עבור: אמות השקעות

דוח מסכם עבור: אמות אטריום

תקופת דוח: (31/10/22 - 01/10/22)

תאריך הפקה: 07/11/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	65.74	129.10	61.05	27.45	40.60	14155658 - 3	אמות השקעות בע"מ	33794	1
	10.34	1,226.80	241.20	82.80	902.80	14155676 - 1			
		1,355.90	302.25	110.25	943.40	סה"כ צריכה			
	525.17	-231,336.00	-97,549.20	-48,291.60	-85,495.20	14155681 - 3	חניונים	14870	2
	5.88	-1,264.80	-424.70	-212.00	-628.10	14155681 - 4			
		307,185.60	136,949.50	63,877.20	106,358.90	14158969 - 1			
	8.10	-1,895.40	-471.70	-290.30	-1,133.40	17313057 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170718 - 1			
	5.31	-1,738.80	-500.80	-218.80	-1,019.20	18170718 - 2			
	0.75	-512.60	-250.20	-112.40	-150.00	18170718 - 3			
		-0.45	0.00	0.00	-0.45	18170718 - 4			
		-6,200.00	0.00	0.00	0.00	זכוי בגין לוח קריטי וחדר תקשורת			
		64,237.55	37,752.90	14,752.10	17,932.55	סה"כ צריכה			
	7.24	103.60	0.70	0.40	102.50	18247537 - 1	טעינת רכב אלוני חץ קומה 2-	37471	3
		103.60	0.70	0.40	102.50	סה"כ צריכה			
		114.20	83.40	0.10	30.70	13199836 - 1	טעינת רכב אנרג'יקס קומה 2-	29022	4
		114.20	83.40	0.10	30.70	סה"כ צריכה			
		3,014.63	1,576.30	429.73	1,008.60	18075346 - 1	טעינת רכבים חניון	44190	5
		3,014.63	1,576.30	429.73	1,008.60	סה"כ צריכה			
	0.75	512.60	250.20	112.40	150.00	18170718 - 3	לוח 6 מפוחים לובי כניסה	32872	6
		512.60	250.20	112.40	150.00	סה"כ צריכה			
		0.45	0.00	0.00	0.45	18170718 - 4	לח-6 מפלס בניים	32873	7
		0.45	0.00	0.00	0.45	סה"כ צריכה			
	137.51	20,760.00	7,345.60	3,877.60	9,536.80	15091220 - 1	מיזוג אויר	14899	8
	77.53	7,247.20	3,104.00	1,624.80	2,518.40	15091220 - 2			
	219.82	58,853.60	27,686.40	13,777.60	17,389.60	15091220 - 3			
	1,511.23	65,278.40	26,710.40	13,944.00	24,624.00	15091220 - 4			
	93.30	10,907.20	4,967.20	2,708.00	3,232.00	15091221 - 1			
	4.55	1.60	0.00	0.00	1.60	15091222 - 1			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091222 - 2	19,047.20	11,575.20	19,978.40	50,600.80	191.06	
			15091222 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.008	
			15091222 - 4	8,342.40	4,415.20	8,633.60	21,391.20	1,048.19	
			15091223 - 1	9,021.60	3,832.00	8,059.20	20,912.80	76.26	
			15091228 - 1	19,648.80	9,999.20	20,512.00	50,160.00	195.67	
			15091228 - 2	11,360.80	5,396.80	10,937.60	27,695.20	127.14	
			15091228 - 3	870.40	625.60	1,417.60	2,913.60	6.44	
			15091228 - 4	4,854.80	3,465.60	7,684.00	16,004.40	26.12	
			16224404 - 1	3,586.80	2,486.41	5,439.01	11,512.21		
			16224406 - 1	4,845.30	3,260.30	7,572.70	15,678.30		
			16224407 - 1	6,019.70	4,335.00	9,818.10	20,172.80		
			16224408 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224409 - 1	1,081.10	719.80	1,577.30	3,378.20		
			סה"כ צריכה	145,981.30	86,043.10	171,443.11	403,467.51		
9	32874	מעלית משא	17313057 - 1	1,133.40	290.30	471.70	1,895.40	8.10	
			סה"כ צריכה	1,133.40	290.30	471.70	1,895.40		
10	20366	משאבה F1 17	16224408 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	20365	משאבה 18 מפסק F2	16224406 - 1	4,845.30	3,260.30	7,572.70	15,678.30		
			סה"כ צריכה	4,845.30	3,260.30	7,572.70	15,678.30		
12	22997	ק.קרקע אילנס - בית קפה לובי	17013999 - 1	910.90	582.90	1,513.40	3,007.20		
			סה"כ צריכה	910.90	582.90	1,513.40	3,007.20		
13	27612	ק.קרקע אילנס - מחסן קפה	13148414 - 1	17.80	12.70	28.90	59.40		
			סה"כ צריכה	17.80	12.70	28.90	59.40		
14	31606	ק.קרקע סושי הברזל	17312641 - 1	4,552.70	2,634.50	4,055.30	11,242.50	92.52	
			סה"כ צריכה	4,552.70	2,634.50	4,055.30	11,242.50		
15	32139	ק.קרקע סושי הברזל מפוח	17313210 - 1	1,793.40	1,299.00	2,891.30	5,983.70	11.17	
			סה"כ צריכה	1,793.40	1,299.00	2,891.30	5,983.70		
16	10674	קומה 1- בזק	14155681 - 1	60.85	44.90	98.85	204.60	0.28	
			סה"כ צריכה	60.85	44.90	98.85	204.60		
17	12170	קומה 1- חברת סלולר	14155681 - 2	1,217.40	878.60	1,957.40	4,053.40	8.04	
			סה"כ צריכה	1,217.40	878.60	1,957.40	4,053.40		
18	19562	קומה 8- משאבות מים לצריכה שוטפת וכיבוי אש	14155681 - 4	628.10	212.00	424.70	1,264.80	5.88	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	628.10	212.00	424.70	1,264.80		
19	13095	קומה 1 אולם כנסים מאור ומיזוג	16048026 - 1	355.20	245.60	610.20	1,211.00	11.02	
			סה"כ צריכה	355.20	245.60	610.20	1,211.00		
20	13097	קומה 1 חדר כושר ב.חיוני	16048026 - 4	2,808.80	331.60	1,176.80	4,317.20	47.22	
			סה"כ צריכה	2,808.80	331.60	1,176.80	4,317.20		
21	14857	קומה 1 חדר כושר מ"א	16048016 - 1	312.00	148.00	342.60	802.60	260.81	
			סה"כ צריכה	312.00	148.00	342.60	802.60		
22	14872	קומה 10+11+12 צ'קמרקס ב.חיוני	14155676 - 3	2,023.60	812.80	1,821.80	4,658.20	17.13	
			14155676 - 4	2,234.00	1,268.20	2,767.40	6,269.60	15.57	
			16045505 - 1	2,539.00	1,461.00	3,225.00	7,225.00	16.64	
			סה"כ צריכה	6,796.60	3,542.00	7,814.20	18,152.80		
23	14873	קומה 10+11+12 צ'קמרקס מ"א	14155682 - 3	1,232.40	243.60	652.80	2,128.80	12.70	
			14155682 - 4	662.00	373.60	819.60	1,855.20	5.33	
			16045506 - 1	510.80	228.80	486.00	1,225.60	3.31	
			16048017 - 2	1,158.80	833.40	1,863.60	3,855.80	5.64	
			סה"כ צריכה	3,564.00	1,679.40	3,822.00	9,065.40		
24	15408	קומה 13 דה טרי מרקטירס ב.חיוני	16045504 - 1	2,791.60	1,669.80	3,698.60	8,160.00	15.50	
			סה"כ צריכה	2,791.60	1,669.80	3,698.60	8,160.00		
25	15407	קומה 13 דה טרי מרקטירס מ"א	16045502 - 3	320.40	168.40	369.60	858.40	4.70	
			סה"כ צריכה	320.40	168.40	369.60	858.40		
26	17995	קומה 14 אלביט ב.חיוני ומ"א	16045503 - 4	1,123.90	483.10	1,062.10	2,669.10	6.52	
			סה"כ צריכה	1,123.90	483.10	1,062.10	2,669.10		
27	23474	קומה 14 אלביט ב.חיוני	16045503 - 1	987.40	319.60	708.00	2,015.00	8.41	
			סה"כ צריכה	987.40	319.60	708.00	2,015.00		
28	23475	קומה 14 אלביט מ"א	16045501 - 1	325.80	127.60	350.40	803.80	5.03	
			סה"כ צריכה	325.80	127.60	350.40	803.80		
29	19575	קומה 15 סייט איקס	16045501 - 2	380.80	115.20	216.00	712.00	524.71	
			16045503 - 2	2,796.40	1,059.80	2,318.80	6,175.00	19.09	
			סה"כ צריכה	3,177.20	1,175.00	2,534.80	6,887.00		
30	47359	קומה 16 אוונטיס טים מזרח	20281561 - 1	1,622.80	389.40	723.70	2,735.90	12.52	
			סה"כ צריכה	1,622.80	389.40	723.70	2,735.90		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
31	19574	קומה 16+17 סיסנס	16045504 - 3	2,001.00	660.60	1,457.80	4,119.40	12.49	
			16045504 - 4	1,685.60	755.60	1,600.80	4,042.00	13.96	
			16193819 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3,686.60	1,416.20	3,058.60	8,161.40		
32	19570	קומה 16+17 סיסנס מ"א	16045502 - 1	607.20	393.60	918.80	1,919.60	5.32	
			16045502 - 4	142.60	86.40	201.20	430.20	1.15	
			סה"כ צריכה	749.80	480.00	1,120.00	2,349.80		
33	11196	קומה 18 רגוס	14155677 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155705 - 1	2,125.20	1,006.80	2,165.40	5,297.40	14.73	
			סה"כ צריכה	2,125.20	1,006.80	2,165.40	5,297.40		
34	10633	קומה 18 רגוס - מ"א	14155667 - 1	596.40	170.80	382.80	1,150.00	5.73	
			סה"כ צריכה	596.40	170.80	382.80	1,150.00		
35	38908	קומה 19 איירונסקיילס	16045501 - 4	1,238.00	471.60	1,082.80	2,792.40	11.74	
			סה"כ צריכה	1,238.00	471.60	1,082.80	2,792.40		
36	22725	קומה 19 סדונה מערכות בע"מ ב.חיוני	14155679 - 2	926.00	322.80	737.80	1,986.60	8.92	
			סה"כ צריכה	926.00	322.80	737.80	1,986.60		
37	19578	קומה 19 שגרירות אירלנד ב.חיוני	16045503 - 3	294.15	127.20	211.40	632.75	3.12	
			סה"כ צריכה	294.15	127.20	211.40	632.75		
38	19569	קומה 19 שגרירות אירלנד מ"א	16045501 - 3	67.95	25.40	34.00	127.35	1.00	
			סה"כ צריכה	67.95	25.40	34.00	127.35		
39	44507	קומה 2 פיודיזר	17312642 - 1	0.50	0.20	0.30	1.00	7.07	
			17313187 - 1	1,599.70	481.40	1,076.40	3,157.50	36.86	
			סה"כ צריכה	1,600.20	481.60	1,076.70	3,158.50		
40	19707	קומה 2 שגרירות חוף השנהב פס 1	19093396 - 1	611.90	201.30	294.20	1,107.40	7.56	
			סה"כ צריכה	611.90	201.30	294.20	1,107.40		
41	24649	קומה 20 אקווה סקיריטי ב.חיוני	16048029 - 4	816.20	376.40	756.80	1,949.40	10.37	
			סה"כ צריכה	816.20	376.40	756.80	1,949.40		
42	47409	קומה 20 פליופס	14155659 - 3	1,298.90	673.40	1,934.85	3,907.15	6.93	
			14155678 - 1	55.75	40.50	90.05	186.30	0.25	
			14155678 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			14155679 - 1	552.60	294.05	795.10	1,641.75	5.29	
			סה"כ צריכה	1,907.25	1,007.95	2,820.00	5,735.20		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
43	47408	קומה 20 פלופס מ"א	14155659 - 1	68.30	17.60	18.30	104.20	2.00	
		סה"כ צריכה		68.30	17.60	18.30	104.20		
44	15032	קומה 21 וורלד קוואנט	16048029 - 1	2,082.60	1,144.60	2,076.80	5,304.00	11.83	
		סה"כ צריכה		2,082.60	1,144.60	2,076.80	5,304.00		
45	13109	קומה 21 וורלד קוואנט מ"א	14155667 - 4	427.00	101.20	55.60	583.80	13.24	
		סה"כ צריכה		427.00	101.20	55.60	583.80		
46	29168	קומה 21 חברת בינת אי.איי.ב.חיוני	16048029 - 2	1,135.00	306.20	658.20	2,099.40	8.65	
		סה"כ צריכה		1,135.00	306.20	658.20	2,099.40		
47	29169	קומה 21 חברת בינת אי.איי.מ"א	14155667 - 3	339.00	11.80	15.20	366.00	3.83	
		סה"כ צריכה		339.00	11.80	15.20	366.00		
48	32871	קומה 21 לוח מעליות	18170718 - 2	1,019.20	218.80	500.80	1,738.80	5.31	
		סה"כ צריכה		1,019.20	218.80	500.80	1,738.80		
49	22315	קומה 22 טאבולה במ"א	14155659 - 4	629.40	384.40	850.80	1,864.60	4.02	
		סה"כ צריכה		629.40	384.40	850.80	1,864.60		
50	22314	קומה 22 טאבולה ב.חיוני	14155660 - 2	1,895.40	610.00	1,445.80	3,951.20	13.65	
		סה"כ צריכה		1,895.40	610.00	1,445.80	3,951.20		
51	12201	קומה 22 כלירמרק מאור ומיזוג	14155660 - 1	638.80	56.80	128.90	824.50	68.85	
		סה"כ צריכה		638.80	56.80	128.90	824.50		
52	27610	קומה 23 טאבולה ב.ח	14155660 - 4	2,896.60	1,595.80	3,514.60	8,007.00	25.37	
		סה"כ צריכה		2,896.60	1,595.80	3,514.60	8,007.00		
53	27611	קומה 23 טאבולה מ"א	14155665 - 2	561.80	367.40	973.20	1,902.40	9.48	
		סה"כ צריכה		561.80	367.40	973.20	1,902.40		
54	16363	קומה 25 דרגון פליי ב.חיוני	16045510 - 1	3,073.80	1,481.60	3,218.40	7,773.80	18.05	
		סה"כ צריכה		3,073.80	1,481.60	3,218.40	7,773.80		
55	16373	קומה 25 דרגון פליי מ"א	16045509 - 1	753.20	244.40	473.60	1,471.20	7.53	
		סה"כ צריכה		753.20	244.40	473.60	1,471.20		
56	13110	קומה 26 ארניקס	14155660 - 3	1,300.00	860.00	1,850.80	4,010.80	10.99	
		סה"כ צריכה		4,017.20	2,601.20	3,833.60	12,302.80	15.04	
57	19609	קומה 26 ארניקס מ"א	14155665 - 3	548.80	69.20	79.60	697.60	7.90	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	548.80	69.20	79.60	697.60		
58	40042	קומה 27 ארניקס	3 - 14155690	2,006.40	324.80	708.60	3,039.80	12.30	
			1 - 16254101	88.50	68.10	149.60	306.20	65.79	
			2 - 16254101	86.30	62.70	136.50	285.50	0.74	
			סה"כ צריכה	2,181.20	455.60	994.70	3,631.50		
59	40043	קומה 27 ארניקס מ"א	1 - 16224961	659.00	457.20	933.00	2,049.20	266.05	
			סה"כ צריכה	659.00	457.20	933.00	2,049.20		
60	27250	קומה 28 קליקטייל	2 - 14155674	2,039.20	1,256.00	2,682.00	5,977.20	12.86	
			1 - 14155745	39.35	19.00	44.05	102.40	0.91	
			2 - 14155745	0.15	0.00	0.00	0.15	0.05	
			סה"כ צריכה	2,078.70	1,275.00	2,726.05	6,079.75		
61	27254	קומה 28 קליקטייל מ"א	1 - 14155665	453.60	272.60	618.80	1,345.00	6.80	
			סה"כ צריכה	453.60	272.60	618.80	1,345.00		
62	7567	קומה 29 ארניקס	1 - 14155690	1,526.20	574.80	1,251.60	3,352.60	15.86	
			3 - 14155709	249.60	182.00	405.20	836.80	524.48	
			3 - 14155745	61.35	43.45	92.75	197.55	0.28	
			4 - 14155745	16.00	11.50	25.45	52.95	0.07	
			סה"כ צריכה	1,853.15	811.75	1,775.00	4,439.90		
63	27255	קומה 29 ארניקס מ"א	3 - 16224961	347.80	6.00	2.40	356.20	7.39	
			סה"כ צריכה	347.80	6.00	2.40	356.20		
64	12961	קומה 30 בנק HSBC	1 - 14155674	2,743.60	1,292.40	2,739.20	6,775.20	16.50	
			1 - 14155709	56.95	40.10	89.10	186.15	0.43	
			2 - 14155709	77.30	57.00	126.05	260.35	33.14	
			4 - 14155709	2,666.40	1,916.40	4,265.60	8,848.40	12.95	
			סה"כ צריכה	5,544.25	3,305.90	7,219.95	16,070.10		
65	27256	קומה 30 בנק HSBC מ"א	4 - 16224961	450.80	151.60	294.40	896.80	4.37	
			סה"כ צריכה	450.80	151.60	294.40	896.80		
66	13107	קומה 31+32+33 טאבולה מ"א	4 - 16045508	464.80	398.80	835.20	1,698.80	5.32	
			1 - 16048033	670.40	440.80	984.80	2,096.00	8.18	
			2 - 16048033	607.20	388.40	999.60	1,995.20	8.83	
			סה"כ צריכה	1,742.40	1,228.00	2,819.60	5,790.00		
67	24869	קומה 31+33 טאבולה ב. חיוני	2 - 16254138	1,530.80	882.20	1,998.40	4,411.40	8.97	
			סה"כ צריכה	1,530.80	882.20	1,998.40	4,411.40		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
68	19613	קומה 32+33 טאבולה ב.חיוני	16045511 - 1	3,275.00	2,016.60	4,471.00	9,762.60	19.18	
			16045511 - 2	4,142.00	2,620.60	5,807.80	12,570.40	25.44	
			סה"כ צריכה	7,417.00	4,637.20	10,278.80	22,333.00		
69	24868	קומה 34 אמות ב.חיוני	16254138 - 1	1,152.30	649.50	1,424.40	3,226.20	6.41	
			סה"כ צריכה	1,152.30	649.50	1,424.40	3,226.20		
70	15527	קומה 34 אמות מ"א	16045508 - 1	2,090.00	1,516.40	3,340.40	6,946.80	521.41	
			סה"כ צריכה	2,090.00	1,516.40	3,340.40	6,946.80		
71	34788	קומה 35 גלובל נט	16254138 - 4	378.10	62.30	136.50	576.90	4.98	
			סה"כ צריכה	378.10	62.30	136.50	576.90		
72	24866	קומה 35+36 AOL	16048030 - 4	2,104.40	578.80	1,410.40	4,093.60	15.91	
			16254138 - 3	430.20	172.20	419.50	1,021.90	3.09	
			סה"כ צריכה	2,534.60	751.00	1,829.90	5,115.50		
73	15410	קומה 35+36 AOL מא	16045508 - 3	553.20	129.20	357.20	1,039.60	5.99	
			16048033 - 4	1,391.20	930.40	2,063.20	4,384.80	12.27	
			סה"כ צריכה	1,944.40	1,059.60	2,420.40	5,424.40		
74	17993	קומה 37 אלקטרה	14155675 - 3	2,506.20	1,381.60	2,747.80	6,635.60	13.81	
			16048030 - 1	1,979.20	1,200.40	2,367.20	5,546.80	14.72	
			סה"כ צריכה	4,485.40	2,582.00	5,115.00	12,182.40		
75	17994	קומה 37 אלקטרה מ"א	16048033 - 3	1,033.20	640.40	1,425.60	3,099.20	10.85	
			סה"כ צריכה	1,033.20	640.40	1,425.60	3,099.20		
76	16884	קומה 38 אוונטיס ב.חיוני	15091227 - 4	3,374.40	2,054.40	4,533.60	9,962.40	19.88	
			סה"כ צריכה	3,374.40	2,054.40	4,533.60	9,962.40		
77	16885	קומה 38 אוונטיס מ"א	15091221 - 3	715.20	94.40	208.00	1,017.60	7.08	
			סה"כ צריכה	715.20	94.40	208.00	1,017.60		
78	22416	קומה 39 וולת'סטון החזקות מ"א	15091221 - 2	589.20	64.00	114.00	767.20	6.34	
			סה"כ צריכה	589.20	64.00	114.00	767.20		
79	22417	קומה 39 וולת'סטון החזקות ב.חיוני	15091227 - 3	1,519.00	412.00	856.20	2,787.20	12.19	
			סה"כ צריכה	1,519.00	412.00	856.20	2,787.20		
80	12163	קומה 40 אלוני חץ	16193818 - 2	1,374.20	539.00	1,224.80	3,138.00	11.86	
			20281961 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	
			סה"כ צריכה	1,374.20	539.00	1,224.80	3,138.00		
81	12158	קומה 40 אלוני חץ מ"א	15091223 - 2	215.80	0.00	9.80	225.60	2.78	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	215.80	0.00	9.80	225.60		
82	13106	קומה 40 אנרגיקס מ"א	3 - 15091223	416.30	58.00	74.50	548.80	3.59	
			סה"כ צריכה	416.30	58.00	74.50	548.80		
83	13102	קומה 40 אנרגיקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ב.חינוי	2 - 16048030	2,108.90	829.90	1,663.30	4,602.10	71.06	
			סה"כ צריכה	2,108.90	829.90	1,663.30	4,602.10		
84	42009	קומה 40 אנרגיקס חיוני	1 - 17313254	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
85	19614	קומה 6 אילנס - פינת קפה ב.חינוי	1 - 16193841	390.60	110.25	241.00	741.85	3.99	
			סה"כ צריכה	390.60	110.25	241.00	741.85		
86	22474	קומה 6 מיצאוי ב.חינוי ו מ"א	3 - 16048026	466.60	129.00	287.60	883.20	5.06	
			סה"כ צריכה	466.60	129.00	287.60	883.20		
87	42010	קומה 6 שגרירות צרפת	4 - 14155658	11.00	4.25	8.60	23.85	0.17	
			סה"כ צריכה	372.80	169.45	329.70	880.55	5.09	
88	33792	קומה 7 צקמרקס בע"מ	2 - 14155676	3,157.60	1,905.40	4,155.40	9,218.40	22.23	
			סה"כ צריכה	3,162.15	1,909.80	4,161.30	9,233.25		
			16048008 - 1	4.55	4.40	5.90	14.85	2.14	
			16048008 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
89	33793	קומה 7 צקמרקס בע"מ מ"א	1 - 16048017	384.40	180.80	393.00	958.20	5.21	
			סה"כ צריכה	384.40	180.80	393.00	958.20		
90	43556	קומה 8 חברת פליופס ב.חינוי	3 - 16045505	3,492.20	2,280.00	5,032.80	10,805.00	19.90	
			סה"כ צריכה	3,492.20	2,280.00	5,032.80	10,805.00		
91	43557	קומה 8 חברת פליופס מ"א	3 - 16045506	1,087.20	122.00	46.00	1,255.20	11.48	
			סה"כ צריכה	1,087.20	122.00	46.00	1,255.20		
92	22473	קומה 9 אלביט מערכות מ"א	2 - 16045506	410.40	154.80	408.40	973.60	7.70	
			סה"כ צריכה	410.40	154.80	408.40	973.60		
93	22472	קומה 9 אלביט מערכות מאור וכח	2 - 16045505	4,465.00	2,715.20	5,896.60	13,076.80	26.25	
			סה"כ צריכה	4,465.00	2,715.20	5,896.60	13,076.80		
94	32870	קומת גג לוח מעליות	1 - 18170718	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	302,621.85	168,809.08	357,913.31	823,144.24		
			חשבון חברת חשמל			1,007,120.00	1,007,120.00		
			הפרש בקוט"ש			-649,206.70	-183,975.76		
			הפרש באחוזים			-64.46%	-18.27%		



- פסגה (Kwh 302,621.85)
- גבע (Kwh 168,809.08)
- שפל (Kwh 357,913.31)

