



**דוח קוט"ש**

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/10/22 - 31/10/22)

תאריך הפקה: 07/11/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	208.60	28.59	45.42	282.61	4.59	
			סה"כ צריכה	208.60	28.59	45.42	282.61		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	1,069.88	281.71	1,363.81	2,715.40	9.57	
			סה"כ צריכה	1,069.88	281.71	1,363.81	2,715.40		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	569.61	364.38	700.41	1,634.39	7.99	
			00023364 - 8	616.09	370.93	763.78	1,750.80	12.17	
			סה"כ צריכה	1,185.69	735.30	1,464.19	3,385.19		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	7,160.80	3,081.91	6,027.00	16,269.71	89.50	
			00021300 - 7	-2,950.95	-968.86	-2,162.40	-6,082.20	70.86	
			00021300 - 8	-1,632.58	-700.83	-1,015.49	-3,348.90	42.42	
			סה"כ צריכה	2,577.27	1,412.22	2,849.11	6,838.60		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	2,950.95	968.86	2,162.40	6,082.20	70.86	
			סה"כ צריכה	2,950.95	968.86	2,162.40	6,082.20		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	1,632.58	700.83	1,015.49	3,348.90	42.42	
			סה"כ צריכה	1,632.58	700.83	1,015.49	3,348.90		
7	20387	חניון חיוני (משרדים) 1- חיוני	00021955 - 1	304.11	219.15	485.25	1,008.50	1.91	
			סה"כ צריכה	304.11	219.15	485.25	1,008.50		
8	20425	מיזוג אוויר בנין B	00021300 - 1	719.82	530.83	1,141.79	2,392.43	3.26	
			00021300 - 2	99.27	73.87	159.46	332.61	0.53	
			00021300 - 3	17,623.85	8,230.39	16,621.72	42,475.96	224.88	
			00021300 - 4	67.51	49.83	107.89	225.22	0.37	
			00021300 - 5	4,920.14	3,838.89	8,315.56	17,074.59	31.75	
			סה"כ צריכה	23,430.58	12,723.81	26,346.43	62,500.82		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	27,020.60	14,596.32	29,923.76	71,540.68	298.56	
			00020900 - 1	-1,069.88	-281.71	-1,363.81	-2,715.40	9.57	
			00021300 - 1	-719.82	-530.83	-1,141.79	-2,392.43	3.26	
			00021300 - 2	-99.27	-73.87	-159.46	-332.61	0.53	
			00021300 - 3	-17,623.85	-8,230.39	-16,621.72	-42,475.96	224.88	
			00021300 - 4	-67.51	-49.83	-107.89	-225.22	0.37	
			00021300 - 5	-4,920.14	-3,838.89	-8,315.56	-17,074.59	31.75	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	18,356.24	9,038.44	18,932.96	46,327.64	112.32	
			00022181 - 1	-208.60	-28.59	-45.42	-282.61	4.59	
			00023361 - 1	-1,728.82	-966.62	-1,998.40	-4,693.84	15.36	
			00023361 - 2	-1,573.57	-730.87	-1,561.90	-3,866.33	10.54	
			00023361 - 3	-3,655.43	-1,482.98	-3,076.38	-8,214.78	22.03	
			00023361 - 4	-1,971.87	-975.59	-2,090.86	-5,038.33	16.15	
			00023361 - 5	-2,017.18	-1,134.51	-2,417.45	-5,569.14	16.21	
			00023361 - 6	-1,939.34	-975.06	-2,107.57	-5,021.97	14.47	
			00023361 - 7	-1,761.86	-1,073.79	-2,288.57	-5,124.22	12.89	
			00023364 - 1	-766.40	-446.20	-873.81	-2,086.41	13.06	
			00023364 - 2	-206.39	-72.44	-150.74	-429.56	2.50	
			00023364 - 3	-72.82	-11.77	-24.44	-109.03	1.26	
			00023364 - 4	-136.12	-40.61	-85.85	-262.57	1.52	
			00023364 - 5	-296.70	-70.96	-143.28	-510.93	3.00	
			00023364 - 6	-103.75	-14.80	-32.22	-150.78	1.85	
			00023364 - 7	-123.60	-58.98	-124.73	-307.31	1.19	
			סה"כ צריכה	4,313.93	2,545.48	4,124.87	10,984.29		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	1,728.82	966.62	1,998.40	4,693.84	15.36	
			00023361 - 8	-569.61	-364.38	-700.41	-1,634.39	7.99	
			00023364 - 1	766.40	446.20	873.81	2,086.41	13.06	
			00023364 - 8	-616.09	-370.93	-763.78	-1,750.80	12.17	
			סה"כ צריכה	1,309.53	677.51	1,408.02	3,395.06		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	0.002	0.002	0.00	0.004	0.004	
			00023322 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.002	0.002	0.00	0.004		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	1,573.57	730.87	1,561.90	3,866.33	10.54	
			00023364 - 2	206.39	72.44	150.74	429.56	2.50	
			סה"כ צריכה	1,779.95	803.30	1,712.64	4,295.89		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	3,655.43	1,482.98	3,076.38	8,214.78	22.03	
			00023364 - 5	296.70	70.96	143.28	510.93	3.00	
			סה"כ צריכה	3,952.12	1,553.94	3,219.65	8,725.72		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	2,017.18	1,134.51	2,417.45	5,569.14	16.21	
			00023364 - 3	72.82	11.77	24.44	109.03	1.26	
			סה"כ צריכה	2,090.00	1,146.28	2,441.89	5,678.17		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	1,939.34	975.06	2,107.57	5,021.97	14.47	
			00023364 - 4	136.12	40.61	85.85	262.57	1.52	
			סה"כ צריכה	2,075.46	1,015.66	2,193.42	5,284.55		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	1,761.86	1,073.79	2,288.57	5,124.22	12.89	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	123.60	58.98	124.73	307.31	1.19	
			סה"כ צריכה	1,885.46	1,132.77	2,413.30	5,431.53		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	1,971.87	975.59	2,090.86	5,038.33	16.15	
			00023364 - 6	103.75	14.80	32.22	150.78	1.85	
			סה"כ צריכה	2,075.63	990.39	2,123.09	5,189.10		
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	32,097.47	17,446.91	38,184.83	87,729.22	188.29	
			סה"כ צריכה	32,097.47	17,446.91	38,184.83	87,729.22		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	103,208.20	74,034.95	163,884.45	341,127.60	486.60	
			סה"כ צריכה	103,208.20	74,034.95	163,884.45	341,127.60		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	36,160.87	19,657.47	41,687.83	97,506.17		
			סה"כ צריכה	36,160.87	19,657.47	41,687.83	97,506.17		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	63,729.70	35,246.50	66,409.35	165,385.55	540.00	
			סה"כ צריכה	63,729.70	35,246.50	66,409.35	165,385.55		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00022572 - 1	89,626.60	62,314.50	124,929.05	276,870.15	451.70	
			סה"כ צריכה	89,626.60	62,314.50	124,929.05	276,870.15		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	27,020.60	14,596.32	29,923.76	71,540.68	298.56	
			סה"כ צריכה	27,020.60	14,596.32	29,923.76	71,540.68		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	18,356.24	9,038.44	18,932.96	46,327.64	112.32	
			סה"כ צריכה	18,356.24	9,038.44	18,932.96	46,327.64		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	18,744.64	8,101.20	16,009.32	42,855.16	181.28	
			סה"כ צריכה	18,744.64	8,101.20	16,009.32	42,855.16		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	38,997.96	23,014.64	47,252.12	109,264.72	257.12	
			00023317 - 1	-0.002	-0.002	0.00	-0.004	0.004	
			סה"כ צריכה	38,997.96	23,014.64	47,252.12	109,264.72		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	168,595.80	65,867.55	339,486.10	573,949.45	876.20	
			סה"כ צריכה	168,595.80	65,867.55	339,486.10	573,949.45		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	179,618.55	83,006.20	123,680.75	386,305.50		
			סה"כ צריכה	179,618.55	83,006.20	123,680.75	386,305.50		
			סה"כ צריכה	776,156.63	412,324.68	1,010,380.53	2,198,861.83		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
		חשבון חברת חשמל				2,248,800.00	2,248,800.00		
		הפרש בקוט"ש				-1,238,419.48	-49,938.17		
		הפרש באחוזים				-55.07%	-2.22%		



- פסגה (Kwh 776,156.63)
- גבע (Kwh 412,324.68)
- שפל (Kwh 1,010,380.53)

