



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן לייף פלזה

דוח מסכם עבור: בית סופר פארם הרצליה

תקופת דוח: (01/10/22 - 31/10/22)

תאריך הפקה: 08/11/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42202	בניין A סיריוס - סופר פארם	00017841 - 8	19,206.21	6,943.32	14,318.10	40,467.63	137.82	
			00023662 - 1	577.38	279.80	471.03	1,328.21	3.04	
			00023662 - 2	425.12	133.52	185.47	744.10	2.09	
			00023662 - 3	680.05	246.47	443.21	1,369.74	3.36	
			סה"כ צריכה	20,888.76	7,603.11	15,417.81	43,909.68		
2	42237	בניין A סיריוס - סופר פארם UPS	00025156 - 2	18,601.99	12,997.26	28,404.78	60,004.02	95.07	
			סה"כ צריכה	18,601.99	12,997.26	28,404.78	60,004.02		
3	42200	בניין A סיריוס - ק.1 אזה טרייד	00017841 - 2	5,783.56	3,002.65	6,002.80	14,789.01	34.10	
			00023697 - 8	0.04	0.03	0.07	0.14	0.006	
			סה"כ צריכה	5,783.60	3,002.68	6,002.87	14,789.15		
4	42217	בניין A סיריוס - ק.2 (לשעבר 18) אניטראקטיב/קנדה	00023662 - 6	719.85	255.97	422.37	1,398.19	5.60	
			סה"כ צריכה	719.85	255.97	422.37	1,398.19		
5	42227	בניין A סיריוס - ק.2 (לשעבר קול סטריט/קנדה)	00023697 - 7	1,170.36	455.86	468.83	2,095.06	6.82	
			סה"כ צריכה	1,170.36	455.86	468.83	2,095.06		
6	42199	בניין A סיריוס - ק.2 פיליפ חדד	00017841 - 5	999.95	294.71	563.05	1,857.70	6.85	
			00017841 - 6	674.77	242.50	479.13	1,396.40	4.26	
			סה"כ צריכה	1,674.72	537.20	1,042.18	3,254.10		
7	42198	בניין A לייף פלזה - אלקטרה מילה	00017841 - 4	2,676.84	1,504.96	3,101.97	7,283.76	18.21	
			סה"כ צריכה	2,676.84	1,504.96	3,101.97	7,283.76		
8	42197	בניין A לייף פלזה - חניאווי	00017841 - 3	6,128.67	3,199.50	5,549.28	14,877.45	45.26	
			סה"כ צריכה	6,128.67	3,199.50	5,549.28	14,877.45		
9	47347	בניין A מחסן מסעדת מון	21055370 - 1	680.35	466.68	987.60	2,134.63	6.60	
			סה"כ צריכה	680.35	466.68	987.60	2,134.63		
10	42201	בניין A מנדפים+משאבות 30+90	00017841 - 7	4,537.76	2,199.36	3,974.93	10,712.04	28.91	
			סה"כ צריכה	4,537.76	2,199.36	3,974.93	10,712.04		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	47349	בניין A פלייטיקה קומה 0	00023697 - 5	1,236.44	866.21	1,906.21	4,008.86	9.68	
			סה"כ צריכה	1,236.44	866.21	1,906.21	4,008.86		
12	42209	בניין B - סמסונג	00019007 - 7	94.28	48.43	102.97	245.67	3.79	
			סה"כ צריכה	94.28	48.43	102.97	245.67		
13	48402	בניין B כהנא	00019007 - 6	1,558.61	351.69	467.86	2,378.17	21.51	
			סה"כ צריכה	1,558.61	351.69	467.86	2,378.17		
14	42204	בניין B לייף פלאזה - main 7 ק.3	00019007 - 2	760.23	264.11	548.73	1,573.08	6.66	
			סה"כ צריכה	760.23	264.11	548.73	1,573.08		
15	42222	בניין B לייף פלאזה - אנוקוב גרופ בעמ	00023678 - 6	469.15	191.57	335.35	996.07	3.08	
			סה"כ צריכה	469.15	191.57	335.35	996.07		
16	42221	בניין B לייף פלאזה - אריסטו שופ בע"מ 0.ק	00023678 - 5	1,105.89	411.22	685.06	2,202.16	9.47	
			סה"כ צריכה	1,105.89	411.22	685.06	2,202.16		
17	42223	בניין B לייף פלאזה - סאן רה מסעדה	00023678 - 7	3,579.26	2,473.12	4,666.12	10,718.51	27.89	
			סה"כ צריכה	3,579.26	2,473.12	4,666.12	10,718.51		
18	42203	בניין B לייף פלאזה - סנדביץ פקטורי	00019007 - 1	4,608.76	997.40	2,546.86	8,153.02	44.18	
			סה"כ צריכה	4,608.76	997.40	2,546.86	8,153.02		
19	47350	בניין B פלייטיקה קומה 0	00023678 - 8	482.28	332.86	748.99	1,564.13	2.94	
			סה"כ צריכה	482.28	332.86	748.99	1,564.13		
20	46145	בניין B פלייטיקה קומה 1	00019007 - 8	2,170.84	1,126.16	2,393.71	5,690.72	13.35	
			סה"כ צריכה	2,170.84	1,126.16	2,393.71	5,690.72		
21	42259	בניין B פלייטיקה קומה 2	14155760 - 3	2,954.00	731.20	1,472.80	5,158.00	23.44	
			סה"כ צריכה	2,954.00	731.20	1,472.80	5,158.00		
22	40554	בניין B פלייטיקה קומה 4	17312743 - 1	2,829.60	768.20	1,225.40	4,823.20	53.48	
			סה"כ צריכה	2,829.60	768.20	1,225.40	4,823.20		
23	42260	בניין B פלייטיקה קומה 5	14155760 - 4	2,960.80	820.00	1,668.80	5,449.60	26.98	
			סה"כ צריכה	2,960.80	820.00	1,668.80	5,449.60		
24	42258	בניין B פריזמה קומה 3	14155760 - 2	1,750.40	454.40	712.40	2,917.20	13.29	
			סה"כ צריכה	1,750.40	454.40	712.40	2,917.20		
25	42188	בניין C *אוויר צח ב.חיוני	21055417 - 3	2,335.20	947.10	375.90	3,658.20	15.34	
			סה"כ צריכה	2,335.20	947.10	375.90	3,658.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
26	42189	בניין C *לוח מא בגג ב.חיוני	21055417 - 4	9,800.00	7,124.20	14,757.80	31,682.00	68.55	
		סה"כ צריכה		9,800.00	7,124.20	14,757.80	31,682.00		
27	42191	בניין C *לוח מא בגג חיוני	21055418 - 2	4,964.80	3,713.20	7,856.60	16,534.60	22.83	
		סה"כ צריכה		4,964.80	3,713.20	7,856.60	16,534.60		
28	42192	בניין C *צילר 1 חיוני	21055418 - 3	4,148.00	1,144.00	683.80	5,975.80	96.75	
		סה"כ צריכה		4,148.00	1,144.00	683.80	5,975.80		
29	42193	בניין C *צילר 2 חיוני	21055418 - 4	6,994.40	2,605.80	3,381.20	12,981.40	91.12	
		סה"כ צריכה		6,994.40	2,605.80	3,381.20	12,981.40		
30	42187	בניין C *צילר 3 ב.חיוני	21055417 - 2	18,743.40	6,163.50	3,222.60	28,129.50	506.48	
		סה"כ צריכה		18,743.40	6,163.50	3,222.60	28,129.50		
31	42190	בניין C *צילר 4 ב.חיוני	21055418 - 1	1,815.60	468.00	253.20	2,536.80	121.11	
		סה"כ צריכה		1,815.60	468.00	253.20	2,536.80		
32	42254	בניין C *צילר 5 ב.חיוני	00025508 - 8	15,264.55	9,239.38	20,282.50	44,786.42	133.96	
		סה"כ צריכה		15,264.55	9,239.38	20,282.50	44,786.42		
33	42252	בניין C איגל	00025427 - 8	3,437.80	1,917.52	4,039.16	9,394.49	22.25	
		סה"כ צריכה		3,437.80	1,917.52	4,039.16	9,394.49		
34	42185	בניין C אנוקוב גרופ בעמ	00005140 - 1	643.31	294.86	540.61	1,478.78	4.24	
		סה"כ צריכה		643.31	294.86	540.61	1,478.78		
35	42474	בניין ג'יסיפי מנג'מנט בע"מ	00025427 - 1	607.52	118.08	154.66	880.26	6.61	
		סה"כ צריכה		607.52	118.08	154.66	880.26		
36	42251	בניין C המלטון (2012)	00025427 - 7	426.07	181.78	389.83	997.69	4.83	
		סה"כ צריכה		426.07	181.78	389.83	997.69		
37	42250	בניין C עו"ד אורי רן	00025427 - 6	422.62	115.27	160.50	698.39	3.52	
		סה"כ צריכה		422.62	115.27	160.50	698.39		
38	42256	בניין C פלייטיקה בית קפה	00025508 - 5	1,285.88	422.54	964.83	2,673.26	8.82	
		סה"כ צריכה		1,285.88	422.54	964.83	2,673.26		
39	45438	בניין C פלייטיקה לוח אירועים	16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
40	44239	בניין C פלייטיקה ק.קרקה-מחסן בית קפה	00025508 - 4	40.09	18.64	43.60	102.33	0.44	
		סה"כ צריכה		40.09	18.64	43.60	102.33		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
41	42232	בניין C פליטיקה שלט	21055347 - 2	9.05	16.60	54.95	80.60	0.22	
		סה"כ צריכה		9.05	16.60	54.95	80.60		
42	42240	בניין C ק.2 מנהל הדיור הממשלתי	00025243 - 1	3,046.39	1,826.45	3,939.90	8,812.74	17.72	
			00025243 - 2	3,024.53	1,849.96	4,017.69	8,892.18	16.79	
			00025243 - 3	3,210.88	1,957.39	4,241.62	9,409.90	17.90	
			16092203 - 1	201.50	144.70	313.90	660.10	1.04	
		סה"כ צריכה		9,483.31	5,778.50	12,513.10	27,774.92		
43	42241	בניין C ק.3 מנהל הדיור הממשלתי	00025243 - 4	2,407.07	1,018.68	1,991.11	5,416.86	17.49	
			00025243 - 5	1,652.98	817.40	1,674.52	4,144.90	10.82	
			00025243 - 6	1,571.42	769.12	1,605.40	3,945.94	10.12	
			16092203 - 2	242.50	176.40	391.10	810.00	1.19	
		סה"כ צריכה		5,873.97	2,781.61	5,662.13	14,317.71		
44	42235	בניין C ק.4 אקופוז	21055347 - 3	844.70	224.55	468.10	1,537.35	5.78	
		סה"כ צריכה		844.70	224.55	468.10	1,537.35		
45	42242	בניין C ק.4 פליטיקה	00025243 - 7	1,347.89	495.63	1,034.82	2,878.34	9.02	
			00025243 - 8	932.69	409.10	794.35	2,136.14	6.82	
			00025243 - 9	678.14	246.02	487.73	1,411.89	5.02	
			00025243 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 12	0.00	0.00	-0.008	-0.008		
		סה"כ צריכה		2,958.72	1,150.75	2,316.89	6,426.36		
46	42228	בניין C ק.5 פליטיקה	00025508 - 2	3,383.23	2,037.13	3,894.79	9,315.14	26.63	
		סה"כ צריכה		3,383.23	2,037.13	3,894.79	9,315.14		
47	42230	בניין C ק.6 ארקון	21055348 - 2	2,064.60	253.20	498.30	2,816.10	19.95	
		סה"כ צריכה		2,064.60	253.20	498.30	2,816.10		
48	48255	בניין C ק.6 פליטיקה	21055348 - 3	116.60	42.80	65.30	224.70	3.98	
		סה"כ צריכה		116.60	42.80	65.30	224.70		
49	42247	בניין C ק.7 NVP	00025427 - 3	742.03	404.59	808.50	1,955.13	8.10	
		סה"כ צריכה		742.03	404.59	808.50	1,955.13		
50	42246	בניין C ק.8 איגל מערכות	00025427 - 2	3,904.70	2,375.68	4,992.44	11,272.82	24.48	
		סה"כ צריכה		3,904.70	2,375.68	4,992.44	11,272.82		
51	42248	בניין C ק.8 כהנאה	00025427 - 4	734.29	331.39	535.94	1,601.62	4.82	
		סה"כ צריכה		734.29	331.39	535.94	1,601.62		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	42244	בניין C קומה 1 מדיקל סנטר	00025508 - 7	5,562.95	3,073.57	4,756.19	13,392.71	36.18	
			סה"כ צריכה	5,562.95	3,073.57	4,756.19	13,392.71		
53	42218	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני A	00023662 - 7	25,362.10	14,180.77	26,870.13	66,413.00	206.80	
			סה"כ צריכה	25,362.10	14,180.77	26,870.13	66,413.00		
			00023662 - 8	27,517.48	14,369.63	19,745.10	61,632.20	224.45	
			סה"כ צריכה	27,517.48	14,369.63	19,745.10	61,632.20		
54	42219	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני B	00023678 - 1	13,155.44	4,223.14	4,167.60	21,546.18	161.36	
			סה"כ צריכה	13,155.44	4,223.14	4,167.60	21,546.18		
			00023678 - 2	17,270.08	6,809.44	9,873.66	33,953.18	169.36	
			סה"כ צריכה	17,270.08	6,809.44	9,873.66	33,953.18		
55	42216	לייף - מיזוג אוויר חיוני A	00023662 - 4	3,237.12	1,164.53	1,155.32	5,556.96	16.92	
			סה"כ צריכה	3,237.12	1,164.53	1,155.32	5,556.96		
			00023662 - 5	8,231.61	2,065.23	2,124.27	12,421.11	75.33	
			סה"כ צריכה	8,231.61	2,065.23	2,124.27	12,421.11		
56	42220	לייף - מיזוג אוויר חיוני B	00023678 - 3	582.58	116.49	242.40	941.47	47.90	
			סה"כ צריכה	582.58	116.49	242.40	941.47		
			00023678 - 4	427.64	159.04	96.93	683.62	7.06	
			סה"כ צריכה	427.64	159.04	96.93	683.62		
57	42292	לייף - תאורת פיתוח בניין A	00023697 - 3	0.60	1.07	3.40	5.07	0.06	
			סה"כ צריכה	0.60	1.07	3.40	5.07		
			00023697 - 4	0.002	-0.0003	0.0003	0.002	0.01	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	7.89	14.75	48.45	71.09	0.64	
			סה"כ צריכה	7.89	14.75	48.45	71.09		
58	42293	לייף - תאורת פיתוח בניין B	00023697 - 3	0.60	1.07	3.40	5.07	0.06	
			סה"כ צריכה	0.60	1.07	3.40	5.07		
			00023697 - 4	0.002	-0.0003	0.0003	0.002	0.01	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	7.89	14.75	48.45	71.09	0.64	
			סה"כ צריכה	7.89	14.75	48.45	71.09		
59	42294	לייף - תאורת פיתוח בניין C	00023697 - 3	0.80	1.43	4.53	6.76	0.06	
			סה"כ צריכה	0.80	1.43	4.53	6.76		
			00023697 - 4	0.002	-0.0004	0.0004	0.002	0.01	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	10.52	19.66	64.60	94.78	0.64	
			סה"כ צריכה	10.52	19.66	64.60	94.78		
60	42212	לייף פלאזה - חניון	00023697 - 3	-2.00	-3.58	-11.33	-16.91	0.06	
			סה"כ צריכה	-2.00	-3.58	-11.33	-16.91		
			00023697 - 4	-0.006	0.001	-0.001	-0.006	0.01	
			18075265 - 1	12,619.60	5,543.02	9,401.56	27,564.18		
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			21055370 - 3	-26.30	-49.15	-161.50	-236.95	0.64	
			סה"כ צריכה	12,591.30	5,490.29	9,228.73	27,310.32		
61	45431	ציבורי בניין A	00017841 - 2	-5,783.56	-3,002.65	-6,002.80	-14,789.01	34.10	
			00017841 - 3	-6,128.67	-3,199.50	-5,549.28	-14,877.45	45.26	
			00017841 - 4	-2,676.84	-1,504.96	-3,101.97	-7,283.76	18.21	
			00017841 - 5	-999.95	-294.71	-563.05	-1,857.70	6.85	
			00017841 - 6	-674.77	-242.50	-479.13	-1,396.40	4.26	
			00017841 - 7	-4,537.76	-2,199.36	-3,974.93	-10,712.04	28.91	
			00017841 - 8	-19,206.21	-6,943.32	-14,318.10	-40,467.63	137.82	
			00023662 - 1	-577.38	-279.80	-471.03	-1,328.21	3.04	
			00023662 - 2	-425.12	-133.52	-185.47	-744.10	2.09	
			00023662 - 3	-680.05	-246.47	-443.21	-1,369.74	3.36	
			00023662 - 4	-3,237.12	-1,164.53	-1,155.32	-5,556.96	16.92	
			00023662 - 5	-8,231.61	-2,065.23	-2,124.27	-12,421.11	75.33	
			00023662 - 6	-719.85	-255.97	-422.37	-1,398.19	5.60	
			00023662 - 7	-25,362.10	-14,180.77	-26,870.13	-66,413.00	206.80	
			00023662 - 8	-27,517.48	-14,369.63	-19,745.10	-61,632.20	224.45	
			00023697 - 5	-1,236.44	-866.21	-1,906.21	-4,008.86	9.68	
			00023697 - 7	-1,170.36	-455.86	-468.83	-2,095.06	6.82	
			00023697 - 8	-0.04	-0.03	-0.07	-0.14	0.006	
			00025156 - 2	-18,601.99	-12,997.26	-28,404.78	-60,004.02	95.07	
			17313183 - 1	55,950.74	32,099.68	258,880.00	346,930.42	1,014.60	
			18075265 - 1	-12,619.60	-5,543.02	-9,401.56	-27,564.18		
			21055370 - 1	-680.35	-466.68	-987.60	-2,134.63	6.60	
			סה"כ צריכה	-85,116.51	-38,312.27	132,304.80	8,876.02		
62	45432	ציבורי בניין B	00019007 - 1	-4,608.76	-997.40	-2,546.86	-8,153.02	44.18	
			00019007 - 2	-760.23	-264.11	-548.73	-1,573.08	6.66	
			00019007 - 6	-1,558.61	-351.69	-467.86	-2,378.17	21.51	
			00019007 - 7	-94.28	-48.43	-102.97	-245.67	3.79	
			00019007 - 8	-2,170.84	-1,126.16	-2,393.71	-5,690.72	13.35	
			00023678 - 1	-13,155.44	-4,223.14	-4,167.60	-21,546.18	161.36	
			00023678 - 2	-17,270.08	-6,809.44	-9,873.66	-33,953.18	169.36	
			00023678 - 3	-582.58	-116.49	-242.40	-941.47	47.90	
			00023678 - 4	-427.64	-159.04	-96.93	-683.62	7.06	
			00023678 - 5	-1,105.89	-411.22	-685.06	-2,202.16	9.47	
			00023678 - 6	-469.15	-191.57	-335.35	-996.07	3.08	
			00023678 - 7	-3,579.26	-2,473.12	-4,666.12	-10,718.51	27.89	
			00023678 - 8	-482.28	-332.86	-748.99	-1,564.13	2.94	






מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	13.29	-2,917.20	-712.40	-454.40	-1,750.40	14155760 - 2			
	23.44	-5,158.00	-1,472.80	-731.20	-2,954.00	14155760 - 3			
	26.98	-5,449.60	-1,668.80	-820.00	-2,960.80	14155760 - 4			
	53.48	-4,823.20	-1,225.40	-768.20	-2,829.60	17312743 - 1			
	557.70	123,238.90	37,875.70	23,279.60	62,083.60	20281675 - 1			
		14,244.93	5,920.04	3,001.13	5,323.75	סה"כ צריכה			
	4.24	-1,478.78	-540.61	-294.86	-643.31	00005140 - 1	ציבורי בניין C	45433	63
	17.72	-8,812.74	-3,939.90	-1,826.45	-3,046.39	00025243 - 1			
	16.79	-8,892.18	-4,017.69	-1,849.96	-3,024.53	00025243 - 2			
	17.90	-9,409.90	-4,241.62	-1,957.39	-3,210.88	00025243 - 3			
	17.49	-5,416.86	-1,991.11	-1,018.68	-2,407.07	00025243 - 4			
	10.82	-4,144.90	-1,674.52	-817.40	-1,652.98	00025243 - 5			
	10.12	-3,945.94	-1,605.40	-769.12	-1,571.42	00025243 - 6			
	9.02	-2,878.34	-1,034.82	-495.63	-1,347.89	00025243 - 7			
	6.82	-2,136.14	-794.35	-409.10	-932.69	00025243 - 8			
	5.02	-1,411.89	-487.73	-246.02	-678.14	00025243 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00025243 - 10			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00025243 - 11			
		0.008	0.008	0.00	0.00	00025243 - 12			
	6.61	-880.26	-154.66	-118.08	-607.52	00025427 - 1			
	24.48	-11,272.82	-4,992.44	-2,375.68	-3,904.70	00025427 - 2			
	8.10	-1,955.13	-808.50	-404.59	-742.03	00025427 - 3			
	4.82	-1,601.62	-535.94	-331.39	-734.29	00025427 - 4			
	3.52	-698.39	-160.50	-115.27	-422.62	00025427 - 6			
	4.83	-997.69	-389.83	-181.78	-426.07	00025427 - 7			
	22.25	-9,394.49	-4,039.16	-1,917.52	-3,437.80	00025427 - 8			
	265.04	105,013.44	43,893.56	21,858.48	39,261.40	00025508 - 1			
	26.63	-9,315.14	-3,894.79	-2,037.13	-3,383.23	00025508 - 2			
	0.44	-102.33	-43.60	-18.64	-40.09	00025508 - 4			
	8.82	-2,673.26	-964.83	-422.54	-1,285.88	00025508 - 5			
	36.18	-13,392.71	-4,756.19	-3,073.57	-5,562.95	00025508 - 7			
	133.96	-44,786.42	-20,282.50	-9,239.38	-15,264.55	00025508 - 8			
	1.04	-660.10	-313.90	-144.70	-201.50	16092203 - 1			
	1.19	-810.00	-391.10	-176.40	-242.50	16092203 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092203 - 3			
	0.22	-80.60	-54.95	-16.60	-9.05	21055347 - 2			
	5.78	-1,537.35	-468.10	-224.55	-844.70	21055347 - 3			
	19.95	-2,816.10	-498.30	-253.20	-2,064.60	21055348 - 2			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			21055348 - 3	-116.60	-42.80	-65.30	-224.70	3.98	
			21055417 - 1	86,180.00	38,640.00	61,028.00	185,848.00	624.40	
			21055417 - 2	-18,743.40	-6,163.50	-3,222.60	-28,129.50	506.48	
			21055417 - 3	-2,335.20	-947.10	-375.90	-3,658.20	15.34	
			21055417 - 4	-9,800.00	-7,124.20	-14,757.80	-31,682.00	68.55	
			21055418 - 1	-1,815.60	-468.00	-253.20	-2,536.80	121.11	
			21055418 - 2	-4,964.80	-3,713.20	-7,856.60	-16,534.60	22.83	
			21055418 - 3	-4,148.00	-1,144.00	-683.80	-5,975.80	96.75	
			21055418 - 4	-6,994.40	-2,605.80	-3,381.20	-12,981.40	91.12	
			סה"כ צריכה	18,834.00	7,554.24	11,248.14	37,636.38		
			סה"כ צריכה	243,475.74	115,877.76	401,677.26	761,030.76		
			חשבון חברת חשמל			771,560.00	771,560.00		
			הפרש בקוט"ש			-369,882.74	-10,529.24		
			הפרש באחוזים			-47.94%	-1.36%		



■ פסגה (Kwh 243,475.74)
■ גבע (Kwh 115,877.76)
■ שפל (Kwh 401,677.26)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42214	בניין A שנאי T2 + חניונים	17313183 - 1	55,950.74	32,099.68	258,880.00	346,930.42	1,014.60	
			סה"כ צריכה	55,950.74	32,099.68	258,880.00	346,930.42		
2	42213	בניין B שנאי T1	20281675 - 1	62,083.60	23,279.60	37,875.70	123,238.90	557.70	
			סה"כ צריכה	62,083.60	23,279.60	37,875.70	123,238.90		
3	42186	בניין C שנאי 3	21055417 - 1	86,180.00	38,640.00	61,028.00	185,848.00	624.40	
			סה"כ צריכה	86,180.00	38,640.00	61,028.00	185,848.00		
4	42253	בניין C שנאי 4	00025508 - 1	39,261.40	21,858.48	43,893.56	105,013.44	265.04	
			סה"כ צריכה	39,261.40	21,858.48	43,893.56	105,013.44		

