

דוח קוט"ש

עבור: מיקדן לייף פלזה

דוח מסכם עבור: בית סופר פארם הרצליה

תקופת דוח: (31/10/22 - 01/10/22)

תאריך הפקה: 08/11/22

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 42202 | בניין A סיריוס - סופר פארם | 00017841 - 8 | 19,206.21 | 6,943.32 | 14,318.10 | 40,467.63 | 137.82 | |
| | | | 00023662 - 1 | 577.38 | 279.80 | 471.03 | 1,328.21 | 3.04 | |
| | | | 00023662 - 2 | 425.12 | 133.52 | 185.47 | 744.10 | 2.09 | |
| | | | 00023662 - 3 | 680.05 | 246.47 | 443.21 | 1,369.74 | 3.36 | |
| | | | סה"כ צריכה | 20,888.76 | 7,603.11 | 15,417.81 | 43,909.68 | | |
| 2 | 42237 | בניין A סיריוס - סופר פארם UPS | 00025156 - 2 | 18,601.99 | 12,997.26 | 28,404.78 | 60,004.02 | 95.07 | |
| | | | סה"כ צריכה | 18,601.99 | 12,997.26 | 28,404.78 | 60,004.02 | | |
| 3 | 42200 | בניין A סיריוס - ק.1 אזה טרייד | 00017841 - 2 | 5,783.56 | 3,002.65 | 6,002.80 | 14,789.01 | 34.10 | |
| | | | 00023697 - 8 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.006 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,783.60 | 3,002.68 | 6,002.87 | 14,789.15 | | |
| 4 | 42217 | בניין A סיריוס - ק.2 (לשעבר 18) אניטראקטיב/קנדה | 00023662 - 6 | 719.85 | 255.97 | 422.37 | 1,398.19 | 5.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 719.85 | 255.97 | 422.37 | 1,398.19 | | |
| 5 | 42227 | בניין A סיריוס - ק.2 (לשעבר קול סטריט/קנדה) | 00023697 - 7 | 1,170.36 | 455.86 | 468.83 | 2,095.06 | 6.82 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,170.36 | 455.86 | 468.83 | 2,095.06 | | |
| 6 | 42199 | בניין A סיריוס - ק.2 פיליפ חדד | 00017841 - 5 | 999.95 | 294.71 | 563.05 | 1,857.70 | 6.85 | |
| | | | 00017841 - 6 | 674.77 | 242.50 | 479.13 | 1,396.40 | 4.26 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,674.72 | 537.20 | 1,042.18 | 3,254.10 | | |
| 7 | 42198 | בניין A לייף פלאזה - אלקטרה מילה | 00017841 - 4 | 2,676.84 | 1,504.96 | 3,101.97 | 7,283.76 | 18.21 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,676.84 | 1,504.96 | 3,101.97 | 7,283.76 | | |
| 8 | 42197 | בניין A לייף פלאזה - חניאווי | 00017841 - 3 | 6,128.67 | 3,199.50 | 5,549.28 | 14,877.45 | 45.26 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,128.67 | 3,199.50 | 5,549.28 | 14,877.45 | | |
| 9 | 47347 | בניין A מחסן מסעדת מון | 21055370 - 1 | 680.35 | 466.68 | 987.60 | 2,134.63 | 6.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 680.35 | 466.68 | 987.60 | 2,134.63 | | |
| 10 | 42201 | בניין A מנדפים+משאבות 30+90 | 00017841 - 7 | 4,537.76 | 2,199.36 | 3,974.93 | 10,712.04 | 28.91 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,537.76 | 2,199.36 | 3,974.93 | 10,712.04 | | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 11 | 47349 | בניין A פלייטיקה קומה 0 | 00023697 - 5 | 1,236.44 | 866.21 | 1,906.21 | 4,008.86 | 9.68 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,236.44 | 866.21 | 1,906.21 | 4,008.86 | | |
| 12 | 42209 | בניין B - סמסונג | 00019007 - 7 | 94.28 | 48.43 | 102.97 | 245.67 | 3.79 | |
| | | | סה"כ צריכה | 94.28 | 48.43 | 102.97 | 245.67 | | |
| 13 | 48402 | בניין B כהנא | 00019007 - 6 | 1,558.61 | 351.69 | 467.86 | 2,378.17 | 21.51 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,558.61 | 351.69 | 467.86 | 2,378.17 | | |
| 14 | 42204 | בניין B לייף פלאזה - main 7 ק.3 | 00019007 - 2 | 760.23 | 264.11 | 548.73 | 1,573.08 | 6.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 760.23 | 264.11 | 548.73 | 1,573.08 | | |
| 15 | 42222 | בניין B לייף פלאזה - אנוקוב גרופ בעמ | 00023678 - 6 | 469.15 | 191.57 | 335.35 | 996.07 | 3.08 | |
| | | | סה"כ צריכה | 469.15 | 191.57 | 335.35 | 996.07 | | |
| 16 | 42221 | בניין B לייף פלאזה - אריסטו שופ בע"מ 0.ק | 00023678 - 5 | 1,105.89 | 411.22 | 685.06 | 2,202.16 | 9.47 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,105.89 | 411.22 | 685.06 | 2,202.16 | | |
| 17 | 42223 | בניין B לייף פלאזה - סאן רה מסעדה | 00023678 - 7 | 3,579.26 | 2,473.12 | 4,666.12 | 10,718.51 | 27.89 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,579.26 | 2,473.12 | 4,666.12 | 10,718.51 | | |
| 18 | 42203 | בניין B לייף פלאזה - סנדביץ פקטורי | 00019007 - 1 | 4,608.76 | 997.40 | 2,546.86 | 8,153.02 | 44.18 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,608.76 | 997.40 | 2,546.86 | 8,153.02 | | |
| 19 | 47350 | בניין B פלייטיקה קומה 0 | 00023678 - 8 | 482.28 | 332.86 | 748.99 | 1,564.13 | 2.94 | |
| | | | סה"כ צריכה | 482.28 | 332.86 | 748.99 | 1,564.13 | | |
| 20 | 46145 | בניין B פלייטיקה קומה 1 | 00019007 - 8 | 2,170.84 | 1,126.16 | 2,393.71 | 5,690.72 | 13.35 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,170.84 | 1,126.16 | 2,393.71 | 5,690.72 | | |
| 21 | 42259 | בניין B פלייטיקה קומה 2 | 14155760 - 3 | 2,954.00 | 731.20 | 1,472.80 | 5,158.00 | 23.44 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,954.00 | 731.20 | 1,472.80 | 5,158.00 | | |
| 22 | 40554 | בניין B פלייטיקה קומה 4 | 17312743 - 1 | 2,829.60 | 768.20 | 1,225.40 | 4,823.20 | 53.48 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,829.60 | 768.20 | 1,225.40 | 4,823.20 | | |
| 23 | 42260 | בניין B פלייטיקה קומה 5 | 14155760 - 4 | 2,960.80 | 820.00 | 1,668.80 | 5,449.60 | 26.98 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,960.80 | 820.00 | 1,668.80 | 5,449.60 | | |
| 24 | 42258 | בניין B פריזמה קומה 3 | 14155760 - 2 | 1,750.40 | 454.40 | 712.40 | 2,917.20 | 13.29 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,750.40 | 454.40 | 712.40 | 2,917.20 | | |
| 25 | 42188 | בניין C *אוויר צח ב.חיוני | 21055417 - 3 | 2,335.20 | 947.10 | 375.90 | 3,658.20 | 15.34 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,335.20 | 947.10 | 375.90 | 3,658.20 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 26 | 42189 | בניין C *לוח מא בגג ב.חיוני | 21055417 - 4 | 9,800.00 | 7,124.20 | 14,757.80 | 31,682.00 | 68.55 | |
| | | סה"כ צריכה | | 9,800.00 | 7,124.20 | 14,757.80 | 31,682.00 | | |
| 27 | 42191 | בניין C *לוח מא בגג חיוני | 21055418 - 2 | 4,964.80 | 3,713.20 | 7,856.60 | 16,534.60 | 22.83 | |
| | | סה"כ צריכה | | 4,964.80 | 3,713.20 | 7,856.60 | 16,534.60 | | |
| 28 | 42192 | בניין C *צילר 1 חיוני | 21055418 - 3 | 4,148.00 | 1,144.00 | 683.80 | 5,975.80 | 96.75 | |
| | | סה"כ צריכה | | 4,148.00 | 1,144.00 | 683.80 | 5,975.80 | | |
| 29 | 42193 | בניין C *צילר 2 חיוני | 21055418 - 4 | 6,994.40 | 2,605.80 | 3,381.20 | 12,981.40 | 91.12 | |
| | | סה"כ צריכה | | 6,994.40 | 2,605.80 | 3,381.20 | 12,981.40 | | |
| 30 | 42187 | בניין C *צילר 3 ב.חיוני | 21055417 - 2 | 18,743.40 | 6,163.50 | 3,222.60 | 28,129.50 | 506.48 | |
| | | סה"כ צריכה | | 18,743.40 | 6,163.50 | 3,222.60 | 28,129.50 | | |
| 31 | 42190 | בניין C *צילר 4 ב.חיוני | 21055418 - 1 | 1,815.60 | 468.00 | 253.20 | 2,536.80 | 121.11 | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,815.60 | 468.00 | 253.20 | 2,536.80 | | |
| 32 | 42254 | בניין C *צילר 5 ב.חיוני | 00025508 - 8 | 15,264.55 | 9,239.38 | 20,282.50 | 44,786.42 | 133.96 | |
| | | סה"כ צריכה | | 15,264.55 | 9,239.38 | 20,282.50 | 44,786.42 | | |
| 33 | 42252 | בניין C איגל | 00025427 - 8 | 3,437.80 | 1,917.52 | 4,039.16 | 9,394.49 | 22.25 | |
| | | סה"כ צריכה | | 3,437.80 | 1,917.52 | 4,039.16 | 9,394.49 | | |
| 34 | 42185 | בניין C אנוקוב גרופ בעמ | 00005140 - 1 | 643.31 | 294.86 | 540.61 | 1,478.78 | 4.24 | |
| | | סה"כ צריכה | | 643.31 | 294.86 | 540.61 | 1,478.78 | | |
| 35 | 42474 | בניין ג'יסיפי מנג'מנט בע"מ | 00025427 - 1 | 607.52 | 118.08 | 154.66 | 880.26 | 6.61 | |
| | | סה"כ צריכה | | 607.52 | 118.08 | 154.66 | 880.26 | | |
| 36 | 42251 | בניין C המלטון (2012) | 00025427 - 7 | 426.07 | 181.78 | 389.83 | 997.69 | 4.83 | |
| | | סה"כ צריכה | | 426.07 | 181.78 | 389.83 | 997.69 | | |
| 37 | 42250 | בניין C עו"ד אורי רן | 00025427 - 6 | 422.62 | 115.27 | 160.50 | 698.39 | 3.52 | |
| | | סה"כ צריכה | | 422.62 | 115.27 | 160.50 | 698.39 | | |
| 38 | 42256 | בניין C פלייטיקה בית קפה | 00025508 - 5 | 1,285.88 | 422.54 | 964.83 | 2,673.26 | 8.82 | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,285.88 | 422.54 | 964.83 | 2,673.26 | | |
| 39 | 45438 | בניין C פלייטיקה לוח אירועים | 16092203 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40 | 44239 | בניין C פלייטיקה ק.קרקה-מחסן בית קפה | 00025508 - 4 | 40.09 | 18.64 | 43.60 | 102.33 | 0.44 | |
| | | סה"כ צריכה | | 40.09 | 18.64 | 43.60 | 102.33 | | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 41 | 42232 | בניין C פליטיקה שלט | 21055347 - 2 | 9.05 | 16.60 | 54.95 | 80.60 | 0.22 | |
| | | סה"כ צריכה | | 9.05 | 16.60 | 54.95 | 80.60 | | |
| 42 | 42240 | בניין C ק.2 מנהל הדיור הממשלתי | 00025243 - 1 | 3,046.39 | 1,826.45 | 3,939.90 | 8,812.74 | 17.72 | |
| | | | 00025243 - 2 | 3,024.53 | 1,849.96 | 4,017.69 | 8,892.18 | 16.79 | |
| | | | 00025243 - 3 | 3,210.88 | 1,957.39 | 4,241.62 | 9,409.90 | 17.90 | |
| | | | 16092203 - 1 | 201.50 | 144.70 | 313.90 | 660.10 | 1.04 | |
| | | סה"כ צריכה | | 9,483.31 | 5,778.50 | 12,513.10 | 27,774.92 | | |
| 43 | 42241 | בניין C ק.3 מנהל הדיור הממשלתי | 00025243 - 4 | 2,407.07 | 1,018.68 | 1,991.11 | 5,416.86 | 17.49 | |
| | | | 00025243 - 5 | 1,652.98 | 817.40 | 1,674.52 | 4,144.90 | 10.82 | |
| | | | 00025243 - 6 | 1,571.42 | 769.12 | 1,605.40 | 3,945.94 | 10.12 | |
| | | | 16092203 - 2 | 242.50 | 176.40 | 391.10 | 810.00 | 1.19 | |
| | | סה"כ צריכה | | 5,873.97 | 2,781.61 | 5,662.13 | 14,317.71 | | |
| 44 | 42235 | בניין C ק.4 אקופוז | 21055347 - 3 | 844.70 | 224.55 | 468.10 | 1,537.35 | 5.78 | |
| | | סה"כ צריכה | | 844.70 | 224.55 | 468.10 | 1,537.35 | | |
| 45 | 42242 | בניין C ק.4 פליטיקה | 00025243 - 7 | 1,347.89 | 495.63 | 1,034.82 | 2,878.34 | 9.02 | |
| | | | 00025243 - 8 | 932.69 | 409.10 | 794.35 | 2,136.14 | 6.82 | |
| | | | 00025243 - 9 | 678.14 | 246.02 | 487.73 | 1,411.89 | 5.02 | |
| | | | 00025243 - 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 00025243 - 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 00025243 - 12 | 0.00 | 0.00 | -0.008 | -0.008 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 2,958.72 | 1,150.75 | 2,316.89 | 6,426.36 | | |
| 46 | 42228 | בניין C ק.5 פליטיקה | 00025508 - 2 | 3,383.23 | 2,037.13 | 3,894.79 | 9,315.14 | 26.63 | |
| | | סה"כ צריכה | | 3,383.23 | 2,037.13 | 3,894.79 | 9,315.14 | | |
| 47 | 42230 | בניין C ק.6 ארקון | 21055348 - 2 | 2,064.60 | 253.20 | 498.30 | 2,816.10 | 19.95 | |
| | | סה"כ צריכה | | 2,064.60 | 253.20 | 498.30 | 2,816.10 | | |
| 48 | 48255 | בניין C ק.6 פליטיקה | 21055348 - 3 | 116.60 | 42.80 | 65.30 | 224.70 | 3.98 | |
| | | סה"כ צריכה | | 116.60 | 42.80 | 65.30 | 224.70 | | |
| 49 | 42247 | בניין C ק.7 NVP | 00025427 - 3 | 742.03 | 404.59 | 808.50 | 1,955.13 | 8.10 | |
| | | סה"כ צריכה | | 742.03 | 404.59 | 808.50 | 1,955.13 | | |
| 50 | 42246 | בניין C ק.8 איגל מערכות | 00025427 - 2 | 3,904.70 | 2,375.68 | 4,992.44 | 11,272.82 | 24.48 | |
| | | סה"כ צריכה | | 3,904.70 | 2,375.68 | 4,992.44 | 11,272.82 | | |
| 51 | 42248 | בניין C ק.8 כהנאה | 00025427 - 4 | 734.29 | 331.39 | 535.94 | 1,601.62 | 4.82 | |
| | | סה"כ צריכה | | 734.29 | 331.39 | 535.94 | 1,601.62 | | |

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 52 | 42244 | בניין C קומה 1 מדיקל סנטר | 00025508 - 7 | 5,562.95 | 3,073.57 | 4,756.19 | 13,392.71 | 36.18 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,562.95 | 3,073.57 | 4,756.19 | 13,392.71 | | |
| 53 | 42218 | לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני A | 00023662 - 7 | 25,362.10 | 14,180.77 | 26,870.13 | 66,413.00 | 206.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 25,362.10 | 14,180.77 | 26,870.13 | 66,413.00 | | |
| | | | 00023662 - 8 | 27,517.48 | 14,369.63 | 19,745.10 | 61,632.20 | 224.45 | |
| | | | סה"כ צריכה | 27,517.48 | 14,369.63 | 19,745.10 | 61,632.20 | | |
| 54 | 42219 | לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני B | 00023678 - 1 | 13,155.44 | 4,223.14 | 4,167.60 | 21,546.18 | 161.36 | |
| | | | סה"כ צריכה | 13,155.44 | 4,223.14 | 4,167.60 | 21,546.18 | | |
| | | | 00023678 - 2 | 17,270.08 | 6,809.44 | 9,873.66 | 33,953.18 | 169.36 | |
| | | | סה"כ צריכה | 17,270.08 | 6,809.44 | 9,873.66 | 33,953.18 | | |
| 55 | 42216 | לייף - מיזוג אוויר חיוני A | 00023662 - 4 | 3,237.12 | 1,164.53 | 1,155.32 | 5,556.96 | 16.92 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,237.12 | 1,164.53 | 1,155.32 | 5,556.96 | | |
| | | | 00023662 - 5 | 8,231.61 | 2,065.23 | 2,124.27 | 12,421.11 | 75.33 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,231.61 | 2,065.23 | 2,124.27 | 12,421.11 | | |
| 56 | 42220 | לייף - מיזוג אוויר חיוני B | 00023678 - 3 | 582.58 | 116.49 | 242.40 | 941.47 | 47.90 | |
| | | | סה"כ צריכה | 582.58 | 116.49 | 242.40 | 941.47 | | |
| | | | 00023678 - 4 | 427.64 | 159.04 | 96.93 | 683.62 | 7.06 | |
| | | | סה"כ צריכה | 427.64 | 159.04 | 96.93 | 683.62 | | |
| 57 | 42292 | לייף - תאורת פיתוח בניין A | 00023697 - 3 | 0.60 | 1.07 | 3.40 | 5.07 | 0.06 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.60 | 1.07 | 3.40 | 5.07 | | |
| | | | 00023697 - 4 | 0.002 | -0.0003 | 0.0003 | 0.002 | 0.01 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.002 | -0.0003 | 0.0003 | 0.002 | | |
| | | | 21055370 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 21055370 - 3 | 7.89 | 14.75 | 48.45 | 71.09 | 0.64 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7.89 | 14.75 | 48.45 | 71.09 | | |
| 58 | 42293 | לייף - תאורת פיתוח בניין B | 00023697 - 3 | 0.60 | 1.07 | 3.40 | 5.07 | 0.06 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.60 | 1.07 | 3.40 | 5.07 | | |
| | | | 00023697 - 4 | 0.002 | -0.0003 | 0.0003 | 0.002 | 0.01 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.002 | -0.0003 | 0.0003 | 0.002 | | |
| | | | 21055370 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 21055370 - 3 | 7.89 | 14.75 | 48.45 | 71.09 | 0.64 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7.89 | 14.75 | 48.45 | 71.09 | | |
| 59 | 42294 | לייף - תאורת פיתוח בניין C | 00023697 - 3 | 0.80 | 1.43 | 4.53 | 6.76 | 0.06 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.80 | 1.43 | 4.53 | 6.76 | | |
| | | | 00023697 - 4 | 0.002 | -0.0004 | 0.0004 | 0.002 | 0.01 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.002 | -0.0004 | 0.0004 | 0.002 | | |
| | | | 21055370 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 21055370 - 3 | 10.52 | 19.66 | 64.60 | 94.78 | 0.64 | |
| | | | סה"כ צריכה | 10.52 | 19.66 | 64.60 | 94.78 | | |
| 60 | 42212 | לייף פלאזה - חניון | 00023697 - 3 | -2.00 | -3.58 | -11.33 | -16.91 | 0.06 | |
| | | | סה"כ צריכה | -2.00 | -3.58 | -11.33 | -16.91 | | |
| | | | 00023697 - 4 | -0.006 | 0.001 | -0.001 | -0.006 | 0.01 | |
| | | | סה"כ צריכה | -0.006 | 0.001 | -0.001 | -0.006 | | |
| | | | 18075265 - 1 | 12,619.60 | 5,543.02 | 9,401.56 | 27,564.18 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 12,619.60 | 5,543.02 | 9,401.56 | 27,564.18 | | |
| | | | 21055370 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |



| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|-----------|----|
| | 0.64 | -236.95 | -161.50 | -49.15 | -26.30 | 21055370 - 3 | | | |
| | | 27,310.32 | 9,228.73 | 5,490.29 | 12,591.30 | סה"כ צריכה | | | |
| | 34.10 | -14,789.01 | -6,002.80 | -3,002.65 | -5,783.56 | 00017841 - 2 | ציבורי בניין A | 45431 | 61 |
| | 45.26 | -14,877.45 | -5,549.28 | -3,199.50 | -6,128.67 | 00017841 - 3 | | | |
| | 18.21 | -7,283.76 | -3,101.97 | -1,504.96 | -2,676.84 | 00017841 - 4 | | | |
| | 6.85 | -1,857.70 | -563.05 | -294.71 | -999.95 | 00017841 - 5 | | | |
| | 4.26 | -1,396.40 | -479.13 | -242.50 | -674.77 | 00017841 - 6 | | | |
| | 28.91 | -10,712.04 | -3,974.93 | -2,199.36 | -4,537.76 | 00017841 - 7 | | | |
| | 137.82 | -40,467.63 | -14,318.10 | -6,943.32 | -19,206.21 | 00017841 - 8 | | | |
| | 3.04 | -1,328.21 | -471.03 | -279.80 | -577.38 | 00023662 - 1 | | | |
| | 2.09 | -744.10 | -185.47 | -133.52 | -425.12 | 00023662 - 2 | | | |
| | 3.36 | -1,369.74 | -443.21 | -246.47 | -680.05 | 00023662 - 3 | | | |
| | 16.92 | -5,556.96 | -1,155.32 | -1,164.53 | -3,237.12 | 00023662 - 4 | | | |
| | 75.33 | -12,421.11 | -2,124.27 | -2,065.23 | -8,231.61 | 00023662 - 5 | | | |
| | 5.60 | -1,398.19 | -422.37 | -255.97 | -719.85 | 00023662 - 6 | | | |
| | 206.80 | -66,413.00 | -26,870.13 | -14,180.77 | -25,362.10 | 00023662 - 7 | | | |
| | 224.45 | -61,632.20 | -19,745.10 | -14,369.63 | -27,517.48 | 00023662 - 8 | | | |
| | 9.68 | -4,008.86 | -1,906.21 | -866.21 | -1,236.44 | 00023697 - 5 | | | |
| | 6.82 | -2,095.06 | -468.83 | -455.86 | -1,170.36 | 00023697 - 7 | | | |
| | 0.006 | -0.14 | -0.07 | -0.03 | -0.04 | 00023697 - 8 | | | |
| | 95.07 | -60,004.02 | -28,404.78 | -12,997.26 | -18,601.99 | 00025156 - 2 | | | |
| | 1,014.60 | 346,930.44 | 128,364.26 | 76,324.70 | 142,241.48 | 17313183 - 1 | | | |
| | | -27,564.18 | -9,401.56 | -5,543.02 | -12,619.60 | 18075265 - 1 | | | |
| | 6.60 | -2,134.63 | -987.60 | -466.68 | -680.35 | 21055370 - 1 | | | |
| | | 8,876.04 | 1,789.06 | 5,912.75 | 1,174.23 | סה"כ צריכה | | | |
| | 44.18 | -8,153.02 | -2,546.86 | -997.40 | -4,608.76 | 00019007 - 1 | ציבורי בניין B | 45432 | 62 |
| | 6.66 | -1,573.08 | -548.73 | -264.11 | -760.23 | 00019007 - 2 | | | |
| | 21.51 | -2,378.17 | -467.86 | -351.69 | -1,558.61 | 00019007 - 6 | | | |
| | 3.79 | -245.67 | -102.97 | -48.43 | -94.28 | 00019007 - 7 | | | |
| | 13.35 | -5,690.72 | -2,393.71 | -1,126.16 | -2,170.84 | 00019007 - 8 | | | |
| | 161.36 | -21,546.18 | -4,167.60 | -4,223.14 | -13,155.44 | 00023678 - 1 | | | |
| | 169.36 | -33,953.18 | -9,873.66 | -6,809.44 | -17,270.08 | 00023678 - 2 | | | |
| | 47.90 | -941.47 | -242.40 | -116.49 | -582.58 | 00023678 - 3 | | | |
| | 7.06 | -683.62 | -96.93 | -159.04 | -427.64 | 00023678 - 4 | | | |
| | 9.47 | -2,202.16 | -685.06 | -411.22 | -1,105.89 | 00023678 - 5 | | | |
| | 3.08 | -996.07 | -335.35 | -191.57 | -469.15 | 00023678 - 6 | | | |
| | 27.89 | -10,718.51 | -4,666.12 | -2,473.12 | -3,579.26 | 00023678 - 7 | | | |
| | 2.94 | -1,564.13 | -748.99 | -332.86 | -482.28 | 00023678 - 8 | | | |






| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|-----------|----|
| | 13.29 | -2,917.20 | -712.40 | -454.40 | -1,750.40 | 14155760 - 2 | | | |
| | 23.44 | -5,158.00 | -1,472.80 | -731.20 | -2,954.00 | 14155760 - 3 | | | |
| | 26.98 | -5,449.60 | -1,668.80 | -820.00 | -2,960.80 | 14155760 - 4 | | | |
| | 53.48 | -4,823.20 | -1,225.40 | -768.20 | -2,829.60 | 17312743 - 1 | | | |
| | 557.70 | 123,238.90 | 37,875.70 | 23,279.60 | 62,083.60 | 20281675 - 1 | | | |
| | | 14,244.93 | 5,920.04 | 3,001.13 | 5,323.75 | סה"כ צריכה | | | |
| | 4.24 | -1,478.78 | -540.61 | -294.86 | -643.31 | 00005140 - 1 | ציבורי בניין C | 45433 | 63 |
| | 17.72 | -8,812.74 | -3,939.90 | -1,826.45 | -3,046.39 | 00025243 - 1 | | | |
| | 16.79 | -8,892.18 | -4,017.69 | -1,849.96 | -3,024.53 | 00025243 - 2 | | | |
| | 17.90 | -9,409.90 | -4,241.62 | -1,957.39 | -3,210.88 | 00025243 - 3 | | | |
| | 17.49 | -5,416.86 | -1,991.11 | -1,018.68 | -2,407.07 | 00025243 - 4 | | | |
| | 10.82 | -4,144.90 | -1,674.52 | -817.40 | -1,652.98 | 00025243 - 5 | | | |
| | 10.12 | -3,945.94 | -1,605.40 | -769.12 | -1,571.42 | 00025243 - 6 | | | |
| | 9.02 | -2,878.34 | -1,034.82 | -495.63 | -1,347.89 | 00025243 - 7 | | | |
| | 6.82 | -2,136.14 | -794.35 | -409.10 | -932.69 | 00025243 - 8 | | | |
| | 5.02 | -1,411.89 | -487.73 | -246.02 | -678.14 | 00025243 - 9 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00025243 - 10 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00025243 - 11 | | | |
| | | 0.008 | 0.008 | 0.00 | 0.00 | 00025243 - 12 | | | |
| | 6.61 | -880.26 | -154.66 | -118.08 | -607.52 | 00025427 - 1 | | | |
| | 24.48 | -11,272.82 | -4,992.44 | -2,375.68 | -3,904.70 | 00025427 - 2 | | | |
| | 8.10 | -1,955.13 | -808.50 | -404.59 | -742.03 | 00025427 - 3 | | | |
| | 4.82 | -1,601.62 | -535.94 | -331.39 | -734.29 | 00025427 - 4 | | | |
| | 3.52 | -698.39 | -160.50 | -115.27 | -422.62 | 00025427 - 6 | | | |
| | 4.83 | -997.69 | -389.83 | -181.78 | -426.07 | 00025427 - 7 | | | |
| | 22.25 | -9,394.49 | -4,039.16 | -1,917.52 | -3,437.80 | 00025427 - 8 | | | |
| | 265.04 | 105,013.44 | 43,893.56 | 21,858.48 | 39,261.40 | 00025508 - 1 | | | |
| | 26.63 | -9,315.14 | -3,894.79 | -2,037.13 | -3,383.23 | 00025508 - 2 | | | |
| | 0.44 | -102.33 | -43.60 | -18.64 | -40.09 | 00025508 - 4 | | | |
| | 8.82 | -2,673.26 | -964.83 | -422.54 | -1,285.88 | 00025508 - 5 | | | |
| | 36.18 | -13,392.71 | -4,756.19 | -3,073.57 | -5,562.95 | 00025508 - 7 | | | |
| | 133.96 | -44,786.42 | -20,282.50 | -9,239.38 | -15,264.55 | 00025508 - 8 | | | |
| | 1.04 | -660.10 | -313.90 | -144.70 | -201.50 | 16092203 - 1 | | | |
| | 1.19 | -810.00 | -391.10 | -176.40 | -242.50 | 16092203 - 2 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16092203 - 3 | | | |
| | 0.22 | -80.60 | -54.95 | -16.60 | -9.05 | 21055347 - 2 | | | |
| | 5.78 | -1,537.35 | -468.10 | -224.55 | -844.70 | 21055347 - 3 | | | |
| | 19.95 | -2,816.10 | -498.30 | -253.20 | -2,064.60 | 21055348 - 2 | | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | 21055348 - 3 | -116.60 | -42.80 | -65.30 | -224.70 | 3.98 | |
| | | | 21055417 - 1 | 86,180.00 | 38,640.00 | 61,028.00 | 185,848.00 | 624.40 | |
| | | | 21055417 - 2 | -18,743.40 | -6,163.50 | -3,222.60 | -28,129.50 | 506.48 | |
| | | | 21055417 - 3 | -2,335.20 | -947.10 | -375.90 | -3,658.20 | 15.34 | |
| | | | 21055417 - 4 | -9,800.00 | -7,124.20 | -14,757.80 | -31,682.00 | 68.55 | |
| | | | 21055418 - 1 | -1,815.60 | -468.00 | -253.20 | -2,536.80 | 121.11 | |
| | | | 21055418 - 2 | -4,964.80 | -3,713.20 | -7,856.60 | -16,534.60 | 22.83 | |
| | | | 21055418 - 3 | -4,148.00 | -1,144.00 | -683.80 | -5,975.80 | 96.75 | |
| | | | 21055418 - 4 | -6,994.40 | -2,605.80 | -3,381.20 | -12,981.40 | 91.12 | |
| | | | סה"כ צריכה | 18,834.00 | 7,554.24 | 11,248.14 | 37,636.38 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 329,766.48 | 160,102.78 | 271,161.52 | 761,030.78 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | 771,560.00 | 771,560.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | -500,398.48 | -10,529.22 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | -64.86% | -1.36% | | |



■ פסגה (Kwh 329,766.48)
■ גבע (Kwh 160,102.78)
■ שפל (Kwh 271,161.52)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 42214 | בניין A שנאי T2 + חניונים | 17313183 - 1 | 142,241.48 | 76,324.70 | 128,364.26 | 346,930.44 | 1,014.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 142,241.48 | 76,324.70 | 128,364.26 | 346,930.44 | | |
| 2 | 42213 | בניין B שנאי T1 | 20281675 - 1 | 62,083.60 | 23,279.60 | 37,875.70 | 123,238.90 | 557.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 62,083.60 | 23,279.60 | 37,875.70 | 123,238.90 | | |
| 3 | 42186 | בניין C שנאי 3 | 21055417 - 1 | 86,180.00 | 38,640.00 | 61,028.00 | 185,848.00 | 624.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 86,180.00 | 38,640.00 | 61,028.00 | 185,848.00 | | |
| 4 | 42253 | בניין C שנאי 4 | 00025508 - 1 | 39,261.40 | 21,858.48 | 43,893.56 | 105,013.44 | 265.04 | |
| | | | סה"כ צריכה | 39,261.40 | 21,858.48 | 43,893.56 | 105,013.44 | | |

