



**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/10/22 - 01/10/22)

תאריך הפקה: 08/11/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00015926 - 4	1,221.79	888.06	1,154.86	3,264.72	5.57	
			סה"כ צריכה	1,221.79	888.06	1,154.86	3,264.72		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00015926 - 7	1,596.23	745.94	743.31	3,085.48	8.78	
			סה"כ צריכה	1,596.23	745.94	743.31	3,085.48		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00015926 - 6	668.08	155.04	188.57	1,011.69	5.01	
			סה"כ צריכה	668.08	155.04	188.57	1,011.69		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00015926 - 5	16,127.00	5,417.86	5,930.86	27,475.72	143.84	
			סה"כ צריכה	16,127.00	5,417.86	5,930.86	27,475.72		
5	33461	ציבורי	00015926 - 1	54,604.60	27,144.24	36,320.04	118,068.88	396.16	
			00015926 - 2	-12,223.33	-3,882.90	-3,690.34	-19,796.57	119.74	
			00015926 - 3	-14,359.35	-10,579.16	-15,814.07	-40,752.58	91.58	
			00015926 - 4	-1,221.79	-888.06	-1,154.86	-3,264.72	5.57	
			00015926 - 5	-16,127.00	-5,417.86	-5,930.86	-27,475.72	143.84	
			00015926 - 6	-668.08	-155.04	-188.57	-1,011.69	5.01	
			00015926 - 7	-1,596.23	-745.94	-743.31	-3,085.48	8.78	
			סה"כ צריכה	8,408.83	5,475.27	8,798.02	22,682.11		
6	33455	צילר 1	00015926 - 2	12,223.33	3,882.90	3,690.34	19,796.57	119.74	
			סה"כ צריכה	12,223.33	3,882.90	3,690.34	19,796.57		
7	33456	צילר 2	00015926 - 3	14,359.35	10,579.16	15,814.07	40,752.58	91.58	
			סה"כ צריכה	14,359.35	10,579.16	15,814.07	40,752.58		
			סה"כ צריכה	54,604.60	27,144.24	36,320.04	118,068.88		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				118,068.88		
			הפרש באחזים						





- פסגה (Kwh 54,604.60)
- גבע (Kwh 27,144.24)
- שפל (Kwh 36,320.04)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00015926 - 1	54,604.60	27,144.24	36,320.04	118,068.88	396.16	
				54,604.60	27,144.24	36,320.04	118,068.88		

