

דוח קוט"ש

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה


תקופת דוח: (18/10/22 - 14/09/22)

תאריך הפקה: 10/11/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6388	A בניין TIE	81029750 - 1	74.81	9.53	27.09	111.43	0.40	
			סה"כ צריכה	74.81	9.53	27.09	111.43		
2	11954	A בניין BMS מא 4.ק	81029750 - 5	292.72	9.31	49.42	351.44		
			סה"כ צריכה	292.72	9.31	49.42	351.44		
3	6389	A בניין NETAPP	81029750 - 2	1,886.82	1,101.44	2,295.28	5,283.54	6.20	
			סה"כ צריכה	1,886.82	1,101.44	2,295.28	5,283.54		
4	33708	A בניין PIPL מא	16092243 - 1	491.90	24.60	5.70	522.20	3.36	
			סה"כ צריכה	491.90	24.60	5.70	522.20		
5	33707	אדוונסטט מא בניין C קומה 2	14154696 - 3	270.70	1.50	0.00	272.20	2.63	
			סה"כ צריכה	270.70	1.50	0.00	272.20		
6	11953	אולם כנסים קייזנס בניין A	81029750 - 8	264.90	76.50	103.52	444.92	5.20	
			סה"כ צריכה	264.90	76.50	103.52	444.92		
7	33705	אורקל קומה 5 מ"א B	14154695 - 8	1,471.20	982.00	3,418.80	5,872.00	14.74	
			סה"כ צריכה	1,471.20	982.00	3,418.80	5,872.00		
8	18335	אורקל קומה 5 מ"א C	14154696 - 2	710.00	331.20	636.40	1,677.60	8.50	
			סה"כ צריכה	710.00	331.20	636.40	1,677.60		
9	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	647.60	164.00	227.60	1,039.20	8.35	
			סה"כ צריכה	647.60	164.00	227.60	1,039.20		
10	18336	מבטח בשרי מיוזג אויר	14154695 - 5	897.20	15.60	105.20	1,018.00	14.01	
			סה"כ צריכה	897.20	15.60	105.20	1,018.00		
11	18337	מטבח בשרי חשמל	14154695 - 4	204.80	62.00	230.80	497.60	12.10	
			סה"כ צריכה	204.80	62.00	230.80	497.60		
12	11955	סולוגלאטו מ"א בניין A	81029750 - 4	1,009.94	21.66	176.79	1,208.39	1.00	
			סה"כ צריכה	1,009.94	21.66	176.79	1,208.39		
13	33709	סמסונג קומה 6 בניין C	18017250 - 1	4,335.50	1,085.50	1,370.00	6,791.00	39.42	
			סה"כ צריכה	4,335.50	1,085.50	1,370.00	6,791.00		
14	11956	סרוויס נאו מ"א בניין A קומה 3	81029750 - 6	1,098.57	394.97	968.69	2,462.23	9.20	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,098.57	394.97	968.69	2,462.23		
15	39620	סרוויס SERVICE NOW מא B קומה 3	2 - 19093080	827.68	231.52	570.88	1,630.08	13.99	
			סה"כ צריכה	827.68	231.52	570.88	1,630.08		
16	6390	פיליפס מא בנין A ק. 5	3 - 81029750	1,352.20	1,088.91	2,334.77	4,775.88	6.40	
			סה"כ צריכה	1,352.20	1,088.91	2,334.77	4,775.88		
17	11957	קידנס - מקלחות ושירותים	3 - 14154695	69.75	33.35	30.60	133.70	5.55	
			סה"כ צריכה	69.75	33.35	30.60	133.70		
18	39619	קידנס CADENCE מא B קומה 3	1 - 19093080	527.20	92.16	41.44	660.80	6.84	
			סה"כ צריכה	527.20	92.16	41.44	660.80		
19	11958	קידנס בנין A מא	7 - 81029750	1,283.95	1,021.49	2,251.66	4,557.10	7.60	
			סה"כ צריכה	1,283.95	1,021.49	2,251.66	4,557.10		
20	11961	קידנס בנין B מא קומה 4	1 - 14154695	642.80	478.00	1,578.40	2,699.20	10.64	
			סה"כ צריכה	642.80	478.00	1,578.40	2,699.20		
21	11960	קידנס בנין C מא קומה 4	1 - 14154696	374.80	150.00	297.20	822.00	4.10	
			סה"כ צריכה	374.80	150.00	297.20	822.00		
22	18342	קלאודינירי בנין B קומה 2	6 - 14154695	1,890.00	886.20	2,381.80	5,158.00	15.56	
			סה"כ צריכה	1,890.00	886.20	2,381.80	5,158.00		
23	33710	רובוטים בנין C מיזוג אויר	4 - 14154696	238.50	3.60	0.30	242.40	5.91	
			סה"כ צריכה	238.50	3.60	0.30	242.40		
			סה"כ צריכה	20,863.53	8,265.04	19,102.34	48,230.90		
			חשבון חברת חשמל			251,240.00	251,240.00		
			הפרש בקוט"ש			-232,137.66	-203,009.10		
			הפרש באחוזים			-92.40%	-80.80%		



■ פסגה (20,863.53 Kwh)
■ גבע (8,265.04 Kwh)
■ שפל (19,102.34 Kwh)

