



דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (02/11/22 - 03/10/22)

תאריך הפקה: 10/11/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	329.92	143,400.24	54,842.80	31,298.64	57,258.80	00025464 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		143,400.24	54,842.80	31,298.64	57,258.80	סה"כ צריכה			
		91,745.30	38,381.10	19,568.90	33,795.30	13127926 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		91,745.30	38,381.10	19,568.90	33,795.30	סה"כ צריכה			
		235,145.54	93,223.90	50,867.54	91,054.10	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	235,145.54					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (91,054.10 Kwh)
■ גבע (50,867.54 Kwh)
■ שפל (93,223.90 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	8.29	3,711.57	1,577.87	794.45	1,339.24	00024541 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		3,711.57	1,577.87	794.45	1,339.24	סה"כ צריכה			
	43.98	15,626.78	2,974.92	4,055.70	8,596.16	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		15,626.78	2,974.92	4,055.70	8,596.16	סה"כ צריכה			
	329.92	143,400.24	54,842.80	31,298.64	57,258.80	00025464 - 1	ראשי שנאים לדוח סיכום לבדיקה	31496	3
		91,745.30	38,381.10	19,568.90	33,795.30	13127926 - 1			
		235,145.54	93,223.90	50,867.54	91,054.10	סה"כ צריכה			

