



דוח שח + קוטש

עבור: קנית

דיר מוגן להבים

תקופת דוח: (31/10/22 - 01/10/22)

תאריך הפקה: 23/11/22

| מס | מזהה דיר | שם דיר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטש | תשלום בגין הספק | תשלום קבוע | סה"כ ש"ח | שיא ביקוש |
|----|----------|-------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| 1 | 39068 | בלתי חיוני קומת גג מ"א B2 | 4 - 18029675 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | | 7.45 | |
| | | | סה"כ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 7.45 | |
| 2 | 39065 | חדר אוכל בלתי חיוני | 1 - 18029675 | 1,748.00 | 1,262.40 | 2,825.20 | 5,835.60 | 74.54 | | 2,418.63 | 11.96 |
| | | | סה"כ | 1,748.00 | 1,262.40 | 2,825.20 | 5,835.60 | 74.54 | 0.00 | 2,418.63 | |
| 3 | 39058 | חיוני מ"א גג בניין C | 6 - 18029673 | 825.70 | 617.10 | 1,352.40 | 2,795.20 | 14.91 | | 1,136.76 | 5.29 |
| | | | סה"כ | 825.70 | 617.10 | 1,352.40 | 2,795.20 | 14.91 | 0.00 | 1,136.76 | |
| 4 | 39071 | חיוני קומת מרתף אזור מטבח | 7 - 18029675 | 2,885.50 | 1,852.60 | 3,500.90 | 8,239.00 | 11.74 | | 3,392.89 | 23.60 |
| | | | סה"כ | 2,885.50 | 1,852.60 | 3,500.90 | 8,239.00 | 11.74 | 0.00 | 3,392.89 | |
| 5 | 43328 | חיוני קומת מרתף חדר אוכל | 12 - 18029675 | 519.52 | 342.88 | 729.60 | 1,592.00 | 23.29 | | 669.47 | 2.83 |
| | | | סה"כ | 519.52 | 342.88 | 729.60 | 1,592.00 | 23.29 | 0.00 | 669.47 | |
| 6 | 39070 | לוח בלתי חיוני קומת מרתף אזור מטבח | 6 - 18029675 | 7,516.80 | 4,134.00 | 5,169.60 | 16,820.40 | 117.40 | | 7,304.81 | 86.08 |
| | | | סה"כ | 7,516.80 | 4,134.00 | 5,169.60 | 16,820.40 | 117.40 | 0.00 | 7,304.81 | |
| 7 | 39062 | לוח גנרטור ראשי שדה בלתי חיוני | 1 - 17313340 | 11,576.60 | 8,018.30 | 16,513.70 | 36,108.60 | 0.00 | | 14,640.57 | 62.58 |
| | | | סה"כ | 11,576.60 | 8,018.30 | 16,513.70 | 36,108.60 | 0.00 | 0.00 | 14,640.57 | |
| 8 | 39063 | לוח חדר משאבות חיוני | 1 - 17313339 | 2,208.60 | 1,564.20 | 3,153.50 | 6,926.30 | 0.00 | | 2,808.31 | 21.92 |
| | | | סה"כ | 2,208.60 | 1,564.20 | 3,153.50 | 6,926.30 | 0.00 | 0.00 | 2,808.31 | |
| 9 | 39064 | לוח חירום ראשי מוזן משדה בלתי חיוני | 1 - 17313446 | 6,527.80 | 4,495.10 | 5,165.10 | 16,188.00 | 0.00 | | 6,841.93 | 3,900,702.72 |
| | | | סה"כ | 6,527.80 | 4,495.10 | 5,165.10 | 16,188.00 | 0.00 | 0.00 | 6,841.93 | |






| מס | מזהה ד"ר | שם ד"ר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | תשלום בגין הספק | תשלום קבוע | סה"כ ש"ח | שיא ביקוש |
|----|----------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 10 | 39059 | לוח משאבות חיוני מ"א | 18029673 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.29 | | 23.29 | |
| | | | סה"כ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.29 | 0.00 | 23.29 | |
| 11 | 39057 | לוח משאבות מ"א | 18029673 - 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.29 | | 23.29 | |
| | | | סה"כ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.29 | 0.00 | 23.29 | |
| 12 | 39061 | לוח צ'ילר 1 בילתי חיוני C גג בניין | 18029673 - 9 | 7,848.80 | 6,548.00 | 10,361.60 | 24,758.40 | 149.09 | | 10,249.37 | 111.11 |
| | | | סה"כ | 7,848.80 | 6,548.00 | 10,361.60 | 24,758.40 | 149.09 | 0.00 | 10,249.37 | |
| 13 | 39055 | לוח צ'ילר 2 גג בניין C | 18029673 - 3 | 19,027.20 | 10,964.80 | 19,191.20 | 49,183.20 | 149.09 | | 20,613.45 | 251.81 |
| | | | סה"כ | 19,027.20 | 10,964.80 | 19,191.20 | 49,183.20 | 149.09 | 0.00 | 20,613.45 | |
| 14 | 39053 | מכסה בניין C קומת מרתף | 18029673 - 1 | 3,292.00 | 1,036.00 | 2,476.00 | 6,804.00 | 74.54 | | 2,975.98 | 90.56 |
| | | | סה"כ | 3,292.00 | 1,036.00 | 2,476.00 | 6,804.00 | 74.54 | 0.00 | 2,975.98 | |
| 15 | 39066 | מערכות חימום צריכה למטבח | 18029675 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.64 | | 18.64 | |
| | | | סה"כ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.64 | 0.00 | 18.64 | |
| 16 | 39054 | מערכות מים חמים C גג בניין | 18029673 - 2 | 4,336.60 | 3,055.20 | 6,701.80 | 14,093.60 | 29.82 | | 5,709.83 | 75.74 |
| | | | סה"כ | 4,336.60 | 3,055.20 | 6,701.80 | 14,093.60 | 29.82 | 0.00 | 5,709.83 | |
| 17 | 39056 | מפסק ראשי שדה בלתי חיוני | 18029673 - 4 | 10,935.00 | 7,260.00 | 15,107.00 | 33,302.00 | 18.64 | | 13,552.64 | 96.51 |
| | | | סה"כ | 10,935.00 | 7,260.00 | 15,107.00 | 33,302.00 | 18.64 | 0.00 | 13,552.64 | |
| 18 | 39060 | צ'ילר 3 חיוני C גג בניין | 18029673 - 8 | 5,791.20 | 3,616.80 | 8,348.00 | 17,756.00 | 149.09 | | 7,340.55 | 71.66 |
| | | | סה"כ | 5,791.20 | 3,616.80 | 8,348.00 | 17,756.00 | 149.09 | 0.00 | 7,340.55 | |
| 19 | 39067 | קומת מרתף אזור כביסה דיירים | 18029675 - 3 | 95.68 | 61.44 | 33.12 | 190.24 | 23.29 | | 107.35 | 9.22 |
| | | | סה"כ | 95.68 | 61.44 | 33.12 | 190.24 | 23.29 | 0.00 | 107.35 | |
| 20 | 39069 | קומת מרתף מערכות חימום מים בריכה | 18029675 - 5 | 114.80 | 90.20 | 196.60 | 401.60 | 37.27 | | 197.95 | 2.82 |






| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | תשלום בגין הספק | תשלום קבוע | סה"כ ש"ח | שיא ביקוש |
|----|-----------|---------|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| | | | סה"כ | 114.80 | 90.20 | 196.60 | 401.60 | 37.27 | 0.00 | 197.95 | |
| | | | סה"כ | 85,249.80 | 54,919.02 | 100,825.32 | 240,994.14 | 945.39 | 0.00 | 100,033.17 | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | | 240,994.14 | | | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | | | |



■ פסגה (Kwh 85,249.80)
■ גבע (Kwh 54,919.02)
■ שפל (Kwh 100,825.32)



■ פסגה (42,428.83 ₪)
■ גבע (22,549.75 ₪)
■ שפל (34,109.21 ₪)

