



**דוח קוט"ש**

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אורן

תקופת דוח: (24/11/22 - 01/11/22)


תאריך הפקה: 26/11/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30584	מיזוג אויר	70054711 - 1	9,978.68	2,900.51	6,786.63	19,665.82	99.74	
			81007765 - 2	8,917.81	1,914.30	5,398.56	16,230.67	70.91	
			81007907 - 1	0.00	0.00	66.28	66.28	17.49	
			81007907 - 2	162.79	59.01	370.79	592.59	57.07	
			81007907 - 3	2,209.83	593.30	1,724.10	4,527.23	16.14	
			81007907 - 4	1,739.62	552.40	1,486.80	3,778.83	17.14	
			81007907 - 8	7,647.23	1,998.14	4,826.83	14,472.20	89.23	
			סה"כ צריכה	30,655.96	8,017.67	20,659.99	59,333.62		
2	30585	ציבורי	81007805 - 1	3,014.87	599.62	1,546.96	5,161.45	13.63	
			81007805 - 2	166.82	37.37	88.89	293.09	1.17	
			81007805 - 8	9,632.78	2,372.16	5,431.51	17,436.45	41.18	
			81007907 - 5	-1.39	-1.22	-4.28	-6.89	0.02	
			סה"כ צריכה	12,813.08	3,007.93	7,063.08	22,884.09		
3	43441	קומה 01 - 3 די אס	81007765 - 1	-329.06	-113.74	-296.60	-739.39	1.37	
			81007765 - 6	3,154.75	685.65	1,577.76	5,418.16	14.74	
			סה"כ צריכה	2,825.70	571.91	1,281.16	4,678.77		
4	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	81007765 - 8	831.33	104.05	230.39	1,165.78	4.84	
			סה"כ צריכה	831.33	104.05	230.39	1,165.78		
5	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	81007805 - 6	93.99	33.54	87.45	214.99	0.38	
			סה"כ צריכה	93.99	33.54	87.45	214.99		
6	30588	קומה 02 - עודכנית	81007765 - 1	329.06	113.74	296.60	739.39	1.37	
			81007765 - 3	4,102.10	589.39	1,432.91	6,124.40	20.54	
			81007765 - 8	-831.33	-104.05	-230.39	-1,165.78	4.84	
			סה"כ צריכה	3,599.82	599.08	1,499.12	5,698.01		
7	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	20281994 - 1	4,978.60	1,649.60	4,233.50	10,861.70	35.88	
			סה"כ צריכה	4,978.60	1,649.60	4,233.50	10,861.70		
8	30587	קומה 03+04 - קליקסופטור	81007765 - 4	3,121.94	1,117.47	2,928.30	7,167.71	12.93	
			81007765 - 5	3,096.30	1,040.42	2,736.66	6,873.38	16.45	
			סה"כ צריכה	6,218.24	2,157.89	5,664.96	14,041.09		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	39035	קומה 06 - פרויקט פלאפון	81007805 - 3	2,339.56	491.41	932.50	3,763.47	11.80	
			סה"כ צריכה	2,339.56	491.41	932.50	3,763.47		
10	39036	קומה 07 - פרויקט פלאפון	81007805 - 5	2,296.66	374.62	1,094.05	3,765.32	14.12	
			סה"כ צריכה	2,296.66	374.62	1,094.05	3,765.32		
11	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	27,228.35	9,022.62	22,822.58	59,073.55	109.95	
			סה"כ צריכה	27,228.35	9,022.62	22,822.58	59,073.55		
12	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	5,343.08	1,664.24	3,992.84	11,000.16	23.72	
			סה"כ צריכה	5,343.08	1,664.24	3,992.84	11,000.16		
13	30580	קליק סופטוור קומה 5	81007907 - 6	393.94	132.02	342.82	868.78	2.85	
			סה"כ צריכה	393.94	132.02	342.82	868.78		
14	30581	קליר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	6,227.11	1,556.61	3,898.81	11,682.53	28.56	
			סה"כ צריכה	6,227.11	1,556.61	3,898.81	11,682.53		
			סה"כ צריכה	105,845.43	29,383.18	73,803.26	209,031.87		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				209,031.87		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 105,845.43)  
■ גבע (Kwh 29,383.18)  
■ שפל (Kwh 73,803.26)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	36,001.60	10,365.57	26,028.48	72,395.65	164.10	
			סה"כ צריכה	36,001.60	10,365.57	26,028.48	72,395.65		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	49,896.96	14,524.22	35,808.45	100,229.63	201.09	
			סה"כ צריכה	49,896.96	14,524.22	35,808.45	100,229.63		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	22,367.87	5,321.98	14,033.47	41,723.33	122.94	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	22,367.87	5,321.98	14,033.47	41,723.33		

