

דוח קוט"ש

עבור: מגדל סהר ניהול בעמ

דוח מסכם עבור: מגדל סהר - תא

תקופת דוח: (27/11/22 - 01/11/22)

תאריך הפקה: 29/11/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	18040252 - 1	*חניון	28782	1
	3.24	762.10	158.20	67.60	536.30	18040253 - 2			
		762.10	158.20	67.60	536.30	סה"כ צריכה			
	90.98	10,455.00	978.00	1,463.00	8,014.00	18050251 - 1	*מיזוג אוויר	29033	2
		10,455.00	978.00	1,463.00	8,014.00	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18040252 - 1	*ציבורי	29041	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	18040252 - 2			
	14.00	-3,109.40	-890.60	-440.60	-1,778.20	18040252 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18040252 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18040253 - 1			
	3.24	-762.10	-158.20	-67.60	-536.30	18040253 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18040253 - 3			
	1.64	-220.40	-22.10	-7.25	-191.05	18040253 - 4			
	15.74	-5,072.20	-1,885.40	-787.90	-2,398.90	18040254 - 1			
	8.89	-1,998.70	-445.80	-188.50	-1,364.40	18040254 - 2			
	11.14	-2,864.10	-609.50	-274.20	-1,980.40	18040254 - 3			
	14.70	-2,052.70	-552.40	-266.40	-1,233.90	18040254 - 4			
	9.45	-2,214.00	-571.90	-285.80	-1,356.30	18040255 - 1			
	5.91	-927.70	-229.40	-102.10	-596.20	18040255 - 2			
	9.60	-2,320.10	-538.80	-327.90	-1,453.40	18040255 - 3			
	18.20	-6,539.80	-2,328.30	-1,010.10	-3,201.40	18040255 - 4			
	8.80	-4,979.80	-2,107.40	-837.00	-2,035.40	18040256 - 1			
	7.19	-3,558.40	-1,509.70	-598.60	-1,450.10	18040256 - 2			
	3.12	-520.20	-310.95	-82.90	-126.35	18040256 - 3			
	33.26	-715.85	-377.80	-129.40	-208.65	18040256 - 4			
	90.98	-10,455.00	-978.00	-1,463.00	-8,014.00	18050251 - 1			
	250.24	66,249.60	17,891.20	9,620.80	38,737.60	18050251 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18050251 - 3			
		17,939.15	4,374.95	2,751.55	10,812.65	סה"כ צריכה			
	90.19	8,249.40	623.40	990.60	6,635.40	18050251 - 4	*צילר	48317	4
		8,249.40	623.40	990.60	6,635.40	סה"כ צריכה			
	8.80	4,979.80	2,107.40	837.00	2,035.40	18040256 - 1	בי אול בנק הפועלים UPS	34847	5




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,035.40	837.00	2,107.40	4,979.80		
6	40676	ביאול קומה 02	18040252 - 3	1,778.20	440.60	890.60	3,109.40	14.00	
			סה"כ צריכה	1,778.20	440.60	890.60	3,109.40		
7	30371	ביאול קומה 03	18040252 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040252 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040253 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18040255 - 1	1,356.30	285.80	571.90	2,214.00	9.45	
			סה"כ צריכה	1,356.30	285.80	571.90	2,214.00		
8	28780	גלריה רוטשילד קומת קרקע	18050251 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	28781	חיים פנחס (שוגן)	18040253 - 4	191.05	7.25	22.10	220.40	1.64	
			18040256 - 3	126.35	82.90	310.95	520.20	3.12	
			סה"כ צריכה	317.40	90.15	333.05	740.60		
10	29846	יובל לחינוך בע"מ	18040254 - 2	1,364.40	188.50	445.80	1,998.70	8.89	
			סה"כ צריכה	1,364.40	188.50	445.80	1,998.70		
11	29034	קבוצת פנינסולה בע"מ	18040256 - 4	208.65	129.40	377.80	715.85	33.26	
			סה"כ צריכה	208.65	129.40	377.80	715.85		
12	30372	קומה 1 בי אול	18040253 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	32269	קומה 10 - BE ALL	18040256 - 2	1,450.10	598.60	1,509.70	3,558.40	7.19	
			סה"כ צריכה	1,450.10	598.60	1,509.70	3,558.40		
14	30368	קומה 10 בי אול	18040254 - 4	1,233.90	266.40	552.40	2,052.70	14.70	
			סה"כ צריכה	1,233.90	266.40	552.40	2,052.70		
15	29037	קומה 4 - בי אול	18040255 - 2	596.20	102.10	229.40	927.70	5.91	
			סה"כ צריכה	596.20	102.10	229.40	927.70		
16	29038	קומה 5 - בי אול	18040255 - 3	1,453.40	327.90	538.80	2,320.10	9.60	
			סה"כ צריכה	1,453.40	327.90	538.80	2,320.10		
17	30370	קומה 6 בי אול	18040255 - 4	3,201.40	1,010.10	2,328.30	6,539.80	18.20	
			סה"כ צריכה	3,201.40	1,010.10	2,328.30	6,539.80		
18	30369	קומה 7 בי אול	18040254 - 1	2,398.90	787.90	1,885.40	5,072.20	15.74	
			סה"כ צריכה	2,398.90	787.90	1,885.40	5,072.20		
19	29039	קומה 9 - פינסולה	18040254 - 3	1,980.40	274.20	609.50	2,864.10	11.14	
			סה"כ צריכה	1,980.40	274.20	609.50	2,864.10		
			סה"כ צריכה	45,373.00	10,611.40	18,514.60	74,499.00		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				74,499.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 45,373.00)
- גבע (Kwh 10,611.40)
- שפל (Kwh 18,514.60)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29759	שנאי	18050251 - 2	38,737.60	9,620.80	17,891.20	66,249.60	250.24	
			סה"כ צריכה	38,737.60	9,620.80	17,891.20	66,249.60		

