



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (27/11/22 - 31/10/22)

תאריך הפקה: 29/11/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	1 - 17313245	1,299.20	326.70	109.60	1,735.50	78.44	
			סה"כ צריכה	1,299.20	326.70	109.60	1,735.50		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18647	צילר 1	1 - 15112977	6,162.80	1,392.00	1,073.30	8,628.10		
			סה"כ צריכה	6,162.80	1,392.00	1,073.30	8,628.10		
2	18646	צילר 2	1 - 15112932	12,080.90	2,425.10	1,987.30	16,493.30		
			סה"כ צריכה	12,080.90	2,425.10	1,987.30	16,493.30		
3	18645	צילר 3	1 - 15112933	7,512.00	1,490.90	1,034.10	10,037.00		
			סה"כ צריכה	7,512.00	1,490.90	1,034.10	10,037.00		
4	35099	קומה 1 משרד 11 בוני השרון	3 - 15129231	30.10	0.72	0.19	31.01	0.34	
			אוויר צח	6.19	1.56	0.52	8.27		
			סה"כ צריכה	36.29	2.28	0.71	39.28		
5	28375	קומה 1 משרד 12 אול נט	3 - 16048031	2.26	0.00	0.00	2.26	0.15	
			אוויר צח	6.19	1.56	0.52	8.27		
			סה"כ צריכה	8.45	1.56	0.52	10.53		
6	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	4 - 15129231	4.06	0.00	0.00	4.06	0.26	
			אוויר צח	6.19	1.56	0.52	8.27		
			סה"כ צריכה	10.26	1.56	0.52	12.33		
7	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15 - 15129231	94.00	0.00	0.00	94.00	8.88	
			אוויר צח	37.75	9.49	3.18	50.43		
			סה"כ צריכה	131.75	9.49	3.18	144.43		
8	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	6 - 15129231	0.43	0.00	0.00	0.43	0.42	
			אוויר צח	9.72	2.44	0.82	12.98		
			סה"כ צריכה	10.15	2.44	0.82	13.41		
9	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	4 - 16048031	18.88	3.20	0.58	22.66	0.57	
			אוויר צח	9.88	2.48	0.83	13.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	28.76	5.68	1.41	35.85		
10	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	56.82	0.64	2.82	60.27	0.33	
		אוויר צח		5.03	1.27	0.42	6.72		
		סה"כ צריכה		61.85	1.91	3.24	67.00		
11	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		8.34	2.10	0.70	11.15		
		סה"כ צריכה		8.34	2.10	0.70	11.15		
12	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	9.06	0.00	0.00	9.06	0.29	
		אוויר צח		8.34	2.10	0.70	11.15		
		סה"כ צריכה		17.40	2.10	0.70	20.20		
13	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיונקשין בע"מ	15129231 - 12	5.97	2.37	5.82	14.16	0.11	
		אוויר צח		8.34	2.10	0.70	11.15		
		סה"כ צריכה		14.31	4.47	6.53	25.31		
14	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	2.24	0.00	0.00	2.24		
		אוויר צח		6.19	1.56	0.52	8.27		
		סה"כ צריכה		8.43	1.56	0.52	10.51		
15	26153	קומה 1 משרד 6 עו"ד ליאת חן	15129231 - 13	12.08	0.00	0.00	12.08	0.59	
		אוויר צח		9.83	2.47	0.83	13.13		
		סה"כ צריכה		21.91	2.47	0.83	25.21		
16	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	4.77	0.67	0.67	6.11	0.40	
		אוויר צח		5.91	1.49	0.50	7.90		
		סה"כ צריכה		10.68	2.16	1.17	14.01		
17	22630	קומה 1 משרד 8 שחר פרויקטים	16048031 - 1	0.26	0.00	0.02	0.27	0.11	
		אוויר צח		6.19	1.56	0.52	8.27		
		סה"כ צריכה		6.45	1.56	0.54	8.54		
18	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	14.32	0.26	0.00	14.58	0.81	
		אוויר צח		6.19	1.56	0.52	8.27		
		סה"כ צריכה		20.51	1.81	0.52	22.85		
19	49658	קומה 1 משרדים 1 קיטו מרום	15129231 - 8	39.47	0.38	0.00	39.86	0.31	
		אוויר צח		8.45	2.13	0.71	11.29		
		סה"כ צריכה		47.92	2.51	0.71	51.15		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
20	27285	קומה 1 משרדים 2,27 אקסויטק	15129231 - 9	27.06	0.66	1.68	29.39	0.21	
			15129231 - 14	14.34	0.00	0.00	14.34	0.32	
			אוויר צח	27.11	6.82	2.29	36.22		
			סה"כ צריכה	68.50	7.47	3.97	79.95		
21	22508	קומה 2 משרד 6A ננורובוטקיס	16226525 - 8	22.15	0.00	0.00	22.15	0.64	
			אוויר צח	23.25	5.85	1.96	31.06		
			סה"כ צריכה	45.40	5.85	1.96	53.21		
22	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	91.00	5.95	0.00	96.95	0.98	
			אוויר צח	22.01	5.53	1.86	29.40		
			סה"כ צריכה	113.01	11.48	1.86	126.35		
23	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	22.15	6.70	0.00	28.85	0.66	
			אוויר צח	7.89	1.99	0.67	10.55		
			סה"כ צריכה	30.04	8.69	0.67	39.40		
24	22503	קומה 2 משרד 11 פארמסנס בע"מ	16226525 - 11	37.22	0.04	0.00	37.26	0.46	
			אוויר צח	11.27	2.83	0.95	15.05		
			סה"כ צריכה	48.49	2.87	0.95	52.31		
25	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	77.90	0.00	0.00	77.90	0.99	
			אוויר צח	33.75	8.49	2.85	45.09		
			סה"כ צריכה	111.65	8.49	2.85	122.99		
26	22603	קומה 2 משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	3.30	0.35	0.00	3.65	0.21	
			אוויר צח	16.17	4.07	1.36	21.60		
			סה"כ צריכה	19.47	4.42	1.36	25.25		
27	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	299.60	91.65	194.95	586.20	2.14	
			אוויר צח	19.50	4.90	1.65	26.05		
			סה"כ צריכה	319.10	96.55	196.60	612.25		
28	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לורוביץ / personal service	16226525 - 9	4.78	0.12	0.22	5.12	0.98	
			אוויר צח	12.49	3.14	1.05	16.68		
			סה"כ צריכה	17.27	3.26	1.27	21.80		
29	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	392.50	49.40	14.00	455.90	3.51	
			אוויר צח	19.10	4.80	1.61	25.52		
			סה"כ צריכה	411.60	54.20	15.61	481.42		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
30	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	35.10	8.42	0.42	43.94	0.61	
				8.89	2.23	0.75	11.87		
				43.99	10.65	1.17	55.81		
31	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שרותי כ"א	16226554 - 12	6.26	0.00	0.00	6.26	0.10	
				7.67	1.93	0.65	10.25		
				13.93	1.93	0.65	16.51		
32	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	98.56	2.82	1.48	102.86	1.31	
				35.84	9.01	3.02	47.87		
				134.40	11.83	4.50	150.73		
33	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	57.30	0.00	0.00	57.30	1.80	
				21.60	5.43	1.82	28.85		
				78.90	5.43	1.82	86.15		
34	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נקיסט	16226554 - 1	3.72	0.00	0.00	3.72	0.36	
				8.50	2.14	0.72	11.36		
				12.22	2.14	0.72	15.08		
35	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	69.08	0.56	0.00	69.64	0.58	
				14.51	3.65	1.22	19.38		
				83.59	4.21	1.22	89.02		
36	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	16226554 - 3	48.15	0.55	0.00	48.70	1.86	
				16.14	4.06	1.36	21.56		
				64.29	4.61	1.36	70.26		
37	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	47.10	0.00	0.25	47.35	0.55	
				16.17	4.07	1.36	21.60		
				63.27	4.07	1.61	68.95		
38	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	18.50	7.55	17.05	43.10	0.55	
				28.49	7.16	2.40	38.06		
				46.99	14.71	19.45	81.16		
39	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	35.35	18.95	59.65	113.95	2.36	
				10.87	2.73	0.92	14.52		
				46.22	21.68	60.57	128.47		
40	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסט בע"מ	16226554 - 10	9.14	0.34	0.00	9.48	0.47	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	13.21	3.32	1.11	17.65		
			סה"כ צריכה	22.35	3.66	1.11	27.13		
41	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	29.90	1.65	0.00	31.55	0.60	
			אוויר צח	19.19	4.83	1.62	25.64		
			סה"כ צריכה	49.09	6.48	1.62	57.19		
42	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	12.22	0.32	0.48	13.02	0.20	
			אוויר צח	3.81	0.96	0.32	5.09		
			סה"כ צריכה	16.03	1.28	0.80	18.11		
43	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	197.00	7.70	3.30	208.00	1.49	
			אוויר צח	53.39	13.43	4.50	71.32		
			סה"כ צריכה	250.39	21.13	7.80	279.32		
44	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	39.12	0.26	0.78	40.16	0.49	
			אוויר צח	9.62	2.42	0.81	12.85		
			סה"כ צריכה	48.74	2.68	1.59	53.01		
45	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	51.62	1.50	0.08	53.20	0.36	
			אוויר צח	8.23	2.07	0.69	10.99		
			סה"כ צריכה	59.85	3.57	0.77	64.19		
46	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	12.60	3.08	8.00	23.68	0.38	
			אוויר צח	10.09	2.54	0.85	13.47		
			סה"כ צריכה	22.69	5.62	8.85	37.15		
47	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			אוויר צח	14.51	3.65	1.22	19.38		
			סה"כ צריכה	14.51	3.65	1.22	19.38		
48	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	20.40	0.40	0.00	20.80	0.46	
			אוויר צח	25.73	6.47	2.17	34.37		
			סה"כ צריכה	46.13	6.87	2.17	55.17		
49	27295	קומה 4 משרד 5 עסק משפחתי	15114152 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	12.60	3.17	1.06	16.83		
			סה"כ צריכה	12.60	3.17	1.06	16.83		
50	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	10.35	2.10	0.55	13.00	0.58	
			אוויר צח	36.18	9.10	3.05	48.33		
			סה"כ צריכה	46.53	11.20	3.60	61.33		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
51	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	53.30	3.20	0.00	56.50	0.88	
				19.09	4.80	1.61	25.50		
				72.39	8.00	1.61	82.00		
52	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	15114152 - 11	90.10	0.55	2.25	92.90	5.39	
				12.32	3.10	1.04	16.46		
				102.42	3.65	3.29	109.36		
53	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	15129232 - 5	37.08	0.38	0.04	37.50	0.39	
				9.95	2.50	0.84	13.29		
				47.03	2.88	0.88	50.79		
54	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	15129232 - 6	12.20	0.26	0.00	12.46	0.23	
				5.84	1.47	0.49	7.80		
				18.04	1.73	0.49	20.26		
55	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	15129232 - 13	9.72	0.00	0.00	9.72	0.29	
				8.11	2.04	0.68	10.83		
				17.83	2.04	0.68	20.55		
56	18621	קומה 5 משרד 2 סיואנה 2012 בע"מ	15129232 - 1	25.10	0.00	0.00	25.10	0.48	
				53.99	13.58	4.55	72.12		
				79.09	13.58	4.55	97.22		
57	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	15129232 - 8	70.96	0.00	0.00	70.96	0.59	
				13.46	3.38	1.14	17.98		
				84.42	3.38	1.14	88.94		
58	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	15129232 - 9	31.65	11.25	23.70	66.60	0.60	
				23.03	5.79	1.94	30.76		
				54.68	17.04	25.64	97.36		
59	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	15129232 - 10	51.44	1.20	2.38	55.02	0.84	
				14.76	3.71	1.25	19.72		
				66.20	4.91	3.63	74.74		
60	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	15129232 - 11	42.85	2.90	0.00	45.75	3.74	
				16.95	4.26	1.43	22.64		
				59.80	7.16	1.43	68.39		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
61	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבלין	15129232 - 2	63.25	0.45	2.30	66.00	0.71	
				19.10	4.80	1.61	25.51		
				82.35	5.25	3.91	91.51		
62	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	70.08	3.46	0.00	73.54	0.92	
				16.27	4.09	1.37	21.74		
				86.35	7.55	1.37	95.28		
63	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
				17.68	4.45	1.49	23.62		
				17.68	4.45	1.49	23.62		
64	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	124.35	1.50	6.20	132.05	0.79	
				18.07	4.54	1.52	24.13		
				142.42	6.04	7.72	156.18		
65	27604	קומה 6 משרד 10 ניורבלייד	15113416 - 7	1.16	0.24	0.00	1.40	0.38	
				6.75	1.70	0.57	9.01		
				7.91	1.94	0.57	10.41		
66	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	30.76	4.24	0.00	35.00	0.37	
				8.23	2.07	0.69	10.99		
				38.99	6.31	0.69	45.99		
67	27605	קומה 6 משרד 12 ניורבלייד	16045522 - 2	24.22	0.58	0.04	24.84	0.23	
				6.75	1.70	0.57	9.01		
				30.97	2.28	0.61	33.85		
68	22621	קומה 6 משרד 13 ניורבלייד	15113416 - 8	19.08	0.50	0.04	19.62	0.37	
				6.44	1.62	0.54	8.60		
				25.52	2.12	0.58	28.22		
69	27606	קומה 6 משרד 14 יצחק עופר	15113416 - 9	12.44	0.00	0.00	12.44	0.19	
				6.10	1.53	0.51	8.15		
				18.54	1.53	0.51	20.59		
70	31394	קומה 6 משרד 15 ניורבלייד	15113416 - 1	23.02	0.40	1.66	25.08	0.33	
				8.75	2.20	0.74	11.68		
				31.77	2.60	2.40	36.76		
71	35103	קומה 6 משרד 2 ניורבלייד	15113416 - 2	16.74	0.54	0.00	17.28	0.60	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אויר צח	19.67	4.95	1.66	26.27		
			סה"כ צריכה	36.41	5.49	1.66	43.55		
72	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אויר צח	12.52	3.15	1.06	16.72		
			סה"כ צריכה	12.52	3.15	1.06	16.72		
73	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	16.66	0.00	0.00	16.66	0.30	
			אויר צח	8.59	2.16	0.72	11.48		
			סה"כ צריכה	25.25	2.16	0.72	28.14		
74	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה תאריך יציאה: 20/11/22	15113416 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אויר צח	9.68	2.44	0.84	12.97		
			סה"כ צריכה	9.68	2.44	0.84	12.97		
75	50131	קומה 6 משרד 5A ירוק בדרך אחזקות (1995) בע"מ תאריך כניסה: 21/11/22	15113416 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אויר צח	3.28	0.81	0.25	4.34		
			סה"כ צריכה	3.28	0.81	0.25	4.34		
76	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	17.20	0.00	0.02	17.22	0.37	
			אויר צח	12.49	3.14	1.05	16.68		
			סה"כ צריכה	29.69	3.14	1.07	33.90		
77	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	102.35	1.15	0.45	103.95	1.10	
			אויר צח	19.10	4.80	1.61	25.51		
			סה"כ צריכה	121.45	5.95	2.06	129.46		
78	28786	קומה 6 משרד 8 ירון פלח	15113416 - 6	25.58	0.00	0.00	25.58	0.20	
			אויר צח	6.15	1.55	0.52	8.22		
			סה"כ צריכה	31.73	1.55	0.52	33.80		
79	27294	קומה 6 משרד 9 נירובלייד	16045522 - 3	55.72	4.48	0.00	60.20	0.39	
			אויר צח	7.12	1.79	0.60	9.52		
			סה"כ צריכה	62.84	6.27	0.60	69.72		
80	18632	קומה 6 משרד A4 נירובלייד	15113416 - 4	32.32	0.06	0.00	32.38	0.29	
			אויר צח	8.61	2.17	0.73	11.51		
			סה"כ צריכה	40.93	2.23	0.73	43.89		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	13 - 15113416	15.96	0.00	0.00	15.96	0.66	
			אוויר צח	17.11	4.30	1.44	22.85		
			סה"כ צריכה	33.07	4.30	1.44	38.81		
82	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	5 - 15113416	25.00	1.12	0.20	26.32	0.54	
			אוויר צח	12.31	3.09	1.04	16.44		
			סה"כ צריכה	37.31	4.21	1.24	42.76		
83	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	5 - 15114155	60.60	0.40	0.00	61.00	0.77	
			אוויר צח	9.38	2.36	0.79	12.53		
			סה"כ צריכה	69.98	2.76	0.79	73.53		
84	35100	קומה 7 סימפלייה הלת"קיר בע"מ	4 - 15114155	215.35	14.05	5.35	234.75	2.52	
			אוויר צח	57.42	14.44	4.84	76.71		
			סה"כ צריכה	272.77	28.49	10.19	311.46		
85	23224	קומה 7 קרמבה	8 - 15114155	460.40	95.40	189.20	745.00	3.74	
			אוויר צח	87.62	22.03	7.39	117.04		
			סה"כ צריכה	548.02	117.43	196.59	862.04		
86	33633	ראשי חיוני חניון	1 - 17312998	1,728.80	640.70	1,013.20	3,382.70	9.42	
			סה"כ צריכה	1,728.80	640.70	1,013.20	3,382.70		
			סה"כ צריכה	32,708.51	6,643.02	5,764.32	45,115.84		
			חשבון חברת חשמל			69,060.00	69,060.00		
			הפרש בקוט"ש			-63,295.68	-23,944.16		
			הפרש באחוזים			-91.65%	-34.67%		



■ פסגה (Kwh 32,708.51)  
■ גבע (Kwh 6,643.02)  
■ שפל (Kwh 5,764.32)

