



דוח קוט"ש

עבור: נת"מ ניהול המעין 44 בע"מ

דוח מסכם עבור: אטריום 2 מודיעין

תקופת דוח: (07/11/22 - 08/10/22)


תאריך הפקה: 30/11/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37117	DSV	18170585 - 4	2,955.36	408.00	1,219.36	4,582.72	42.36	
			18170590 - 1	4,776.60	1,413.00	2,783.40	8,973.00	30.59	
			18170590 - 2	1,741.20	427.60	743.20	2,912.00	12.68	
			18170704 - 1	2,427.00	460.20	402.60	3,289.80	15.30	
			18170704 - 2	1,796.60	314.00	431.20	2,541.80	13.16	
			ציבורי	6,410.19	2,923.42	6,316.46	15,650.07		
			סה"כ צריכה	20,106.95	5,946.22	11,896.22	37,949.39		
2	37116	M-DOT	18170586 - 4	1,648.16	288.80	509.44	2,446.40	15.82	
			18170706 - 4	1,884.16	612.00	841.28	3,337.44	11.80	
			ציבורי	1,505.92	686.79	1,483.90	3,676.60		
			סה"כ צריכה	5,038.24	1,587.59	2,834.62	9,460.44		
3	38312	בריפקאם ק.3	18170590 - 4	1,024.32	95.36	215.52	1,335.20	9.56	
			18170793 - 1	6,124.16	3,309.12	7,502.88	16,936.16	29.55	
			ציבורי	1,797.06	819.57	1,770.79	4,387.41		
			סה"כ צריכה	8,945.54	4,224.05	9,489.19	22,658.77		
4	36313	הורנביל משרד 4 ק.3	18170786 - 4	228.32	3.36	4.80	236.48	3.03	
			ציבורי	266.05	121.33	262.16	649.53		
			סה"כ צריכה	494.37	124.69	266.96	886.01		
5	38311	מוזי בוטון	18170786 - 1	769.76	53.76	113.28	936.80	8.37	
			ציבורי	367.70	167.69	362.32	897.70		
			סה"כ צריכה	1,137.46	221.45	475.60	1,834.50		
6	37165	מיזוג אויר לחלוקה	18170585 - 1	5,790.00	1,181.40	908.40	7,879.80	128.89	
			18170585 - 2	4,492.80	664.80	805.20	5,962.80	120.29	
			18170585 - 3	825.28	254.08	191.52	1,270.88	3.83	
			18170586 - 1	4,197.60	287.40	336.60	4,821.60	140.13	
			18170586 - 2	7,421.80	1,763.20	2,220.00	11,405.00	95.25	
			18170586 - 3	3,700.64	1,264.80	1,373.28	6,338.72	18.29	
			18170706 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			סה"כ צריכה	26,428.12	5,415.68	5,835.00	37,678.80		
7	37118	קנש'ו	18170589 - 2	1,260.80	200.64	269.60	1,731.04	10.40	
			18170743 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170743 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18170780 - 1	1,253.12	197.76	265.12	1,716.00	10.80	
			18170780 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170780 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170780 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי	769.27	350.83	758.02	1,878.13		
			סה"כ צריכה	3,283.19	749.23	1,292.74	5,325.17		
8	37168	שטח בעלים	00000200 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי שטחים פנייים	1,434.39	654.16	1,413.41	3,501.96		
			סה"כ צריכה	1,434.39	654.16	1,413.41	3,501.96		
			סה"כ צריכה	66,868.25	18,923.07	33,503.74	119,295.06		
			חשבון חברת חשמל			120,640.00	120,640.00		
			הפרש בקוטי"ש			-87,136.26	-1,344.94		
			הפרש באחוזים			-72.23%	-1.11%		



■ פסגה (66,868.25 Kwh)
■ גבע (18,923.07 Kwh)
■ שפל (33,503.74 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37166	ציבורי 100%	18170585 - 1	-5,790.00	-1,181.40	-908.40	-7,879.80	128.89	
			18170585 - 2	-4,492.80	-664.80	-805.20	-5,962.80	120.29	
			18170585 - 3	-825.28	-254.08	-191.52	-1,270.88	3.83	
			18170585 - 4	-2,955.36	-408.00	-1,219.36	-4,582.72	42.36	
			18170586 - 1	-4,197.60	-287.40	-336.60	-4,821.60	140.13	
			18170586 - 2	-7,421.80	-1,763.20	-2,220.00	-11,405.00	95.25	
			18170586 - 3	-3,700.64	-1,264.80	-1,373.28	-6,338.72	18.29	
			18170586 - 4	-1,648.16	-288.80	-509.44	-2,446.40	15.82	
			18170589 - 2	-1,260.80	-200.64	-269.60	-1,731.04	10.40	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	277.16	54,253.50	14,436.00	8,785.50	31,032.00	18170589 - 3			
	30.59	-8,973.00	-2,783.40	-1,413.00	-4,776.60	18170590 - 1			
	12.68	-2,912.00	-743.20	-427.60	-1,741.20	18170590 - 2			
	9.56	-1,335.20	-215.52	-95.36	-1,024.32	18170590 - 4			
	254.90	65,038.50	19,066.50	10,137.00	35,835.00	18170703 - 1			
	15.30	-3,289.80	-402.60	-460.20	-2,427.00	18170704 - 1			
	13.16	-2,541.80	-431.20	-314.00	-1,796.60	18170704 - 2			
	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18170706 - 2			
	11.80	-3,337.44	-841.28	-612.00	-1,884.16	18170706 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 2			
	10.80	-1,716.00	-265.12	-197.76	-1,253.12	18170780 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 4			
	8.37	-936.80	-113.28	-53.76	-769.76	18170786 - 1			
	3.03	-236.48	-4.80	-3.36	-228.32	18170786 - 4			
	29.55	-16,936.16	-7,502.88	-3,309.12	-6,124.16	18170793 - 1			
		30,638.36	12,365.82	5,723.22	12,549.32	סה"כ צריכה			
	277.16	54,253.50	14,436.00	8,785.50	31,032.00	18170589 - 3	ראשי T1	36300	2
		54,253.50	14,436.00	8,785.50	31,032.00	סה"כ צריכה			
	254.90	65,038.50	19,066.50	10,137.00	35,835.00	18170703 - 1	ראשי T2	36309	3
		65,038.50	19,066.50	10,137.00	35,835.00	סה"כ צריכה			

