



דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (23/11/22 - 01/11/22)

תאריך הפקה: 30/11/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		11,296.02	4,620.36	1,791.89	4,883.77	80003223 - 6	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	28618	1
		11,296.02	4,620.36	1,791.89	4,883.77	סה"כ צריכה			
		1.07	0.48	0.16	0.43	80002031 - 3	ARM קומה 2	27969	2
		648.68	255.77	101.28	291.63	80003223 - 2			
		649.75	256.24	101.44	292.06	סה"כ צריכה			
		1.01	0.43	0.16	0.42	80002031 - 4	ARM קומה 3	27966	3
	4.80	1,769.60	300.00	168.00	1,301.60	80003257 - 7			
	15.50	6,191.90	1,794.40	810.60	3,586.90	81017159 - 4			
		7,962.51	2,094.83	978.76	4,888.91	סה"כ צריכה			
		728.20	276.37	109.05	342.77	80002031 - 5	ARM קומה 4	27970	4
	1.60	2,248.00	289.60	191.20	1,767.20	80003224 - 7			
		2,976.20	565.97	300.25	2,109.97	סה"כ צריכה			
	1.60	1,862.40	212.00	156.80	1,493.60	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	5
		391.46	150.49	58.53	182.45	80002031 - 8			
	5.90	2,467.60	731.60	313.90	1,422.10	81017159 - 8			
		4,721.46	1,094.09	529.23	3,098.15	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 1	NICE	13026	6
	0.30	85.10	53.20	15.30	16.60	15091250 - 2			
	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16092121 - 1			
	3.20	1,643.60	279.60	127.20	1,236.80	80001690 - 6			
		53.40	0.00	0.00	53.40	80001767 - 2			
		26.97	4.58	1.54	20.86	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
	0.80	307.20	117.60	42.40	147.20	80003224 - 4			
	0.20	114.95	47.20	18.30	49.45	80003257 - 5			
		2,231.22	502.18	204.74	1,524.31	סה"כ צריכה			
	1.14	122.40	8.00	8.40	106.00	15091162 - 1	ORCA קומה 5	13028	7
	0.62	3.90	0.00	0.00	3.90	15091162 - 3			
	0.78	33.30	0.10	0.00	33.20	15091162 - 4			
	65.74	46.10	14.40	5.80	25.90	16048009 - 1			
	1.05	103.30	3.60	8.10	91.60	16048009 - 2			
		309.00	26.10	22.30	260.60	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	798.40	296.48	768.16	1,863.04	4.45	
			16092121 - 4	2,256.32	838.72	2,144.00	5,239.04	14.34	
			80001690 - 2	983.20	105.60	208.00	1,296.80	4.80	
			80002031 - 7	479.85	153.43	396.16	1,029.43		
			81017159 - 7	772.40	130.20	166.40	1,069.00	2.20	
			סה"כ צריכה	5,290.17	1,524.43	3,682.72	10,497.31		
9	25873	אלביט מערכות תקשוב וסייבר	16092121 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			80001976 - 1	0.52	0.19	0.50	1.21		
			80001976 - 2	0.92	0.34	0.88	2.14		
			80001976 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1.44	0.53	1.37	3.35		
10	34774	נייס מעבדה ראשית שנאי 3	0333 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	13021	סייברביט	80002031 - 2	87.71	33.16	86.40	207.28		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	54.80	18.20	46.90	119.90		
			סה"כ צריכה	142.51	51.36	133.30	327.18		
12	13016	ציבורי	15091162 - 1	-106.00	-8.40	-8.00	-122.40	1.14	
			15091162 - 3	-3.90	0.00	0.00	-3.90	0.62	
			15091162 - 4	-33.20	0.00	-0.10	-33.30	0.78	
			15091249 - 1	3.95	0.40	0.35	4.70	0.41	
			15091249 - 2	3.60	0.35	0.30	4.25	0.38	
			15091249 - 3	38.95	13.55	34.15	86.65	0.50	
			15091249 - 7	199.80	47.05	125.50	372.35	2.17	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.30	0.00	0.00	0.30	0.49	
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 1	-25.90	-5.80	-14.40	-46.10	65.74	
			16048009 - 2	-91.60	-8.10	-3.60	-103.30	1.05	
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 1	124.80	46.40	120.00	291.20	0.80	
			80001690 - 5	192.80	37.60	159.20	389.60	1.60	
			80001767 - 1	184.91	34.22	148.54	367.67		
			80001767 - 2	-53.40	0.00	0.00	-53.40		
			80001767 - 3	121.57	37.09	155.82	314.48		
			80001767 - 4	-20.86	-1.54	-4.58	-26.97		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	6.79	0.72	3.98	11.49		
			80001976 - 8	3.45	1.28	3.27	7.99		
			80002031 - 1	165.49	61.51	173.29	400.30		
			80003217 - 1	2.00	0.74	1.91	4.65		
			80003217 - 2	2.05	0.76	1.95	4.75		
			80003223 - 4	10,622.98	4,425.24	10,450.74	25,498.96		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	172.00	63.20	163.20	398.40	0.80	
			80003257 - 2	2.40	1.00	2.40	5.80		
			80003257 - 3	2.30	0.90	2.20	5.40		
			80003257 - 4	7,662.40	1,518.40	890.40	10,071.20	4.00	
			80003257 - 6	89.20	32.80	83.80	205.80	0.40	
			80003257 - 8	8,875.20	629.60	133.60	9,638.40	0.80	
			80003271 - 2	633.20	117.00	292.00	1,042.20		
			80003271 - 3	22.00	2.45	6.65	31.10		
			80003271 - 5	201.30	48.30	121.70	371.30		
			80003271 - 6	2,546.00	976.20	2,282.40	5,804.60		
			80003271 - 7	883.50	274.00	614.50	1,772.00		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017159 - 1	459.40	99.30	214.30	773.00	1.10	
			81017159 - 2	1,130.70	415.80	1,071.80	2,618.30	4.90	
			סה"כ צריכה	34,018.17	8,862.02	17,227.28	60,107.48		
13	25872	קומה 8 סייברביט	16092120 - 1	168.90	61.50	157.60	388.00	1.13	
			80001976 - 3	497.77	184.22	473.33	1,155.32		
			80001976 - 4	500.74	185.51	477.14	1,163.38		
			80003217 - 6	6,003.86	2,203.70	5,685.71	13,893.27		
			80003224 - 5	1,664.00	212.80	439.20	2,316.00	4.00	
			80003271 - 1	910.90	265.30	633.40	1,809.60		
			סה"כ צריכה	9,746.17	3,113.03	7,866.38	20,725.57		
14	13027	תדהר	15091162 - 1	-106.00	-8.40	-8.00	-122.40	1.14	
			15091162 - 3	-3.90	0.00	0.00	-3.90	0.62	
			15091162 - 4	-33.20	0.00	-0.10	-33.30	0.78	
			16048009 - 1	-25.90	-5.80	-14.40	-46.10	65.74	
			16048009 - 2	-91.60	-8.10	-3.60	-103.30	1.05	
			16092121 - 3	199.60	74.12	192.04	465.76	4.45	
			16092121 - 4	564.08	209.68	536.00	1,309.76	14.34	
			80002031 - 6	30.11	5.22	13.13	48.46		
			80003224 - 8	221.60	24.00	48.00	293.60	0.80	
			81017159 - 6	362.10	48.70	68.00	478.80	0.90	
			סה"כ צריכה	1,116.89	339.42	831.07	2,287.38		
			סה"כ צריכה	67,373.13	17,819.40	38,901.90	124,094.43		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				124,094.43		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (67,373.13 Kwh) 54%
■ גבע (17,819.40 Kwh) 14%
■ שפל (38,901.90 Kwh) 31%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	38,083.78	12,966.18	31,248.45	82,298.40		
			סה"כ צריכה	38,083.78	12,966.18	31,248.45	82,298.40		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	15,130.40	4,524.80	11,670.40	31,325.60	125.60	
			סה"כ צריכה	15,130.40	4,524.80	11,670.40	31,325.60		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	22,067.20	2,828.80	2,451.20	27,347.20	12.80	
			סה"כ צריכה	22,067.20	2,828.80	2,451.20	27,347.20		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	42,982.40	13,760.00	32,966.40	89,708.80	224.00	
			סה"כ צריכה	42,982.40	13,760.00	32,966.40	89,708.80		

