



**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (01/11/22 - 30/11/22)

תאריך הפקה: 01/12/22

| מס | מזהה דייר | שם דייר                    | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh   | גבע Kwh   | שפל Kwh    | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1  | 33457     | יט"א א"צ                   | 00015926 - 4      | 1,385.14   | 723.96    | 1,138.10   | 3,247.20          | 13.74     |           |
|    |           |                            | סה"כ צריכה        | 1,385.14   | 723.96    | 1,138.10   | 3,247.20          |           |           |
| 2  | 33460     | לוח מעליות 2,3,4           | 00015926 - 7      | 1,807.27   | 673.51    | 822.65     | 3,303.43          | 9.03      |           |
|    |           |                            | סה"כ צריכה        | 1,807.27   | 673.51    | 822.65     | 3,303.43          |           |           |
| 3  | 33459     | לוח מעלית משא (מעלית מס 1) | 00015926 - 6      | 840.73     | 175.84    | 290.22     | 1,306.79          | 5.37      |           |
|    |           |                            | סה"כ צריכה        | 840.73     | 175.84    | 290.22     | 1,306.79          |           |           |
| 4  | 33458     | צ'ילרים 3,4                | 00015926 - 5      | 13,012.95  | 3,321.46  | 4,615.22   | 20,949.63         | 143.84    |           |
|    |           |                            | סה"כ צריכה        | 13,012.95  | 3,321.46  | 4,615.22   | 20,949.63         |           |           |
| 5  | 33461     | ציבורי                     | 00015926 - 1      | 43,604.52  | 16,573.88 | 27,533.16  | 87,711.56         | 396.16    |           |
|    |           |                            | 00015926 - 2      | -4,088.80  | -1,295.36 | -1,849.44  | -7,233.59         | 127.24    |           |
|    |           |                            | 00015926 - 3      | -14,695.82 | -6,629.20 | -11,776.68 | -33,101.70        | 91.58     |           |
|    |           |                            | 00015926 - 4      | -1,385.14  | -723.96   | -1,138.10  | -3,247.20         | 13.74     |           |
|    |           |                            | 00015926 - 5      | -13,012.95 | -3,321.46 | -4,615.22  | -20,949.63        | 143.84    |           |
|    |           |                            | 00015926 - 6      | -840.73    | -175.84   | -290.22    | -1,306.79         | 5.37      |           |
|    |           |                            | 00015926 - 7      | -1,807.27  | -673.51   | -822.65    | -3,303.43         | 9.03      |           |
|    |           |                            | סה"כ צריכה        | 7,773.82   | 3,754.56  | 7,040.84   | 18,569.22         |           |           |
| 6  | 33455     | צילר 1                     | 00015926 - 2      | 4,088.80   | 1,295.36  | 1,849.44   | 7,233.59          | 127.24    |           |
|    |           |                            | סה"כ צריכה        | 4,088.80   | 1,295.36  | 1,849.44   | 7,233.59          |           |           |
| 7  | 33456     | צילר 2                     | 00015926 - 3      | 14,695.82  | 6,629.20  | 11,776.68  | 33,101.70         | 91.58     |           |
|    |           |                            | סה"כ צריכה        | 14,695.82  | 6,629.20  | 11,776.68  | 33,101.70         |           |           |
|    |           |                            | סה"כ צריכה        | 43,604.52  | 16,573.88 | 27,533.16  | 87,711.56         |           |           |
|    |           |                            | חשבון חברת חשמל   |            |           |            | 0.00              |           |           |
|    |           |                            | הפרש בקוט"ש       |            |           |            | 87,711.56         |           |           |
|    |           |                            | הפרש באחוזים      |            |           |            |                   |           |           |





■ פסגה (Kwh 43,604.52)  
■ גבע (Kwh 16,573.88)  
■ שפל (Kwh 27,533.16)

| מס | מזהה דייר | שם דייר          | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh  | גבע Kwh   | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 1  | 33454     | מפסק ראשי לבדיקה | 00015926 - 1      | 43,604.52 | 16,573.88 | 27,533.16 | 87,711.56          | 396.16    |           |
|    |           |                  |                   | 43,604.52 | 16,573.88 | 27,533.16 | 87,711.56          |           |           |

