



דוח קוט"ש

עבור: קניין רמלוד 2006 בע"מ


דוח מסכם עבור: קניין רמלוד בנין 2

תקופת דוח: (01/11/22 - 30/11/22)

תאריך הפקה: 01/12/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44312	בניין 2 א.ל. דוד קמעונאות	20065468 - 3	17,847.60	5,595.60	12,424.80	35,868.00	97.81	
			סה"כ צריכה	17,847.60	5,595.60	12,424.80	35,868.00		
2	37854	בניין 2 בום	19092933 - 1	9,300.00	2,720.40	2,381.60	14,402.00	79.96	
			סה"כ צריכה	9,300.00	2,720.40	2,381.60	14,402.00		
3	44897	בניין 2 בית השוקולד	20065468 - 2	1,067.10	255.90	169.40	1,492.40	9.18	
			סה"כ צריכה	1,067.10	255.90	169.40	1,492.40		
4	43243	בניין 2 בנא מא שיוק	19092934 - 2	4,437.30	1,351.80	1,319.10	7,108.20	22.61	
			סה"כ צריכה	4,437.30	1,351.80	1,319.10	7,108.20		
5	37859	בניין 2 גלידה גולדה	19092935 - 4	5,367.50	2,056.10	3,626.40	11,050.00	33.57	
			סה"כ צריכה	5,367.50	2,056.10	3,626.40	11,050.00		
6	37857	בניין 2 הרמוניה (וודסטוק)	19092934 - 1	2,737.35	550.20	297.45	3,585.00	29.11	
			סה"כ צריכה	2,737.35	550.20	297.45	3,585.00		
7	47686	בניין 2 מאפית שיפון	19092935 - 3	10,514.80	3,049.70	3,716.30	17,280.80	79.02	
			סה"כ צריכה	10,514.80	3,049.70	3,716.30	17,280.80		
8	43275	בניין 2 מיפקו בע"מ	19092933 - 2	10,537.75	3,676.75	4,418.00	18,632.50	82.85	
			סה"כ צריכה	10,537.75	3,676.75	4,418.00	18,632.50		
9	37855	בניין 2 מספרה	19092933 - 3	2,169.90	310.50	151.60	2,632.00	24.70	
			סה"כ צריכה	2,169.90	310.50	151.60	2,632.00		
10	37858	בניין 2 נעלי TOGO	19092935 - 1	2,183.00	589.40	231.30	3,003.70	78.44	
			סה"כ צריכה	2,183.00	589.40	231.30	3,003.70		
11	44313	בניין 2 שושי רמלוד	20065468 - 1	6,219.20	1,737.28	3,202.72	11,159.20	39.89	
			סה"כ צריכה	6,219.20	1,737.28	3,202.72	11,159.20		
12	37856	בניין 2 קלין סטוק	19092933 - 4	1,641.80	336.10	170.40	2,148.30	14.96	
			סה"כ צריכה	1,641.80	336.10	170.40	2,148.30		
			סה"כ צריכה	74,023.30	22,229.73	32,109.07	128,362.10		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				128,362.10		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 74,023.30)
■ גבע (Kwh 22,229.73)
■ שפל (Kwh 32,109.07)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	43697	בניין 2 ציבורי מעגלים A1 A3 E2	20004163 - 1	918.45	246.15	513.85	1,678.45	7.54	
				סה"כ צריכה	918.45	246.15	513.85	1,678.45	
2	43700	בניין 2 ציבורי מעגלים E1 28 21	20004163 - 4	333.70	289.90	712.40	1,336.00	4.15	
				סה"כ צריכה	333.70	289.90	712.40	1,336.00	
3	43698	בניין 2 ציבורי מעגלים E3 45 35	20004163 - 2	40.60	21.10	42.70	104.40	0.89	
				סה"כ צריכה	40.60	21.10	42.70	104.40	
4	43699	בניין 2 ראשי	20004163 - 3	77,762.00	23,548.00	34,182.00	135,492.00	396.86	
				סה"כ צריכה	77,762.00	23,548.00	34,182.00	135,492.00	
5	37860	ראשי לוח חיוני בניין 2	17312662 - 1	0.00	0.00	0.30	0.30	26.80	
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.30	0.30	

