



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן לייף פלזה

דוח מסכם עבור: בית סופר פארם הרצליה

תקופת דוח: (01/11/22 - 30/11/22)

תאריך הפקה: 05/12/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42202	בניין A סריוס - סופר פארם	00017841 - 8	26,675.73	4,446.63	11,184.87	42,307.23	136.86	
			00023662 - 1	772.14	169.38	349.53	1,291.05	3.02	
			00023662 - 2	580.17	61.62	149.02	790.82	2.13	
			00023662 - 3	911.89	137.50	246.84	1,296.22	3.35	
			סה"כ צריכה	28,939.93	4,815.13	11,930.27	45,685.32		
2	42237	בניין A סריוס - סופר פארם UPS	00025156 - 2	25,261.41	8,993.36	22,680.95	56,935.72	94.03	
			סה"כ צריכה	25,261.41	8,993.36	22,680.95	56,935.72		
3	42200	בניין A סריוס - ק.1 אהו טרייד	00017841 - 2	5,556.88	1,664.10	4,034.56	11,255.54	30.11	
			00023697 - 8	0.05	0.02	0.05	0.12	0.006	
			סה"כ צריכה	5,556.93	1,664.12	4,034.61	11,255.67		
4	42217	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר 18 אניטראקטיב/קנדה)	00023662 - 6	1,062.88	183.79	297.54	1,544.20	5.76	
			סה"כ צריכה	1,062.88	183.79	297.54	1,544.20		
5	42227	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר קול סטריט/קנדה)	00023697 - 7	1,640.75	313.74	394.23	2,348.71	7.00	
			סה"כ צריכה	1,640.75	313.74	394.23	2,348.71		
6	42199	בניין A סריוס - ק.2 פיליפ חדד	00017841 - 5	1,456.32	195.14	482.14	2,133.61	8.58	
			00017841 - 6	1,016.72	161.48	420.62	1,598.82	4.52	
			סה"כ צריכה	2,473.05	356.62	902.76	3,732.42		
7	42198	בניין A לייף פלאזה - אלקטרה מילה	00017841 - 4	3,695.64	1,060.73	2,554.56	7,310.93	18.13	
			סה"כ צריכה	3,695.64	1,060.73	2,554.56	7,310.93		
8	42197	בניין A לייף פלאזה - ח'ינאווי	00017841 - 3	8,266.88	2,093.18	4,124.37	14,484.44	44.94	
			סה"כ צריכה	8,266.88	2,093.18	4,124.37	14,484.44		
9	47347	בניין A מחסן מסעדת מון	21055370 - 1	827.70	296.63	732.75	1,857.08	6.38	
			סה"כ צריכה	827.70	296.63	732.75	1,857.08		
10	42201	בניין A מנדפים+משאבות 30+90	00017841 - 7	5,001.58	1,043.22	409.48	6,454.27	29.09	
			סה"כ צריכה	5,001.58	1,043.22	409.48	6,454.27		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	47349	בניין A פלייטיקה קומה 0	00023697 - 5	1,575.77	583.42	1,460.45	3,619.65	8.35	
			סה"כ צריכה	1,575.77	583.42	1,460.45	3,619.65		
12	42209	בניין B - סמסונג	00019007 - 7	295.99	93.09	225.60	614.67	5.47	
			סה"כ צריכה	295.99	93.09	225.60	614.67		
13	48402	בניין B כהנא	00019007 - 6	1,707.61	202.66	393.89	2,304.15	20.05	
			סה"כ צריכה	1,707.61	202.66	393.89	2,304.15		
14	42204	בניין B לייף פלאזה - main 7 ק.3	00019007 - 2	896.69	128.99	333.50	1,359.17	7.08	
			סה"כ צריכה	896.69	128.99	333.50	1,359.17		
15	42222	בניין B לייף פלאזה - אנוקוב גרופ בעמ	00023678 - 6	592.13	144.43	295.99	1,032.56	3.47	
			סה"כ צריכה	592.13	144.43	295.99	1,032.56		
16	42221	בניין B לייף פלאזה - אריסטו שופ בע"מ 0.ק	00023678 - 5	1,339.77	315.87	614.48	2,270.11	7.93	
			סה"כ צריכה	1,339.77	315.87	614.48	2,270.11		
17	42223	בניין B לייף פלאזה - סאן רה מסעדה	00023678 - 7	4,839.64	2,088.78	3,871.87	10,800.30	29.00	
			סה"כ צריכה	4,839.64	2,088.78	3,871.87	10,800.30		
18	42203	בניין B לייף פלאזה - סנדביץ פקטורי	00019007 - 1	6,293.37	784.02	2,560.46	9,637.85	40.70	
			סה"כ צריכה	6,293.37	784.02	2,560.46	9,637.85		
19	47350	בניין B פלייטיקה קומה 0	00023678 - 8	620.64	215.79	581.59	1,418.02	2.73	
			סה"כ צריכה	620.64	215.79	581.59	1,418.02		
20	46145	בניין B פלייטיקה קומה 1	00019007 - 8	2,653.16	727.09	1,762.12	5,142.36	12.86	
			סה"כ צריכה	2,653.16	727.09	1,762.12	5,142.36		
21	42259	בניין B פלייטיקה קומה 2	14155760 - 3	3,955.60	736.00	1,535.20	6,226.80	25.42	
			סה"כ צריכה	3,955.60	736.00	1,535.20	6,226.80		
22	40554	בניין B פלייטיקה קומה 4	17312743 - 1	3,418.10	539.70	990.10	4,947.90	53.48	
			סה"כ צריכה	3,418.10	539.70	990.10	4,947.90		
23	42260	בניין B פלייטיקה קומה 5	14155760 - 4	4,832.80	1,020.40	2,236.80	8,090.00	27.18	
			סה"כ צריכה	4,832.80	1,020.40	2,236.80	8,090.00		
24	42258	בניין B פריזמה קומה 3	14155760 - 2	2,390.40	322.00	620.40	3,332.80	13.00	
			סה"כ צריכה	2,390.40	322.00	620.40	3,332.80		
25	42188	בניין C *אוויר צח ב.חיוני	21055417 - 3	3,777.60	556.20	0.00	4,333.80	15.55	
			סה"כ צריכה	3,777.60	556.20	0.00	4,333.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
26	42189	בניין C *לוח מא בגג ב.חיוני	21055417 - 4	20,181.20	5,790.00	13,696.80	39,668.00	91.72	
		סה"כ צריכה		20,181.20	5,790.00	13,696.80	39,668.00		
27	42191	בניין C *לוח מא בגג חיוני	21055418 - 2	6,815.20	2,568.00	6,570.00	15,953.20	22.48	
		סה"כ צריכה		6,815.20	2,568.00	6,570.00	15,953.20		
28	42192	בניין C *צילר 1 חיוני	21055418 - 3	4,977.60	420.80	253.20	5,651.60	40.40	
		סה"כ צריכה		4,977.60	420.80	253.20	5,651.60		
29	42193	בניין C *צילר 2 חיוני	21055418 - 4	8,325.60	1,695.60	1,921.20	11,942.40	44.74	
		סה"כ צריכה		8,325.60	1,695.60	1,921.20	11,942.40		
30	42187	בניין C *צילר 3 ב.חיוני	21055417 - 2	52.20	26.40	0.00	78.60	451.09	
		סה"כ צריכה		52.20	26.40	0.00	78.60		
31	42190	בניין C *צילר 4 ב.חיוני	21055418 - 1	19,383.00	6,174.00	14,277.00	39,834.00	149.96	
		סה"כ צריכה		19,383.00	6,174.00	14,277.00	39,834.00		
32	42254	בניין C *צילר 5 ב.חיוני	00025508 - 8	16,146.34	1,674.53	433.03	18,253.90	121.34	
		סה"כ צריכה		16,146.34	1,674.53	433.03	18,253.90		
33	42252	בניין C איגל	00025427 - 8	4,625.50	1,363.81	3,305.44	9,294.75	21.74	
		סה"כ צריכה		4,625.50	1,363.81	3,305.44	9,294.75		
34	42185	בניין C אנוקוב גרופ בעמ	00005140 - 1	954.81	269.81	581.68	1,806.29	5.45	
		סה"כ צריכה		954.81	269.81	581.68	1,806.29		
35	42474	בניין ג'יסיפי מנג'מנט בע"מ	00025427 - 1	828.83	108.06	157.46	1,094.35	8.59	
		סה"כ צריכה		828.83	108.06	157.46	1,094.35		
36	42251	בניין C המלטון (2012)	00025427 - 7	574.75	139.43	321.61	1,035.79	5.40	
		סה"כ צריכה		574.75	139.43	321.61	1,035.79		
37	42250	בניין C עו"ד אורי רן	00025427 - 6	527.97	92.05	141.77	761.79	3.64	
		סה"כ צריכה		527.97	92.05	141.77	761.79		
38	42256	בניין C פלייטיקה בית קפה	00025508 - 5	1,690.56	270.24	738.75	2,699.55	9.37	
		סה"כ צריכה		1,690.56	270.24	738.75	2,699.55		
39	45438	בניין C פלייטיקה לוח אירועים	16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
40	44239	בניין C פלייטיקה ק.קרקה-מחסן בית קפה	00025508 - 4	67.48	25.24	62.79	155.51	0.44	
		סה"כ צריכה		67.48	25.24	62.79	155.51		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
41	42232	בניין C פליטיקה שלט	21055347 - 2	14.55	15.35	53.20	83.10	0.21	
		סה"כ צריכה		14.55	15.35	53.20	83.10		
42	42240	בניין C ק.2 מנהל הדיור הממשלתי	00025243 - 1	4,649.38	1,344.00	3,280.47	9,273.84	19.82	
			00025243 - 2	4,418.56	1,352.78	3,335.83	9,107.16	18.09	
			00025243 - 3	4,744.64	1,450.06	3,577.77	9,772.47	18.64	
			16092203 - 1	271.20	101.70	257.00	629.90	1.04	
		סה"כ צריכה		14,083.78	4,248.53	10,451.07	28,783.38		
43	42241	בניין C ק.3 מנהל הדיור הממשלתי	00025243 - 4	3,005.69	766.46	1,588.55	5,360.71	15.02	
			00025243 - 5	2,301.55	671.61	1,499.53	4,472.69	10.88	
			00025243 - 6	2,169.38	595.63	1,340.07	4,105.08	10.80	
			16092203 - 2	329.40	124.70	319.50	773.60	1.12	
		סה"כ צריכה		7,806.02	2,158.41	4,747.65	14,712.08		
44	42235	בניין C ק.4 אקופוז	21055347 - 3	1,093.30	158.30	384.10	1,635.70	5.62	
		סה"כ צריכה		1,093.30	158.30	384.10	1,635.70		
45	42242	בניין C ק.4 פליטיקה	00025243 - 7	1,746.56	455.47	971.44	3,173.47	8.58	
			00025243 - 8	1,230.93	286.90	607.54	2,125.36	6.46	
			00025243 - 9	864.99	194.74	411.98	1,471.71	6.02	
			00025243 - 10	0.008	0.00	0.00	0.008	0.02	
			00025243 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		3,842.49	937.10	1,990.96	6,770.55		
46	42228	בניין C ק.5 פליטיקה	00025508 - 2	4,562.91	1,491.34	3,201.47	9,255.71	31.20	
		סה"כ צריכה		4,562.91	1,491.34	3,201.47	9,255.71		
47	42230	בניין C ק.6 ארקון	21055348 - 2	2,881.00	188.80	343.20	3,413.00	19.25	
		סה"כ צריכה		2,881.00	188.80	343.20	3,413.00		
48	48255	בניין C ק.6 פליטיקה	21055348 - 3	113.80	33.40	70.60	217.80	3.18	
		סה"כ צריכה		113.80	33.40	70.60	217.80		
49	42247	בניין C ק.7 NVP	00025427 - 3	902.71	239.73	532.06	1,674.50	7.14	
		סה"כ צריכה		902.71	239.73	532.06	1,674.50		
50	42246	בניין C ק.8 איגל מערכות	00025427 - 2	5,377.83	1,722.79	4,197.21	11,297.83	28.18	
		סה"כ צריכה		5,377.83	1,722.79	4,197.21	11,297.83		
51	42248	בניין C ק.8 כהנאה	00025427 - 4	1,010.21	197.04	455.13	1,662.38	5.56	
		סה"כ צריכה		1,010.21	197.04	455.13	1,662.38		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	42244	בניין C קומה 1 מדיקל סנטר	00025508 - 7	8,097.40	2,607.41	4,021.12	14,725.94	37.96	
			סה"כ צריכה	8,097.40	2,607.41	4,021.12	14,725.94		
53	42218	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני A	00023662 - 7	27,313.73	6,579.35	13,006.80	46,899.87	192.80	
			סה"כ צריכה	27,313.73	6,579.35	13,006.80	46,899.87		
			00023662 - 8	25,638.02	6,586.32	13,629.63	45,853.97	170.10	
			סה"כ צריכה	25,638.02	6,586.32	13,629.63	45,853.97		
54	42219	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני B	00023678 - 1	12,163.26	1,943.26	2,607.32	16,713.84	143.56	
			סה"כ צריכה	12,163.26	1,943.26	2,607.32	16,713.84		
			00023678 - 2	15,066.50	3,497.60	6,108.02	24,672.12	156.96	
			סה"כ צריכה	15,066.50	3,497.60	6,108.02	24,672.12		
55	42216	לייף - מיזוג אוויר חיוני A	00023662 - 4	4,371.03	922.77	315.94	5,609.75	17.33	
			סה"כ צריכה	4,371.03	922.77	315.94	5,609.75		
			00023662 - 5	8,528.65	1,536.77	718.31	10,783.73	72.07	
			סה"כ צריכה	8,528.65	1,536.77	718.31	10,783.73		
56	42220	לייף - מיזוג אוויר חיוני B	00023678 - 3	472.09	77.42	201.35	750.86	82.53	
			סה"כ צריכה	472.09	77.42	201.35	750.86		
			00023678 - 4	534.88	71.58	34.09	640.54	7.04	
			סה"כ צריכה	534.88	71.58	34.09	640.54		
57	42292	לייף - תאורת פיתוח בניין A	00023697 - 3	1.01	0.97	3.34	5.32	0.05	
			סה"כ צריכה	1.01	0.97	3.34	5.32		
			00023697 - 4	0.0006	-0.0009	0.002	0.001	0.01	
			סה"כ צריכה	0.0006	-0.0009	0.002	0.001	0.01	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			21055370 - 3	12.53	12.02	43.40	67.94	0.58	
			סה"כ צריכה	12.53	12.02	43.40	67.94	0.58	
58	42293	לייף - תאורת פיתוח בניין B	00023697 - 3	1.01	0.97	3.34	5.32	0.05	
			סה"כ צריכה	1.01	0.97	3.34	5.32	0.05	
			00023697 - 4	0.0006	-0.0009	0.002	0.001	0.01	
			סה"כ צריכה	0.0006	-0.0009	0.002	0.001	0.01	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			21055370 - 3	12.53	12.02	43.40	67.94	0.58	
			סה"כ צריכה	12.53	12.02	43.40	67.94	0.58	
59	42294	לייף - תאורת פיתוח בניין C	00023697 - 3	1.35	1.30	4.45	7.10	0.05	
			סה"כ צריכה	1.35	1.30	4.45	7.10	0.05	
			00023697 - 4	0.0008	-0.001	0.002	0.002	0.01	
			סה"כ צריכה	0.0008	-0.001	0.002	0.002	0.01	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			21055370 - 3	16.70	16.02	57.86	90.58	0.58	
			סה"כ צריכה	16.70	16.02	57.86	90.58	0.58	
60	42212	לייף פלאזה - חניון	00023697 - 3	-3.37	-3.24	-11.13	-17.74	0.05	
			סה"כ צריכה	-3.37	-3.24	-11.13	-17.74	0.05	
			00023697 - 4	-0.002	0.003	-0.006	-0.005	0.01	
			סה"כ צריכה	-0.002	0.003	-0.006	-0.005	0.01	
			18075265 - 1	14,484.40	4,231.30	8,108.70	26,824.40	0.005	
			סה"כ צריכה	14,484.40	4,231.30	8,108.70	26,824.40	0.005	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.58	-226.45	-144.65	-40.05	-41.75	21055370 - 3			
		26,580.20	7,952.92	4,188.01	14,439.28	סה"כ צריכה			
	30.11	-11,255.54	-4,034.56	-1,664.10	-5,556.88	00017841 - 2	ציבורי בניין A	45431	61
	44.94	-14,484.44	-4,124.37	-2,093.18	-8,266.88	00017841 - 3			
	18.13	-7,310.93	-2,554.56	-1,060.73	-3,695.64	00017841 - 4			
	8.58	-2,133.61	-482.14	-195.14	-1,456.32	00017841 - 5			
	4.52	-1,598.82	-420.62	-161.48	-1,016.72	00017841 - 6			
	29.09	-6,454.27	-409.48	-1,043.22	-5,001.58	00017841 - 7			
	136.86	-42,307.23	-11,184.87	-4,446.63	-26,675.73	00017841 - 8			
	3.02	-1,291.05	-349.53	-169.38	-772.14	00023662 - 1			
	2.13	-790.82	-149.02	-61.62	-580.17	00023662 - 2			
	3.35	-1,296.22	-246.84	-137.50	-911.89	00023662 - 3			
	17.33	-5,609.75	-315.94	-922.77	-4,371.03	00023662 - 4			
	72.07	-10,783.73	-718.31	-1,536.77	-8,528.65	00023662 - 5			
	5.76	-1,544.20	-297.54	-183.79	-1,062.88	00023662 - 6			
	192.80	-46,899.87	-13,006.80	-6,579.35	-27,313.73	00023662 - 7			
	170.10	-45,853.97	-13,629.63	-6,586.32	-25,638.02	00023662 - 8			
	8.35	-3,619.65	-1,460.45	-583.42	-1,575.77	00023697 - 5			
	7.00	-2,348.71	-394.23	-313.74	-1,640.75	00023697 - 7			
	0.006	-0.12	-0.05	-0.02	-0.05	00023697 - 8			
	94.03	-56,935.72	-22,680.95	-8,993.36	-25,261.41	00025156 - 2			
	1,014.60	298,934.40	86,337.80	43,578.60	169,018.00	17313183 - 1			
		-26,824.40	-8,108.70	-4,231.30	-14,484.40	18075265 - 1			
	6.38	-1,857.08	-732.75	-296.63	-827.70	21055370 - 1			
		7,734.26	1,036.45	2,318.14	4,379.67	סה"כ צריכה			
	40.70	-9,637.85	-2,560.46	-784.02	-6,293.37	00019007 - 1	ציבורי בניין B	45432	62
	7.08	-1,359.17	-333.50	-128.99	-896.69	00019007 - 2			
	20.05	-2,304.15	-393.89	-202.66	-1,707.61	00019007 - 6			
	5.47	-614.67	-225.60	-93.09	-295.99	00019007 - 7			
	12.86	-5,142.36	-1,762.12	-727.09	-2,653.16	00019007 - 8			
	143.56	-16,713.84	-2,607.32	-1,943.26	-12,163.26	00023678 - 1			
	156.96	-24,672.12	-6,108.02	-3,497.60	-15,066.50	00023678 - 2			
	82.53	-750.86	-201.35	-77.42	-472.09	00023678 - 3			
	7.04	-640.54	-34.09	-71.58	-534.88	00023678 - 4			
	7.93	-2,270.11	-614.48	-315.87	-1,339.77	00023678 - 5			
	3.47	-1,032.56	-295.99	-144.43	-592.13	00023678 - 6			
	29.00	-10,800.30	-3,871.87	-2,088.78	-4,839.64	00023678 - 7			
	2.73	-1,418.02	-581.59	-215.79	-620.64	00023678 - 8			




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155760 - 2	-2,390.40	-322.00	-620.40	-3,332.80	13.00	
			14155760 - 3	-3,955.60	-736.00	-1,535.20	-6,226.80	25.42	
			14155760 - 4	-4,832.80	-1,020.40	-2,236.80	-8,090.00	27.18	
			17312743 - 1	-3,418.10	-539.70	-990.10	-4,947.90	53.48	
			20281675 - 1	68,519.40	15,139.60	29,471.70	113,130.70	557.70	
			סה"כ צריכה	6,446.79	2,230.92	4,498.93	13,176.65		
63	45433	ציבורי בנין C	00005140 - 1	-954.81	-269.81	-581.68	-1,806.29	5.45	
			00025243 - 1	-4,649.38	-1,344.00	-3,280.47	-9,273.84	19.82	
			00025243 - 2	-4,418.56	-1,352.78	-3,335.83	-9,107.16	18.09	
			00025243 - 3	-4,744.64	-1,450.06	-3,577.77	-9,772.47	18.64	
			00025243 - 4	-3,005.69	-766.46	-1,588.55	-5,360.71	15.02	
			00025243 - 5	-2,301.55	-671.61	-1,499.53	-4,472.69	10.88	
			00025243 - 6	-2,169.38	-595.63	-1,340.07	-4,105.08	10.80	
			00025243 - 7	-1,746.56	-455.47	-971.44	-3,173.47	8.58	
			00025243 - 8	-1,230.93	-286.90	-607.54	-2,125.36	6.46	
			00025243 - 9	-864.99	-194.74	-411.98	-1,471.71	6.02	
			00025243 - 10	-0.008	0.00	0.00	-0.008	0.02	
			00025243 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025427 - 1	-828.83	-108.06	-157.46	-1,094.35	8.59	
			00025427 - 2	-5,377.83	-1,722.79	-4,197.21	-11,297.83	28.18	
			00025427 - 3	-902.71	-239.73	-532.06	-1,674.50	7.14	
			00025427 - 4	-1,010.21	-197.04	-455.13	-1,662.38	5.56	
			00025427 - 6	-527.97	-92.05	-141.77	-761.79	3.64	
			00025427 - 7	-574.75	-139.43	-321.61	-1,035.79	5.40	
			00025427 - 8	-4,625.50	-1,363.81	-3,305.44	-9,294.75	21.74	
			00025508 - 1	49,109.36	11,082.76	19,470.12	79,662.24	253.44	
			00025508 - 2	-4,562.91	-1,491.34	-3,201.47	-9,255.71	31.20	
			00025508 - 4	-67.48	-25.24	-62.79	-155.51	0.44	
			00025508 - 5	-1,690.56	-270.24	-738.75	-2,699.55	9.37	
			00025508 - 7	-8,097.40	-2,607.41	-4,021.12	-14,725.94	37.96	
			00025508 - 8	-16,146.34	-1,674.53	-433.03	-18,253.90	121.34	
			16092203 - 1	-271.20	-101.70	-257.00	-629.90	1.04	
			16092203 - 2	-329.40	-124.70	-319.50	-773.60	1.12	
			16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055347 - 2	-14.55	-15.35	-53.20	-83.10	0.21	
			21055347 - 3	-1,093.30	-158.30	-384.10	-1,635.70	5.62	
			21055348 - 2	-2,881.00	-188.80	-343.20	-3,413.00	19.25	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			21055348 - 3	-113.80	-33.40	-70.60	-217.80	3.18	
			21055417 - 1	107,316.00	28,248.00	62,280.00	197,844.00	503.96	
			21055417 - 2	-52.20	-26.40	0.00	-78.60	451.09	
			21055417 - 3	-3,777.60	-556.20	0.00	-4,333.80	15.55	
			21055417 - 4	-20,181.20	-5,790.00	-13,696.80	-39,668.00	91.72	
			21055418 - 1	-19,383.00	-6,174.00	-14,277.00	-39,834.00	149.96	
			21055418 - 2	-6,815.20	-2,568.00	-6,570.00	-15,953.20	22.48	
			21055418 - 3	-4,977.60	-420.80	-253.20	-5,651.60	40.40	
			21055418 - 4	-8,325.60	-1,695.60	-1,921.20	-11,942.40	44.74	
			סה"כ צריכה	17,710.73	4,158.40	8,841.62	30,710.74		
			סה"כ צריכה	393,962.76	98,048.96	197,559.62	689,571.34		
			חשבון חברת חשמל			700,200.00	700,200.00		
			הפרש בקוט"ש			-502,640.38	-10,628.66		
			הפרש באחוזים			-71.79%	-1.52%		



■ פסגה (Kwh 393,962.76)
■ גבע (Kwh 98,048.96)
■ שפל (Kwh 197,559.62)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42214	בניין A שנאי T2 + חניונים	17313183 - 1	169,018.00	43,578.60	86,337.80	298,934.40	1,014.60	
			סה"כ צריכה	169,018.00	43,578.60	86,337.80	298,934.40		
2	42213	בניין B שנאי T1	20281675 - 1	68,519.40	15,139.60	29,471.70	113,130.70	557.70	
			סה"כ צריכה	68,519.40	15,139.60	29,471.70	113,130.70		
3	42186	בניין C שנאי 3	21055417 - 1	107,316.00	28,248.00	62,280.00	197,844.00	503.96	
			סה"כ צריכה	107,316.00	28,248.00	62,280.00	197,844.00		
4	42253	בניין C שנאי 4	00025508 - 1	49,109.36	11,082.76	19,470.12	79,662.24	253.44	
			סה"כ צריכה	49,109.36	11,082.76	19,470.12	79,662.24		

