



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אלון

תקופת דוח: (30/11/22 - 01/11/22)

תאריך הפקה: 05/12/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30727	אזורי מלל	00013126 - 1	235.26	87.37	226.53	549.16	2.88	
			00015790 - 3	3.79	1.44	3.66	8.89	0.02	
			00015790 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.008	
			00015793 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	239.05	88.81	230.19	558.05		
2	44901	אזורי מלל ק. 01	00015686 - 7	1,235.97	472.19	1,222.03	2,930.20	6.54	
			00015790 - 2	3.48	1.31	3.33	8.12	0.01	
			סה"כ צריכה	1,239.45	473.50	1,225.37	2,938.32		
3	39618	אזורי מלל קומה 1	00009001 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	39044	אלון ב - קומה 1 סייברואן	00015791 - 3	1,851.28	239.37	568.02	2,658.67	9.85	
			00024800 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,851.28	239.37	568.02	2,658.67		
5	40236	אלון ב קומה 04 טסט פרוג'קט	00015791 - 6	1,176.38	144.34	367.81	1,688.53	8.06	
			סה"כ צריכה	1,176.38	144.34	367.81	1,688.53		
6	30723	אמפרסט	00009004 - 1	2,147.74	804.11	2,066.22	5,018.07	7.75	
			00015686 - 5	7,997.27	1,506.83	3,596.66	13,100.75	40.43	
			00015686 - 6	3,385.37	345.14	679.26	4,409.78	22.40	
			00015792 - 4	3.89	1.45	3.69	9.03	0.02	
			00015792 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00022752 - 1	9,702.23	3,555.23	9,151.93	22,409.39	33.70	
			מגדלי קירור	14,210.50	4,924.70	12,608.79	31,743.99		
			סה"כ צריכה	37,447.00	11,137.46	28,106.54	76,691.00		
7	40561	אמפרסט מחסן קומה (-1)	00015686 - 3	527.93	200.02	514.99	1,242.94	3.46	
			סה"כ צריכה	527.93	200.02	514.99	1,242.94		
8	32406	אמפרסט קומה 2	00015686 - 4	3,422.59	688.54	1,555.16	5,666.29	19.21	
			00015792 - 5	3.66	1.35	3.42	8.44	0.01	
			סה"כ צריכה	3,426.25	689.89	1,558.59	5,674.73		
9	40978	בניין A - קומה 06 מקסילינר בשיפון	00009277 - 7	5,569.19	1,928.93	4,815.17	12,313.29	22.94	
			00015790 - 1	21,992.25	7,729.79	19,433.51	49,155.55	80.77	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00015792 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024800 - 3	4,385.76	1,099.23	2,715.17	8,200.16	21.29	
			סה"כ צריכה	31,947.19	10,757.94	26,963.86	69,669.00		
10	40977	בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשיפון	00015792 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	40979	בניין A - קומה 08 - מקסילינר בשיפון	00024818 - 6	3,895.91	426.40	977.16	5,299.47	23.62	
			20208198 - 1	3,514.70	588.40	1,192.90	5,296.00	38.05	
			סה"כ צריכה	7,410.61	1,014.80	2,170.06	10,595.47		
12	40981	בניין B - קומה 08 - מקסילינר בשיפון	00015793 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015791 - 8	7,447.61	2,668.65	6,709.12	16,825.38	31.39	
			סה"כ צריכה	7,447.61	2,668.65	6,709.12	16,825.38		
14	40983	בניין B קומה 07 - מקסילינר בשיפון	00024800 - 5	3,097.83	414.03	1,017.09	4,528.94	18.58	
			סה"כ צריכה	3,097.83	414.03	1,017.09	4,528.94		
15	43231	וובינג קומה 05	00024818 - 4	4,236.54	706.64	1,071.56	6,014.74	24.50	
			סה"כ צריכה	4,236.54	706.64	1,071.56	6,014.74		
16	30678	חדר בזק	00024295 - 1	-109,958.53	-80,228.83	-178,770.66	-368,958.03	1.77	
			סה"כ צריכה	-109,958.53	-80,228.83	-178,770.66	-368,958.03		
17	44237	לוגיקה B-3	00015791 - 5	1,308.50	247.90	586.38	2,142.78	7.96	
			סה"כ צריכה	1,308.50	247.90	586.38	2,142.78		
18	30725	מיזוג אוויר	00015791 - 4	21,164.16	5,753.12	13,183.05	40,100.33	146.06	
			00015792 - 2	761.80	123.88	378.36	1,264.04	99.76	
			00024800 - 4	270.50	54.73	142.51	467.74	92.59	
			00024818 - 3	16,393.23	5,817.18	14,803.17	37,013.58	91.73	
			סה"כ צריכה	38,589.69	11,748.91	28,507.10	78,845.69		
19	45393	מסעדת שומשום	00015686 - 8	4,567.90	385.93	1,092.66	6,046.49	32.54	
			סה"כ צריכה	4,567.90	385.93	1,092.66	6,046.49		
20	30690	מספרה	00007321 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	44450	מקסילינר מעבדות	00009277 - 1	37,918.21	14,196.66	36,098.34	88,213.21	131.95	
			סה"כ צריכה	37,918.21	14,196.66	36,098.34	88,213.21		
22	42064	מקסילינר	20004190 - 1	247.83	86.10	211.67	545.60	2.29	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
23	30706	סופרמרקט	סה"כ צריכה 00014475 - 1	247.83	86.10	211.67	545.60		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	35341	סקיילין A-5	סה"כ צריכה 00015791 - 2	3,361.41	777.11	1,786.58	5,925.11	16.18	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	39544	צ'יקן פיק	סה"כ צריכה 00015790 - 8	617.50	0.00	70.62	688.12	3.41	
			00015791 - 7	3,174.37	357.52	919.97	4,451.86	23.06	
			00015793 - 1	3,086.28	349.96	847.80	4,284.05	18.74	
			סה"כ צריכה	6,878.15	707.48	1,838.39	9,424.02		
26	30728	ציבורי-חדש	00007321 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009001 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009004 - 1	-2,147.74	-804.11	-2,066.22	-5,018.07	7.75	
			00009277 - 1	-37,918.21	-14,196.66	-36,098.34	-88,213.21	131.95	
			00009277 - 7	-5,569.19	-1,928.93	-4,815.17	-12,313.29	22.94	
			00013126 - 1	-235.26	-87.37	-226.53	-549.16	2.88	
			00014475 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015686 - 1	63,482.08	17,532.72	43,843.04	124,857.84	341.52	
			00015686 - 2	-429.57	-42.21	-107.10	-578.88	4.94	
			00015686 - 3	-527.93	-200.02	-514.99	-1,242.94	3.46	
			00015686 - 4	-3,422.59	-688.54	-1,555.16	-5,666.29	19.21	
			00015686 - 5	-7,997.27	-1,506.83	-3,596.66	-13,100.75	40.43	
			00015686 - 6	-3,385.37	-345.14	-679.26	-4,409.78	22.40	
			00015686 - 7	-1,235.97	-472.19	-1,222.03	-2,930.20	6.54	
			00015686 - 8	-4,567.90	-385.93	-1,092.66	-6,046.49	32.54	
			00015790 - 1	-21,992.25	-7,729.79	-19,433.51	-49,155.55	80.77	
			00015790 - 2	-3.48	-1.31	-3.33	-8.12	0.01	
			00015790 - 3	-3.79	-1.44	-3.66	-8.89	0.02	
			00015790 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.008	
			00015790 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			00015790 - 8	-617.50	0.00	-70.62	-688.12	3.41	
			00015791 - 1	50,068.00	12,530.88	29,856.40	92,455.28	260.80	
			00015791 - 2	-3,361.41	-777.11	-1,786.58	-5,925.11	16.18	
			00015791 - 3	-1,851.28	-239.37	-568.02	-2,658.67	9.85	
			00015791 - 4	-21,164.16	-5,753.12	-13,183.05	-40,100.33	146.06	
			00015791 - 5	-1,308.50	-247.90	-586.38	-2,142.78	7.96	
			00015791 - 6	-1,176.38	-144.34	-367.81	-1,688.53	8.06	
			00015791 - 7	-3,174.37	-357.52	-919.97	-4,451.86	23.06	
			00015791 - 8	-7,447.61	-2,668.65	-6,709.12	-16,825.38	31.39	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00015792 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 2	-761.80	-123.88	-378.36	-1,264.04	99.76	
			00015792 - 4	-3.89	-1.45	-3.69	-9.03	0.02	
			00015792 - 5	-3.66	-1.35	-3.42	-8.44	0.01	
			00015792 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 1	-3,086.28	-349.96	-847.80	-4,284.05	18.74	
			00015793 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00022752 - 1	-9,702.23	-3,555.23	-9,151.93	-22,409.39	33.70	
			00024295 - 1	109,958.53	80,228.83	178,770.66	368,958.03	1.77	
			00024800 - 3	-4,385.76	-1,099.23	-2,715.17	-8,200.16	21.29	
			00024800 - 4	-270.50	-54.73	-142.51	-467.74	92.59	
			00024800 - 5	-3,097.83	-414.03	-1,017.09	-4,528.94	18.58	
			00024800 - 6	-455.00	-169.70	-437.40	-1,062.09	3.74	
			00024800 - 8	0.002	0.00	0.00	0.002		
			00024818 - 1	100,914.84	32,991.40	82,711.28	216,617.52	420.40	
			00024818 - 2	-14,210.50	-4,924.70	-12,608.79	-31,743.99	76.00	
			00024818 - 3	-16,393.23	-5,817.18	-14,803.17	-37,013.58	91.73	
			00024818 - 4	-4,236.54	-706.64	-1,071.56	-6,014.74	24.50	
			00024818 - 6	-3,895.91	-426.40	-977.16	-5,299.47	23.62	
			17312728 - 1	-3,473.70	-916.90	-2,255.40	-6,646.00	107.76	
			20004190 - 1	-247.83	-86.10	-211.67	-545.60	2.29	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20208198 - 1	-3,514.70	-588.40	-1,192.90	-5,296.00	38.05	
			סה"כ צריכה	127,146.39	85,469.49	191,757.16	404,373.03		
27	46244	קומה 02 אלון B - אזורי מלל	00024800 - 6	455.00	169.70	437.40	1,062.09	3.74	
			סה"כ צריכה	455.00	169.70	437.40	1,062.09		
28	37550	רשות ניקוז ירקון - קומת קרקע	00015686 - 2	429.57	42.21	107.10	578.88	4.94	
			סה"כ צריכה	429.57	42.21	107.10	578.88		
			סה"כ צריכה	210,991.22	62,138.10	154,155.32	427,284.64		
			חשבון חברת חשמל				0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש בקוט"ש				427,284.64		
			הפרש באחוזים						



פסגה (Kwh 210,991.22)
 גבע (Kwh 62,138.10)
 שפל (Kwh 154,155.32)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30701	לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק	00024818 - 2	20,300.71	7,035.29	18,012.55	45,348.55	76.00	
			סה"כ צריכה	20,300.71	7,035.29	18,012.55	45,348.55		
2	30703	ניהול שנאי T1	00015791 - 1	50,068.00	12,530.88	29,856.40	92,455.28	260.80	
			סה"כ צריכה	50,068.00	12,530.88	29,856.40	92,455.28		
3	30704	ניהול שנאי T2	00024818 - 1	100,914.84	32,991.40	82,711.28	216,617.52	420.40	
			סה"כ צריכה	100,914.84	32,991.40	82,711.28	216,617.52		
4	30705	ניהול שנאי T3	00015686 - 1	63,482.08	17,532.72	43,843.04	124,857.84	341.52	
			סה"כ צריכה	63,482.08	17,532.72	43,843.04	124,857.84		

