



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (01/11/22 - 30/11/22)

תאריך הפקה: 05/12/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.88	549.16	226.53	87.37	235.26	00013126 - 1	אזורי מלל	30727	1
	0.02	8.89	3.66	1.44	3.79	00015790 - 3			
	0.008	0.00	0.00	0.00	0.00	00015790 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00015793 - 6			
		558.05	230.19	88.81	239.05	סה"כ צריכה			
	6.54	2,930.20	1,222.03	472.19	1,235.97	00015686 - 7	אזורי מלל ק. 01	44901	2
	0.01	8.12	3.33	1.31	3.48	00015790 - 2			
		2,938.32	1,225.37	473.50	1,239.45	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00009001 - 1	אזורי מלל קומה 1-	39618	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	9.85	2,658.67	568.02	239.37	1,851.28	00015791 - 3	אלון ב - קומה 1 סייברוזאן	39044	4
		0.00	0.00	0.00	0.00	00024800 - 2			
		2,658.67	568.02	239.37	1,851.28	סה"כ צריכה			
	8.06	1,688.53	367.81	144.34	1,176.38	00015791 - 6	אלון ב קומה 04 טסט פרוג'קט	40236	5
		1,688.53	367.81	144.34	1,176.38	סה"כ צריכה			
	7.75	5,018.07	2,066.22	804.11	2,147.74	00009004 - 1	אמפרסט	30723	6
	40.43	13,100.75	3,596.66	1,506.83	7,997.27	00015686 - 5			
	22.40	4,409.78	679.26	345.14	3,385.37	00015686 - 6			
	0.02	9.03	3.69	1.45	3.89	00015792 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00015792 - 6			
	33.70	22,409.39	9,151.93	3,555.23	9,702.23	00022752 - 1			
		31,743.99	12,608.79	4,924.70	14,210.50	מנדלי קירור			
		76,691.00	28,106.54	11,137.46	37,447.00	סה"כ צריכה			
	3.46	1,242.94	514.99	200.02	527.93	00015686 - 3	אמפרסט מחסן קומה (-1)	40561	7
		1,242.94	514.99	200.02	527.93	סה"כ צריכה			
	19.21	5,666.29	1,555.16	688.54	3,422.59	00015686 - 4	אמפרסט קומה 2	32406	8
	0.01	8.44	3.42	1.35	3.66	00015792 - 5			
		5,674.73	1,558.59	689.89	3,426.25	סה"כ צריכה			
	22.94	12,313.29	4,815.17	1,928.93	5,569.19	00009277 - 7	בניין A - קומה 06 מקסילינר בשיפוך	40978	9
	80.77	49,155.55	19,433.51	7,729.79	21,992.25	00015790 - 1			




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00015792 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024800 - 3	4,385.76	1,099.23	2,715.17	8,200.16	21.29	
			סה"כ צריכה	31,947.19	10,757.94	26,963.86	69,669.00		
10	40977	בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשיפוע	00015792 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	40979	בניין A - קומה 08 - מקסילינר בשיפוע	00024818 - 6	3,895.91	426.40	977.16	5,299.47	23.62	
			20208198 - 1	3,514.70	588.40	1,192.90	5,296.00	38.05	
			סה"כ צריכה	7,410.61	1,014.80	2,170.06	10,595.47		
12	40981	בניין B - קומה 08 - מקסילינר בשיפוע	00015793 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	40982	בניין B קומה 06 - מקסילינר בשיפוע	00015791 - 8	7,447.61	2,668.65	6,709.12	16,825.38	31.39	
			סה"כ צריכה	7,447.61	2,668.65	6,709.12	16,825.38		
14	40983	בניין B קומה 07 - מקסילינר בשיפוע	00024800 - 5	3,097.83	414.03	1,017.09	4,528.94	18.58	
			סה"כ צריכה	3,097.83	414.03	1,017.09	4,528.94		
15	43231	וובינג קומה 05	00024818 - 4	4,236.54	706.64	1,071.56	6,014.74	24.50	
			סה"כ צריכה	4,236.54	706.64	1,071.56	6,014.74		
16	30678	חדר בזק	00024295 - 1	472.29	170.12	425.47	1,067.88	1.77	
			סה"כ צריכה	472.29	170.12	425.47	1,067.88		
17	44237	לוגיקה B-3	00015791 - 5	1,308.50	247.90	586.38	2,142.78	7.96	
			סה"כ צריכה	1,308.50	247.90	586.38	2,142.78		
18	30725	מיזוג אוויר	00015791 - 4	21,164.16	5,753.12	13,183.05	40,100.33	146.06	
			00015792 - 2	761.80	123.88	378.36	1,264.04	99.76	
			00024800 - 4	270.50	54.73	142.51	467.74	92.59	
			00024818 - 3	16,393.23	5,817.18	14,803.17	37,013.58	91.73	
			סה"כ צריכה	38,589.69	11,748.91	28,507.10	78,845.69		
19	45393	מסעדת שומשום	00015686 - 8	4,567.90	385.93	1,092.66	6,046.49	32.54	
			סה"כ צריכה	4,567.90	385.93	1,092.66	6,046.49		
20	30690	מספרה	00007321 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	44450	מקסילינר מעבדות	00009277 - 1	37,918.21	14,196.66	36,098.34	88,213.21	131.95	
			סה"כ צריכה	37,918.21	14,196.66	36,098.34	88,213.21		
22	42064	מקסילינר	20004190 - 1	247.83	86.10	211.67	545.60	2.29	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	247.83	86.10	211.67	545.60		
23	30706	סופרמרקט	00014475 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	35341	סקיילין A-5	00015791 - 2	3,361.41	777.11	1,786.58	5,925.11	16.18	
			סה"כ צריכה	3,361.41	777.11	1,786.58	5,925.11		
25	39544	צ'יקן פיק	00015790 - 8	617.50	0.00	70.62	688.12	3.41	
			00015791 - 7	3,174.37	357.52	919.97	4,451.86	23.06	
			00015793 - 1	3,086.28	349.96	847.80	4,284.05	18.74	
			סה"כ צריכה	6,878.15	707.48	1,838.39	9,424.02		
26	30728	ציבורי-חדש	00007321 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009001 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009004 - 1	-2,147.74	-804.11	-2,066.22	-5,018.07	7.75	
			00009277 - 1	-37,918.21	-14,196.66	-36,098.34	-88,213.21	131.95	
			00009277 - 7	-5,569.19	-1,928.93	-4,815.17	-12,313.29	22.94	
			00013126 - 1	-235.26	-87.37	-226.53	-549.16	2.88	
			00014475 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015686 - 1	63,482.08	17,532.72	43,843.04	124,857.84	341.52	
			00015686 - 2	-429.57	-42.21	-107.10	-578.88	4.94	
			00015686 - 3	-527.93	-200.02	-514.99	-1,242.94	3.46	
			00015686 - 4	-3,422.59	-688.54	-1,555.16	-5,666.29	19.21	
			00015686 - 5	-7,997.27	-1,506.83	-3,596.66	-13,100.75	40.43	
			00015686 - 6	-3,385.37	-345.14	-679.26	-4,409.78	22.40	
			00015686 - 7	-1,235.97	-472.19	-1,222.03	-2,930.20	6.54	
			00015686 - 8	-4,567.90	-385.93	-1,092.66	-6,046.49	32.54	
			00015790 - 1	-21,992.25	-7,729.79	-19,433.51	-49,155.55	80.77	
			00015790 - 2	-3.48	-1.31	-3.33	-8.12	0.01	
			00015790 - 3	-3.79	-1.44	-3.66	-8.89	0.02	
			00015790 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.008	
			00015790 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			00015790 - 8	-617.50	0.00	-70.62	-688.12	3.41	
			00015791 - 1	50,068.00	12,530.88	29,856.40	92,455.28	260.80	
			00015791 - 2	-3,361.41	-777.11	-1,786.58	-5,925.11	16.18	
			00015791 - 3	-1,851.28	-239.37	-568.02	-2,658.67	9.85	
			00015791 - 4	-21,164.16	-5,753.12	-13,183.05	-40,100.33	146.06	
			00015791 - 5	-1,308.50	-247.90	-586.38	-2,142.78	7.96	
			00015791 - 6	-1,176.38	-144.34	-367.81	-1,688.53	8.06	
			00015791 - 7	-3,174.37	-357.52	-919.97	-4,451.86	23.06	
			00015791 - 8	-7,447.61	-2,668.65	-6,709.12	-16,825.38	31.39	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00015792 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 2	-761.80	-123.88	-378.36	-1,264.04	99.76	
			00015792 - 4	-3.89	-1.45	-3.69	-9.03	0.02	
			00015792 - 5	-3.66	-1.35	-3.42	-8.44	0.01	
			00015792 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 1	-3,086.28	-349.96	-847.80	-4,284.05	18.74	
			00015793 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00022752 - 1	-9,702.23	-3,555.23	-9,151.93	-22,409.39	33.70	
			00024295 - 1	-472.29	-170.12	-425.47	-1,067.88	1.77	
			00024800 - 3	-4,385.76	-1,099.23	-2,715.17	-8,200.16	21.29	
			00024800 - 4	-270.50	-54.73	-142.51	-467.74	92.59	
			00024800 - 5	-3,097.83	-414.03	-1,017.09	-4,528.94	18.58	
			00024800 - 6	-455.00	-169.70	-437.40	-1,062.09	3.74	
			00024800 - 8	0.002	0.00	0.00	0.002		
			00024818 - 1	100,914.84	32,991.40	82,711.28	216,617.52	420.40	
			00024818 - 2	-14,210.50	-4,924.70	-12,608.79	-31,743.99	76.00	
			00024818 - 3	-16,393.23	-5,817.18	-14,803.17	-37,013.58	91.73	
			00024818 - 4	-4,236.54	-706.64	-1,071.56	-6,014.74	24.50	
			00024818 - 6	-3,895.91	-426.40	-977.16	-5,299.47	23.62	
			17312728 - 1	-3,473.70	-916.90	-2,255.40	-6,646.00	107.76	
			20004190 - 1	-247.83	-86.10	-211.67	-545.60	2.29	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20208198 - 1	-3,514.70	-588.40	-1,192.90	-5,296.00	38.05	
			סה"כ צריכה	16,715.57	5,070.54	12,561.02	34,347.12		
27	46244	קומה 02 אלון B - אזורי מלל	00024800 - 6	455.00	169.70	437.40	1,062.09	3.74	
			סה"כ צריכה	455.00	169.70	437.40	1,062.09		
28	37550	רשות ניקוז ירקון - קומת קרקע	00015686 - 2	429.57	42.21	107.10	578.88	4.94	
			סה"כ צריכה	429.57	42.21	107.10	578.88		
			סה"כ צריכה	210,991.22	62,138.10	154,155.32	427,284.64		
			חשבון חברת חשמל				0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש בקוטי"ש				427,284.64		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 210,991.22)
■ גבע (Kwh 62,138.10)
■ שפל (Kwh 154,155.32)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30701	לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק	00024818 - 2	20,300.71	7,035.29	18,012.55	45,348.55	76.00	
			סה"כ צריכה	20,300.71	7,035.29	18,012.55	45,348.55		
2	30703	ניהול שנאי T1	00015791 - 1	50,068.00	12,530.88	29,856.40	92,455.28	260.80	
			סה"כ צריכה	50,068.00	12,530.88	29,856.40	92,455.28		
3	30704	ניהול שנאי T2	00024818 - 1	100,914.84	32,991.40	82,711.28	216,617.52	420.40	
			סה"כ צריכה	100,914.84	32,991.40	82,711.28	216,617.52		
4	30705	ניהול שנאי T3	00015686 - 1	63,482.08	17,532.72	43,843.04	124,857.84	341.52	
			סה"כ צריכה	63,482.08	17,532.72	43,843.04	124,857.84		

