



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/11/22 - 30/11/22)

תאריך הפקה: 06/12/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	451.13	16.99	58.52	526.64	6.26	
			סה"כ צריכה	451.13	16.99	58.52	526.64		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	1,547.41	347.84	1,380.37	3,275.61	10.01	
			סה"כ צריכה	1,547.41	347.84	1,380.37	3,275.61		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	646.35	221.94	548.76	1,417.05	8.28	
			00023364 - 8	680.96	198.06	521.61	1,400.64	10.91	
			סה"כ צריכה	1,327.30	420.004	1,070.38	2,817.68		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	8,190.79	2,171.54	5,286.10	15,648.43	80.66	
			00021300 - 7	-2,843.96	-709.33	-1,786.45	-5,339.74	51.02	
			00021300 - 8	-2,257.76	-495.68	-1,162.80	-3,916.24	40.65	
			סה"כ צריכה	3,089.08	966.54	2,336.84	6,392.46		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	2,843.96	709.33	1,786.45	5,339.74	51.02	
			סה"כ צריכה	2,843.96	709.33	1,786.45	5,339.74		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	2,257.76	495.68	1,162.80	3,916.24	40.65	
			סה"כ צריכה	2,257.76	495.68	1,162.80	3,916.24		
7	20387	חניון חיצוני (משרדים) 1- חיוני	00021955 - 1	665.82	247.95	633.31	1,547.09	2.88	
			סה"כ צריכה	665.82	247.95	633.31	1,547.09		
8	20425	מיזוג אוויר בניין B	00021300 - 1	989.64	378.04	953.51	2,321.18	3.26	
			00021300 - 2	137.48	52.74	133.73	323.94	0.53	
			00021300 - 3	13,996.46	4,022.12	9,814.20	27,832.78	116.30	
			00021300 - 4	93.16	35.70	90.49	219.35	0.37	
			00021300 - 5	5,318.21	2,028.04	5,126.08	12,472.33	17.43	
			סה"כ צריכה	20,534.95	6,516.63	16,118.01	43,169.59		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	23,876.40	7,101.72	17,588.00	48,566.12	156.48	
			00020900 - 1	-1,547.41	-347.84	-1,380.37	-3,275.61	10.01	
			00021300 - 1	-989.64	-378.04	-953.51	-2,321.18	3.26	
			00021300 - 2	-137.48	-52.74	-133.73	-323.94	0.53	
			00021300 - 3	-13,996.46	-4,022.12	-9,814.20	-27,832.78	116.30	
			00021300 - 4	-93.16	-35.70	-90.49	-219.35	0.37	
			00021300 - 5	-5,318.21	-2,028.04	-5,126.08	-12,472.33	17.43	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	23,255.40	6,810.12	17,275.84	47,341.36	110.00	
			00022181 - 1	-451.13	-16.99	-58.52	-526.64	6.26	
			00023361 - 1	-1,749.12	-606.91	-1,544.27	-3,900.29	12.44	
			00023361 - 2	-2,385.10	-845.11	-2,120.48	-5,350.69	10.19	
			00023361 - 3	-3,692.11	-717.49	-1,872.15	-6,281.75	22.54	
			00023361 - 4	-2,350.92	-788.41	-1,977.65	-5,116.98	15.66	
			00023361 - 5	-2,994.37	-1,059.82	-2,684.78	-6,738.97	15.20	
			00023361 - 6	-2,394.01	-781.86	-2,026.74	-5,202.60	15.53	
			00023361 - 7	-2,430.92	-888.85	-2,250.27	-5,570.04	12.90	
			00023364 - 1	-719.77	-213.12	-559.40	-1,492.29	11.14	
			00023364 - 2	-137.80	-32.61	-83.50	-253.90	1.62	
			00023364 - 3	-41.24	-4.91	-13.21	-59.36	1.52	
			00023364 - 4	-89.82	-20.63	-51.97	-162.41	1.95	
			00023364 - 5	-228.89	-33.48	-88.07	-350.44	2.41	
			00023364 - 6	-50.14	-5.88	-15.75	-71.77	1.36	
			00023364 - 7	-39.24	-7.76	-21.35	-68.35	0.91	
			סה"כ צריכה	5,294.87	1,023.55	1,997.38	8,315.80		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	1,749.12	606.91	1,544.27	3,900.29	12.44	
			00023361 - 8	-646.35	-221.94	-548.76	-1,417.05	8.28	
			00023364 - 1	719.77	213.12	559.40	1,492.29	11.14	
			00023364 - 8	-680.96	-198.06	-521.61	-1,400.64	10.91	
			סה"כ צריכה	1,141.59	400.02	1,033.29	2,574.89		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	0.002	0.00	0.00	0.002	0.008	
			00023322 - 1	0.002	0.00	0.00	0.002	0.004	
			סה"כ צריכה	0.004	0.00	0.00	0.004		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	2,385.10	845.11	2,120.48	5,350.69	10.19	
			00023364 - 2	137.80	32.61	83.50	253.90	1.62	
			סה"כ צריכה	2,522.90	877.72	2,203.97	5,604.59		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	3,692.11	717.49	1,872.15	6,281.75	22.54	
			00023364 - 5	228.89	33.48	88.07	350.44	2.41	
			סה"כ צריכה	3,921.00	750.97	1,960.22	6,632.19		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	2,994.37	1,059.82	2,684.78	6,738.97	15.20	
			00023364 - 3	41.24	4.91	13.21	59.36	1.52	
			סה"כ צריכה	3,035.61	1,064.72	2,697.99	6,798.32		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	2,394.01	781.86	2,026.74	5,202.60	15.53	
			00023364 - 4	89.82	20.63	51.97	162.41	1.95	
			סה"כ צריכה	2,483.83	802.48	2,078.70	5,365.01		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	2,430.92	888.85	2,250.27	5,570.04	12.90	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	39.24	7.76	21.35	68.35	0.91	
			סה"כ צריכה	2,470.16	896.61	2,271.62	5,638.39		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	2,350.92	788.41	1,977.65	5,116.98	15.66	
			00023364 - 6	50.14	5.88	15.75	71.77	1.36	
			סה"כ צריכה	2,401.06	794.29	1,993.40	5,188.75		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	43,124.38	14,911.17	37,401.79	95,437.34	197.57	
			סה"כ צריכה	43,124.38	14,911.17	37,401.79	95,437.34		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	144,330.10	53,766.30	137,272.25	335,368.65	510.10	
			סה"כ צריכה	144,330.10	53,766.30	137,272.25	335,368.65		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	50,251.90	16,553.80	40,811.40	107,617.10		
			סה"כ צריכה	50,251.90	16,553.80	40,811.40	107,617.10		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	46,973.65	13,080.05	32,642.15	92,695.85	314.40	
			סה"כ צריכה	46,973.65	13,080.05	32,642.15	92,695.85		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00022572 - 1	14,828.75	1,120.45	7,245.80	23,195.00	397.20	
			סה"כ צריכה	14,828.75	1,120.45	7,245.80	23,195.00		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	23,876.40	7,101.72	17,588.00	48,566.12	156.48	
			סה"כ צריכה	23,876.40	7,101.72	17,588.00	48,566.12		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	23,255.40	6,810.12	17,275.84	47,341.36	110.00	
			סה"כ צריכה	23,255.40	6,810.12	17,275.84	47,341.36		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	19,220.96	6,538.80	16,293.12	42,052.88	85.20	
			סה"כ צריכה	19,220.96	6,538.80	16,293.12	42,052.88		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	40,316.24	13,692.28	35,237.72	89,246.24	187.52	
			00023317 - 1	-0.002	0.00	0.00	-0.002	0.008	
			סה"כ צריכה	40,316.24	13,692.28	35,237.72	89,246.24		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	157,471.45	60,717.60	275,798.85	493,987.90	898.10	
			סה"כ צריכה	157,471.45	60,717.60	275,798.85	493,987.90		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	148,478.30	59,584.90	169,060.40	377,123.60		
			סה"כ צריכה	148,478.30	59,584.90	169,060.40	377,123.60		
			סה"כ צריכה	712,127.53	253,877.19	786,627.32	1,752,632.04		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,752,632.04		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (712,127.53 Kwh)
- גבע (253,877.19 Kwh)
- שפל (786,627.32 Kwh)

