



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשיה פ-

דוח מסכם עבור: מגדלי אקרשטיין

תקופת דוח: (01/11/22 - 30/11/22)

תאריך הפקה: 06/12/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	47586	*עומר הנדסה	1 - 21262610	1,085.40	388.90	1,052.90	2,527.20	77.16	
			סה"כ צריכה	1,085.40	388.90	1,052.90	2,527.20		
2	42372	בניין A - אודיסי (שקע טעינה)	1 - 17313236	274.50	12.00	9.40	295.90	14.27	
		תוספת תשלום		54.90	2.40	1.88	59.18		
			סה"כ צריכה	329.40	14.40	11.28	355.08		
3	46205	בניין A - אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ-עמיתים ק.10	3 - 00021754	2,642.40	365.99	917.29	3,925.68	12.43	
			סה"כ צריכה	2,642.40	365.99	917.29	3,925.68		
4	46206	בניין A - אופאל טכנולוגיות עתידיות בע"מ-עמיתים ק.10 מערבי	4 - 00021754	2,096.42	288.34	722.48	3,107.24	11.33	
			סה"כ צריכה	2,096.42	288.34	722.48	3,107.24		
5	44845	בניין A - אינפידט מחסן ק.12	1 - 20281691	0.30	0.20	0.50	1.00	1.50	
			סה"כ צריכה	0.30	0.20	0.50	1.00		
6	44844	בניין A - אינפידט מחסן ק.3-	1 - 20281692	244.40	63.70	166.00	474.10	2.28	
			סה"כ צריכה	244.40	63.70	166.00	474.10		
7	33346	בניין A - אינפידט ק.3 צפוני	1 - 00023851	2,213.64	272.30	615.29	3,101.22	15.89	
			סה"כ צריכה	2,213.64	272.30	615.29	3,101.22		
8	13111	בניין A - אינפידט ק.4	3 - 00023851	10,889.91	3,203.36	7,457.70	21,550.98	50.38	
			סה"כ צריכה	10,889.91	3,203.36	7,457.70	21,550.98		
9	30266	בניין A - אינפידט ק.6 מערבי	7 - 00023851	3,000.29	374.31	809.63	4,184.22	17.84	
			סה"כ צריכה	3,000.29	374.31	809.63	4,184.22		
10	46469	בניין A - אקספרט אינווסט	6 - 00021754	915.54	88.73	223.77	1,228.04	5.53	
			סה"כ צריכה	915.54	88.73	223.77	1,228.04		
11	46422	בניין A - ג'קדה ק.7 מערבי	1 - 00016384	5,705.24	1,424.54	3,284.56	10,414.35	26.84	
			סה"כ צריכה	5,705.24	1,424.54	3,284.56	10,414.35		
12	35833	בניין A - דיג'סייף טכנולוגיות בע"מ ק.5	5 - 00023851	5,745.94	1,759.19	4,356.46	11,861.59	23.98	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023851 - 6	2,295.47	437.59	1,006.10	3,739.16	11.62	
			סה"כ צריכה	8,041.41	2,196.78	5,362.56	15,600.75		
13	13004	בניין A - ריגוס 8-9 (ק 8 מערבי)	00016384 - 5	8,114.04	2,774.52	7,025.34	17,913.91	29.98	
			סה"כ צריכה	8,114.04	2,774.52	7,025.34	17,913.91		
14	13006	בניין A - ריגוס 8-9 (ק 9 מערבי)	00021754 - 1	1,819.94	671.97	1,704.61	4,196.51	8.35	
			סה"כ צריכה	1,819.94	671.97	1,704.61	4,196.51		
15	48045	בניין A - שגרירות תאילנד צד דרומי 11.ק	00021754 - 5	1,891.28	408.96	335.82	2,636.06	15.02	
			סה"כ צריכה	1,891.28	408.96	335.82	2,636.06		
16	13123	בניין A מיזוג אוויר (לידיעה - לא לחיוב)	00009005 - 1	47,649.12	10,988.46	9,584.28	68,221.86	244.80	
			00009016 - 1	0.28	0.08	0.03	0.38	0.23	
			00021754 - 7	4,871.38	3,343.31	14,356.56	22,571.24	83.54	
			15112931 - 1	-11,690.10	-3,680.20	-8,151.40	-23,521.70		
			סה"כ צריכה	40,830.67	10,651.65	15,789.47	67,271.79		
17	13096	בניין A ציבורי	00016384 - 1	-5,705.24	-1,424.54	-3,284.56	-10,414.35	26.84	
			00016384 - 5	-8,114.04	-2,774.52	-7,025.34	-17,913.91	29.98	
			00021754 - 1	-1,819.94	-671.97	-1,704.61	-4,196.51	8.35	
			00021754 - 3	-2,642.40	-365.99	-917.29	-3,925.68	12.43	
			00021754 - 4	-2,096.42	-288.34	-722.48	-3,107.24	11.33	
			00021754 - 5	-1,891.28	-408.96	-335.82	-2,636.06	15.02	
			00021754 - 6	-915.54	-88.73	-223.77	-1,228.04	5.53	
			00021754 - 7	-4,871.38	-3,343.31	-14,356.56	-22,571.24	83.54	
			00023851 - 1	-2,213.64	-272.30	-615.29	-3,101.22	15.89	
			00023851 - 3	-10,889.91	-3,203.36	-7,457.70	-21,550.98	50.38	
			00023851 - 5	-5,745.94	-1,759.19	-4,356.46	-11,861.59	23.98	
			00023851 - 6	-2,295.47	-437.59	-1,006.10	-3,739.16	11.62	
			00023851 - 7	-3,000.29	-374.31	-809.63	-4,184.22	17.84	
			14158973 - 1	14,259.80	5,086.80	17,907.50	37,254.10		
			15112931 - 1	11,690.10	3,680.20	8,151.40	23,521.70		
			17013916 - 1	32,467.50	8,030.50	18,934.20	59,432.20		
			20281691 - 1	-0.30	-0.20	-0.50	-1.00	1.50	
			20281692 - 1	-244.40	-63.70	-166.00	-474.10	2.28	
			סה"כ צריכה	5,971.20	1,320.48	2,011.00	9,302.69		
18	12955	בניין B - אודיסי	00012671 - 6	775.55	292.95	715.81	1,784.32	4.08	
			סה"כ צריכה	775.55	292.95	715.81	1,784.32		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
19	33751	בניין B - אודיסי (שקע טעינה) 4.ק.	17313067 - 1	130.10	0.60	1.00	131.70	10.64	
		תוספת תשלום		26.02	0.12	0.20	26.34		
		סה"כ צריכה		156.12	0.72	1.20	158.04		
20	50196	בניין B - ארקין (1999) בע"מ 9.ק. תאריך כניסה: 29/11/22	00018383 - 1	15.22	2.18	5.13	22.52	3.17	
		סה"כ צריכה		15.22	2.18	5.13	22.52		
21	49453	בניין B - ברננד שירותים בע"מ 4.ק.	00012671 - 3	1,480.48	108.56	212.94	1,801.98	8.72	
		סה"כ צריכה		1,480.48	108.56	212.94	1,801.98		
22	22871	בניין B - ג'וי ישראל או אי (2016) בע"מ 3.ק.	00024535 - 1	642.58	78.09	133.82	854.50	6.35	
		סה"כ צריכה		642.58	78.09	133.82	854.50		
23	49644	בניין B - ג'וי הייב 10.ק.	00018383 - 4	1,449.26	303.93	727.70	2,480.88	11.50	
		סה"כ צריכה		2,136.96	501.23	1,222.00	3,860.19	5.79	
24	12933	בניין B - ד"ר סינתיה זוב משרד עו"ד	00012671 - 1	1,007.10	77.65	184.03	1,268.79	6.65	
		סה"כ צריכה		1,007.10	77.65	184.03	1,268.79		
25	33860	בניין B - ויהייב טק בע"מ (10.ק. מזרחי)	00018383 - 3	600.26	90.35	179.35	869.96	5.08	
		סה"כ צריכה		600.26	90.35	179.35	869.96		
26	39593	בניין B - זאפה 9.ק. תאריך יציאה: 26/11/22	00018383 - 1	252.60	97.88	249.55	600.02	4.69	
		סה"כ צריכה		252.60	97.88	249.55	600.02		
27	46144	בניין B - חב' נירוסנס 4.ק.	00012671 - 4	351.68	14.64	29.38	395.70	4.23	
		סה"כ צריכה		351.68	14.64	29.38	395.70		
28	44250	בניין B - ספיד אפ קומה 10	00018383 - 8	317.36	36.96	88.26	442.58	3.06	
		סה"כ צריכה		317.36	36.96	88.26	442.58		
29	12985	בניין B - פיטנגו (ק 11 מזרחי)	00018383 - 5	5,121.66	750.47	947.73	6,819.86	33.02	
		סה"כ צריכה		5,121.66	750.47	947.73	6,819.86		
30	40829	בניין B - פיטנגו שקע טעינה	17312581 - 1	96.20	0.00	0.20	96.40	3.54	
		תוספת צריכה		19.24	0.00	0.04	19.28		
		סה"כ צריכה		115.44	0.00	0.24	115.68		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
31	42860	בניין B - פיטנגו שקע טעינה בחניון איתי	20281993 - 1	94.00	3.50	2.70	100.20	3.40	
		תוספת צריכה		18.80	0.70	0.54	20.04		
		סה"כ צריכה		112.80	4.20	3.24	120.24		
32	46201	בניין B - קייאמרה 3.ק	00012671 - 2	827.92	137.06	301.68	1,266.66	6.41	
		סה"כ צריכה		827.92	137.06	301.68	1,266.66		
33	12996	בניין B - ר.א.ג.מ. B6	00012671 - 7	3,704.38	1,093.62	2,682.01	7,480.02	16.86	
		סה"כ צריכה		3,704.38	1,093.62	2,682.01	7,480.02		
34	12997	בניין B - ראם ( ק 5 מזרחי )	00012671 - 5	5,131.52	1,433.68	3,715.38	10,280.58	22.71	
		סה"כ צריכה		5,131.52	1,433.68	3,715.38	10,280.58		
35	12998	בניין B - ראם ( ק 7 מזרחי )	00016067 - 1	6,644.35	1,946.08	4,700.36	13,290.79	29.83	
		סה"כ צריכה		6,644.35	1,946.08	4,700.36	13,290.79		
36	12999	בניין B - ראם ( ק 8 מזרחי )	00016067 - 3	5,887.48	1,745.49	4,303.37	11,936.34	26.00	
		סה"כ צריכה		5,887.48	1,745.49	4,303.37	11,936.34		
37	13000	בניין B - ראם משרד הביטחון ( ק 6 מזרחי )	00012671 - 8	3,752.90	1,302.96	3,286.92	8,342.78	13.74	
		סה"כ צריכה		3,752.90	1,302.96	3,286.92	8,342.78		
38	13124	בניין B מיזוג אויר	00018383 - 7	3,921.40	2,061.37	9,286.10	15,268.87	70.27	
			17313427 - 1	15,410.40	4,028.60	647.20	20,086.20	75.90	
			20281581 - 1	31,372.50	5,552.60	891.40	37,816.50	454.50	
			סה"כ צריכה	50,704.30	11,642.57	10,824.70	73,171.57		
39	13117	בניין B ציבורי	00012671 - 1	-1,007.10	-77.65	-184.03	-1,268.79	6.65	
			00012671 - 2	-827.92	-137.06	-301.68	-1,266.66	6.41	
			00012671 - 3	-1,480.48	-108.56	-212.94	-1,801.98	8.72	
			00012671 - 4	-351.68	-14.64	-29.38	-395.70	4.23	
			00012671 - 5	-5,131.52	-1,433.68	-3,715.38	-10,280.58	22.71	
			00012671 - 6	-775.55	-292.95	-715.81	-1,784.32	4.08	
			00012671 - 7	-3,704.38	-1,093.62	-2,682.01	-7,480.02	16.86	
			00012671 - 8	-3,752.90	-1,302.96	-3,286.92	-8,342.78	13.74	
			00016067 - 1	-6,644.35	-1,946.08	-4,700.36	-13,290.79	29.83	
			00016067 - 3	-5,887.48	-1,745.49	-4,303.37	-11,936.34	26.00	
			00018383 - 1	-281.88	-102.04	-262.52	-646.44	4.69	
			00018383 - 3	-600.26	-90.35	-179.35	-869.96	5.08	
			00018383 - 4	-1,449.26	-303.93	-727.70	-2,480.88	11.50	
			00018383 - 5	-5,121.66	-750.47	-947.73	-6,819.86	33.02	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00018383 - 6	-687.71	-197.30	-494.30	-1,379.31	5.79	
			00018383 - 7	-3,921.40	-2,061.37	-9,286.10	-15,268.87	70.27	
			00018383 - 8	-317.36	-36.96	-88.26	-442.58	3.06	
			00024535 - 1	-642.58	-78.09	-133.82	-854.50	6.35	
			00025468 - 1	54,804.72	12,416.04	8,351.52	75,572.28	303.72	
			14152660 - 1	12,821.50	3,447.50	11,724.30	27,993.30		
			14158916 - 1	29,488.00	7,740.30	18,783.40	56,011.70		
			17313427 - 1	-15,410.40	-4,028.60	-647.20	-20,086.20	75.90	
			20281581 - 1	-31,372.50	-5,552.60	-891.40	-37,816.50	454.50	
			סה"כ צריכה	7,745.83	2,249.44	5,068.95	15,064.22		
40	44291	בניין C - אינסולו 9.ק	00025313 - 6	1,531.69	174.46	316.50	2,022.66	13.33	
			סה"כ צריכה	1,531.69	174.46	316.50	2,022.66		
41	34654	בניין C - אינסולו 10.ק	00025313 - 5	2,518.03	428.22	758.66	3,704.90	14.16	
			00025313 - 8	5,157.26	1,844.38	4,693.01	11,694.66	28.69	
			סה"כ צריכה	7,675.29	2,272.60	5,451.66	15,399.56		
42	49343	בניין C - אלפא אל טי אל 6.ק	00025498 - 1	2,198.43	219.90	540.03	2,958.36	11.73	
			סה"כ צריכה	2,198.43	219.90	540.03	2,958.36		
43	42405	בניין C - גרופ 9.ק	00025313 - 2	124.23	40.20	111.23	275.66	2.68	
			סה"כ צריכה	124.23	40.20	111.23	275.66		
44	42406	בניין C - גרופ 9 שלב ב 9.ק	00025313 - 3	543.84	167.28	425.69	1,136.82	4.20	
			סה"כ צריכה	543.84	167.28	425.69	1,136.82		
45	34652	בניין C - גרין אנד גולד קומה 6	00025498 - 2	1,838.05	118.56	119.45	2,076.06	9.79	
			סה"כ צריכה	1,838.05	118.56	119.45	2,076.06		
46	42172	בניין C - דיזונגוף סחר 11.ק	00025313 - 7	2,113.83	230.75	585.18	2,929.77	11.58	
			סה"כ צריכה	2,113.83	230.75	585.18	2,929.77		
47	49454	בניין C - וכלר וולף 4.ק	00025322 - 4	781.07	127.62	83.86	992.55	5.97	
			סה"כ צריכה	781.07	127.62	83.86	992.55		
48	49031	בניין C - זומד בע"מ 7.ק	00025498 - 4	7,755.13	1,372.85	3,628.96	12,756.94	36.90	
			סה"כ צריכה	7,755.13	1,372.85	3,628.96	12,756.94		
49	42808	בניין C - חברת סימנס בע"מ 5.ק	00025322 - 5	3,490.12	918.94	2,207.59	6,616.65	17.42	
			סה"כ צריכה	3,490.12	918.94	2,207.59	6,616.65		
50	45748	בניין C - כלל 4.ק (ערוץ 7)	00025322 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	47236	בניין C - סייסק ק.3	00025322 - 2	3,492.20	649.53	1,454.10	5,595.84	17.13	
			סה"כ צריכה	3,492.20	649.53	1,454.10	5,595.84		
52	34653	בניין C - סייסק ק.8	00025498 - 5	1,293.54	194.75	301.24	1,789.53	7.05	
			00025498 - 6	2,274.10	488.41	1,011.85	3,774.36	11.09	
			סה"כ צריכה	3,567.64	683.16	1,313.09	5,563.90		
53	46517	בניין C - פורטניט (איינסלו) ק.11	00025313 - 4	35.00	13.12	32.08	80.21	0.24	
			סה"כ צריכה	35.00	13.12	32.08	80.21		
54	49030	בניין C - פיירארק ק.4	00025322 - 3	2,774.36	275.26	550.008	3,599.63	14.30	
			סה"כ צריכה	2,774.36	275.26	550.008	3,599.63		
55	45464	בניין C - קורל ריף ק.5	00025322 - 6	3,149.56	956.29	2,411.09	6,516.95	15.16	
			סה"כ צריכה	3,149.56	956.29	2,411.09	6,516.95		
56	13125	בניין C מיזוג אוויר כלל ביטוח	00025305 - 2	298.05	134.12	324.77	756.95	78.42	
			00025321 - 2	5,555.33	981.19	1,867.13	8,403.65	171.20	
			00025321 - 3	12,223.93	2,484.50	5,312.39	20,020.82	180.11	
			00025321 - 4	6,998.60	1,950.84	5,172.74	14,122.19	60.90	
			00025321 - 5	8,717.63	2,837.35	6,616.96	18,171.94	54.55	
			סה"כ צריכה	33,793.55	8,388.01	19,293.99	61,475.55		
57	13115	בניין C ציבורי כלל ביטוח	00025305 - 1	20,862.20	5,850.45	12,128.55	38,841.20	131.80	
			00025305 - 2	-298.05	-134.12	-324.77	-756.95	78.42	
			00025313 - 2	-124.23	-40.20	-111.23	-275.66	2.68	
			00025313 - 3	-543.84	-167.28	-425.69	-1,136.82	4.20	
			00025313 - 4	-35.00	-13.12	-32.08	-80.21	0.24	
			00025313 - 5	-2,518.03	-428.22	-758.66	-3,704.90	14.16	
			00025313 - 6	-1,531.69	-174.46	-316.50	-2,022.66	13.33	
			00025313 - 7	-2,113.83	-230.75	-585.18	-2,929.77	11.58	
			00025313 - 8	-5,157.26	-1,844.38	-4,693.01	-11,694.66	28.69	
			00025321 - 1	41,615.82	10,976.76	25,668.78	78,261.36	312.00	
			00025321 - 2	-5,555.33	-981.19	-1,867.13	-8,403.65	171.20	
			00025321 - 3	-12,223.93	-2,484.50	-5,312.39	-20,020.82	180.11	
			00025321 - 4	-6,998.60	-1,950.84	-5,172.74	-14,122.19	60.90	
			00025321 - 5	-8,717.63	-2,837.35	-6,616.96	-18,171.94	54.55	
			00025322 - 2	-3,492.20	-649.53	-1,454.10	-5,595.84	17.13	
			00025322 - 3	-2,774.36	-275.26	-550.008	-3,599.63	14.30	
			00025322 - 4	-781.07	-127.62	-83.86	-992.55	5.97	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00025322 - 5	-3,490.12	-918.94	-2,207.59	-6,616.65	17.42	
			00025322 - 6	-3,149.56	-956.29	-2,411.09	-6,516.95	15.16	
			00025322 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			00025498 - 1	-2,198.43	-219.90	-540.03	-2,958.36	11.73	
			00025498 - 2	-1,838.05	-118.56	-119.45	-2,076.06	9.79	
			00025498 - 4	-7,755.13	-1,372.85	-3,628.96	-12,756.94	36.90	
			00025498 - 5	-1,293.54	-194.75	-301.24	-1,789.53	7.05	
			00025498 - 6	-2,274.10	-488.41	-1,011.85	-3,774.36	11.09	
			18075333 - 1	29,634.70	5,446.90	12,488.30	47,569.90		
			סה"כ צריכה	17,248.71	5,665.57	11,761.11	34,675.39		
58	37538	בניין D - אסנס ק.5	81009904 - 1	3,626.50	530.48	1,145.15	5,302.12	18.19	
			סה"כ צריכה	3,626.50	530.48	1,145.15	5,302.12		
59	12863	בניין D - אסנס סקיורטי ק.6	81009904 - 4	10,035.61	2,135.31	4,896.64	17,067.56	41.18	
			סה"כ צריכה	10,035.61	2,135.31	4,896.64	17,067.56		
60	12864	בניין D - אסנס סקיורטי ק.7	81007768 - 2	5,715.66	705.72	1,410.71	7,832.09	30.53	
			סה"כ צריכה	5,715.66	705.72	1,410.71	7,832.09		
61	43917	בניין D - בית ד.ב.ק.9	81007768 - 5	1,221.00	201.62	330.35	1,752.97	8.61	
			סה"כ צריכה	1,221.00	201.62	330.35	1,752.97		
62	12904	בניין D - בנק הפועלים 8	70060663 - 1	2,406.43	744.37	1,923.23	5,074.03	12.26	
			סה"כ צריכה	2,406.43	744.37	1,923.23	5,074.03		
63	36944	בניין D - גיא ודורון לוי (לוי גרופ) ק.3	81007764 - 1	1,986.81	286.98	417.37	2,691.16	12.97	
			סה"כ צריכה	1,986.81	286.98	417.37	2,691.16		
64	36943	בניין D - גיא ודורון לוי (לוי גרופ) ק.4	81007764 - 3	2,968.33	550.35	1,239.68	4,758.36	14.46	
			81007764 - 4	801.68	110.43	266.42	1,178.54	7.55	
			סה"כ צריכה	3,770.01	660.78	1,506.10	5,936.90		
65	39274	בניין D - גיא ודורון לוי עמדות טעינה	70058555 - 1	663.33	10.02	4.35	677.70	12.50	
			תוספת צריכה	132.67	2.00	0.87	135.54		
			סה"כ צריכה	796.00	12.03	5.22	813.24		
66	12870	בניין D - גיא ודורון לוי ק.8	81007768 - 3	1,042.64	213.07	315.90	1,571.61	7.13	
			סה"כ צריכה	1,042.64	213.07	315.90	1,571.61		
67	12871	בניין D - גיא ודורון לוי ק.8	81007768 - 4	2,643.09	552.87	737.76	3,933.72	13.74	
			סה"כ צריכה	2,643.09	552.87	737.76	3,933.72		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
68	12877	בניין D - דייר ק. 11	81009503 - 7	3,410.77	788.07	1,265.26	5,464.10	21.09	
			סה"כ צריכה	3,410.77	788.07	1,265.26	5,464.10		
69	12878	בניין D - דייר ק. 12	81009503 - 8	2,360.25	548.92	973.30	3,882.46	13.44	
			סה"כ צריכה	2,360.25	548.92	973.30	3,882.46		
70	12940	בניין D - חברת ויולה-מחסנים קומת חניון 2-	70058612 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
71	12942	בניין D - חיוני חדר שרתים	81007768 - 6	902.24	334.88	858.95	2,096.06	3.44	
			סה"כ צריכה	902.24	334.88	858.95	2,096.06		
72	41836	בניין D - יוניטד פאסט קד'ואל אינק	81007843 - 1	2,437.64	360.91	520.99	3,319.54	21.87	
			סה"כ צריכה	2,437.64	360.91	520.99	3,319.54		
73	48984	בניין D - עמדות טעינה יולה קרדיט ק. 3- (בניין D - מסחר)	81007843 - 8	264.00	0.003	0.04	264.04	10.84	
			תוספת תשלום	52.80	0.0006	0.008	52.81		
			סה"כ צריכה	316.80	0.004	0.05	316.85		
74	22870	בניין D - פלר נפט וגז 9	81007768 - 8	2,933.27	340.29	720.58	3,994.14	16.10	
			סה"כ צריכה	2,933.27	340.29	720.58	3,994.14		
75	13120	בניין D - ק. 10 Plenus	81007768 - 6	-902.24	-334.88	-858.95	-2,096.06	3.44	
			81009503 - 2	-1,317.87	-158.34	-153.89	-1,630.10	10.59	
			81009503 - 6	3,931.90	855.90	1,676.75	6,464.56	20.98	
			סה"כ צריכה	1,711.80	362.68	663.91	2,738.39		
76	12841	בניין D - ק. 10 Vintage	81009503 - 2	1,317.87	158.34	153.89	1,630.10	10.59	
			סה"כ צריכה	1,317.87	158.34	153.89	1,630.10		
77	40161	בניין D - שקע טעינה ויולה	17312911 - 1	76.20	0.10	0.50	76.80	229,376.00	
			17312918 - 1	152.60	22.70	64.20	239.50	10.88	
			21262335 - 1	0.80	0.30	0.50	1.60		
			תוספת צריכה	45.92	4.62	13.04	63.58		
			סה"כ צריכה	275.52	27.72	78.24	381.48		
78	13126	בניין D מיזוג אוויר	81009503 - 1	1,252.55	2,389.04	4,815.47	8,457.07	73.87	
			81009503 - 3	7,645.80	2,886.54	4,912.19	15,444.53	27.82	
			81009503 - 4	0.00	0.006	0.00	0.006		
			81009882 - 1	9,511.64	487.16	1,733.69	11,732.50	147.36	
			81009882 - 2	29,785.97	2,167.79	3,897.29	35,851.05	194.88	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81009882 - 3	147.91	55.99	142.65	346.55	0.52	
			81009882 - 4	12,935.54	2,887.85	6,404.68	22,228.07	68.11	
			81009882 - 5	197.41	75.19	191.12	463.72	47.14	
			סה"כ צריכה	61,476.83	10,949.56	22,097.09	94,523.49		
79	13119	בניין D ציבורי	14158931 - 1	31,375.20	5,769.10	12,320.60	49,464.90		
			14158960 - 1	30,573.00	12,104.70	24,284.60	66,962.30		
			70058612 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			70060663 - 1	-2,406.43	-744.37	-1,923.23	-5,074.03	12.26	
			81007764 - 1	-1,986.81	-286.98	-417.37	-2,691.16	12.97	
			81007764 - 3	-2,968.33	-550.35	-1,239.68	-4,758.36	14.46	
			81007764 - 4	-801.68	-110.43	-266.42	-1,178.54	7.55	
			81007768 - 2	-5,715.66	-705.72	-1,410.71	-7,832.09	30.53	
			81007768 - 3	-1,042.64	-213.07	-315.90	-1,571.61	7.13	
			81007768 - 4	-2,643.09	-552.87	-737.76	-3,933.72	13.74	
			81007768 - 5	-1,221.00	-201.62	-330.35	-1,752.97	8.61	
			81007768 - 8	-2,933.27	-340.29	-720.58	-3,994.14	16.10	
			81007843 - 1	-2,437.64	-360.91	-520.99	-3,319.54	21.87	
			81009503 - 1	-1,252.55	-2,389.04	-4,815.47	-8,457.07	73.87	
			81009503 - 3	-7,645.80	-2,886.54	-4,912.19	-15,444.53	27.82	
			81009503 - 4	0.00	-0.006	0.00	-0.006		
			81009503 - 6	-3,931.90	-855.90	-1,676.75	-6,464.56	20.98	
			81009503 - 7	-3,410.77	-788.07	-1,265.26	-5,464.10	21.09	
			81009503 - 8	-2,360.25	-548.92	-973.30	-3,882.46	13.44	
			81009882 - 1	-9,511.64	-487.16	-1,733.69	-11,732.50	147.36	
			81009882 - 2	-29,785.97	-2,167.79	-3,897.29	-35,851.05	194.88	
			81009882 - 3	-147.91	-55.99	-142.65	-346.55	0.52	
			81009882 - 4	-12,935.54	-2,887.85	-6,404.68	-22,228.07	68.11	
			81009882 - 5	-197.41	-75.19	-191.12	-463.72	47.14	
			81009882 - 7	63,707.78	9,150.40	21,144.06	94,002.24	388.61	
			81009904 - 1	-3,626.50	-530.48	-1,145.15	-5,302.12	18.19	
			81009904 - 4	-10,035.61	-2,135.31	-4,896.64	-17,067.56	41.18	
			סה"כ צריכה	16,657.56	7,149.35	17,812.07	41,618.99		
80	12839	בניין OPTIC I - M (מסחר)	00015810 - 8	324.95	46.43	55.13	426.51	2.97	
			סה"כ צריכה	324.95	46.43	55.13	426.51		
81	12843	בניין M - אנדיר (משדדים (מסחר)	00015810 - 2	112.85	42.11	102.07	257.02	0.71	
			סה"כ צריכה	112.85	42.11	102.07	257.02		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
82	32166	בניין M - אלבר צ'י רכב (מסחר)	00017648 - 7	446.92	69.10	123.83	639.85	5.41	
		סה"כ צריכה		446.92	69.10	123.83	639.85		
83	13090	בניין M - אלקסלטי בגדים (מסחר)	00011175 - 3	225.36	25.41	14.98	265.74	1.76	
		סה"כ צריכה		225.36	25.41	14.98	265.74		
84	36275	בניין M - אמיר שקורי (מסחר)	00019009 - 3	1,239.99	79.40	179.11	1,498.49	12.72	
		סה"כ צריכה		1,239.99	79.40	179.11	1,498.49		
85	47032	בניין M - באבי אגאדיר הרצליה (מסחר מערבי)	00015810 - 3	8,496.21	3,392.99	6,750.79	18,639.99	56.70	
		סה"כ צריכה		8,496.21	3,392.99	6,750.79	18,639.99		
86	12860	בניין M - בן עמי חנות מס 3 מזרחי - מסחר	00011175 - 1	2,822.25	859.93	2,123.47	5,805.64	13.62	
		סה"כ צריכה		2,822.25	859.93	2,123.47	5,805.64		
87	12903	בניין M - בנק הפועלים (בניין C - מסחר)	00025329 - 6	2,309.05	454.97	1,070.002	3,834.02	11.70	
		סה"כ צריכה		2,309.05	454.97	1,070.002	3,834.02		
88	12865	בניין M - בנק מזרחי (בניין D - מסחר)	81007745 - 1	4,115.03	518.81	1,202.16	5,836.00	17.86	
		סה"כ צריכה		4,115.03	518.81	1,202.16	5,836.00		
89	22878	בניין M - ג'ירף קפה (מסחר מערבי)	00019009 - 7	18,082.05	6,772.40	8,776.37	33,630.82	102.30	
		סה"כ צריכה		18,082.05	6,772.40	8,776.37	33,630.82		
90	12925	בניין M - דיימונד ספא (מסחר)	00011175 - 4	792.65	306.72	221.74	1,321.11	11.53	
		סה"כ צריכה		792.65	306.72	221.74	1,321.11		
91	12936	בניין M - הרץ-קשר רנט א קר (מסחר)	00011175 - 8	429.93	83.06	168.40	681.38	6.35	
		סה"כ צריכה		429.93	83.06	168.40	681.38		
92	48413	בניין M - טבע ספורט קסטל (מסחר)	00015810 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
			00019009 - 2	134.17	33.04	20.62	187.83	1.70	
			סה"כ צריכה	134.17	33.04	20.62	187.83		
93	47340	בניין M - טל שנקר (בניין D - מסחר)	81007745 - 8	4,550.98	354.06	491.56	5,396.60	30.02	
		סה"כ צריכה		4,550.98	354.06	491.56	5,396.60		
94	12956	בניין M - כחול (מספרה - מסחר)	00011175 - 2	1,878.02	421.41	481.55	2,780.98	18.80	
		סה"כ צריכה		1,878.02	421.41	481.55	2,780.98		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
95	48470	בניין M - לוס הרמנוס (בניין D - מסחר)	81007843 - 2	2,784.38	376.01	848.67	4,009.06	19.86	
			סה"כ צריכה	2,784.38	376.01	848.67	4,009.06		
96	44276	בניין M - לבלסקי ניהול בע"מ (בניין D - מסחר)	81007843 - 3	1,012.81	470.46	829.90	2,313.17	7.03	
			סה"כ צריכה	1,012.81	470.46	829.90	2,313.17		
97	25131	בניין M - מחסן גוטה (בניין C - מסחר)	00025329 - 5	474.54	102.88	245.09	822.50	5.65	
			סה"כ צריכה	474.54	102.88	245.09	822.50		
98	12965	בניין M - מחסני מד 1 (מסחר)	00011175 - 7	3,496.46	1,304.29	3,325.57	8,126.32	12.39	
			סה"כ צריכה	3,496.46	1,304.29	3,325.57	8,126.32		
99	12881	בניין M - מסעדה גוטה (בניין D - מסחר)	81007843 - 7	5,143.59	561.37	1,154.14	6,859.10	31.87	
			סה"כ צריכה	5,143.59	561.37	1,154.14	6,859.10		
100	12895	בניין M - סוסו ובניו (בניין D - מסחר)	81007745 - 2	4,992.48	2,243.69	5,508.80	12,744.98	34.43	
			סה"כ צריכה	4,992.48	2,243.69	5,508.80	12,744.98		
101	12979	בניין M - סופר פארם (שלב ב בניין C - מסחר)	00025329 - 1	8,805.96	3,087.62	5,205.28	17,098.85	33.32	
			סה"כ צריכה	8,805.96	3,087.62	5,205.28	17,098.85		
102	12980	בניין M - סלקום (מסחר)	00024358 - 1	378.04	140.62	356.51	875.17	1.30	
			סה"כ צריכה	378.04	140.62	356.51	875.17		
103	12983	בניין M - ערן חסדאי - פיצוציה (מסחר)	00011175 - 5	920.36	203.59	503.53	1,627.47	4.81	
			סה"כ צריכה	920.36	203.59	503.53	1,627.47		
104	33656	בניין M - פיתה בסטה (מסחר)	81007745 - 3	2,871.08	645.00	1,159.78	4,675.86	19.22	
			סה"כ צריכה	2,871.08	645.00	1,159.78	4,675.86		
105	12988	בניין M - פרטנר (מסחר)	00025009 - 1	1,077.45	397.11	1,003.62	2,478.19	4.86	
			סה"כ צריכה	1,077.45	397.11	1,003.62	2,478.19		
106	12893	בניין M - קולומביה (בניין D - מסחר)	81007745 - 6	2,100.66	390.48	142.80	2,633.94	9.75	
			סה"כ צריכה	2,100.66	390.48	142.80	2,633.94		
107	36691	בניין M - קמפצ'ה (בניין C - מסחר)	00025305 - 4	6,346.15	2,612.10	3,985.22	12,943.47	26.33	
			סה"כ צריכה	6,346.15	2,612.10	3,985.22	12,943.47		
			סה"כ צריכה	12,205.24	4,888.42	8,057.48	25,151.14	31.50	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
108	40017	בניין M - ר.ש. מסעדות	00019009 - 6	5,804.73	872.41	1,156.65	7,833.80	45.94	
			סה"כ צריכה	5,804.73	872.41	1,156.65	7,833.80		
109	12869	בניין M - שאוליאן - מרכז מסחרי (בניין D - מסחר)	81007843 - 4	428.19	70.02	39.92	538.13	6.47	
			סה"כ צריכה	428.19	70.02	39.92	538.13		
110	46423	בניין M - יעקב בביב (בניין C - מסחר)	00011175 - 6	1,858.24	195.03	484.46	2,537.73	15.31	
			סה"כ צריכה	1,858.24	195.03	484.46	2,537.73		
111	12833	היפר נטו	11103668 - 1	33,011.60	8,468.10	14,517.40	55,997.10	0.26	
			סה"כ צריכה	33,011.60	8,468.10	14,517.40	55,997.10		
112	13127	חשמל חינוך	00009301 - 2	8,399.12	2,787.26	6,623.48	17,809.86	67.92	
			סה"כ צריכה	8,399.12	2,787.26	6,623.48	17,809.86		
			00023623 - 1	25,580.26	10,054.10	19,634.35	55,268.71	192.38	
			סה"כ צריכה	33,979.38	12,841.36	26,257.83	73,078.57		
113	13121	מסחר - ציבורי	00009301 - 1	16,719.25	5,886.05	14,506.40	37,111.70	115.20	
			00009301 - 2	-8,399.12	-2,787.26	-6,623.48	-17,809.86	67.92	
			00011175 - 1	-2,822.25	-859.93	-2,123.47	-5,805.64	13.62	
			00011175 - 2	-1,878.02	-421.41	-481.55	-2,780.98	18.80	
			00011175 - 3	-225.36	-25.41	-14.98	-265.74	1.76	
			00011175 - 4	-792.65	-306.72	-221.74	-1,321.11	11.53	
			00011175 - 5	-920.36	-203.59	-503.53	-1,627.47	4.81	
			00011175 - 6	-1,858.24	-195.03	-484.46	-2,537.73	15.31	
			00011175 - 7	-3,496.46	-1,304.29	-3,325.57	-8,126.32	12.39	
			00011175 - 8	-429.93	-83.06	-168.40	-681.38	6.35	
			00015810 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015810 - 2	-112.85	-42.11	-102.07	-257.02	0.71	
			00015810 - 3	-8,496.21	-3,392.99	-6,750.79	-18,639.99	56.70	
			00015810 - 8	-324.95	-46.43	-55.13	-426.51	2.97	
			00017648 - 7	-446.92	-69.10	-123.83	-639.85	5.41	
			00019009 - 2	-134.17	-33.04	-20.62	-187.83	1.70	
			00019009 - 3	-1,239.99	-79.40	-179.11	-1,498.49	12.72	
			00019009 - 6	-5,804.73	-872.41	-1,156.65	-7,833.80	45.94	
			00019009 - 7	-18,082.05	-6,772.40	-8,776.37	-33,630.82	102.30	
			00020476 - 1	47,257.90	11,695.60	21,927.35	80,880.85	207.10	
			00023623 - 1	-25,580.26	-10,054.10	-19,634.35	-55,268.71	192.38	
			00024358 - 1	-378.04	-140.62	-356.51	-875.17	1.30	
			00024942 - 1	36,375.24	14,117.88	30,671.22	81,164.34	219.12	
			00025009 - 1	-1,077.45	-397.11	-1,003.62	-2,478.19	4.86	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	26.33	-12,943.47	-3,985.22	-2,612.10	-6,346.15	00025305 - 4			
	33.32	-17,098.85	-5,205.28	-3,087.62	-8,805.96	00025329 - 1			
	31.50	-12,207.67	-4,072.26	-2,276.32	-5,859.09	00025329 - 2			
	5.65	-822.50	-245.09	-102.88	-474.54	00025329 - 5			
	11.70	-3,834.02	-1,070.002	-454.97	-2,309.05	00025329 - 6			
		95,787.70	26,887.50	16,028.20	52,872.00	15140051 - 1			
	3.54	-96.40	-0.20	0.00	-96.20	17312581 - 1			
	229,376.00	-76.80	-0.50	-0.10	-76.20	17312911 - 1			
	10.88	-239.50	-64.20	-22.70	-152.60	17312918 - 1			
	10.64	-131.70	-1.00	-0.60	-130.10	17313067 - 1			
	14.27	-295.90	-9.40	-12.00	-274.50	17313236 - 1			
	3.40	-100.20	-2.70	-3.50	-94.00	20281993 - 1			
		-1.60	-0.50	-0.30	-0.80	21262335 - 1			
	77.16	-2,527.20	-1,052.90	-388.90	-1,085.40	21262610 - 1			
	12.50	-677.70	-4.35	-10.02	-663.33	70058555 - 1			
	17.86	-5,836.00	-1,202.16	-518.81	-4,115.03	81007745 - 1			
	34.43	-12,744.98	-5,508.80	-2,243.69	-4,992.48	81007745 - 2			
	19.22	-4,675.86	-1,159.78	-645.00	-2,871.08	81007745 - 3			
	9.75	-2,633.94	-142.80	-390.48	-2,100.66	81007745 - 6			
	30.02	-5,396.60	-491.56	-354.06	-4,550.98	81007745 - 8			
	19.86	-4,009.06	-848.67	-376.01	-2,784.38	81007843 - 2			
	7.03	-2,313.17	-829.90	-470.46	-1,012.81	81007843 - 3			
	6.47	-538.13	-39.92	-70.02	-428.19	81007843 - 4			
	31.87	-6,859.10	-1,154.14	-561.37	-5,143.59	81007843 - 7			
	10.84	-264.04	-0.04	-0.003	-264.00	81007843 - 8			
		35,927.57	14,794.88	5,039.41	16,093.28	סה"כ צריכה			
		1,050,882.29	301,838.72	153,211.68	595,831.88	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		1,050,882.29				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 595,831.88)
- גבע (Kwh 153,211.68)
- שפל (Kwh 301,838.72)

