



דוח קוט"ש

עבור: אמות השקעות

דוח מסכם עבור: אמות אטריום

תקופת דוח: (01/11/22 - 30/11/22)

תאריך הפקה: 08/12/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33794	אמות השקעות בע"מ	14155658 - 3	57.45	17.50	42.95	117.90	65.82	
			14155676 - 1	1,323.20	78.00	188.00	1,589.20	9.66	
			סה"כ צריכה	1,380.65	95.50	230.95	1,707.10		
2	14870	חניונים	14155681 - 3	-86,990.40	-23,352.00	-51,550.80	-161,893.20	418.74	
			14155681 - 4	-931.20	-246.10	-543.00	-1,720.30	6.08	
			14158969 - 1	121,793.10	36,932.40	78,816.90	237,542.40		
			17313057 - 1	-1,610.40	-271.60	-406.40	-2,288.40	8.10	
			18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170718 - 2	-1,910.80	-179.20	-373.60	-2,463.60	525.29	
			18170718 - 3	-215.60	-84.40	-197.00	-497.00	0.87	
			18170718 - 4	-0.15	0.00	0.00	-0.15	0.20	
				0.00	0.00	0.00	-6,200.00		
			סה"כ צריכה	30,134.55	12,799.10	25,746.10	62,479.75		
3	37471	טעינת רכב אלוני חץ קומה 2-	18247537 - 1	161.00	0.10	0.50	161.60	7.24	
			סה"כ צריכה	161.00	0.10	0.50	161.60		
4	29022	טעינת רכב אנרג'יקס קומה 2-	13199836 - 1	65.60	0.00	40.90	106.50		
			סה"כ צריכה	65.60	0.00	40.90	106.50		
5	44190	טעינת רכבים חניון	18075346 - 1	2,163.32	533.28	2,915.96	5,612.55		
			סה"כ צריכה	2,163.32	533.28	2,915.96	5,612.55		
6	32872	לוח 6 מפוחים לובי כניסה	18170718 - 3	215.60	84.40	197.00	497.00	0.87	
			סה"כ צריכה	215.60	84.40	197.00	497.00		
7	32873	לח-6 מפלס בניים	18170718 - 4	0.15	0.00	0.00	0.15	0.20	
			סה"כ צריכה	0.15	0.00	0.00	0.15		
8	14899	מיזוג אויר	15091220 - 1	3,056.00	852.80	1,804.80	5,713.60	102.14	
			15091220 - 2	1,988.00	690.40	1,576.00	4,254.40	6.52	
			15091220 - 3	54,800.00	18,796.00	41,650.40	115,246.40	226.82	
			15091220 - 4	25,469.60	4,884.00	8,747.20	39,100.80	1,570.43	
			15091221 - 1	826.40	73.60	277.60	1,177.60	6.58	
			15091222 - 1	20.80	0.00	0.00	20.80	647.26	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091222 - 2	11,739.20	2,523.20	3,588.00	17,850.40	370.87	
			15091222 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	
			15091222 - 4	6,117.60	1,080.80	2,271.20	9,469.60	1,048.19	
			15091223 - 1	6,054.30	1,265.60	2,521.95	9,841.86	165.90	
			15091228 - 1	6,618.35	368.59	1,033.14	8,020.08	107.44	
			15091228 - 2	5,788.00	1,616.80	3,682.40	11,087.20	166.22	
			15091228 - 3	1,023.02	313.44	654.66	1,991.12	6.47	
			15091228 - 4	4,785.37	1,659.73	4,718.18	11,163.27	29.11	
			16224404 - 1	3,457.30	929.30	2,821.10	7,207.70		
			16224406 - 1	6,170.90	2,132.40	5,511.40	13,814.70		
			16224407 - 1	5,798.90	2,170.90	5,569.00	13,538.80		
			16224408 - 1	11.10	0.00	0.00	11.10		
			16224409 - 1	3,372.50	952.70	3,209.50	7,534.70		
			סה"כ צריכה	147,097.35	40,310.26	89,636.52	277,044.13		
9	32874	מעלית משא	17313057 - 1	1,610.40	271.60	406.40	2,288.40	8.10	
			סה"כ צריכה	1,610.40	271.60	406.40	2,288.40		
10	20366	משאבה F1 17	16224408 - 1	11.10	0.00	0.00	11.10		
			סה"כ צריכה	11.10	0.00	0.00	11.10		
11	20365	משאבה 18 מפסק F2	16224406 - 1	6,170.90	2,132.40	5,511.40	13,814.70		
			סה"כ צריכה	6,170.90	2,132.40	5,511.40	13,814.70		
12	22997	ק.קרקע אילנס - בית קפה לובי	17013999 - 1	1,546.10	433.20	1,308.20	3,287.50		
			סה"כ צריכה	1,546.10	433.20	1,308.20	3,287.50		
13	27612	ק.קרקע אילנס - מחסן קפה	13148414 - 1	23.30	9.79	23.56	56.65		
			סה"כ צריכה	23.30	9.79	23.56	56.65		
14	31606	ק.קרקע סושי הברזל	17312641 - 1	5,741.30	2,033.10	3,602.40	11,376.80	92.52	
			סה"כ צריכה	5,741.30	2,033.10	3,602.40	11,376.80		
15	32139	ק.קרקע סושי הברזל מפוח	17313210 - 1	2,460.40	925.10	2,361.20	5,746.70	11.17	
			סה"כ צריכה	2,460.40	925.10	2,361.20	5,746.70		
16	10674	קומה 1- בזק	14155681 - 1	85.65	32.65	78.80	197.10	0.28	
			סה"כ צריכה	85.65	32.65	78.80	197.10		
17	12170	קומה 1- חברת סולר	14155681 - 2	1,586.00	587.00	1,406.40	3,579.40	7.84	
			סה"כ צריכה	1,586.00	587.00	1,406.40	3,579.40		
18	19562	קומה 8- משאבות מים לצריכה שוטפת וכיבוי אש	14155681 - 4	931.20	246.10	543.00	1,720.30	6.08	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	931.20	246.10	543.00	1,720.30		
19	13095	קומה 1 אולם כנסים מאור ומיזוג	16048026 - 1	373.40	125.00	338.20	836.60	10.94	
			סה"כ צריכה	373.40	125.00	338.20	836.60		
20	13097	קומה 1 חדר כושר ב.חיוני	16048026 - 4	4,505.60	472.80	1,251.60	6,230.00	48.94	
			סה"כ צריכה	4,505.60	472.80	1,251.60	6,230.00		
21	14857	קומה 1 חדר כושר מ"א	16048016 - 1	389.65	71.40	186.20	647.25	261.71	
			סה"כ צריכה	389.65	71.40	186.20	647.25		
22	14872	קומה 10+11+12 צ'קמרקס ב.חיוני	14155676 - 3	2,687.20	646.80	1,479.60	4,813.60	16.06	
			14155676 - 4	3,401.80	1,089.40	2,408.20	6,899.40	16.41	
			16045505 - 1	3,373.20	1,120.60	2,610.40	7,104.20	15.37	
			סה"כ צריכה	9,462.20	2,856.80	6,498.20	18,817.20		
23	14873	קומה 10+11+12 צ'קמרקס מ"א	14155682 - 3	1,392.00	218.40	560.40	2,170.80	10.27	
			14155682 - 4	720.00	154.40	413.20	1,287.60	7.30	
			16045506 - 1	503.20	112.80	233.20	849.20	4.00	
			16048017 - 2	1,584.40	611.60	1,440.00	3,636.00	5.53	
			סה"כ צריכה	4,199.60	1,097.20	2,646.80	7,943.60		
24	15408	קומה 13 דה טרי מרקטירס ב.חיוני	16045504 - 1	4,011.80	1,249.80	3,066.20	8,327.80	178.39	
			סה"כ צריכה	4,011.80	1,249.80	3,066.20	8,327.80		
25	15407	קומה 13 דה טרי מרקטירס מ"א	16045502 - 3	480.40	136.40	320.40	937.20	3.26	
			סה"כ צריכה	480.40	136.40	320.40	937.20		
26	17995	קומה 14 אלביט ב.חיוני ומ"א	16045503 - 4	1,561.00	320.00	814.40	2,695.40	6.99	
			סה"כ צריכה	1,561.00	320.00	814.40	2,695.40		
27	23474	קומה 14 אלביט ב.חיוני	16045503 - 1	1,624.20	205.00	567.40	2,396.60	12.92	
			סה"כ צריכה	1,624.20	205.00	567.40	2,396.60		
28	23475	קומה 14 אלביט מ"א	16045501 - 1	516.20	51.40	154.40	722.00	9.81	
			סה"כ צריכה	516.20	51.40	154.40	722.00		
29	19575	קומה 15 סייט איקס	16045501 - 2	495.20	72.00	150.00	717.20	524.85	
			16045503 - 2	3,973.00	853.00	1,983.40	6,809.40	20.38	
			סה"כ צריכה	4,468.20	925.00	2,133.40	7,526.60		
30	47359	קומה 16 אוונטיס טיס מזרח	20281561 - 1	1,683.30	188.60	250.20	2,122.10	12.52	
			סה"כ צריכה	1,683.30	188.60	250.20	2,122.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
31	19574	קומה 16+17 סיסנס	16045504 - 3	2,863.60	628.80	1,541.60	5,034.00	166.51	
			16045504 - 4	2,411.20	608.00	1,351.20	4,370.40	195.16	
			16193819 - 1	0.00	0.50	0.40	0.90	69.42	
			סה"כ צריכה	5,274.80	1,237.30	2,893.20	9,405.30		
32	19570	קומה 16+17 סיסנס מ"א	16045502 - 1	934.40	286.00	737.60	1,958.00	7.45	
			16045502 - 4	338.40	154.00	341.40	833.80	3.10	
			סה"כ צריכה	1,272.80	440.00	1,079.00	2,791.80		
33	11196	קומה 18 רגוס	14155677 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			14155705 - 1	2,949.20	742.40	1,792.60	5,484.20	15.32	
			סה"כ צריכה	2,949.20	742.40	1,792.60	5,484.20		
34	10633	קומה 18 רגוס - מ"א	14155667 - 1	684.00	131.20	278.40	1,093.60	224.24	
			סה"כ צריכה	684.00	131.20	278.40	1,093.60		
35	38908	קומה 19 איירונסקיילס	16045501 - 4	1,899.60	213.00	619.40	2,732.00	16.79	
			סה"כ צריכה	1,899.60	213.00	619.40	2,732.00		
36	22725	קומה 19 סדונה מערכות בע"מ ב.חיוני	14155679 - 2	1,308.00	179.20	407.40	1,894.60	9.40	
			סה"כ צריכה	1,308.00	179.20	407.40	1,894.60		
37	19578	קומה 19 שגרירות אירלנד ב.חיוני	16045503 - 3	393.75	97.40	164.35	655.50	3.32	
			סה"כ צריכה	393.75	97.40	164.35	655.50		
38	19569	קומה 19 שגרירות אירלנד מ"א	16045501 - 3	68.65	14.60	25.20	108.45	0.91	
			סה"כ צריכה	68.65	14.60	25.20	108.45		
39	44507	קומה 2 פיזיוזר	17312642 - 1	0.50	0.10	0.50	1.10	7.07	
			17313187 - 1	1,633.30	152.50	396.40	2,182.20	36.86	
			סה"כ צריכה	1,633.80	152.60	396.90	2,183.30		
40	19707	קומה 2 שגרירות חוף השנהב פס 1	19093396 - 1	881.20	176.20	249.60	1,307.00	81.63	
			סה"כ צריכה	881.20	176.20	249.60	1,307.00		
41	24649	קומה 20 אקווה סקיריטי ב.חיוני	16048029 - 4	1,250.80	308.40	638.00	2,197.20	7.85	
			סה"כ צריכה	1,250.80	308.40	638.00	2,197.20		
42	47409	קומה 20 פליופס	14155659 - 3	1,805.65	416.70	1,551.60	3,773.95	7.07	
			14155678 - 1	67.70	28.60	66.35	162.65	0.26	
			14155678 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.008	
			14155679 - 1	843.90	217.60	715.25	1,776.75	5.04	
			סה"כ צריכה	2,717.25	662.90	2,333.20	5,713.35		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר צריכה	שיא ביקוש	מקדם הספק
43	47408	קומה 20 פלופס מ"א	14155659 - 1	91.90	11.40	13.90	117.20	2.80	
		סה"כ צריכה		91.90	11.40	13.90	117.20		
44	15032	קומה 21 וורלד קוואנט	16048029 - 1	2,970.20	833.40	1,595.60	5,399.20	13.33	
		סה"כ צריכה		2,970.20	833.40	1,595.60	5,399.20		
45	13109	קומה 21 וורלד קוואנט מ"א	14155667 - 4	555.40	75.00	55.80	686.20	8.48	
		סה"כ צריכה		555.40	75.00	55.80	686.20		
46	29168	קומה 21 חברת בינת אי.איי.ב.חיוני	16048029 - 2	1,753.60	219.60	454.80	2,428.00	9.76	
		סה"כ צריכה		1,753.60	219.60	454.80	2,428.00		
47	29169	קומה 21 חברת בינת אי.איי.מ"א	14155667 - 3	437.40	24.40	10.00	471.80	154.88	
		סה"כ צריכה		437.40	24.40	10.00	471.80		
48	32871	קומה 21 לוח מעליות	18170718 - 2	1,910.80	179.20	373.60	2,463.60	525.29	
		סה"כ צריכה		1,910.80	179.20	373.60	2,463.60		
49	22315	קומה 22 טאבולה במ"א	14155659 - 4	875.60	254.40	676.60	1,806.60	6.07	
		סה"כ צריכה		875.60	254.40	676.60	1,806.60		
50	22314	קומה 22 טאבולה ב.חיוני	14155660 - 2	2,622.80	615.00	1,444.00	4,681.80	13.55	
		סה"כ צריכה		2,622.80	615.00	1,444.00	4,681.80		
51	12201	קומה 22 כלירמרק מאור ומיזוג	14155660 - 1	911.30	57.20	106.60	1,075.10	67.50	
		סה"כ צריכה		911.30	57.20	106.60	1,075.10		
52	27610	קומה 23 טאבולה ב.ח.	14155660 - 4	4,136.20	1,139.60	2,700.20	7,976.00	23.51	
		סה"כ צריכה		4,136.20	1,139.60	2,700.20	7,976.00		
53	27611	קומה 23 טאבולה מ"א	14155665 - 2	706.20	221.60	590.80	1,518.60	8.20	
		סה"כ צריכה		706.20	221.60	590.80	1,518.60		
54	16363	קומה 25 דרגון פליי ב.חיוני	16045510 - 1	4,731.20	1,044.80	2,505.80	8,281.80	19.60	
		סה"כ צריכה		4,731.20	1,044.80	2,505.80	8,281.80		
55	16373	קומה 25 דרגון פליי מ"א	16045509 - 1	904.40	95.60	184.80	1,184.80	6.55	
		סה"כ צריכה		904.40	95.60	184.80	1,184.80		
56	13110	קומה 26 ארניקס	14155660 - 3	1,703.00	471.80	1,121.40	3,296.20	11.72	
		סה"כ צריכה		5,008.20	1,638.20	2,681.60	10,449.40	15.79	
57	19609	קומה 26 ארניקס מ"א	14155665 - 3	591.60	70.80	207.20	869.60	7.29	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	591.60	70.80	207.20	869.60		
58	40042	קומה 27 ארניקס	3 - 14155690	2,506.40	314.80	595.40	3,416.60	14.44	
			1 - 16254101	63.80	15.40	40.10	119.30	65.78	
			2 - 16254101	118.90	44.80	111.20	274.90	1.04	
			סה"כ צריכה	2,689.10	375.00	746.70	3,810.80		
59	40043	קומה 27 ארניקס מ"א	1 - 16224961	512.80	75.80	191.40	780.00	264.78	
			סה"כ צריכה	512.80	75.80	191.40	780.00		
60	27250	קומה 28 קליקטייל	2 - 14155674	2,873.20	937.80	2,179.20	5,990.20	14.10	
			1 - 14155745	55.90	12.90	32.55	101.35	0.50	
			2 - 14155745	0.25	0.00	0.00	0.25	0.07	
			סה"כ צריכה	2,929.35	950.70	2,211.75	6,091.80		
61	27254	קומה 28 קליקטייל מ"א	1 - 14155665	702.80	271.40	677.20	1,651.40	7.59	
			סה"כ צריכה	702.80	271.40	677.20	1,651.40		
62	7567	קומה 29 ארניקס	1 - 14155690	2,142.60	310.60	602.80	3,056.00	16.20	
			3 - 14155709	351.60	136.40	316.00	804.00	524.88	
			3 - 14155745	63.15	24.40	59.00	146.55	0.27	
			4 - 14155745	22.15	8.50	20.45	51.10	0.07	
			סה"כ צריכה	2,579.50	479.90	998.25	4,057.65		
63	27255	קומה 29 ארניקס מ"א	3 - 16224961	487.00	4.20	0.80	492.00	4.36	
			סה"כ צריכה	487.00	4.20	0.80	492.00		
64	12961	קומה 30 בנק HSBC	1 - 14155674	4,032.40	1,119.20	2,606.00	7,757.60	16.58	
			1 - 14155709	79.75	30.55	69.60	179.90	0.44	
			2 - 14155709	105.60	41.00	93.35	239.95	33.16	
			4 - 14155709	3,628.80	1,411.20	3,237.20	8,277.20	12.07	
			סה"כ צריכה	7,846.55	2,601.95	6,006.15	16,454.65		
65	27256	קומה 30 בנק HSBC מ"א	4 - 16224961	603.60	139.20	339.20	1,082.00	5.15	
			סה"כ צריכה	603.60	139.20	339.20	1,082.00		
66	13107	קומה 31+32+33 טאבולה מ"א	4 - 16045508	948.00	386.00	931.60	2,265.60	286.38	
			1 - 16048033	976.40	344.00	916.00	2,236.40	10.28	
			2 - 16048033	893.20	374.00	938.40	2,205.60	8.08	
			סה"כ צריכה	2,817.60	1,104.00	2,786.00	6,707.60		
67	24869	קומה 31+33 טאבולה ב. חיוני	2 - 16254138	2,216.40	713.20	1,721.50	4,651.10	10.24	
			סה"כ צריכה	2,216.40	713.20	1,721.50	4,651.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
68	19613	קומה 33+32 טאבולה ב.חיוני	16045511 - 1	4,550.20	1,491.00	3,603.40	9,644.60	18.87	
			16045511 - 2	5,789.80	1,948.40	4,689.00	12,427.20	27.11	
			סה"כ צריכה	10,340.00	3,439.40	8,292.40	22,071.80		
69	24868	קומה 34 אמות ב.חיוני	16254138 - 1	1,654.50	472.70	1,135.30	3,262.50	6.83	
			סה"כ צריכה	1,654.50	472.70	1,135.30	3,262.50		
70	15527	קומה 34 אמות מ"א	16045508 - 1	3,360.00	1,138.80	2,789.20	7,288.00	521.47	
			סה"כ צריכה	3,360.00	1,138.80	2,789.20	7,288.00		
71	34788	קומה 35 גלובל נט תאריך יציאה: 15/11/22	16254138 - 4	258.90	24.70	62.10	345.70	4.59	
			סה"כ צריכה	258.90	24.70	62.10	345.70		
72	50164	קומה 35 קולאפ תוכנה תאריך כניסה: 16/11/22	16254138 - 4	190.30	57.10	113.50	360.90	3.56	
			סה"כ צריכה	190.30	57.10	113.50	360.90		
73	24866	קומה 36+35 AOL	16048030 - 4	3,151.60	545.60	1,382.00	5,079.20	15.94	
			16254138 - 3	584.40	101.00	285.20	970.60	3.29	
			סה"כ צריכה	3,736.00	646.60	1,667.20	6,049.80		
74	15410	קומה 36+35 מא AOL	16045508 - 3	1,089.20	124.80	402.20	1,616.20	143.98	
			16048033 - 4	1,885.20	677.60	1,678.00	4,240.80	8.58	
			סה"כ צריכה	2,974.40	802.40	2,080.20	5,857.00		
75	17993	קומה 37 אלקטרה	14155675 - 3	3,483.87	949.63	2,156.63	6,590.13	13.78	
			16048030 - 1	2,786.40	719.60	1,610.80	5,116.80	14.21	
			סה"כ צריכה	6,270.27	1,669.23	3,767.43	11,706.93		
76	17994	קומה 37 אלקטרה מ"א	16048033 - 3	1,187.20	404.00	1,041.20	2,632.40	8.70	
			סה"כ צריכה	1,187.20	404.00	1,041.20	2,632.40		
77	16884	קומה 38 אוונטיס ב.חיוני	15091227 - 4	4,468.00	1,508.00	3,695.20	9,671.20	19.15	
			סה"כ צריכה	4,468.00	1,508.00	3,695.20	9,671.20		
78	16885	קומה 38 אוונטיס מ"א	15091221 - 3	582.00	10.00	161.60	753.60	8.23	
			סה"כ צריכה	582.00	10.00	161.60	753.60		
79	22416	קומה 39 וולת'סטון החזקות מ"א	15091221 - 2	772.80	36.00	55.20	864.00	5.72	
			סה"כ צריכה	772.80	36.00	55.20	864.00		
80	22417	קומה 39 וולת'סטון החזקות ב.חיוני	15091227 - 3	2,165.40	318.20	673.80	3,157.40	11.97	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,165.40	318.20	673.80	3,157.40		
81	12163	קומה 40 אלוני חץ	16193818 - 2	2,429.33	462.62	1,093.13	3,985.08	186.98	
			20281961 - 1	0.00	0.00	1.30	1.30	1.93	
			סה"כ צריכה	2,429.33	462.62	1,094.43	3,986.38		
82	12158	קומה 40 אלוני חץ מ"א	15091223 - 2	316.44	13.89	16.78	347.10	3.81	
			סה"כ צריכה	316.44	13.89	16.78	347.10		
83	13106	קומה 40 אנרגיקס מ"א	15091223 - 3	423.68	81.32	167.38	672.38	3.41	
			סה"כ צריכה	423.68	81.32	167.38	672.38		
84	13102	קומה 40 אנרגיקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ב.חיוני	16048030 - 2	2,957.60	504.10	1,085.20	4,546.90	68.15	
			סה"כ צריכה	2,957.60	504.10	1,085.20	4,546.90		
85	42009	קומה 40 אנרגיקס חיוני	17313254 - 1	0.00	0.70	2.80	3.50	3.57	
			סה"כ צריכה	0.00	0.70	2.80	3.50		
86	19614	קומה 6 אילנס - פינת קפה ב.חיוני	16193841 - 1	438.05	47.65	114.35	600.05	3.00	
			סה"כ צריכה	438.05	47.65	114.35	600.05		
87	22474	קומה 6 מיצאוי ב.חיוני ו מ"א	16048026 - 3	650.80	100.20	222.20	973.20	6.86	
			סה"כ צריכה	650.80	100.20	222.20	973.20		
88	42010	קומה 6 שגרירות צרפת	14155658 - 4	11.50	2.45	5.80	19.75	35.65	
			16193841 - 2	437.50	89.50	192.30	719.30	4.46	
			סה"כ צריכה	449.00	91.95	198.10	739.05		
89	33792	קומה 7 צקמרקס בע"מ	14155676 - 2	4,136.00	1,269.60	2,934.40	8,340.00	20.76	
			16048008 - 1	40.55	0.90	2.05	43.50	2.23	
			16048008 - 2	4.40	0.50	1.70	6.60	0.12	
			סה"כ צריכה	4,180.95	1,271.00	2,938.15	8,390.10		
90	33793	קומה 7 צקמרקס בע"מ מ"א	16048017 - 1	516.40	114.20	272.80	903.40	3.82	
			סה"כ צריכה	516.40	114.20	272.80	903.40		
91	43556	קומה 8 חברת פליופס ב.חיוני	16045505 - 3	4,806.40	1,578.40	3,619.20	10,004.00	21.78	
			סה"כ צריכה	4,806.40	1,578.40	3,619.20	10,004.00		
92	43557	קומה 8 חברת פליופס מ"א	16045506 - 3	926.40	118.80	115.20	1,160.40	14.66	
			סה"כ צריכה	926.40	118.80	115.20	1,160.40		
93	22473	קומה 9 אלביט מערכות מ"א	16045506 - 2	604.40	200.40	462.40	1,267.20	6.26	
			סה"כ צריכה	604.40	200.40	462.40	1,267.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
94	22472	קומה 9 אלביט מערכות מאור וכח	16045505 - 2	6,657.00	2,146.60	4,804.40	13,608.00	28.50	
			סה"כ צריכה	6,657.00	2,146.60	4,804.40	13,608.00		
95	32870	קומת גג לוח מעליות	18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	369,901.68	103,002.69	234,163.30	700,867.67		
			חשבון חברת חשמל			882,574.00	882,574.00		
			הפרש בקוט"ש			-648,410.70	-181,706.33		
			הפרש באחוזים			-73.47%	-20.59%		



■ פסגה (Kwh 369,901.68)
■ גבע (Kwh 103,002.69)
■ שפל (Kwh 234,163.30)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	7579	שנאי 1	14158904 - 1	100,611.00	27,019.60	78,644.10	206,274.70		
			סה"כ צריכה	100,611.00	27,019.60	78,644.10	206,274.70		
2	7580	שנאי 2	14158924 - 1	39,398.00	9,825.90	29,311.70	78,535.60		
			סה"כ צריכה	39,398.00	9,825.90	29,311.70	78,535.60		
3	7581	שנאי 3	14158953 - 1	85,763.90	23,421.80	68,503.00	177,688.70		
			סה"כ צריכה	85,763.90	23,421.80	68,503.00	177,688.70		
4	7582	שנאי 4	14158971 - 1	80,755.40	21,335.90	63,591.20	165,682.50		
			סה"כ צריכה	80,755.40	21,335.90	63,591.20	165,682.50		
5	7583	שנאי 5	14158969 - 1	121,793.10	36,932.40	78,816.90	237,542.40		
			סה"כ צריכה	121,793.10	36,932.40	78,816.90	237,542.40		

