

דוח קוט"ש

עבור: עוגן גדלן

דוח מסכם עבור: מטרומול בניין B

תקופת דוח: (01/11/22 - 30/11/22)

תאריך הפקה: 11/12/22


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30337	מיזוג אוויר	15140015 - 1	7,355.90	1,892.70	3,110.70	12,359.30		
			15140017 - 1	7,400.00	1,461.10	2,712.60	11,573.70		
			16224440 - 1	6,116.20	1,420.30	3,107.40	10,643.90		
			17013924 - 1	7,738.60	1,174.60	3,235.10	12,148.30		
			17313060 - 1	5,585.40	1,403.30	2,063.70	9,052.40	141.66	
			סה"כ צריכה	34,196.10	7,352.00	14,229.50	55,777.60		
2	33408	קומה 0 - גימס	18029625 - 3	5,031.00	1,428.10	2,954.70	9,413.80	27.20	
			18029700 - 2	1,282.90	297.00	530.40	2,110.30	5.29	
			סה"כ צריכה	6,313.90	1,725.10	3,485.10	11,524.10		
3	34014	קומה 01 - סטודיו יעל ענתי	18029625 - 13	82.10	48.10	7.20	137.40	3.00	
			18029700 - 10	53.30	59.30	1.00	113.60	2.40	
			סה"כ צריכה	135.40	107.40	8.20	251.00		
4	34008	קומה 02 - מכבי דנט	18029625 - 7	5,545.90	1,453.20	1,058.90	8,058.00	29.62	
			18029700 - 12	751.30	179.60	53.60	984.50	5.25	
			סה"כ צריכה	6,297.20	1,632.80	1,112.50	9,042.50		
5	33634	קומה 03 - איילה אונקולוגיה	18029625 - 11	3,003.84	743.68	1,932.16	5,679.68	16.38	
			18029700 - 6	607.36	204.16	512.64	1,324.16	12.72	
			סה"כ צריכה	3,611.20	947.84	2,444.80	7,003.84		
6	47239	קומה 03 - קולפלאנט	18029625 - 12	961.20	260.40	618.90	1,840.50	9.19	
			18029700 - 7	179.20	40.20	103.70	323.10	1.33	
			סה"כ צריכה	1,140.40	300.60	722.60	2,163.60		
7	40571	קומה 04 - שילת אופטרוניקס בע"מ	16254156 - 4	347.50	47.40	53.60	448.50	5.77	
			18029700 - 14	1,925.20	281.60	514.80	2,721.60	10.43	
			סה"כ צריכה	2,272.70	329.00	568.40	3,170.10		
8	47240	קומה 05 - שילת אופטרוניקס בע"מ	21055273 - 2	175.80	4.40	7.60	187.80	2.33	
			21055274 - 2	1,569.00	50.00	72.60	1,691.60	11.26	
			סה"כ צריכה	1,744.80	54.40	80.20	1,879.40		
9	30336	קומה 06 - ריגיוס	16254156 - 1	3,354.40	792.60	1,957.80	6,104.80	17.34	
			18040260 - 1	572.40	40.60	44.00	657.00	5.10	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,926.80	833.20	2,001.80	6,761.80		
10	30490	קומה 07 - אקסג'ט	18029625 - 1	4,739.60	908.20	2,260.00	7,907.80	29.47	
			18040260 - 2	4,373.80	1,495.40	3,804.60	9,673.80	19.36	
			סה"כ צריכה	9,113.40	2,403.60	6,064.60	17,581.60		
11	30338	קומה 08 - אקסג'ט	16254156 - 2	2,440.40	693.40	1,626.00	4,759.80	12.04	
			18040260 - 3	755.60	131.60	294.80	1,182.00	9.49	
			סה"כ צריכה	3,196.00	825.00	1,920.80	5,941.80		
12	30901	קומה 09 - אמ קי אס	18029625 - 2	8,050.20	2,459.20	6,155.40	16,664.80	34.53	
			18040260 - 4	109.80	5.20	9.40	124.40	2.00	
			סה"כ צריכה	8,160.00	2,464.40	6,164.80	16,789.20		
13	30900	קומה 10 - אמ קי אס	16254156 - 3	7,822.80	2,319.00	5,164.20	15,306.00	34.72	
			18029700 - 1	936.80	237.00	547.20	1,721.00	7.59	
			סה"כ צריכה	8,759.60	2,556.00	5,711.40	17,027.00		
14	32824	קומה 11 - קולפלאנט	18029625 - 9	5,322.40	1,078.00	2,534.80	8,935.20	30.84	
			18029700 - 8	1,025.00	239.80	591.60	1,856.40	9.17	
			סה"כ צריכה	6,347.40	1,317.80	3,126.40	10,791.60		
15	32825	קומה 12 - צ'אג	18029625 - 10	3,429.40	409.00	811.00	4,649.40	20.84	
			18029700 - 9	767.20	37.00	17.60	821.80	4.56	
			סה"כ צריכה	4,196.60	446.00	828.60	5,471.20		
16	48095	קומה 14 - בקסין	20004326 - 4	1,655.65	318.25	835.10	2,809.00	14.61	
			20004327 - 4	463.35	51.55	113.80	628.70	6.91	
			סה"כ צריכה	2,119.00	369.80	948.90	3,437.70		
17	42183	קומה 14 - פרפל ביוטק	20004326 - 1	866.76	109.68	235.68	1,212.12	4.48	
			20004327 - 1	160.32	9.42	19.92	189.66	2.59	
			סה"כ צריכה	1,027.08	119.10	255.60	1,401.78		
18	42934	קומה 14 - פרפל ביוטק (שוכר משנה שלו ביו דבש)	20004326 - 2	138.32	34.12	88.16	260.60	78.39	
			20004327 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			סה"כ צריכה	138.32	34.12	88.16	260.60		
19	43529	קומה 14 - קיורספונס	20004326 - 3	1,805.72	353.68	733.64	2,893.04	76.30	
			20004327 - 3	414.88	184.56	489.76	1,089.20	6.28	
			סה"כ צריכה	2,220.60	538.24	1,223.40	3,982.24		
20	44776	קומה 15 - ביו דבש	20065441 - 2	1,188.90	147.50	365.50	1,701.90	10.35	
			20065442 - 2	3,997.30	1,180.90	3,034.90	8,213.10	23.87	
			סה"כ צריכה	5,186.20	1,328.40	3,400.40	9,915.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
21	44775	קומה 15 - ביו מילק	20065441 - 1	2,164.00	513.70	1,313.40	3,991.10	18.59	
			20065442 - 1	1,035.20	161.20	412.60	1,609.00	9.80	
			סה"כ צריכה	3,199.20	674.90	1,726.00	5,600.10		
22	46105	קומה 17 - IBF	20065441 - 4	756.20	67.50	150.90	974.60	5.98	
			20065442 - 4	182.80	8.80	18.80	210.40	1.91	
			סה"כ צריכה	939.00	76.30	169.70	1,185.00		
23	46104	קומה 17 - אניון	20065441 - 3	1,666.70	225.20	406.20	2,298.10	13.42	
			20065442 - 3	285.50	31.50	85.00	402.00	4.70	
			סה"כ צריכה	1,952.20	256.70	491.20	2,700.10		
			סה"כ צריכה	116,193.10	26,692.70	56,773.06	199,658.86		
			חשבון חברת חשמל			263,020.00	263,020.00		
			הפרש בקוטי"ש			-206,246.94	-63,361.14		
			הפרש באחוזים			-78.41%	-24.09%		



■ פסגה (116,193.10 Kwh) 58%
■ גבע (26,692.70 Kwh) 13%
■ שפל (56,773.06 Kwh) 28%