



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל בניין 22

תקופת דוח: (01/11/22 - 30/11/22)

תאריך הפקה: 18/12/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39770	*לבדיקה מא (נובה) (מועמס לפי אחוז	21055537 - 1	10,346.40	3,195.20	5,534.00	19,075.60	39.97	
			21055537 - 3	161.60	32.00	100.00	293.60	2.49	
			סה"כ צריכה	10,508.00	3,227.20	5,634.00	19,369.20		
2	39772	*לבדיקה מא משותף שעות רגילות + חריגות = 100%	21055537 - 4	1,832.40	466.80	2,220.60	4,519.80	204.73	
			21055538 - 2	36,463.20	10,334.40	22,425.60	69,223.20	215.62	
			21055543 - 4	28,665.00	9,142.80	21,535.80	59,343.60	167.29	
			סה"כ צריכה	66,960.60	19,944.00	46,182.00	133,086.60		
3	47258	*לבדיקה מא משותף שעות רגילות מועמס לפי אחוז רק 75% (נטע)	21055537 - 4	1,414.80	0.00	0.00	1,414.80		
			21055538 - 2	31,227.60	0.00	0.00	31,227.60		
			21055543 - 4	23,869.20	0.00	0.00	23,869.20		
			סה"כ צריכה	56,511.60	0.00	0.00	56,511.60		
4	39786	*נובה ציבורי (50%) מועמס על שוכרים לפי יחס צריכה	21055538 - 1	56,630.00	18,620.00	44,155.00	119,405.00	475.95	
			21055540 - 1	60,587.50	21,145.00	52,305.00	134,037.50	573.90	
			21055538 - 2	-18,231.60	-5,167.20	-11,212.80	-34,611.60	215.62	
			21055538 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			21055538 - 4	-12,297.30	-4,309.50	-10,121.40	-26,728.20	90.60	
			20065587 - 2	-8,928.60	-2,860.80	-7,085.40	-18,874.80	83.98	
			20065587 - 3	-5,632.60	-2,212.60	-5,638.00	-13,483.20	72.40	
			20065587 - 4	-2,531.40	-734.20	-1,812.00	-5,077.60	25.50	
			21055544 - 1	-346.35	-131.95	-341.10	-819.40	4.72	
			21055544 - 2	-105.90	-32.70	-84.00	-222.60	1.26	
			21055544 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
			21055544 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
			21055539 - 1	-439.60	-276.70	-814.10	-1,530.40	6.72	
			21055539 - 2	-129.65	-47.45	-118.73	-295.83	1.34	
			21055540 - 2	-9,594.90	-3,211.80	-8,190.30	-20,997.00	86.71	
			21055540 - 3	-14,629.50	-5,324.40	-13,437.00	-33,390.90	117.95	
			21055537 - 1	-5,173.20	-1,597.60	-2,767.00	-9,537.80	39.97	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.49	-146.80	-50.00	-16.00	-80.80	21055537 - 3			
	204.73	-2,259.90	-1,110.30	-233.40	-916.20	21055537 - 4			
	0.006	0.00	0.00	0.00	0.00	21055543 - 1			
	11.61	-2,725.60	-1,007.00	-431.20	-1,287.40	21055543 - 2			
	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	21055543 - 3			
	14.08	-1,155.00	-383.90	-178.50	-592.60	21055537 - 2			
	167.29	-29,671.80	-10,767.90	-4,571.40	-14,332.50	21055543 - 4			
		51,914.08	21,519.08	8,427.60	21,967.40	סה"כ צריכה			
	83.98	-37,749.60	-14,170.80	-5,721.60	-17,857.20	20065587 - 2	ציבורי 100% לבדיקה	39784	5
	72.40	-26,966.40	-11,276.00	-4,425.20	-11,265.20	20065587 - 3			
	25.50	-10,155.20	-3,624.00	-1,468.40	-5,062.80	20065587 - 4			
	39.97	-19,075.60	-5,534.00	-3,195.20	-10,346.40	21055537 - 1			
	14.08	-2,310.00	-767.80	-357.00	-1,185.20	21055537 - 2			
	2.49	-293.60	-100.00	-32.00	-161.60	21055537 - 3			
	204.73	-4,519.80	-2,220.60	-466.80	-1,832.40	21055537 - 4			
	475.95	238,810.00	88,310.00	37,240.00	113,260.00	21055538 - 1			
	215.62	-69,223.20	-22,425.60	-10,334.40	-36,463.20	21055538 - 2			
	0.003	0.00	0.00	0.00	0.00	21055538 - 3			
	90.60	-53,456.40	-20,242.80	-8,619.00	-24,594.60	21055538 - 4			
	6.72	-3,060.80	-1,628.20	-553.40	-879.20	21055539 - 1			
	1.34	-591.65	-237.45	-94.90	-259.30	21055539 - 2			
	573.90	268,075.00	104,610.00	42,290.00	121,175.00	21055540 - 1			
	86.71	-41,994.00	-16,380.60	-6,423.60	-19,189.80	21055540 - 2			
	117.95	-66,781.80	-26,874.00	-10,648.80	-29,259.00	21055540 - 3			
	0.006	0.00	0.00	0.00	0.00	21055543 - 1			
	11.61	-5,451.20	-2,014.00	-862.40	-2,574.80	21055543 - 2			
	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	21055543 - 3			
	167.29	-59,343.60	-21,535.80	-9,142.80	-28,665.00	21055543 - 4			
	4.72	-1,638.80	-682.20	-263.90	-692.70	21055544 - 1			
	1.26	-445.20	-168.00	-65.40	-211.80	21055544 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21055544 - 3			
	0.006	0.00	0.00	0.00	0.00	21055544 - 4			
		103,828.15	43,038.15	16,855.20	43,934.80	סה"כ צריכה			
	475.95	238,810.00	88,310.00	37,240.00	113,260.00	21055538 - 1	שנאי 1 - לבדיקה	39741	6
		238,810.00	88,310.00	37,240.00	113,260.00	סה"כ צריכה			
	573.90	268,075.00	104,610.00	42,290.00	121,175.00	21055540 - 1	שנאי 2 - לבדיקה	39757	7
		268,075.00	104,610.00	42,290.00	121,175.00	סה"כ צריכה			




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	47264	*נובה מא חריג	21055537 - 4	273.30	520.50	2,304.00	3,097.80		
			21055538 - 2	4,698.00	9,998.00	23,345.20	38,041.20		
			21055543 - 4	4,216.50	8,782.20	22,466.70	35,465.40		
			סה"כ צריכה	9,187.80	19,300.70	48,115.90	76,604.40		
2	39748	אפלייד חדש ק.3	20065587 - 4	5,062.80	1,468.40	3,624.00	10,155.20	25.50	
		מא שעות רגילות		3,481.11	0.00	0.00	3,481.11		
		ציבורי		1,002.25	320.65	815.15	2,138.05		
		סה"כ צריכה		9,546.16	1,789.05	4,439.15	15,774.36		
3	39785	אפריקה ישראל (50%) ציבורי	21055538 - 1	56,630.00	18,620.00	44,155.00	119,405.00	475.95	
			21055540 - 1	60,587.50	21,145.00	52,305.00	134,037.50	573.90	
			21055538 - 2	-18,231.60	-5,167.20	-11,212.80	-34,611.60	215.62	
			21055538 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			21055538 - 4	-12,297.30	-4,309.50	-10,121.40	-26,728.20	90.60	
			20065587 - 2	-8,928.60	-2,860.80	-7,085.40	-18,874.80	83.98	
			20065587 - 3	-5,632.60	-2,212.60	-5,638.00	-13,483.20	72.40	
			20065587 - 4	-2,531.40	-734.20	-1,812.00	-5,077.60	25.50	
			21055544 - 1	-346.35	-131.95	-341.10	-819.40	4.72	
			21055544 - 2	-105.90	-32.70	-84.00	-222.60	1.26	
			21055544 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055544 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
			21055539 - 1	-439.60	-276.70	-814.10	-1,530.40	6.72	
			21055539 - 2	-129.65	-47.45	-118.73	-295.83	1.34	
			21055540 - 2	-9,594.90	-3,211.80	-8,190.30	-20,997.00	86.71	
			21055540 - 3	-14,629.50	-5,324.40	-13,437.00	-33,390.90	117.95	
			21055537 - 1	-5,173.20	-1,597.60	-2,767.00	-9,537.80	39.97	
			21055537 - 3	-80.80	-16.00	-50.00	-146.80	2.49	
			21055537 - 4	-916.20	-233.40	-1,110.30	-2,259.90	204.73	
			21055543 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
			21055543 - 2	-1,287.40	-431.20	-1,007.00	-2,725.60	11.61	
			21055543 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	
			21055537 - 2	-592.60	-178.50	-383.90	-1,155.00	14.08	
			21055543 - 4	-14,332.50	-4,571.40	-10,767.90	-29,671.80	167.29	
			סה"כ צריכה	21,967.40	8,427.60	21,519.08	51,914.08		
4	39758	ביומקס ק.ד.	21055540 - 2	19,189.80	6,423.60	16,380.60	41,994.00	86.71	
		מא שעות רגילות		9,584.37	0.00	0.00	9,584.37		
		מיזוג אוויר		3,077.79	945.25	1,650.20	5,673.24		
		ציבורי		3,798.87	1,402.72	3,684.50	8,886.09		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	35,650.83	8,771.57	21,715.30	66,137.70		
5	39751	ביומקס ק.ד חיוני	21055544 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	39759	ביומקס ק.ה	21055540 - 3	29,259.00	10,648.80	26,874.00	66,781.80	117.95	
			מא שעות רגילות	9,584.37	0.00	0.00	9,584.37		
			מיזוג אוויר	3,077.79	945.25	1,650.20	5,673.24		
			ציבורי	5,792.20	2,325.38	6,044.78	14,162.36		
			סה"כ צריכה	47,713.36	13,919.43	34,568.98	96,201.77		
7	39752	ביומקס ק.ה חיוני	21055544 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	39753	חניה	21055539 - 1	879.20	553.40	1,628.20	3,060.80	6.72	
			סה"כ צריכה	879.20	553.40	1,628.20	3,060.80		
9	39768	נובה	20065587 - 3	11,265.20	4,425.20	11,276.00	26,966.40	72.40	
			21055543 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	
			מא שעות רגילות	6,097.60	0.00	0.00	6,097.60		
			ציבורי	2,230.09	966.33	2,536.32	5,732.74		
			סה"כ צריכה	19,592.89	5,391.53	13,812.32	38,796.74		
10	39754	נובה - לוח קומת גג	21055539 - 2	259.30	94.90	237.45	591.65	1.34	
			ציבורי	51.33	20.72	53.41	125.46		
			סה"כ צריכה	310.63	115.62	290.86	717.11		
11	39766	נובה ק.1	21055543 - 2	2,574.80	862.40	2,014.00	5,451.20	11.61	
			ציבורי	509.72	188.32	453.01	1,151.05		
			סה"כ צריכה	3,084.52	1,050.72	2,467.01	6,602.25		
12	39762	נובה ק.6 - קומת גג -קפיטריה	21055537 - 2	1,185.20	357.00	767.80	2,310.00	14.08	
			סה"כ צריכה	1,185.20	357.00	767.80	2,310.00		
13	39745	נובה ק.קרקע חדש 5ע	20065587 - 1	13,970.40	4,820.40	11,225.60	30,016.40	51.94	
			מא שעות רגילות	4,622.65	0.00	0.00	4,622.65		
			ציבורי	2,765.62	1,052.63	2,524.98	6,343.23		
			סה"כ צריכה	21,358.67	5,873.03	13,750.58	40,982.28		
14	39749	נובה ק.קרקע חיוני	21055544 - 1	692.70	263.90	682.20	1,638.80	4.72	
			ציבורי	137.13	57.63	153.45	348.20		
			סה"כ צריכה	829.83	321.53	835.65	1,987.00		
15	39769	נובה קומת קרקע	20065587 - 1	-13,970.40	-4,820.40	-11,225.60	-30,016.40	51.94	
			21055538 - 4	24,594.60	8,619.00	20,242.80	53,456.40	90.60	
			מא שעות רגילות	3,972.77	0.00	0.00	3,972.77		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	1,275.67	391.78	683.97	2,351.42		
			ציבורי	2,103.20	829.50	2,028.24	4,960.94		
			סה"כ צריכה	17,975.84	5,019.88	11,729.41	34,725.13		
16	39746	פתולאב ק.2	20065587 - 2	17,857.20	5,721.60	14,170.80	37,749.60	83.98	
			מא שעות רגילות	9,584.37	0.00	0.00	9,584.37		
			מיזוג אוויר	3,077.79	945.25	1,650.20	5,673.24		
			ציבורי	3,535.06	1,249.43	3,187.45	7,971.94		
			סה"כ צריכה	34,054.43	7,916.27	19,008.44	60,979.14		
17	39750	פתולאב ק.2 חיוני	21055544 - 2	211.80	65.40	168.00	445.20	1.26	
			ציבורי	41.93	14.28	37.79	94.00		
			סה"כ צריכה	253.73	79.68	205.79	539.20		
18	50114	קוונטום ארט ק.1	21055538 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			21055543 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
			מא שעות רגילות	1,192.39	0.00	0.00	1,192.39		
			סה"כ צריכה	1,192.39	0.00	0.00	1,192.39		
			סה"כ צריכה	224,782.88	78,887.02	194,854.46	498,524.36		
			חשבון חברת חשמל			512,905.00	512,905.00		
			הפרש בקוטי"ש			-318,050.54	-14,380.64		
			הפרש באחוזים			-62.01%	-2.80%		



- פסגה (Kwh 224,782.88)
- גבע (Kwh 78,887.02)
- שפל (Kwh 194,854.46)

