



דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (30/11/22 - 03/11/22)

תאריך הפקה: 18/12/22

| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|-----------|----|
| | 284.64 | 113,066.12 | 36,421.80 | 17,162.68 | 59,481.64 | 00025464 - 1 | *שנאי 1 גג פורמולה T1 | 31492 | 1 |
| | | 113,066.12 | 36,421.80 | 17,162.68 | 59,481.64 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 70,569.80 | 23,694.80 | 10,735.50 | 36,139.50 | 13127926 - 1 | *שנאי 2 גג פורמולה T2 | 31493 | 2 |
| | | 70,569.80 | 23,694.80 | 10,735.50 | 36,139.50 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 183,635.92 | 60,116.60 | 27,898.18 | 95,621.14 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 0.00 | | | | חשבון חברת חשמל | | | |
| | | 183,635.92 | | | | הפרש בקוט"ש | | | |
| | | | | | | הפרש באחוזים | | | |



■ פסגה (95,621.14 Kwh)
■ גבע (27,898.18 Kwh)
■ שפל (60,116.60 Kwh)

| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------------------|-----------|----|
| | 6.83 | 3,377.55 | 1,246.30 | 550.90 | 1,580.34 | 00024541 - 1 | חדר תקשורת גג (סלקום) | 31494 | 1 |
| | | 3,377.55 | 1,246.30 | 550.90 | 1,580.34 | סה"כ צריכה | | | |
| | 43.90 | 12,716.26 | 2,035.09 | 2,234.97 | 8,446.20 | 00009279 - 8 | מגדל קירור חדש | 31495 | 2 |
| | | 12,716.26 | 2,035.09 | 2,234.97 | 8,446.20 | סה"כ צריכה | | | |
| | 284.64 | 113,066.12 | 36,421.80 | 17,162.68 | 59,481.64 | 00025464 - 1 | ראשי שנאים לדוח סיוכום לבדיקה | 31496 | 3 |
| | | 70,569.80 | 23,694.80 | 10,735.50 | 36,139.50 | 13127926 - 1 | | | |
| | | 183,635.92 | 60,116.60 | 27,898.18 | 95,621.14 | סה"כ צריכה | | | |

