



**דוח קוט"ש**


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 300 (ישן 118)

תקופת דוח: (01/11/22 - 30/11/22)

תאריך הפקה: 27/12/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	37.19	12,061.20	4,342.40	2,389.70	5,329.10	21055229 - 3	מבנה 300 ביר גארדן	37960	1
		248.90	120.43	33.72	94.75	ציבורי ומ"א			
		12,310.10	4,462.83	2,423.42	5,423.85	סה"כ צריכה			
	9.63	1,148.90	136.00	116.20	896.70	21055229 - 2	מבנה 300 תמיס טכנולוגיות	37959	2
	0.31	170.05	68.30	27.95	73.80	21055229 - 4			
		24.95	5.67	2.03	17.25	ציבורי ומ"א			
		1,343.90	209.97	146.18	987.75	סה"כ צריכה			
		13,654.00	4,672.80	2,569.60	6,411.60	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		13,654.00				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 6,411.60)  
■ גבע (Kwh 2,569.60)  
■ שפל (Kwh 4,672.80)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	38.86	13,654.00	4,672.80	2,569.60	6,411.60	21055229 - 1	מבנה 300 ציבורי	39300	1
	9.63	-1,148.90	-136.00	-116.20	-896.70	21055229 - 2			
	37.19	-12,061.20	-4,342.40	-2,389.70	-5,329.10	21055229 - 3			
	0.31	-170.05	-68.30	-27.95	-73.80	21055229 - 4			
		273.85	126.10	35.75	112.00	סה"כ צריכה			

