



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה תעשייה מעלות

תקופת דוח: (01/11/22 - 30/11/22)

תאריך הפקה: 28/12/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	11782	אזור חדר אוכל (אזור 1) LT	00025485 - 2	1,046.85	228.59	416.38	1,691.81	14.92	
			00025485 - 5	3,016.94	460.93	153.20	3,631.07	16.32	
			סה"כ צריכה	4,063.79	689.52	569.57	5,322.88		
2	11783	אזור קיפופים (אזור 2) LT	00025485 - 3	997.28	158.34	147.95	1,303.57	11.02	
			00025485 - 6	2,703.78	599.28	1,086.75	4,389.81	14.84	
			סה"כ צריכה	3,701.06	757.62	1,234.70	5,693.38		
3	42950	זול סטוק מעלות המעפילים	81013142 - 2	658.65	211.23	537.23	1,407.11	12.13	
			סה"כ צריכה	658.65	211.23	537.23	1,407.11		
4	30927	מכללת עתיד	70034434 - 1	446.80	210.47	215.11	872.37	10.24	
			81013142 - 1	597.78	174.79	201.94	974.52	6.86	
			81013142 - 3	339.66	124.31	207.50	671.47	2.38	
			סה"כ צריכה	1,384.24	509.56	624.56	2,518.36		
5	30922	מפעל LT	70034417 - 1	11,412.05	852.58	2,911.66	15,176.30	155.90	
			סה"כ צריכה	11,412.05	852.58	2,911.66	15,176.30		
			סה"כ צריכה	21,219.80	3,020.51	5,877.72	30,118.03		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				30,118.03		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (21,219.80 Kwh)  
■ גבע (3,020.51 Kwh)  
■ שפל (5,877.72 Kwh)

