

### דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 305 (ישן 122)

תקופת דוח: (30/11/22 - 01/11/22)

תאריך הפקה: 28/12/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	4.31	1,021.60	123.10	54.80	843.70	19051836 - 3	מבנה 305 מכון אלן לבינה מלאכותית	37951	1
		414.00	64.90	41.80	307.30		ציבורי ומ"א		
		1,435.60	188.00	96.60	1,151.00		סה"כ צריכה		
		1,435.60	188.00	96.60	1,151.00		סה"כ צריכה		
		0.00					חשבון חברת חשמל		
		1,435.60					הפרש בקוט"ש		
							הפרש באחוזים		



■ פסגה (Kwh 1,151.00)  
■ גבע (Kwh 96.60)  
■ שפל (Kwh 188.00)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	8.54	1,435.60	188.00	96.60	1,151.00	19051836 - 1	מבנה 305 ציבורי	39302	1
	4.31	-1,021.60	-123.10	-54.80	-843.70	19051836 - 3			
		414.00	64.90	41.80	307.30		סה"כ צריכה		