



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אורן

תקופת דוח: (28/12/22 - 01/12/22)


תאריך הפקה: 29/12/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30584	מיזוג אויר	70054711 - 1	3,391.18	1,528.22	12,608.96	17,528.35	58.42	
			81007765 - 2	4,006.59	1,543.66	14,923.25	20,473.50	54.43	
			81007907 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81007907 - 2	83.12	41.70	317.00	441.82	0.70	
			81007907 - 3	1,047.18	519.47	3,953.62	5,520.27	17.90	
			81007907 - 4	620.94	323.19	2,323.60	3,267.73	16.91	
			81007907 - 8	1,985.55	1,009.23	7,591.44	10,586.22	55.44	
			סה"כ צריכה	11,134.56	4,965.47	41,717.87	57,817.89		
2	30585	ציבורי	81007805 - 1	1,156.57	476.42	3,434.80	5,067.79	11.51	
			81007805 - 2	74.20	35.82	257.77	367.80	1.25	
			81007805 - 8	4,118.16	1,937.20	13,569.69	19,625.05	42.89	
			81007907 - 5	-1.14	-0.32	-2.68	-4.14	0.02	
			סה"כ צריכה	5,347.79	2,449.12	17,259.58	25,056.50		
3	43441	קומה 01 - 3 די אס	81007765 - 1	-169.31	-81.99	-641.56	-892.85	1.37	
			81007765 - 6	1,653.30	665.58	5,536.03	7,854.91	29.60	
			סה"כ צריכה	1,483.99	583.60	4,894.47	6,962.06		
4	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	81007765 - 8	459.30	78.04	1,353.68	1,891.03	15.88	
			סה"כ צריכה	459.30	78.04	1,353.68	1,891.03		
5	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	81007805 - 6	47.99	24.02	180.41	252.42	0.38	
			סה"כ צריכה	47.99	24.02	180.41	252.42		
6	30588	קומה 02 - עודכנית	81007765 - 1	169.31	81.99	641.56	892.85	1.37	
			81007765 - 3	2,197.65	590.22	7,316.59	10,104.46	48.51	
			81007765 - 8	-459.30	-78.04	-1,353.68	-1,891.03	15.88	
			סה"כ צריכה	1,907.65	594.17	6,604.47	9,106.29		
7	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	20281994 - 1	2,352.20	1,147.10	8,824.00	12,323.30	35.88	
			סה"כ צריכה	2,352.20	1,147.10	8,824.00	12,323.30		
8	30587	קומה 03+04 - קליקסופטור	81007765 - 4	1,590.91	791.70	5,980.54	8,363.15	13.65	
			81007765 - 5	1,526.03	742.19	5,743.60	8,011.82	16.62	
			סה"כ צריכה	3,116.94	1,533.89	11,724.14	16,374.98		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	39035	קומה 06 - פרויקט פלאפון	81007805 - 3	909.66	323.79	2,896.59	4,130.04	11.13	
			סה"כ צריכה	909.66	323.79	2,896.59	4,130.04		
10	39036	קומה 07 - פרויקט פלאפון	81007805 - 5	741.00	346.82	2,822.77	3,910.60	10.15	
			סה"כ צריכה	741.00	346.82	2,822.77	3,910.60		
11	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	13,905.52	6,642.62	49,566.66	70,114.80	119.74	
			סה"כ צריכה	13,905.52	6,642.62	49,566.66	70,114.80		
12	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	3,227.20	1,417.36	11,136.60	15,781.16	42.32	
			סה"כ צריכה	3,227.20	1,417.36	11,136.60	15,781.16		
13	30580	קליק סופטוור קומה 5	81007907 - 6	210.30	93.62	722.92	1,026.84	2.54	
			סה"כ צריכה	210.30	93.62	722.92	1,026.84		
14	30581	קליר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	3,049.66	1,133.82	9,905.05	14,088.53	40.67	
			סה"כ צריכה	3,049.66	1,133.82	9,905.05	14,088.53		
			סה"כ צריכה	47,893.76	21,333.45	169,609.22	238,836.43		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				238,836.43		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 47,893.76)
■ גבע (Kwh 21,333.45)
■ שפל (Kwh 169,609.22)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	14,422.59	6,584.19	52,374.27	73,381.06	138.37	
			סה"כ צריכה	14,422.59	6,584.19	52,374.27	73,381.06		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	24,060.86	11,138.94	83,420.42	118,620.22	219.01	
			סה"כ צריכה	24,060.86	11,138.94	83,420.42	118,620.22		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	10,953.54	4,316.99	39,421.70	54,692.22	124.29	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	10,953.54	4,316.99	39,421.70	54,692.22		

