



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין דקל

תקופת דוח: (28/12/22 - 01/12/22)

תאריך הפקה: 29/12/22


מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	68.33	19,413.77	13,641.37	1,890.55	3,881.84	00006068 - 3	*פארק אזורים	11792	1
		19,413.77	13,641.37	1,890.55	3,881.84	סה"כ צריכה			
	39.62	1,727.29	1,263.19	130.39	333.71	00006068 - 1	מ"א גג	11794	2
	0.01	6.29	4.46	0.60	1.24	00006068 - 8			
	75.58	21,411.53	15,300.58	1,751.05	4,359.90	00006366 - 1			
	0.60	340.86	244.64	32.10	64.12	00006366 - 7			
	21.91	14,422.37	10,306.35	1,369.71	2,746.30	00021940 - 1			
	0.008	0.01	0.01	0.002	-0.0010	00021940 - 2			
	21.44	14,065.87	10,049.88	1,335.40	2,680.59	00021940 - 3			
	0.004	-0.0010	-0.0010	0.00	0.00	00021940 - 4			
	0.09	52.11	37.32	4.90	9.90	00022129 - 1			
	0.58	356.69	256.00	33.67	67.02	00022139 - 1			
		52,383.04	37,462.44	4,657.82	10,262.77	סה"כ צריכה			
	11.05	285.10	245.10	100.90	-60.90	20281548 - 1	עמדת טעינה	47003	3
		285.10	245.10	100.90	-60.90	סה"כ צריכה			
	14.29	629.90	369.20	169.60	91.10	20281547 - 1	עמדת טעינה 2	47013	4
	11.05	-285.10	-245.10	-100.90	60.90	20281548 - 1			
		344.80	124.10	68.70	152.00	סה"כ צריכה			
	52.44	34,577.34	24,711.42	3,283.49	6,582.43	00006068 - 2	פלאפון (2)	47943	5
	21.91	-14,422.37	-10,306.35	-1,369.71	-2,746.30	00021940 - 1			
	0.008	-0.01	-0.01	-0.002	0.0010	00021940 - 2			
	21.44	-14,065.87	-10,049.88	-1,335.40	-2,680.59	00021940 - 3			
	0.004	0.0010	0.0010	0.00	0.00	00021940 - 4			
	0.87	241.65	176.77	20.77	44.12	00022139 - 3			
	0.76	80.94	56.97	6.76	17.21	00022139 - 4			
	1.32	329.61	219.99	31.29	78.33	00022139 - 5			
	1.32	668.17	463.23	54.97	149.98	00022139 - 7			
	3.33	492.14	358.03	30.03	104.08	00022139 - 8			
	4.50	870.75	616.61	75.17	178.97	00022585 - 5			
	1.20	109.04	79.55	10.24	19.26	00022585 - 6			
	6.95	2,387.65	1,648.37	196.28	543.00	00022585 - 7			
	0.02	12.80	9.20	1.22	2.38	00024690 - 1			



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.44	160.50	114.60	15.40	30.50	17313494 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170708 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170708 - 3			
		11,442.33	8,098.47	1,020.50	2,323.36	סה"כ צריכה			
	54.43	13,820.08	10,047.78	1,215.66	2,556.64	00006068 - 4	פרוייקט פלאפון	39034	6
	24.54	2,565.62	1,946.59	203.60	415.42	00006068 - 5			
	17.54	2,627.66	1,895.27	236.78	495.61	00006068 - 6			
	18.66	2,887.12	2,113.64	289.61	483.87	00006366 - 2			
	16.82	2,956.82	2,182.46	217.01	557.35	00006366 - 3			
	42.91	7,552.67	5,434.45	671.83	1,446.38	00006366 - 4			
	16.12	2,557.16	1,842.13	198.85	516.18	00006366 - 6			
	3.71	68.37	53.23	4.86	10.29	00021940 - 6			
	4.50	523.73	372.27	44.84	106.62	00021940 - 7			
	0.54	55.65	37.71	6.61	11.33	00021940 - 8			
	1.80	320.16	230.57	29.03	60.56	00022129 - 4			
	1.03	379.68	268.72	34.55	76.41	00022129 - 5			
	1.15	390.98	273.64	33.32	84.03	00022129 - 6			
	0.47	115.89	83.50	11.06	21.33	00022129 - 7			
	0.43	53.01	36.99	4.60	11.43	00022129 - 8			
	5.08	2,286.37	1,638.12	218.59	429.67	00022139 - 6			
	0.90	250.84	172.04	24.69	54.11	00022585 - 1			
	0.82	236.80	164.11	18.18	54.51	00022585 - 2			
	0.45	106.63	70.72	9.36	26.55	00022585 - 3			
	11.26	701.36	563.30	54.76	83.29	00022585 - 4			
	3.41	744.50	482.10	76.30	186.10	17312760 - 1			
	33.78	15,008.80	10,800.30	1,377.50	2,831.00	17313253 - 1			
		56,209.89	40,709.63	4,981.59	10,518.66	סה"כ צריכה			
	35.22	10,411.50	7,280.52	913.58	2,217.40	00006366 - 5	קומה 07 - קיסייט	11793	7
	16.62	4,733.14	3,305.97	390.85	1,036.32	00021940 - 5			
	2.55	708.53	500.81	61.32	146.40	00022129 - 2			
	11.86	6,944.75	4,963.11	652.02	1,329.63	00022129 - 3			
	1.23	-503.74	-361.24	-47.59	-94.90	00022139 - 2			
	2.55	712.00	501.40	62.00	148.60	18170708 - 1			
		23,006.19	16,190.57	2,032.18	4,783.44	סה"כ צריכה			
		163,085.11	116,471.68	14,752.25	31,861.17	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		163,085.11				הפרש בקוט"ש			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 31,861.17)
- גבע (Kwh 14,752.25)
- שפל (Kwh 116,471.68)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	38173	שנאי 1	00006366 - 8	15,554.94	6,886.98	56,339.84	78,781.76	195.39	
			סה"כ צריכה	15,554.94	6,886.98	56,339.84	78,781.76		
2	38174	שנאי 2	17312726 - 1	16,108.40	7,698.80	59,604.80	83,412.00	465.60	
			סה"כ צריכה	16,108.40	7,698.80	59,604.80	83,412.00		

