



דוח קוט"ש

עבור: שראל

דוח מסכם עבור: שראל נתניה

תקופת דוח: (30/11/22 - 15/11/22)

תאריך הפקה: 29/12/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50644	2Q2 - (כל ההזנות חדרי ציבורי קומות 11-05)	22009802 - 1	-97.45	-21.40	-58.00	-176.85	1.95	
			22009802 - 2	-301.60	-91.85	-232.75	-626.20	4.04	
			22009802 - 3	-56.30	-9.35	-20.70	-86.35	1.06	
			22009802 - 4	-34.90	-12.45	-32.35	-79.70	0.26	
			22009803 - 1	-234.00	-79.15	-205.10	-518.25	2.14	
			22009803 - 2	-11.15	-4.95	-11.10	-27.20	0.21	
			22009803 - 3	-0.60	-1.55	-2.95	-5.10	0.08	
			22009803 - 4	1,176.00	376.00	966.40	2,518.40	134.36	
			סה"כ צריכה	440.00	155.30	403.45	998.75		
2	49923	לוח זוקי 3HP (100%)	22009810 - 3	1.05	0.00	0.00	1.05	65.52	
			סה"כ צריכה	1.05	0.00	0.00	1.05		
3	50699	לוח חירום (ק.קרקע 100%)	22009804 - 1	318.10	105.60	264.90	688.60	66.23	
			סה"כ צריכה	318.10	105.60	264.90	688.60		
4	50703	לוח חניון ב.חינוי (100%)	22009805 - 1	407.40	190.00	393.80	991.20	5.15	
			סה"כ צריכה	407.40	190.00	393.80	991.20		
5	49917	לוח חניון חיוני (100%)	22009805 - 2	64.79	22.48	57.81	145.08	8.14	
			סה"כ צריכה	64.79	22.48	57.81	145.08		
6	49941	לוח מ"א (יטאות,מפוחי שירותים ועשן 100%)	22009806 - 1	1,747.20	347.20	0.00	2,094.40	54.26	
			סה"כ צריכה	1,747.20	347.20	0.00	2,094.40		
7	49919	לוח מעליות (100%)	22009810 - 1	348.00	60.20	141.20	549.40	392.27	
			סה"כ צריכה	348.00	60.20	141.20	549.40		
8	50700	לוח מפוח שחרור עשן חניון (100%)	22009804 - 2	44.30	9.00	26.00	79.30	130.72	
			סה"כ צריכה	44.30	9.00	26.00	79.30		
9	50701	לוח משאבות ניקוז חניון (100%)	22009804 - 3	0.60	0.70	0.00	1.30	32.78	
			סה"כ צריכה	0.60	0.70	0.00	1.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	50702	לוח משאבות ספרינקלרים (100%)	22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	524.31	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
11	49918	לוח ציבורי ק.קרקע (100%)	22009805 - 3	211.91	67.86	166.01	445.77	6.70	
		סה"כ צריכה		211.91	67.86	166.01	445.77		
12	49920	לוח ש.מבנה ק.01- (100%)	22009805 - 4	207.99	58.23	37.53	303.75	4.31	
		סה"כ צריכה		207.99	58.23	37.53	303.75		
13	49924	לוח שערים קרקע (100%)	22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	32.81	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
14	49932	ציילר 1 (100%)	22009808 - 4	3,525.60	199.20	0.00	3,724.80	61.99	
		סה"כ צריכה		3,525.60	199.20	0.00	3,724.80		
15	49933	ציילר 2 (100%)	22009807 - 1	1,800.00	145.20	0.00	1,945.20	68.49	
		סה"כ צריכה		1,800.00	145.20	0.00	1,945.20		
16	49942	ציילר 3 (100%)	22009806 - 2	1,709.60	313.60	0.00	2,023.20	55.24	
		סה"כ צריכה		1,709.60	313.60	0.00	2,023.20		
17	49951	ק.11 חיוני	22009803 - 3	0.60	1.55	2.95	5.10	0.08	
		סה"כ צריכה		0.60	1.55	2.95	5.10		
18	49915	ראשי חיוני (UPS 200) ליד	28029790 - 1	1,024.20	257.40	584.80	1,866.40	0.01	
		סה"כ צריכה		1,024.20	257.40	584.80	1,866.40		
19	49934	ראשי שנאי T1	22009807 - 2	5,947.50	391.25	0.00	6,338.75	88.50	
		סה"כ צריכה		5,947.50	391.25	0.00	6,338.75		
20	49937	ראשי שנאי T2	22009809 - 1	9,907.50	1,963.75	2,921.25	14,792.50	114.86	
		סה"כ צריכה		9,907.50	1,963.75	2,921.25	14,792.50		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49922	לוח מפוח הוצאת עשן	22009810 - 2	230.80	34.00	0.00	264.80	145.76	
		סה"כ צריכה		230.80	34.00	0.00	264.80		
2	50679	ק.01-04 לוח זוקי	22009810 - 3	0.48	0.00	0.00	0.48	65.52	
		סה"כ צריכה		0.48	0.00	0.00	0.48		
3	49925	ק.01-04 לוח חירום (ק.קרקע)	22009804 - 1	144.59	48.00	120.41	313.00	66.23	
		סה"כ צריכה		144.59	48.00	120.41	313.00		
4	49916	ק.01-04 לוח חניון ב.חיוני	22009805 - 1	29.86	13.93	28.87	72.65	5.15	
		סה"כ צריכה		29.86	13.93	28.87	72.65		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
5	50611	ק.01-04 לוח חניון	22009805 - 2	67.85	23.54	60.54	151.92	8.14	
				סה"כ צריכה	67.85	23.54	60.54	151.92	
6	50672	ק.01-04 לוח מעליות	22009810 - 1	158.18	27.36	64.18	249.72	392.27	
				סה"כ צריכה	158.18	27.36	64.18	249.72	
7	49926	ק.01-04 לוח מפוח שחרור עשן חניון	22009804 - 2	3.25	0.66	1.91	5.82	130.72	
				סה"כ צריכה	3.25	0.66	1.91	5.82	
8	49927	ק.01-04 לוח משאבות ניקוז חניון	22009804 - 3	0.27	0.32	0.00	0.59	32.78	
				סה"כ צריכה	0.27	0.32	0.00	0.59	
9	49928	ק.01-04 לוח משאבות ספרינקלרים	22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	524.31	
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	50618	ק.01-04 לוח ציבורי ק.קרקע	22009805 - 3	214.02	68.54	167.67	450.23	6.70	
				סה"כ צריכה	214.02	68.54	167.67	450.23	
11	50625	ק.01-04 לוח ש.מבנה (ק.01)	22009805 - 4	210.09	58.82	37.91	306.82	4.31	
				סה"כ צריכה	210.09	58.82	37.91	306.82	
12	50686	ק.01-04 לוח שערים קרקע	22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	32.81	
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	50645	ק.05 חדר ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-16.24	-3.57	-9.67	-29.47	1.95	
				22009802 - 2	-50.27	-15.31	-38.79	-104.37	4.04
			22009802 - 4	-5.82	-2.07	-5.39	-13.28	0.26	
			22009803 - 1	-39.00	-13.19	-34.18	-86.37	2.14	
			22009803 - 2	-1.86	-0.82	-1.85	-4.53	0.21	
			22009803 - 3	-0.10	-0.26	-0.49	-0.85	0.08	
			22009803 - 4	196.00	62.67	161.07	419.73	134.36	
			סה"כ צריכה	82.72	27.44	70.69	180.85		
14	50605	ק.05 חניון (ק.11)	22009803 - 3	0.10	0.26	0.49	0.85	0.08	
				סה"כ צריכה	0.10	0.26	0.49	0.85	
15	50680	ק.05 לוח זוקי	22009810 - 3	0.10	0.00	0.00	0.10	65.52	
				סה"כ צריכה	0.10	0.00	0.00	0.10	
16	50568	ק.05 לוח חירום (ק.קרקע)	22009804 - 1	28.92	9.60	24.08	62.60	66.23	
				סה"כ צריכה	28.92	9.60	24.08	62.60	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
17	50592	ק.05 לוח חניון ב.חיוני	22009805 - 1	59.75	27.87	57.76	145.38	5.15	
		סה"כ צריכה		59.75	27.87	57.76	145.38		
18	50612	ק.05 לוח חניון חיוני	22009805 - 2	135.79	47.11	121.16	304.05	8.14	
		סה"כ צריכה		135.79	47.11	121.16	304.05		
19	49929	ק.05 לוח חשמל מ"א	22009808 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
20	49950	ק.05 לוח חשמל ציבורי (ק.11)	22009803 - 2	1.86	0.83	1.85	4.53	0.21	
		סה"כ צריכה		1.86	0.83	1.85	4.53		
21	50632	ק.05 לוח מ"א (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	291.20	57.87	0.00	349.07	54.26	
		סה"כ צריכה		291.20	57.87	0.00	349.07		
22	50673	ק.05 לוח מעליות	22009810 - 1	31.64	5.47	12.84	49.95	392.27	
		סה"כ צריכה		31.64	5.47	12.84	49.95		
23	50574	ק.05 לוח מפוח שחרור עשן חניון	22009804 - 2	6.50	1.32	3.81	11.63	130.72	
		סה"כ צריכה		6.50	1.32	3.81	11.63		
24	50580	ק.05 לוח משאבות ניקוז חניון	22009804 - 3	0.05	0.06	0.00	0.12	32.78	
		סה"כ צריכה		0.05	0.06	0.00	0.12		
25	50586	ק.05 לוח משאבות ספרינקלרים	22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	524.31	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
26	49945	ק.05 לוח ציבורי חיוני	22009802 - 1	97.45	21.40	58.00	176.85	1.95	
		סה"כ צריכה		97.45	21.40	58.00	176.85		
27	50619	ק.05 לוח ציבורי ק.קרקע	22009805 - 3	42.81	13.71	33.54	90.05	6.70	
		סה"כ צריכה		42.81	13.71	33.54	90.05		
28	50626	ק.05 לוח ש.מבנה (ק.01-)	22009805 - 4	42.02	11.76	7.58	61.36	4.31	
		סה"כ צריכה		42.02	11.76	7.58	61.36		
29	50687	ק.05 לוח שערים קרקע	22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	32.81	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
30	50666	ק.05 צ'ילר 1	22009808 - 4	587.60	33.20	0.00	620.80	61.99	
		סה"כ צריכה		587.60	33.20	0.00	620.80		
31	50660	ק.05 צ'ילר 2	22009807 - 1	300.00	24.20	0.00	324.20	68.49	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	300.00	24.20	0.00	324.20		
32	50638	ק.05 צ'ילר 3	22009806 - 2	284.93	52.27	0.00	337.20	55.24	
			סה"כ צריכה	284.93	52.27	0.00	337.20		
33	50693	ק.05 ראשי חיוני (ליד UPS 200)	28029790 - 1	93.11	23.40	53.16	169.67	0.01	
			סה"כ צריכה	93.11	23.40	53.16	169.67		
34	50646	ק.06 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-16.24	-3.57	-9.67	-29.47	1.95	
			22009802 - 2	-50.27	-15.31	-38.79	-104.37	4.04	
			22009802 - 3	-9.38	-1.56	-3.45	-14.39	1.06	
			22009802 - 4	-5.82	-2.07	-5.39	-13.28	0.26	
			22009803 - 1	-39.00	-13.19	-34.18	-86.37	2.14	
			22009803 - 2	-1.86	-0.82	-1.85	-4.53	0.21	
			22009803 - 3	-0.10	-0.26	-0.49	-0.85	0.08	
			22009803 - 4	196.00	62.67	161.07	419.73	134.36	
			סה"כ צריכה	73.33	25.88	67.24	166.46		
35	50606	ק.06 חיוני (ק.11)	22009803 - 3	0.10	0.26	0.49	0.85	0.08	
			סה"כ צריכה	0.10	0.26	0.49	0.85		
36	50681	ק.06 לוח זוקי	22009810 - 3	0.10	0.00	0.00	0.10	65.52	
			סה"כ צריכה	0.10	0.00	0.00	0.10		
37	50569	ק.06 לוח חירום (ק.קרקע)	22009804 - 1	28.92	9.60	24.08	62.60	66.23	
			סה"כ צריכה	28.92	9.60	24.08	62.60		
38	50593	ק.06 לוח חניון ב.חיוני	22009805 - 1	65.18	30.40	63.01	158.59	5.15	
			סה"כ צריכה	65.18	30.40	63.01	158.59		
39	50613	ק.06 לוח חניון חיוני	22009805 - 2	148.10	51.38	132.14	331.62	8.14	
			סה"כ צריכה	148.10	51.38	132.14	331.62		
40	49930	ק.06 לוח חשמל מ"א	22009808 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	50563	ק.06 לוח חשמל ציבורי (ק.11)	22009803 - 2	1.86	0.83	1.85	4.53	0.21	
			סה"כ צריכה	1.86	0.83	1.85	4.53		
42	50633	ק.06 לוח מ"א (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	291.19	57.86	0.00	349.05	54.26	
			סה"כ צריכה	291.19	57.86	0.00	349.05		
43	50674	ק.06 לוח מעליות	22009810 - 1	31.64	5.47	12.84	49.95	392.27	
			סה"כ צריכה	31.64	5.47	12.84	49.95		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	50575	ק.06 לוח מפוח שחרור עשן חניון	22009804 - 2	7.09	1.44	4.16	12.69	130.72	
			סה"כ צריכה	7.09	1.44	4.16	12.69		
45	50581	ק.06 לוח משאבות ניקוז חניון	22009804 - 3	0.05	0.06	0.00	0.12	32.78	
			סה"כ צריכה	0.05	0.06	0.00	0.12		
46	50587	ק.06 לוח משאבות ספרינקלרים	22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	524.31	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	49946	ק.06 לוח ציבורי חיוני	22009802 - 2	301.60	91.85	232.75	626.20	4.04	
			סה"כ צריכה	301.60	91.85	232.75	626.20		
48	50620	ק.06 לוח ציבורי ק.קרקע	22009805 - 3	42.81	13.71	33.54	90.05	6.70	
			סה"כ צריכה	42.81	13.71	33.54	90.05		
49	50627	ק.06 לוח ש.מבנה (ק.01-)	22009805 - 4	42.02	11.76	7.58	61.36	4.31	
			סה"כ צריכה	42.02	11.76	7.58	61.36		
50	50688	ק.06 לוח שערים קרקע	22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	32.81	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	50670	ק.06 צ'ילר 1	22009808 - 4	587.60	33.20	0.00	620.80	61.99	
			סה"כ צריכה	587.60	33.20	0.00	620.80		
52	50661	ק.06 צ'ילר 2	22009807 - 1	300.00	24.20	0.00	324.20	68.49	
			סה"כ צריכה	300.00	24.20	0.00	324.20		
53	50639	ק.06 צ'ילר 3	22009806 - 2	284.92	52.26	0.00	337.19	55.24	
			סה"כ צריכה	284.92	52.26	0.00	337.19		
54	50694	ק.06 ראשי חיוני (ליד UPS 200)	28029790 - 1	93.11	23.40	53.16	169.67	0.01	
			סה"כ צריכה	93.11	23.40	53.16	169.67		
55	50647	ק.07 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-16.24	-3.57	-9.67	-29.47	1.95	
			22009802 - 2	-50.27	-15.31	-38.79	-104.37	4.04	
			22009802 - 3	-9.38	-1.56	-3.45	-14.39	1.06	
			22009802 - 4	-5.82	-2.07	-5.39	-13.28	0.26	
			22009803 - 1	-39.00	-13.19	-34.18	-86.37	2.14	
			22009803 - 2	-1.86	-0.82	-1.85	-4.53	0.21	
			22009803 - 3	-0.10	-0.26	-0.49	-0.85	0.08	
			22009803 - 4	196.00	62.67	161.07	419.73	134.36	
			סה"כ צריכה	73.33	25.88	67.24	166.46		
56	50607	ק.07 חיוני (ק.11)	22009803 - 3	0.10	0.26	0.49	0.85	0.08	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.10	0.26	0.49	0.85		
57	50682	ק.07 לוח זוקי	22009810 - 3	0.10	0.00	0.00	0.10	65.52	
			סה"כ צריכה	0.10	0.00	0.00	0.10		
58	50570	ק.07 לוח חירום (ק.קרקע)	22009804 - 1	28.92	9.60	24.08	62.60	66.23	
			סה"כ צריכה	28.92	9.60	24.08	62.60		
59	50594	ק.07 לוח חניון ב.חיוני	22009805 - 1	43.46	20.27	42.01	105.73	5.15	
			סה"כ צריכה	43.46	20.27	42.01	105.73		
60	50614	ק.07 לוח חניון חיוני	22009805 - 2	98.76	34.26	88.12	221.15	8.14	
			סה"כ צריכה	98.76	34.26	88.12	221.15		
61	49931	ק.07 לוח חשמל מ"א	22009808 - 3	527.20	33.60	13.20	574.00	15.39	
			סה"כ צריכה	527.20	33.60	13.20	574.00		
62	50564	ק.07 לוח חשמל ציבורי (ק.11)	22009803 - 2	1.86	0.83	1.85	4.53	0.21	
			סה"כ צריכה	1.86	0.83	1.85	4.53		
63	50634	ק.07 לוח מ"א (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	291.20	57.87	0.00	349.07	54.26	
			סה"כ צריכה	291.20	57.87	0.00	349.07		
64	50675	ק.07 לוח מעליות	22009810 - 1	31.64	5.47	12.84	49.95	392.27	
			סה"כ צריכה	31.64	5.47	12.84	49.95		
65	50576	ק.07 לוח מפוח שחרור עשן חניון	22009804 - 2	4.73	0.96	2.77	8.46	130.72	
			סה"כ צריכה	4.73	0.96	2.77	8.46		
66	50582	ק.07 לוח משאבות ניקוז חניון	22009804 - 3	0.05	0.06	0.00	0.12	32.78	
			סה"כ צריכה	0.05	0.06	0.00	0.12		
67	50588	ק.07 לוח משאבות ספרינקלרים	22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	524.31	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
68	49947	ק.07 לוח ציבורי חיוני	22009802 - 3	56.30	9.35	20.70	86.35	1.06	
			סה"כ צריכה	56.30	9.35	20.70	86.35		
69	50621	ק.07 לוח ציבורי ק.קרקע	22009805 - 3	42.81	13.71	33.54	90.05	6.70	
			סה"כ צריכה	42.81	13.71	33.54	90.05		
70	50628	ק.07 לוח ש.מבנה (ק.01-)	22009805 - 4	42.02	11.76	7.58	61.36	4.31	
			סה"כ צריכה	42.02	11.76	7.58	61.36		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	50689	ק.07 לוח שערים קרקע	22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	32.81	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
72	50671	ק.07 צילר 1	22009808 - 4	587.60	33.20	0.00	620.80	61.99	
		סה"כ צריכה		587.60	33.20	0.00	620.80		
73	50662	ק.07 צילר 2	22009807 - 1	300.00	24.20	0.00	324.20	68.49	
		סה"כ צריכה		300.00	24.20	0.00	324.20		
74	50640	ק.07 צילר 3	22009806 - 2	284.93	52.27	0.00	337.20	55.24	
		סה"כ צריכה		284.93	52.27	0.00	337.20		
75	50695	ק.07 ראשי חיוני (ליד UPS 200)	28029790 - 1	93.11	23.40	53.16	169.67	0.01	
		סה"כ צריכה		93.11	23.40	53.16	169.67		
76	50648	ק.08 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-16.24	-3.57	-9.67	-29.47	1.95	
		22009802 - 2		-50.27	-15.31	-38.79	-104.37	4.04	
		22009802 - 3		-9.38	-1.56	-3.45	-14.39	1.06	
		22009802 - 4		-5.82	-2.07	-5.39	-13.28	0.26	
		22009803 - 1		-39.00	-13.19	-34.18	-86.37	2.14	
		22009803 - 2		-1.86	-0.82	-1.85	-4.53	0.21	
		22009803 - 3		-0.10	-0.26	-0.49	-0.85	0.08	
		22009803 - 4		196.00	62.67	161.07	419.73	134.36	
		סה"כ צריכה		73.33	25.88	67.24	166.46		
77	50608	ק.08 חיוני (ק.11)	22009803 - 3	0.10	0.26	0.49	0.85	0.08	
		סה"כ צריכה		0.10	0.26	0.49	0.85		
78	50683	ק.08 לוח זוקי	22009810 - 3	0.10	0.00	0.00	0.10	65.52	
		סה"כ צריכה		0.10	0.00	0.00	0.10		
79	50571	ק.08 לוח חירום (ק.קרקע)	22009804 - 1	28.92	9.60	24.08	62.60	66.23	
		סה"כ צריכה		28.92	9.60	24.08	62.60		
80	50595	ק.08 לוח חניון ב.חיוני	22009805 - 1	57.04	26.60	55.13	138.77	5.15	
		סה"כ צריכה		57.04	26.60	55.13	138.77		
81	50615	ק.08 לוח חניון חיוני	22009805 - 2	129.58	44.95	115.63	290.16	8.14	
		סה"כ צריכה		129.58	44.95	115.63	290.16		
82	49938	ק.08 לוח חשמל מ"א	22009809 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
83	50565	ק.08 לוח חשמל ציבורי (ק.11)	22009803 - 2	1.86	0.82	1.85	4.53	0.21	
		סה"כ צריכה		1.86	0.82	1.85	4.53		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
84	50635	ק.08 לוח מ"א (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	291.20	57.87	0.00	349.07	54.26	
		סה"כ צריכה		291.20	57.87	0.00	349.07		
85	50676	ק.08 לוח מעליות	22009810 - 1	31.64	5.47	12.84	49.95	392.27	
		סה"כ צריכה		31.64	5.47	12.84	49.95		
86	50577	ק.08 לוח מפוח שחרור עשן חניון	22009804 - 2	6.20	1.26	3.64	11.10	130.72	
		סה"כ צריכה		6.20	1.26	3.64	11.10		
87	50583	ק.08 לוח משאבות ניקוז חניון	22009804 - 3	0.05	0.06	0.00	0.12	32.78	
		סה"כ צריכה		0.05	0.06	0.00	0.12		
88	50589	ק.08 לוח משאבות ספרינקלרים	22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	524.31	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
89	49948	ק.08 לוח ציבורי חיוני	22009802 - 4	34.90	12.45	32.35	79.70	0.26	
		סה"כ צריכה		34.90	12.45	32.35	79.70		
90	50622	ק.08 לוח ציבורי ק.קרקע	22009805 - 3	42.81	13.71	33.54	90.05	6.70	
		סה"כ צריכה		42.81	13.71	33.54	90.05		
91	50629	ק.08 לוח ש.מבנה (ק.01-)	22009805 - 4	42.02	11.76	7.58	61.36	4.31	
		סה"כ צריכה		42.02	11.76	7.58	61.36		
92	50690	ק.08 לוח שערים קרקע	22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	32.81	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
93	50669	ק.08 צ'ילר 1	22009808 - 4	587.60	33.20	0.00	620.80	61.99	
		סה"כ צריכה		587.60	33.20	0.00	620.80		
94	50663	ק.08 צ'ילר 2	22009807 - 1	300.00	24.20	0.00	324.20	68.49	
		סה"כ צריכה		300.00	24.20	0.00	324.20		
95	50641	ק.08 צ'ילר 3	22009806 - 2	284.93	52.27	0.00	337.20	55.24	
		סה"כ צריכה		284.93	52.27	0.00	337.20		
96	50696	ק.08 ראשי חיוני (ליד 200 UPS)	28029790 - 1	93.11	23.40	53.16	169.67	0.01	
		סה"כ צריכה		93.11	23.40	53.16	169.67		
97	50649	ק.09 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-16.24	-3.57	-9.67	-29.47	1.95	
		22009802 - 2		-50.27	-15.31	-38.79	-104.37	4.04	
		22009802 - 3		-9.38	-1.56	-3.45	-14.39	1.06	
		22009802 - 4		-5.82	-2.07	-5.39	-13.28	0.26	
		22009803 - 1		-39.00	-13.19	-34.18	-86.37	2.14	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22009803 - 2	-1.86	-0.82	-1.85	-4.53	0.21	
			22009803 - 3	-0.10	-0.26	-0.49	-0.85	0.08	
			22009803 - 4	196.00	62.67	161.07	419.73	134.36	
			סה"כ צריכה	73.33	25.88	67.24	166.46		
98	50609	ק.09 חיוני (ק.11)	22009803 - 3	0.10	0.26	0.49	0.85	0.08	
			סה"כ צריכה	0.10	0.26	0.49	0.85		
99	50684	ק.09 לוח זוקי	22009810 - 3	0.10	0.00	0.00	0.10	65.52	
			סה"כ צריכה	0.10	0.00	0.00	0.10		
100	50572	ק.09 לוח חירום (ק.קרקע)	22009804 - 1	28.92	9.60	24.08	62.60	66.23	
			סה"כ צריכה	28.92	9.60	24.08	62.60		
101	50596	ק.09 לוח חניון ב.חיוני	22009805 - 1	81.48	38.00	78.76	198.24	5.15	
			סה"כ צריכה	81.48	38.00	78.76	198.24		
102	50616	ק.09 לוח חניון חיוני	22009805 - 2	185.12	64.22	165.18	414.52	8.14	
			סה"כ צריכה	185.12	64.22	165.18	414.52		
103	49943	ק.09 לוח חשמל מ"א	22009806 - 3	4,715.20	763.40	1,640.40	7,119.00	39.43	
			סה"כ צריכה	4,715.20	763.40	1,640.40	7,119.00		
104	50566	ק.09 לוח חשמל ציבורי (ק.11)	22009803 - 2	1.86	0.83	1.85	4.53	0.21	
			סה"כ צריכה	1.86	0.83	1.85	4.53		
105	50636	ק.09 לוח מ"א (יטאות, מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	291.20	57.87	0.00	349.07	54.26	
			סה"כ צריכה	291.20	57.87	0.00	349.07		
106	50677	ק.09 לוח מעליות	22009810 - 1	31.64	5.47	12.84	49.95	392.27	
			סה"כ צריכה	31.64	5.47	12.84	49.95		
107	50578	ק.09 לוח מפוח שחרור עשן חניון	22009804 - 2	8.86	1.80	5.20	15.86	130.72	
			סה"כ צריכה	8.86	1.80	5.20	15.86		
108	50584	ק.09 לוח משאבות ניקוז חניון	22009804 - 3	0.05	0.06	0.00	0.12	32.78	
			סה"כ צריכה	0.05	0.06	0.00	0.12		
109	50590	ק.09 לוח משאבות ספרינקלרים	22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	524.31	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
110	49949	ק.09 לוח ציבורי חיוני	22009803 - 1	234.00	79.15	205.10	518.25	2.14	
			סה"כ צריכה	234.00	79.15	205.10	518.25		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
111	50623	ק.09 לוח ציבורי ק.קרקע	22009805 - 3	42.81	13.71	33.54	90.05	6.70	
		סה"כ צריכה		42.81	13.71	33.54	90.05		
112	50630	ק.09 לוח ש.מבנה (ק.01-)	22009805 - 4	42.02	11.76	7.58	61.36	4.31	
		סה"כ צריכה		42.02	11.76	7.58	61.36		
113	50691	ק.09 לוח ש.ערים קרקע	22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	32.81	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
114	50668	ק.09 צ'ילר 1	22009808 - 4	587.60	33.20	0.00	620.80	61.99	
		סה"כ צריכה		587.60	33.20	0.00	620.80		
115	50664	ק.09 צ'ילר 2	22009807 - 1	300.00	24.20	0.00	324.20	68.49	
		סה"כ צריכה		300.00	24.20	0.00	324.20		
116	50642	ק.09 צ'ילר 3	22009806 - 2	284.93	52.27	0.00	337.20	55.24	
		סה"כ צריכה		284.93	52.27	0.00	337.20		
117	50697	ק.09 ראשי חיובי (ליד 200 UPS)	28029790 - 1	93.11	23.40	53.16	169.67	0.01	
		סה"כ צריכה		93.11	23.40	53.16	169.67		
118	50650	ק.10 חדרי ציבורי ק.05-11	22009802 - 1	-16.24	-3.57	-9.67	-29.47	1.95	
		22009802 - 2		-50.27	-15.31	-38.79	-104.37	4.04	
		22009802 - 3		-9.38	-1.56	-3.45	-14.39	1.06	
		22009802 - 4		-5.82	-2.07	-5.39	-13.28	0.26	
		22009803 - 1		-39.00	-13.19	-34.18	-86.37	2.14	
		22009803 - 2		-1.86	-0.82	-1.85	-4.53	0.21	
		22009803 - 3		-0.10	-0.26	-0.49	-0.85	0.08	
		22009803 - 4		196.00	62.67	161.07	419.73	134.36	
		סה"כ צריכה		73.33	25.88	67.24	166.46		
119	50610	ק.10 חיובי (ק.11)	22009803 - 3	0.10	0.26	0.49	0.85	0.08	
		סה"כ צריכה		0.10	0.26	0.49	0.85		
120	50685	ק.10 לוח זוקי	22009810 - 3	0.10	0.00	0.00	0.10	65.52	
		סה"כ צריכה		0.10	0.00	0.00	0.10		
121	50573	ק.10 לוח חירום (ק.קרקע)	22009804 - 1	28.92	9.60	24.08	62.60	66.23	
		סה"כ צריכה		28.92	9.60	24.08	62.60		
122	50597	ק.10 לוח חניון ב.חיובי	22009805 - 1	70.62	32.93	68.26	171.81	5.15	
		סה"כ צריכה		70.62	32.93	68.26	171.81		
123	50617	ק.10 לוח חניון חיובי	22009805 - 2	160.41	55.65	143.13	359.18	8.14	
		סה"כ צריכה		160.41	55.65	143.13	359.18		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
124	49944	ק.לוח חשמל מ"א	22009806 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
125	50567	ק.לוח חשמל ציבורי (ק.11)	22009803 - 2	1.86	0.83	1.85	4.53	0.21	
		סה"כ צריכה		1.86	0.83	1.85	4.53		
126	50637	ק.לוח מ"א (יטאות,מפוחי שירותים ועשן)	22009806 - 1	291.20	57.87	0.00	349.07	54.26	
		סה"כ צריכה		291.20	57.87	0.00	349.07		
127	50678	ק.לוח מעליות	22009810 - 1	31.64	5.47	12.84	49.95	392.27	
		סה"כ צריכה		31.64	5.47	12.84	49.95		
128	50579	ק.לוח מפוח שחרור עשן חניון	22009804 - 2	7.68	1.56	4.51	13.75	130.72	
		סה"כ צריכה		7.68	1.56	4.51	13.75		
129	50585	ק.לוח משאבות ניקוז חניון	22009804 - 3	0.05	0.06	0.00	0.12	32.78	
		סה"כ צריכה		0.05	0.06	0.00	0.12		
130	50591	ק.לוח משאבות ספרינקלרים	22009804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	524.31	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
131	50624	ק.לוח ציבורי ק.קרקע	22009805 - 3	42.81	13.71	33.54	90.05	6.70	
		סה"כ צריכה		42.81	13.71	33.54	90.05		
132	50631	ק.לוח ש.מבנה (ק.01-)	22009805 - 4	42.02	11.76	7.58	61.36	4.31	
		סה"כ צריכה		42.02	11.76	7.58	61.36		
133	50692	ק.לוח שערים קרקע	22009810 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	32.81	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
134	50667	ק.לוח צ'ילר 1	22009808 - 4	587.60	33.20	0.00	620.80	61.99	
		סה"כ צריכה		587.60	33.20	0.00	620.80		
135	50665	ק.לוח צ'ילר 2	22009807 - 1	300.00	24.20	0.00	324.20	68.49	
		סה"כ צריכה		300.00	24.20	0.00	324.20		
136	50643	ק.לוח צ'ילר 3	22009806 - 2	284.93	52.27	0.00	337.20	55.24	
		סה"כ צריכה		284.93	52.27	0.00	337.20		
137	50698	ק.לוח ראשי חיוני (ליד 200 UPS)	28029790 - 1	93.11	23.40	53.16	169.67	0.01	
		סה"כ צריכה		93.11	23.40	53.16	169.67		
		סה"כ צריכה		18,977.72	3,320.94	5,046.50	27,345.16		
		חשבון חברת חשמל					0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש בקוט"ש				27,345.16		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 18,977.72)
- גבע (Kwh 3,320.94)
- שפל (Kwh 5,046.50)

