

דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון רמת אביב

תקופת דוח: (31/12/22 - 01/12/22)

תאריך הפקה: 02/01/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31405	***מגדלי קירור % 15	81014232 - 6	4,028.40	522.96	6,951.12	11,502.48	243.20	
			סה"כ צריכה	4,028.40	522.96	6,951.12	11,502.48		
2	33773	IBS* ווינדמן 2	81037893 - 5	68.60	79.55	531.55	679.70	7.50	
			סה"כ צריכה	68.60	79.55	531.55	679.70		
3	33770	IBS* אוקסיגן	81022638 - 8	36.70	27.90	173.50	238.10	1.50	
			מיזוג אוויר	30.65	14.79	63.53	108.97		
			סה"כ צריכה	67.35	42.69	237.03	347.07		
4	33761	IBS* בזק	81018676 - 2	223.08	100.90	867.93	1,191.91	5.05	
			סה"כ צריכה	223.08	100.90	867.93	1,191.91		
5	33772	IBS* ברטק	81037893 - 3	36.75	29.00	210.25	276.00	2.50	
			סה"כ צריכה	36.75	29.00	210.25	276.00		
6	33766	IBS* ד"ר פנינה שמש	81022638 - 4	40.70	36.95	226.10	303.75	2.85	
			מיזוג אוויר	33.99	19.59	82.79	136.37		
			סה"כ צריכה	74.69	56.54	308.89	440.12		
7	33771	IBS* ווינדמן הפקות	81037893 - 1	64.95	58.55	396.90	520.40	5.75	
			סה"כ צריכה	64.95	58.55	396.90	520.40		
8	33767	IBS* מוב טיים משרד	81022638 - 5	34.20	16.30	118.40	168.90	1.55	
			מיזוג אוויר	28.56	8.64	43.35	80.56		
			סה"כ צריכה	62.76	24.94	161.75	249.46		
9	33765	IBS* מרפאת שיניים	81022638 - 3	106.50	107.60	693.30	907.40	5.90	
			מיזוג אוויר	88.95	57.03	253.85	399.84		
			סה"כ צריכה	195.45	164.63	947.15	1,307.24		
10	33769	IBS* עובד ראובן מזרח	81022638 - 7	27.05	21.60	132.50	181.15	1.55	
			מיזוג אוויר	22.59	11.45	48.52	82.56		
			סה"כ צריכה	49.64	33.05	181.02	263.71		
11	33763	IBS* עמנואל נועה	81022638 - 1	79.50	66.70	467.90	614.10	4.10	
			מיזוג אוויר	66.40	35.35	171.32	273.08		
			סה"כ צריכה	145.90	102.05	639.22	887.18		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	32603	*פרטנר חדר תקשורת	1 - 17313207	926.70	434.90	3,294.70	4,656.30	9.06	
			סה"כ צריכה	926.70	434.90	3,294.70	4,656.30		
13	33762	*ציבורי IBS	1 - 81018676	-1,645.48	-312.48	-1,046.56	-3,004.52		
			81018676 - 2	-223.08	-100.90	-867.93	-1,191.91	5.05	
			81018676 - 4	2,808.55	1,523.77	10,523.12	14,855.45	55.20	
			81022638 - 1	-79.50	-66.70	-467.90	-614.10	4.10	
			81022638 - 2	-574.30	-266.20	-1,886.90	-2,727.40	17.30	
			81022638 - 3	-106.50	-107.60	-693.30	-907.40	5.90	
			81022638 - 4	-40.70	-36.95	-226.10	-303.75	2.85	
			81022638 - 5	-34.20	-16.30	-118.40	-168.90	1.55	
			81022638 - 7	-27.05	-21.60	-132.50	-181.15	1.55	
			81022638 - 8	-36.70	-27.90	-173.50	-238.10	1.50	
			81037893 - 1	-64.95	-58.55	-396.90	-520.40	5.75	
			81037893 - 3	-36.75	-29.00	-210.25	-276.00	2.50	
			81037893 - 5	-68.60	-79.55	-531.55	-679.70	7.50	
			סה"כ צריכה	-129.26	400.05	3,771.33	4,042.12		
14	33764	*שר פיטנס IBS	2 - 81022638	574.30	266.20	1,886.90	2,727.40	17.30	
			סה"כ צריכה	574.30	266.20	1,886.90	2,727.40		
15	43828	253 ראלף לורן חדש	1 - 81016600	1,490.60	252.84	3,437.33	5,180.76	30.45	
			מיזוג אויר	618.02	80.23	1,066.42	1,764.68		
			סה"כ צריכה	2,108.62	333.07	4,503.75	6,945.44		
16	15565	166.n ASH	5 - 81014245	525.58	61.00	1,022.59	1,609.17	6.75	
			מיזוג אויר	116.25	15.09	200.59	331.92		
			סה"כ צריכה	641.83	76.09	1,223.17	1,941.09		
17	45526	Bang & olufsen 273.n	6 - 81016363	656.50	88.02	1,117.37	1,861.88	10.07	
			מיזוג אויר	98.26	12.76	169.54	280.55		
			סה"כ צריכה	754.75	100.78	1,286.91	2,142.44		
18	15698	148-149.n CK	4 - 81016191	2,156.48	419.52	4,731.08	7,307.08	22.80	
			מיזוג אויר	268.96	34.92	464.10	767.98		
			סה"כ צריכה	2,425.44	454.44	5,195.18	8,075.06		
19	15567	288.n IDIGITAL	3 - 81016899	1,684.60	427.40	3,817.80	5,929.80	26.40	
			מיזוג אויר	484.36	62.88	835.77	1,383.01		
			סה"כ צריכה	2,168.96	490.28	4,653.57	7,312.81		
20	15570	240.n PLANET	7 - 81014241	247.40	6.42	528.18	782.00	3.87	
			סה"כ צריכה	247.40	6.42	528.18	782.00		
21	15572	259.n TUMY	1 - 81016331	481.65	60.35	931.38	1,473.38	8.32	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
22	15574	אדיס ח.250	מיזוג אויר	90.80	11.79	156.68	259.26		
			סה"כ צריכה	572.45	72.14	1,088.05	1,732.65		
			81014232 - 3	417.30	46.50	777.00	1,240.80	6.00	
23	15606	אוטלו ח.174	מיזוג אויר	258.79	33.60	446.54	738.92		
			סה"כ צריכה	676.09	80.10	1,223.54	1,979.72		
			81014241 - 3	945.00	350.19	3,497.66	4,792.84	22.06	
24	15544	אופטיק דורון ח.151	סה"כ צריכה	945.00	350.19	3,497.66	4,792.84		
			81016191 - 5	971.36	101.72	1,807.88	2,880.97	17.97	
			מיזוג אויר	119.66	15.53	206.49	341.69		
25	16031	אופטיקנה ח.167	סה"כ צריכה	1,091.03	117.26	2,014.37	3,222.65		
			81016358 - 8	648.81	190.93	1,905.64	2,745.38	17.34	
			מיזוג אויר	115.27	14.96	198.90	329.13		
26	15576	אוריג'נלס ח.176	סה"כ צריכה	764.08	205.89	2,104.54	3,074.51		
			81015037 - 2	1,576.10	219.40	2,852.00	4,647.50	15.90	
			מיזוג אויר	224.53	29.15	387.43	641.11		
27	15542	איי אופטיק קונסט ח.214	סה"כ צריכה	1,800.63	248.55	3,239.43	5,288.61		
			81014231 - 2	439.12	41.58	918.30	1,399.00	7.66	
			מיזוג אויר	99.64	12.94	171.93	284.51		
28	15577	אילנס דוכן	סה"כ צריכה	538.76	54.52	1,090.23	1,683.51		
			81014219 - 5	206.39	80.56	668.35	955.31	3.43	
			מיזוג אויר	84.66	10.99	146.08	241.74		
29	15579	אימפרס ח.233	סה"כ צריכה	863.10	135.61	1,815.98	2,814.69		
			81016935 - 2	778.44	124.62	1,669.89	2,572.95	10.91	
			מיזוג אויר	84.66	10.99	146.08	241.74		
30	15580	אינדיגו ח.212	סה"כ צריכה	399.29	56.64	870.66	1,326.59		
			81016353 - 6	309.34	44.96	715.45	1,069.74	5.76	
			מיזוג אויר	89.95	11.68	155.22	256.84		
31	15581	אינטימה ח.165	סה"כ צריכה	660.62	107.85	1,334.61	2,103.09		
			81016358 - 4	546.57	93.04	1,137.82	1,777.44	7.20	
			מיזוג אויר	114.05	14.81	196.79	325.65		
32	15582	אירוקה ח.127	סה"כ צריכה	669.83	113.81	1,394.80	2,178.44		
			81014174 - 3	603.71	105.22	1,280.72	1,989.66	7.22	
			מיזוג אויר	66.12	8.58	114.09	188.79		
33	15584	אלמ ח.179	סה"כ צריכה	2,787.88	338.43	4,775.28	7,901.59		
			81015037 - 6	2,235.30	266.70	3,821.80	6,323.80	21.40	
			מיזוג אויר	552.58	71.73	953.48	1,577.79		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
34	15587	אמריקן איגל ופוקס הום מ"א	81016984 - 5	181.80	21.70	358.70	562.20	3.90	
			סה"כ צריכה	181.80	21.70	358.70	562.20		
35	15588	אמריקן איגל ח. 248	81016984 - 7	2,171.80	527.20	4,665.60	7,364.60	22.20	
			סה"כ צריכה	2,171.80	527.20	4,665.60	7,364.60		
36	15589	אמריקן וינטג ח. 269	81016363 - 2	698.82	62.34	1,046.84	1,808.00	9.12	
			מיזוג אוויר	99.31	12.89	171.37	283.58		
			סה"כ צריכה	798.13	75.23	1,218.21	2,091.58		
37	15590	אן פונטיין ח. 131	81014245 - 3	128.23	12.92	259.19	400.34	4.38	
			מיזוג אוויר	57.94	7.52	99.98	165.45		
			סה"כ צריכה	186.17	20.44	359.18	565.79		
38	23642	אפסילון חיתום קומה 10	81016834 - 6	144.70	31.30	387.30	563.30	5.90	
			סה"כ צריכה	144.70	31.30	387.30	563.30		
39	15592	אפסילון ק. 7	81014871 - 2	472.90	215.20	1,816.30	2,504.40	6.10	
			סה"כ צריכה	472.90	215.20	1,816.30	2,504.40		
40	15594	אפריל ח. 156-157	81016358 - 2	959.09	115.23	1,902.70	2,977.01	14.27	
			מיזוג אוויר	186.82	24.25	322.37	533.45		
			סה"כ צריכה	1,145.91	139.48	2,225.07	3,510.46		
41	15595	אקס טי ניהול בע"מ ק. 11	81016834 - 7	601.40	153.60	1,927.40	2,682.40	10.00	
			סה"כ צריכה	601.40	153.60	1,927.40	2,682.40		
42	15596	אקס טי ספנות ק. 8	81016834 - 5	364.90	131.40	1,267.10	1,763.40	11.30	
			סה"כ צריכה	364.90	131.40	1,267.10	1,763.40		
43	15598	ארומה ח. 280	81016878 - 2	1,759.86	700.86	4,054.50	6,515.22	25.57	
			מיזוג אוויר	80.75	10.48	139.34	230.58		
			סה"כ צריכה	1,840.62	711.34	4,193.84	6,745.80		
44	15685	ארמני אקסצינג ח. 180	81016984 - 1	2,143.70	394.10	4,492.20	7,030.00	24.20	
			מיזוג אוויר	189.84	24.64	327.57	542.05		
			סה"כ צריכה	2,333.54	418.74	4,819.77	7,572.05		
45	15599	ארקפה ח. 147	81016887 - 1	3,428.93	1,520.44	10,809.61	15,758.99	59.78	
			מיזוג אוויר	200.74	26.06	346.39	573.19		
			סה"כ צריכה	3,629.67	1,546.50	11,156.00	16,332.18		
46	15600	באג מחשבים ח. 276	81016351 - 3	542.09	79.79	1,134.73	1,756.62	7.69	
			מיזוג אוויר	99.64	12.94	171.93	284.51		
			סה"כ צריכה	641.73	92.73	1,306.66	2,041.12		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
47	15601	בובי בראון ח.ח.	81014174 - 1	1,380.35	196.45	2,628.72	4,205.52	14.74	
			מיזוג אויר	114.54	14.87	197.64	327.04		
			סה"כ צריכה	1,494.88	211.32	2,826.36	4,532.56		
48	35354	בוטיק מימוזה ח.ח.	81014219 - 7	746.32	74.70	1,305.52	2,126.54	10.38	
			מיזוג אויר	91.17	11.84	157.32	260.33		
			סה"כ צריכה	837.50	86.53	1,462.85	2,386.87		
49	15638	בוס ח.ח. 224-226	81014212 - 5	1,789.52	233.44	3,361.42	5,384.37	21.76	
			מיזוג אויר	369.50	47.97	637.58	1,055.04		
			סה"כ צריכה	2,159.02	281.40	3,998.99	6,439.41		
50	15625	ביונד סקין ח.ח.	81016347 - 8	1,165.33	108.80	1,987.74	3,261.88	12.54	
			מיזוג אויר	144.90	18.81	250.03	413.74		
			סה"כ צריכה	1,310.23	127.62	2,237.77	3,675.62		
51	15602	בילבונג ח.ח.	81014245 - 6	1,113.65	139.23	1,836.74	3,089.62	14.02	
			מיזוג אויר	156.38	20.30	269.84	446.51		
			סה"כ צריכה	1,270.03	159.53	2,106.57	3,536.13		
52	44245	ברניקס	81025708 - 1	25.54	13.42	96.16	135.13	0.22	
			סה"כ צריכה	25.54	13.42	96.16	135.13		
53	15706	ברנדיס ח.ח.	81014241 - 5	461.77	71.13	856.51	1,389.40	8.87	
			מיזוג אויר	116.25	15.09	200.59	331.92		
			סה"כ צריכה	578.01	86.22	1,057.09	1,721.32		
54	15761	ג'י סטאר	81016441 - 6	1,056.67	87.60	1,937.25	3,081.51	13.21	
			מיזוג	159.62	20.72	275.43	455.77		
			סה"כ צריכה	1,216.29	108.32	2,212.67	3,537.28		
55	15613	ג'נרלי צ'רג'ינג בע"מ	81016600 - 2	65.69	36.84	281.84	384.36	19.89	
			סה"כ צריכה	65.69	36.84	281.84	384.36		
56	15607	גאנט ח.ח.	81014232 - 1	1,588.10	217.00	3,083.20	4,888.30	27.40	
			מיזוג אויר	203.43	26.41	351.03	580.86		
			סה"כ צריכה	1,791.53	243.41	3,434.23	5,469.16		
57	15608	גו מלון ח.ח.	81014174 - 6	525.75	55.93	788.16	1,369.84	7.84	
			מיזוג אויר	66.52	8.64	114.79	189.95		
			סה"כ צריכה	592.27	64.56	902.95	1,559.79		
58	34489	גורגיו ארמני	81016191 - 7	1,140.98	185.65	2,295.32	3,621.95	12.89	
			סה"כ צריכה	1,140.98	185.65	2,295.32	3,621.95		
59	15611	גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10	81016947 - 4	159.90	36.20	569.90	766.00	4.00	
			סה"כ צריכה	159.90	36.20	569.90	766.00		
60	15614	גק קובה ח.ח.	81016363 - 3	476.19	76.09	1,065.76	1,618.05	9.94	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	99.64	12.94	171.93	284.51		
			סה"כ צריכה	575.83	89.03	1,237.69	1,902.55		
61	15554	דה רוקוקו ח.272	5 - 81016363	533.82	61.94	978.90	1,574.66	9.58	
			מיזוג אוויר	98.26	12.76	169.54	280.55		
			סה"כ צריכה	632.07	74.70	1,148.44	1,855.21		
62	44244	דוכן ארקפה	1 - 20281881	413.00	132.90	1,123.10	1,669.00	6.03	
			סה"כ צריכה	413.00	132.90	1,123.10	1,669.00		
63	15622	דוכן גבינות באשר	6 - 81016600	676.96	223.52	1,938.89	2,839.38	7.52	
			סה"כ צריכה	676.96	223.52	1,938.89	2,839.38		
64	15616	דוכן דינמיקה	1 - 81025453	77.86	31.43	236.28	345.57		
			סה"כ צריכה	77.86	31.43	236.28	345.57		
65	15619	דוכן סחוט ח.207	4 - 81014231	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	44070	דוכן פייס	1 - 17313403	65.25	30.88	232.76	328.89	1.80	
			סה"כ צריכה	65.25	30.88	232.76	328.89		
67	44243	דוכן פרחים	1 - 20281935	4.20	1.30	11.60	17.10	2.02	
			סה"כ צריכה	4.20	1.30	11.60	17.10		
68	15623	דומו ח.138	2 - 81014241	1,481.34	161.30	2,528.65	4,171.30	15.26	
			סה"כ צריכה	1,481.34	161.30	2,528.65	4,171.30		
69	35291	דורית שדה חדש	5 - 81014210	125.71	26.08	309.51	461.31	2.44	
			מיזוג אוויר	40.70	5.28	70.23	116.22		
			סה"כ צריכה	166.41	31.36	379.75	577.53		
70	15626	דיזל ח.141	2 - 81016321	2,373.12	271.39	4,102.54	6,747.06	25.39	
			מיזוג אוויר	355.74	46.18	613.84	1,015.76		
			סה"כ צריכה	2,728.86	317.57	4,716.38	7,762.82		
71	15627	דנה אשכנזי ח.230	7 - 81016935	195.90	27.31	373.29	596.50	6.84	
			מיזוג אוויר	40.70	5.28	70.23	116.22		
			סה"כ צריכה	236.60	32.59	443.53	712.72		
72	15628	דניאלה להבי ח.274	7 - 81016331	454.23	50.84	810.24	1,315.31	7.20	
			מיזוג אוויר	99.64	12.94	171.93	284.51		
			סה"כ צריכה	553.86	63.78	982.17	1,599.81		
73	15545	דר זרחיה ק.3	6 - 81015040	36.80	11.80	111.70	160.30	1.40	
			סה"כ צריכה	36.80	11.80	111.70	160.30		
74	35358	ה. שטרן חדש ח. A.240	4 - 81016441	974.09	220.15	2,412.42	3,606.65	18.14	
			מיזוג	247.47	32.13	427.02	706.61		
			סה"כ צריכה	1,221.56	252.27	2,839.43	4,313.27		
75	15633	היינס ח.213	1 - 81014231	693.57	103.34	1,304.05	2,100.96	9.06	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
76	15635	הפנינג ח.278	מיזוג אויר	107.94	14.01	186.26	308.21		
			סה"כ צריכה	801.51	117.35	1,490.31	2,409.17		
			81016351 - 4	1,120.52	88.68	1,701.13	2,910.33	14.52	
77	15636	הצורפים ח.128	מיזוג אויר	169.92	22.06	293.21	485.19		
			סה"כ צריכה	1,290.44	110.74	1,994.34	3,395.52		
			81014174 - 4	509.37	141.76	1,260.42	1,911.56	6.54	
78	15637	ואנס ח.217	מיזוג אויר	85.80	11.14	148.05	244.99		
			סה"כ צריכה	595.17	152.90	1,408.48	2,156.55		
			81016347 - 6	571.77	90.55	1,089.05	1,751.37	9.09	
79	37388	ורנר אופנה ח.227	מיזוג אויר	98.83	12.83	170.53	282.18		
			סה"כ צריכה	670.60	103.38	1,259.58	2,033.55		
			81014245 - 4	482.79	56.26	834.88	1,373.93	9.17	
80	15639	זארה ח.102-107	מיזוג אויר	156.54	20.32	270.12	446.98		
			סה"כ צריכה	639.33	76.58	1,105.00	1,820.91		
			81014241 - 4	8,489.04	2,752.88	17,563.32	28,805.24	106.56	
81	15548	זארה מחסן ח.285	מיזוג אויר	2,136.00	277.29	3,685.72	6,099.01		
			סה"כ צריכה	10,625.03	3,030.17	21,249.05	34,904.24		
			81016899 - 1	595.20	193.00	1,488.80	2,277.00	15.80	
82	42944	ח.181 לקוטט	סה"כ צריכה	595.20	193.00	1,488.80	2,277.00		
			81016984 - 2	1,257.30	170.10	2,458.30	3,885.70	15.10	
			מיזוג אויר	185.72	24.11	320.46	530.29		
83	44718	ח.222 DJ (די גי אי')	סה"כ צריכה	1,443.02	194.21	2,778.76	4,415.99		
			81016347 - 2	448.89	101.01	1,045.22	1,595.12	3.98	
			מיזוג אויר	102.98	13.37	177.69	294.04		
84	42945	ח.227 סקוץ אנד סודה	סה"כ צריכה	551.87	114.38	1,222.91	1,889.16		
			81016321 - 1	832.65	119.28	1,614.59	2,566.53	10.58	
			מיזוג אויר	169.32	21.98	292.17	483.47		
85	42942	ח.254 פורלה	סה"כ צריכה	1,001.97	141.26	1,906.76	3,050.0007		
			81016441 - 8	598.22	96.42	1,193.58	1,888.21	8.36	
			מיזוג אויר	97.69	12.68	168.56	278.93		
86	42943	ח.287 זארה (ברשקה)	סה"כ צריכה	695.90	109.10	1,362.14	2,167.13		
			81016899 - 4	672.20	145.00	1,495.20	2,312.40	19.20	
			מיזוג אויר	594.73	77.21	1,026.22	1,698.15		
87	15550	ח.208-209 - מנגו	סה"כ צריכה	1,266.93	222.21	2,521.42	4,010.55		
			81016785 - 4	3,985.60	456.16	7,023.43	11,465.18	48.83	
			מיזוג אויר	665.89	86.44	1,149.01	1,901.35		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
88	15571	ח.228 פנוי	3 - 81016347	4,651.49	542.60	8,172.44	13,366.53		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
89	15551	ח.267 - אמפוריון ארמני	6 - 81016331	1,405.10	190.46	2,954.75	4,550.30	24.10	
			מיזוג אוויר	198.30	25.74	342.18	566.22		
			סה"כ צריכה	1,603.40	216.20	3,296.92	5,116.52		
90	15641	טוליפ גלארי ח.215	3 - 81014231	489.88	69.38	951.72	1,510.99	7.99	
			מיזוג אוויר	99.72	12.95	172.07	284.74		
			סה"כ צריכה	589.60	82.33	1,123.80	1,795.73		
91	15725	טומי הילפיגר ח.136	2 - 81016887	2,424.19	227.90	4,271.03	6,923.13	36.35	
			מיזוג אוויר	346.59	44.99	598.05	989.63		
			סה"כ צריכה	2,770.78	272.90	4,869.08	7,912.76		
92	15765	טורקזי משלוחים	1 - 81022015	19.31	0.71	152.47	172.49	2.55	
			סה"כ צריכה	19.31	0.71	152.47	172.49		
93	15644	טעינת רכבים	3 - 81016785	1,788.11	206.22	3,957.44	5,951.77	85.25	
			סה"כ צריכה	1,788.11	206.22	3,957.44	5,951.77		
94	45162	טעינת רכבים 2	1 - 17312750	1.40	0.00	107.30	108.70	43.67	
			סה"כ צריכה	1.40	0.00	107.30	108.70		
95	15631	יאנגה ח.168	3 - 81016321	814.78	108.92	1,406.60	2,330.31	9.61	
			מיזוג אוויר	88.44	11.48	152.60	252.52		
			סה"כ צריכה	903.22	120.40	1,559.21	2,582.83		
96	44069	כספומט	1 - 20281882	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
97	15650	לאונידיס	1 - 81026474	113.50	16.80	200.18	330.48	1.10	
			סה"כ צריכה	113.50	16.80	200.18	330.48		
98	15645	לאוקסיטון ח.132	5 - 81014231	548.67	53.38	951.83	1,553.88	7.93	
			מיזוג אוויר	69.52	9.02	119.96	198.50		
			סה"כ צריכה	618.19	62.41	1,071.79	1,752.39		
99	15646	לואי ויטון	2 - 81014232	3,823.00	465.00	7,087.60	11,375.60	45.80	
			סה"כ צריכה	3,823.00	465.00	7,087.60	11,375.60		
100	15647	לואי ויטון ק. 5	7 - 81015040	237.70	41.50	522.40	801.60	2.20	
			סה"כ צריכה	237.70	41.50	522.40	801.60		
101	15719	לובי כניסה	1 - 81016358	0.00	0.00	0.010	0.010		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.010	0.010		
102	15649	לוח ראשי חניונים ב.חייני	3 - 81016887	16,011.95	6,793.50	52,392.00	75,197.45	174.60	
			סה"כ צריכה	16,011.95	6,793.50	52,392.00	75,197.45		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
103	15651	ללין ח. 158-160	1 - 81014210	1,514.01	236.01	2,681.02	4,431.03	21.68	
			מיזוג אויר	203.02	26.36	350.32	579.70		
			סה"כ צריכה	1,717.03	262.37	3,031.34	5,010.74		
104	15591	לנדוור ח. 139	2 - 81016785	2,435.88	655.65	5,411.58	8,503.11	28.62	
			מיזוג אויר	74.73	9.70	128.95	213.38		
			סה"כ צריכה	2,510.61	665.35	5,540.53	8,716.48		
105	15652	מ"א בג	5 - 81016899	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
106	15653	מאסימו דוטי	8 - 81014241	3,512.62	710.44	7,258.27	11,481.33	47.07	
			מיזוג אויר	747.30	97.01	1,289.48	2,133.79		
			סה"כ צריכה	4,259.92	807.45	8,547.75	13,615.12		
107	15654	מאק ח. 142	3 - 81014210	771.07	163.84	1,889.37	2,824.28	13.03	
			מיזוג אויר	134.48	17.46	232.05	383.99		
			סה"כ צריכה	905.55	181.30	2,121.42	3,208.27		
108	15553	מגדל חיוני	7 - 81040358	456.30	235.50	1,759.70	2,451.50	3.60	
			סה"כ צריכה	456.30	235.50	1,759.70	2,451.50		
109	15640	מגדל חניה	8 - 81016887	1,825.07	735.14	4,681.76	7,241.96	14.64	
			סה"כ צריכה	1,825.07	735.14	4,681.76	7,241.96		
110	15655	מגדל משרדים אפסילון ק. 7	3 - 81016834	482.40	117.80	1,613.70	2,213.90	12.60	
			סה"כ צריכה	482.40	117.80	1,613.70	2,213.90		
111	15657	מגדל משרדים אייקון ק. 4	2 - 81015040	71.80	13.60	164.20	249.60	1.10	
			סה"כ צריכה	71.80	13.60	164.20	249.60		
112	15658	מגדל משרדים אפסילון ק. 5	4 - 81014871	160.00	55.10	675.30	890.40	3.00	
			סה"כ צריכה	160.00	55.10	675.30	890.40		
113	15659	מגדל משרדים גיזה ק. 12	1 - 81016947	432.40	164.20	1,690.00	2,286.60	6.40	
			סה"כ צריכה	432.40	164.20	1,690.00	2,286.60		
114	15661	מגדל משרדים נור מד בע"מ ק. 4	3 - 81015040	286.90	85.30	891.70	1,263.90	5.20	
			סה"כ צריכה	286.90	85.30	891.70	1,263.90		
115	15662	מגדל משרדים נור מד ק. 4	4 - 81015040	333.20	161.80	1,397.80	1,892.80	9.20	
			סה"כ צריכה	333.20	161.80	1,397.80	1,892.80		
116	15663	מגדל משרדים נור מד ק. 5	5 - 81014871	133.70	57.40	496.70	687.80	6.20	
			סה"כ צריכה	133.70	57.40	496.70	687.80		
117	15664	מגדל משרדים עו"ד קפלן ק. 10	3 - 81016947	483.60	76.60	1,064.90	1,625.10	5.70	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	483.60	76.60	1,064.90	1,625.10		
118	15665	מגדל משרדים פרטם	81016834 - 4	232.40	79.00	842.60	1,154.00	5.20	
			סה"כ צריכה	232.40	79.00	842.60	1,154.00		
119	15666	מגדל משרדים שגרירות נורבגיה קומה 9	81016834 - 1	567.20	270.00	2,564.00	3,401.20	14.40	
			סה"כ צריכה	567.20	270.00	2,564.00	3,401.20		
120	29256	מחסן זארה בשבלול	18040248 - 1	14.55	7.55	56.70	78.80	0.26	
			סה"כ צריכה	14.55	7.55	56.70	78.80		
121	28178	מחסן ארמני	17313208 - 1	15.40	3.20	30.90	49.50	1.54	
			סה"כ צריכה	15.40	3.20	30.90	49.50		
122	35517	מחסן מטבח טורקז	81016351 - 1	756.28	416.99	3,139.84	4,313.11	9.74	
			סה"כ צריכה	756.28	416.99	3,139.84	4,313.11		
123	28179	מחסן נייק בשבלול	18040248 - 3	27.05	13.45	101.95	142.45	1.90	
			סה"כ צריכה	27.05	13.45	101.95	142.45		
124	15670	מחסן ארומה ק. פאסט פוד	81036676 - 1	196.80	101.90	744.10	1,042.80	2.60	
			סה"כ צריכה	196.80	101.90	744.10	1,042.80		
125	36382	מחסן באשר	18247403 - 1	56.00	24.60	185.60	266.20	1.30	
			סה"כ צריכה	56.00	24.60	185.60	266.20		
126	28362	מחסן גיזה	13148234 - 1	35.10	18.20	140.30	193.60		
			סה"כ צריכה	35.10	18.20	140.30	193.60		
127	28405	מחסן דומו	17313059 - 1	51.20	10.50	113.30	175.00	4.93	
			סה"כ צריכה	51.20	10.50	113.30	175.00		
128	15671	מחסן ונילה ק. פאסט פוד	81036676 - 2	37.10	14.70	126.35	178.15	0.95	
			סה"כ צריכה	37.10	14.70	126.35	178.15		
129	28404	מחסן לאונידס	17312972 - 1	242.00	100.00	762.00	1,104.00	4.23	
			סה"כ צריכה	242.00	100.00	762.00	1,104.00		
130	44242	מחסן לנדזור	17312749 - 1	305.10	127.80	-14,094.00	-13,661.10	4.13	
			סה"כ צריכה	305.10	127.80	-14,094.00	-13,661.10		
131	15546	מחסן מייקל קורס	81016600 - 7	116.44	20.62	236.86	373.93	2.06	
			סה"כ צריכה	116.44	20.62	236.86	373.93		
132	44299	מחסן מיסטר קוויק	20281752 - 1	87.82	43.21	165.70	296.73	3.34	
			סה"כ צריכה	87.82	43.21	165.70	296.73		
133	39547	מחסן נייק	17313386 - 1	77.62	29.07	165.78	272.47	3.21	
			סה"כ צריכה	77.62	29.07	165.78	272.47		
134	31407	מחסן סחוט	81036676 - 6	132.35	68.85	513.15	714.35	2.15	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	132.35	68.85	513.15	714.35		
135	33658	מחסן עו"ד קפלן בשבלול	2 - 18040248	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
136	28180	מחסן שילב בשבלול	4 - 18040248	35.20	12.00	102.45	149.65	1.13	
			סה"כ צריכה	35.20	12.00	102.45	149.65		
137	15675	מייקל קורס ח.143	2 - 81014210	2,011.06	316.52	3,768.97	6,096.55	29.71	
			מיזוג אויר	312.43	40.56	539.11	892.10		
			סה"כ צריכה	2,323.49	357.08	4,308.08	6,988.65		
138	15677	מילר ח.211	5 - 81016353	766.30	63.30	1,178.60	2,008.20	10.65	
			מיזוג אויר	92.44	12.00	159.51	263.96		
			סה"כ צריכה	858.74	75.30	1,338.11	2,272.15		
139	15678	מיסטר קויק ח.172	6 - 81016321	244.88	122.65	960.93	1,328.46	7.10	
			מיזוג אויר	118.85	15.43	205.08	339.36		
			סה"כ צריכה	363.73	138.08	1,166.01	1,667.82		
140	15680	ממטר יועצים ק.5	3 - 81014871	9.70	3.40	28.70	41.80	0.70	
			סה"כ צריכה	9.70	3.40	28.70	41.80		
141	45763	מסך איימולס	1 - 20281640	195.00	85.80	656.20	937.00	3.63	
			סה"כ צריכה	195.00	85.80	656.20	937.00		
142	15681	מעלית	6 - 81016984	25.90	11.70	92.70	130.30	1.00	
			סה"כ צריכה	25.90	11.70	92.70	130.30		
143	15682	מקדונלדס ח.201	5 - 81016785	3,439.44	780.68	7,645.42	11,865.54	30.16	
			מיזוג אויר	154.67	20.08	266.89	441.63		
			סה"כ צריכה	3,594.11	800.75	7,912.30	12,307.17		
144	33760	מרפאת שיניים ש.ל.ה	7 - 81016947	1,015.20	272.00	3,003.80	4,291.00	15.10	
			סה"כ צריכה	1,015.20	272.00	3,003.80	4,291.00		
145	15684	מרק קיין ח.221	1 - 81016347	1,297.38	161.61	2,478.65	3,937.64	12.69	
			מיזוג אויר	98.26	12.76	169.54	280.55		
			סה"כ צריכה	1,395.63	174.37	2,648.19	4,218.19		
146	23643	משרדי הנהלה ק.12	8 - 81016947	310.60	112.70	1,155.10	1,578.40	10.50	
			סה"כ צריכה	310.60	112.70	1,155.10	1,578.40		
147	43897	נארס	6 - 81016191	1,248.61	158.33	2,126.73	3,533.66	14.01	
			מיזוג אויר	180.07	23.38	310.71	514.15		
			סה"כ צריכה	1,428.68	181.70	2,437.44	4,047.82		
148	15687	נור מד ק.6	6 - 81014871	575.40	203.20	1,644.60	2,423.20	8.20	
			סה"כ צריכה	575.40	203.20	1,644.60	2,423.20		
149	15686	נור מד ק.3	4 - 81016878	11,140.45	4,919.06	34,853.74	50,913.25	147.71	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	11,140.45	4,919.06	34,853.74	50,913.25		
150	15708	נייק ח. 152-155	81016191 - 8	1,961.76	442.53	4,427.27	6,831.55	30.96	
			מיזוג אוויר	467.26	60.66	806.28	1,334.20		
			סה"כ צריכה	2,429.02	503.19	5,233.54	8,165.75		
151	15689	נספרסו ח. 234	81016935 - 3	1,325.23	285.14	3,156.16	4,766.52	15.24	
			מיזוג אוויר	186.86	24.26	322.43	533.54		
			סה"כ צריכה	1,512.08	309.39	3,478.59	5,300.06		
152	15690	סאקס ח. 118	81014174 - 8	872.06	139.01	1,878.77	2,889.85	12.46	
			מיזוג אוויר	169.32	21.98	292.17	483.47		
			סה"כ צריכה	1,041.39	160.99	2,170.94	3,373.32		
153	15691	סוהו ח. 261-262	81016331 - 3	574.26	99.29	1,030.64	1,704.18	7.88	
			מיזוג אוויר	148.42	19.27	256.10	423.78		
			סה"כ צריכה	722.67	118.56	1,286.73	2,127.96		
154	15692	סוורבסקי ח. 170	81016321 - 5	428.76	60.87	762.93	1,252.55	5.86	
			מיזוג אוויר	69.03	8.96	119.12	197.11		
			סה"כ צריכה	497.79	69.83	882.04	1,449.66		
155	15693	סופר פארם ב. חיוני ח. 101	81016878 - 6	8,192.06	3,874.54	26,483.30	38,549.90	72.20	
			מיזוג אוויר	1,066.97	138.51	1,841.09	3,046.58		
			סה"כ צריכה	9,259.04	4,013.05	28,324.39	41,596.48		
156	15762	סטורי ח. 163	81016441 - 7	1,167.94	112.71	1,886.76	3,167.42	19.12	
			מיזוג אוויר	229.69	29.82	396.34	655.85		
			סה"כ צריכה	1,397.63	142.53	2,283.10	3,823.27		
157	15569	סטיב מאדן ח. 122	81014241 - 6	621.45	63.44	914.50	1,599.39	4.34	
			מיזוג אוויר	157.14	20.40	271.16	448.70		
			סה"כ צריכה	778.59	83.84	1,185.66	2,048.09		
158	15697	סטימצקי ח. 130	81014245 - 2	1,259.11	190.04	2,103.46	3,552.62	16.38	
			מיזוג אוויר	174.04	22.59	300.32	496.95		
			סה"כ צריכה	1,433.16	212.64	2,403.78	4,049.57		
159	15699	סלקום אנטנות	81016887 - 6	976.99	516.70	3,743.98	5,237.68	14.90	
			סה"כ צריכה	976.99	516.70	3,743.98	5,237.68		
160	15609	סלקום תקשורת ק. 13	81016947 - 5	119.80	56.70	405.15	581.65	3.45	
			סה"כ צריכה	119.80	56.70	405.15	581.65		
161	15612	סמסונייט ח. 258	81014219 - 8	368.64	57.62	771.59	1,197.85	6.90	
			מיזוג אוויר	72.79	9.45	125.60	207.85		
			סה"כ צריכה	441.44	67.07	897.19	1,405.70		
162	15621	עולם הממתקים	13141002 - 1	285.40	145.00	1,091.10	1,521.50		
			סה"כ צריכה	285.40	145.00	1,091.10	1,521.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
163	15700	עמנואל נועה ח.231	81016935 - 8	416.77	86.69	1,131.18	1,634.64	8.97	
			מיזוג אויר	166.07	21.56	286.55	474.18		
			סה"כ צריכה	582.83	108.25	1,417.73	2,108.81		
164	15583	פאטי באטו ח.218-219	81016347 - 7	594.78	95.57	1,296.55	1,986.91	13.23	
			מיזוג אויר	148.55	19.28	256.32	424.15		
			סה"כ צריכה	743.33	114.85	1,552.88	2,411.06		
165	15702	פאם קליניק ח.244-245	81014211 - 8	431.44	36.70	840.66	1,308.81	8.90	
			מיזוג אויר	46.04	5.98	79.45	131.47		
			סה"כ צריכה	477.48	42.68	920.11	1,440.28		
166	15701	פאם קליניק נייל ח.243A	81014211 - 3	50.54	4.50	103.90	158.94	3.16	
			מיזוג אויר	164.68	21.38	284.16	470.22		
			סה"כ צריכה	215.22	25.88	388.07	629.17		
167	15703	פדני ח.133-134	81014211 - 6	1,454.62	383.72	3,785.74	5,624.08	21.87	
			מיזוג אויר	195.37	25.36	337.12	557.85		
			סה"כ צריכה	1,649.99	409.09	4,122.86	6,181.94		
168	15704	פוזיילוב ח.112	81014174 - 2	563.92	60.43	1,020.49	1,644.84	6.63	
			מיזוג אויר	65.95	8.56	113.81	188.32		
			סה"כ צריכה	629.87	68.99	1,134.30	1,833.16		
169	15688	פוט לוקר ח.177	81015037 - 3	2,329.50	248.80	3,956.20	6,534.50	24.20	
			מיזוג אויר	367.10	47.66	633.45	1,048.21		
			סה"כ צריכה	2,696.60	296.46	4,589.65	7,582.71		
170	15586	פול אנד שארק ח.263-264	81016331 - 4	625.63	106.08	1,441.12	2,172.83	11.24	
			מיזוג אויר	149.62	19.42	258.18	427.22		
			סה"כ צריכה	775.26	125.50	1,699.30	2,600.05		
171	15683	פולגת ח.254-255	81016351 - 2	965.95	107.60	1,700.03	2,773.59	12.92	
			מיזוג אויר	182.62	23.71	315.12	521.45		
			סה"כ צריכה	1,148.58	131.31	2,015.16	3,295.04		
172	15707	פוקס הום ח.248	81015037 - 7	1,366.60	274.60	2,412.60	4,053.80	12.00	
			סה"כ צריכה	1,366.60	274.60	2,412.60	4,053.80		
173	16039	פי אייץ' חדר שרתים - פרטנר 13	81025335 - 1	527.78	238.79	1,744.43	2,510.99	6.57	
			סה"כ צריכה	527.78	238.79	1,744.43	2,510.99		
174	15709	פלאנט טיים ח.146	81016191 - 2	623.20	59.69	1,275.20	1,958.10	8.69	
			מיזוג אויר	80.51	10.45	138.92	229.88		
			סה"כ צריכה	703.71	70.15	1,414.12	2,187.98		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
175	15710	פלאפון אנטנות	81020418 - 1	668.89	266.65	598.04	1,533.57		
			סה"כ צריכה	668.89	266.65	598.04	1,533.57		
176	15585	פלמינגו קידס ח.277	81016351 - 5	183.65	8.82	305.56	498.03	5.18	
			מיזוג אוויר	42.33	5.50	73.04	120.87		
			סה"כ צריכה	225.98	14.32	378.60	618.90		
177	15715	פנוי	81014212 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
178	15543	פנוי ח.144	81016321 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
179	15724	פעלתון ח.183	81016353 - 1	1,215.08	216.49	2,528.63	3,960.21	16.26	
			מיזוג אוויר	230.41	29.91	397.58	657.89		
			סה"כ צריכה	1,445.48	246.41	2,926.21	4,618.10		
180	38734	פקטורי	81014211 - 5	1,290.23	159.15	2,391.39	3,840.76	16.06	
			מיזוג אוויר	230.20	29.88	397.21	657.29		
			סה"כ צריכה	1,520.42	189.03	2,788.60	4,498.05		
181	15642	פקטורי נשים ח.246-247	81014211 - 2	1,848.03	349.40	4,072.60	6,270.02	23.33	
			מיזוג אוויר	486.64	63.17	839.71	1,389.52		
			סה"כ צריכה	2,334.67	412.57	4,912.30	7,659.54		
182	15632	פקטורי קידס ח.216	81016347 - 5	540.32	83.37	1,194.38	1,818.07	7.95	
			מיזוג אוויר	98.50	12.79	169.96	281.25		
			סה"כ צריכה	638.82	96.16	1,364.34	2,099.32		
183	15726	פרטי בלרינה ח.108	81014174 - 7	165.25	11.23	260.78	437.26	2.08	
			מיזוג אוויר	23.93	3.11	41.30	68.34		
			סה"כ צריכה	189.18	14.34	302.08	505.60		
184	15555	פרטור תקשורת	81016321 - 7	713.54	338.30	2,509.74	3,561.57	8.66	
			סה"כ צריכה	713.54	338.30	2,509.74	3,561.57		
185	15728	צוקה ח.202	81016878 - 1	1,314.93	226.51	2,334.12	3,875.56	16.38	
			מיזוג אוויר	80.27	10.42	138.50	229.18		
			סה"כ צריכה	1,395.19	236.93	2,472.62	4,104.74		
186	15730	ציבורי Q 5.3	81016353 - 8	4,266.26	1,362.06	10,388.76	16,017.08	35.70	
			סה"כ צריכה	4,266.26	1,362.06	10,388.76	16,017.08		
187	15732	ציבורי Q5.2	81016353 - 7	6,222.13	1,729.35	14,379.74	22,331.22	51.04	
			סה"כ צריכה	6,222.13	1,729.35	14,379.74	22,331.22		
188	15731	ציבורי QE2.1	81016785 - 8	6,262.59	3,154.08	23,481.75	32,898.42	53.09	
			סה"כ צריכה	6,262.59	3,154.08	23,481.75	32,898.42		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
189	23470	ציבורי א' - 7, ב' 12	81014211 - 4	5,970.72	1,590.30	14,271.97	21,832.99	66.12	
			81014241 - 8	-3,512.62	-710.44	-7,258.27	-11,481.33	47.07	
			סה"כ צריכה	2,458.10	879.86	7,013.70	10,351.66		
190	23471	ציבורי חיוני 1	81040358 - 5	8,950.00	3,678.00	28,578.00	41,206.00	85.00	
			81040358 - 7	-456.30	-235.50	-1,759.70	-2,451.50	3.60	
			81040358 - 8	-6,709.20	-2,265.60	-17,846.40	-26,821.20	69.60	
			סה"כ צריכה	1,784.50	1,176.90	8,971.90	11,933.30		
191	15556	ציבורי, QE1.2	81040358 - 6	2,142.72	924.16	6,943.68	10,010.56	17.60	
			סה"כ צריכה	2,142.72	924.16	6,943.68	10,010.56		
192	15733	ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C	81016887 - 5	1,712.50	465.23	3,984.96	6,162.69	47.94	
			סה"כ צריכה	1,712.50	465.23	3,984.96	6,162.69		
193	15557	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1	81040358 - 1	2,884.80	760.80	6,571.20	10,216.80	48.00	
			סה"כ צריכה	2,884.80	760.80	6,571.20	10,216.80		
194	15558	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2	81040358 - 2	1,374.00	417.60	3,578.40	5,370.00	19.20	
			סה"כ צריכה	1,374.00	417.60	3,578.40	5,370.00		
195	15559	ציבורי, מ"א + משרדים על הגג	81040358 - 4	2,917.20	1,408.80	9,978.80	14,304.80	67.60	
			סה"כ צריכה	2,917.20	1,408.80	9,978.80	14,304.80		
196	15560	ציבורי, מפוחי עשן QEE1	81040358 - 8	6,709.20	2,265.60	17,846.40	26,821.20	69.60	
			סה"כ צריכה	6,709.20	2,265.60	17,846.40	26,821.20		
197	15561	ציבורי, משאבות איזורי QE2	81040358 - 3	6,966.00	2,548.00	20,156.00	29,670.00	98.00	
			סה"כ צריכה	6,966.00	2,548.00	20,156.00	29,670.00		
198	15541	ציבורי, ראשי מ"א קומה 13 Q1.3	81016887 - 7	5,260.86	3,244.86	13,312.38	21,818.10	292.80	
			סה"כ צריכה	5,260.86	3,244.86	13,312.38	21,818.10		
199	15736	קאלה ח. 139	81016441 - 3	202.66	23.48	390.99	617.13	3.96	
		מיזוג אויר		44.28	5.75	76.41	126.45		
		סה"כ צריכה		246.94	29.23	467.41	743.57		
200	15564	קבוצת בינו ק. 13	81016947 - 6	33.20	17.50	229.60	280.30	3.90	
		סה"כ צריכה		33.20	17.50	229.60	280.30		
201	15563	קולומביה ח. 289	81016899 - 2	1,814.10	208.70	3,263.10	5,285.90	23.80	
		מיזוג אויר		253.66	32.93	437.69	724.28		
		סה"כ צריכה		2,067.76	241.63	3,700.79	6,010.18		
202	15739	קילס ח. 279	81016351 - 8	368.69	78.41	827.28	1,274.38	7.18	
		מיזוג אויר		63.66	8.26	109.84	181.77		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	432.35	86.67	937.13	1,456.15		
203	15742	קסטרו נשים ח.115-116	5 - 81016441	5,375.29	759.41	9,717.42	15,852.12	59.71	
		מיזוג אויר		666.77	86.56	1,150.53	1,903.86		
			סה"כ צריכה	6,042.06	845.97	10,867.95	17,755.98		
204	23644	קפה אלברט מחסן קרור	8 - 81016984	744.65	387.30	2,876.75	4,008.70	11.00	
			סה"כ צריכה	744.65	387.30	2,876.75	4,008.70		
205	15743	קפה אלברט מסעדה ח.135	5 - 81016878	4,391.48	1,108.03	11,785.79	17,285.30	57.66	
		מיזוג אויר		43.14	5.60	74.45	123.19		
			סה"כ צריכה	4,434.62	1,113.63	11,860.24	17,408.49		
206	15727	קפה גרין ח.266	8 - 81016363	777.02	494.03	4,462.84	5,733.89	24.29	
		מיזוג אוויר		50.15	6.51	86.53	143.18		
			סה"כ צריכה	827.17	500.54	4,549.37	5,877.07		
207	15745	קפה טורקז	5 - 81014232	11,737.20	5,205.60	34,224.80	51,167.60	102.80	
			סה"כ צריכה	11,737.20	5,205.60	34,224.80	51,167.60		
208	15746	קרביץ ח.108A	5 - 81014174	748.66	191.34	2,066.44	3,006.44	14.22	
		מיזוג אויר		165.48	21.48	285.54	472.50		
			סה"כ צריכה	914.14	212.82	2,351.98	3,478.95		
209	15747	קרולינה הררה ח.260	2 - 81016331	689.22	68.87	1,230.55	1,988.65	13.30	
		מיזוג אויר		149.75	19.44	258.40	427.59		
			סה"כ צריכה	838.97	88.31	1,488.96	2,416.24		
210	15749	קרייזי לין ח.271	4 - 81016363	556.09	102.50	1,242.84	1,901.42	7.80	
		מיזוג אויר		99.64	12.94	171.93	284.51		
			סה"כ צריכה	655.73	115.43	1,414.77	2,185.93		
211	15750	ראשי לוח איורור חניונים	7 - 81016878	1,217.66	300.45	2,213.44	3,731.55	35.42	
			סה"כ צריכה	1,217.66	300.45	2,213.44	3,731.55		
212	15756	רביד ח.169	4 - 81016321	201.63	23.58	460.76	685.96	3.24	
		מיזוג אויר		34.19	4.44	59.00	97.62		
			סה"כ צריכה	235.81	28.02	519.75	783.58		
213	15757	רויאליטי ח.145	1 - 81016191	367.07	52.39	743.33	1,162.79	4.75	
		מיזוג אויר		59.51	7.73	102.68	169.91		
			סה"כ צריכה	426.58	60.11	846.01	1,332.70		
214	15610	רולקס ח.252	4 - 81014232	586.90	114.20	1,274.20	1,975.30	8.20	
		מיזוג אויר		89.55	11.62	154.51	255.68		
			סה"כ צריכה	676.45	125.82	1,428.71	2,230.98		
215	38194	רון חן ח.275	8 - 81016331	380.39	48.96	677.64	1,106.98	6.99	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	99.64	12.94	171.93	284.51		
			סה"כ צריכה	480.02	61.89	849.57	1,391.49		
216	15758	רזילי ח.109	2 - 81016441	388.24	57.14	798.20	1,243.58	6.29	
			מיזוג אויר	166.07	21.56	286.55	474.18		
			סה"כ צריכה	554.31	78.70	1,084.75	1,717.75		
217	15759	ריפליי ח.265	5 - 81016331	780.90	123.36	1,793.70	2,697.95	11.96	
			מיזוג אויר	179.90	23.35	310.43	513.69		
			סה"כ צריכה	960.80	146.71	2,104.13	3,211.64		
218	15760	רלף לורן ח.124-126	1 - 81014241	3,352.12	861.48	8,056.49	12,270.09	40.38	
			מיזוג אויר	411.05	53.36	709.27	1,173.68		
			סה"כ צריכה	3,763.17	914.85	8,765.76	13,443.77		
219	15630	שאנל ח.129	1 - 81014245	379.68	77.72	876.42	1,333.83	6.26	
			מיזוג אויר	85.64	11.12	147.77	244.53		
			סה"כ צריכה	465.32	88.84	1,024.19	1,578.35		
220	15679	שופרא ח.161	5 - 81016358	541.78	63.54	1,001.81	1,607.13	8.41	
			מיזוג אויר	116.64	15.14	201.26	333.04		
			סה"כ צריכה	658.42	78.68	1,203.07	1,940.17		
221	15766	שילב ח.242-243	3 - 81014212	1,251.70	208.21	2,260.95	3,720.86	15.56	
			מיזוג אויר	337.02	43.75	581.53	962.30		
			סה"כ צריכה	1,588.71	251.97	2,842.48	4,683.16		
222	15767	תאורת גינה בריכת מים	4 - 81016600	1,942.11	918.24	6,944.94	9,805.30	14.11	
			סה"כ צריכה	1,942.11	918.24	6,944.94	9,805.30		
			סה"כ צריכה	290,775.99	80,977.41	701,581.90	1,073,335.31		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,073,335.31		
			הפרש באחוזים						



פסגה (290,775.99 Kwh) ■
 גבע (80,977.41 Kwh) ■
 שפל (701,581.90 Kwh) ■





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34263	***מגדלי קירור	81014232 - 6	26,856.00	3,486.40	46,340.80	76,683.20	243.20	
			סה"כ צריכה	26,856.00	3,486.40	46,340.80	76,683.20		
2	49661	***מגדלי קירור 6+7	16193811 - 4	7,182.00	772.00	13,058.80	21,012.80	90.21	
			סה"כ צריכה	7,182.00	772.00	13,058.80	21,012.80		
3	15668	***מגדלי קירור מועמס 85 %	81014232 - 6	22,827.60	2,963.44	39,389.68	65,180.72	243.20	
			סה"כ צריכה	22,827.60	2,963.44	39,389.68	65,180.72		
4	33777	*מ"א על הגג IBS	81018676 - 1	1,645.48	312.48	1,046.56	3,004.52		
			סה"כ צריכה	1,645.48	312.48	1,046.56	3,004.52		
5	33768	*מיזוג אוויר כללי לוח קומה 1 מזרח IBS לידיעה בלבד	81022638 - 6	1,060.80	652.00	4,512.00	6,224.80	27.20	
			סה"כ צריכה	1,060.80	652.00	4,512.00	6,224.80		
6	33776	*ראשי בנין IBS	81018676 - 4	2,808.55	1,523.77	10,523.12	14,855.45	55.20	
			סה"כ צריכה	2,808.55	1,523.77	10,523.12	14,855.45		
7	16015	81014219-3 חנות-לא להפקה	81014219 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	16017	81014231-6 חנות-לא להפקה	81014231 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	16014	חנות-לא להפקה 81014219-2	81014219 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	16016	חנות-לא להפקה 81014219-4	81014219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	16020	חנות-לא להפקה 81015037-1	81015037 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	16007	חנות-לא להפקה 81014210-6	81014210 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	16009	חנות-לא להפקה 81014210-7	81014210 - 7	0.00	0.00	0.001	0.001		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.001	0.001		
14	16010	חנות-לא להפקה 81014212-2	81014212 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	16011	חנות-לא להפקה 81014212-7	81014212 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	16013	חנות-לא להפקה 81014219-1	81014219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
17	16018	חנות-לא להפקה 81014231-8	81014231 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
18	16021	חנות-לא להפקה 81015037-4	81015037 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
19	16022	חנות-לא להפקה 81015037-5	81015037 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
20	16023	חנות-לא להפקה 81016191-3	81016191 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
21	16024	חנות-לא להפקה 81016347-4	81016347 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
22	16025	חנות-לא להפקה 81016351-6	81016351 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
23	16026	חנות-לא להפקה 81016353-2	81016353 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
24	16027	חנות-לא להפקה 81016353-3	81016353 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
25	16028	חנות-לא להפקה 81016353-4	81016353 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
26	16029	חנות-לא להפקה 81016358-6	81016358 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
27	16030	חנות-לא להפקה 81016358-7	81016358 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
28	16032	חנות-לא להפקה 81016363-7	81016363 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
29	16033	חנות-לא להפקה 81016878-3	81016878 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
30	16036	חנות-לא להפקה 81016899-6	81016899 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	16037	חנות-לא להפקה 81016899-8	81016899 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	16038	חנות-לא להפקה 81016935-5	81016935 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	39350	יחידות DX	15091184 - 1	426.30	66.40	859.10	1,351.80	16.60	
			15091184 - 2	587.60	87.70	1,168.20	1,843.50	14.44	
			15091184 - 3	537.90	80.10	1,057.60	1,675.60	16.56	
			15091184 - 4	722.00	108.10	1,412.30	2,242.40	21.82	
			16193811 - 1	763.90	164.70	1,655.90	2,584.50	24.75	
			16193811 - 2	779.40	109.60	1,526.00	2,415.00	21.81	
			16193811 - 3	992.60	181.10	2,205.60	3,379.30	41.46	
			סה"כ צריכה	4,809.70	797.70	9,884.70	15,492.10		
34	15648	לוח אזורי מזרחי קומה 0- לא להפקה	81016984 - 4	12,366.00	1,480.80	21,398.80	35,245.60	107.20	
			סה"כ צריכה	12,366.00	1,480.80	21,398.80	35,245.60		
35	15667	פנוי	81015040 - 5	92.70	32.20	306.40	431.30	2.00	
			סה"כ צריכה	92.70	32.20	306.40	431.30		
36	15713	פנוי	81014212 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	15714	פנוי	81014210 - 8	16,722.70	2,775.18	33,071.03	52,568.90	167.90	
			סה"כ צריכה	16,722.70	2,775.18	33,071.03	52,568.90		
38	15716	פנוי	81014231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	15717	פנוי	81014871 - 1	0.00	0.00	0.00	0.20		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.20		
40	15720	פנוי	81016358 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	15721	פנוי	81016441 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	15722	פנוי	81016935 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	15573	פנוי א.פלאנט 145.ח	81016600 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	31608	פנוי אוכל בריא ח 266 לשעבר	81016351 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	15566	פנוי אמפוריו ארמני ח. 268 לשעבר	1 - 81016363	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	15618	פנוי דוכן מירס לשעבר	7 - 81014245	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	15547	פנוי וניליה - מחסן לשעבר	5 - 81016600	693.73	242.82	1,861.72	2,798.26	6.74	
			סה"כ צריכה	693.73	242.82	1,861.72	2,798.26		
48	15660	פנוי מגדל משרדים נור מד ק. 4 לשעבר	1 - 81015040	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	15674	פנוי מחסן קזנובה לשעבר	3 - 81016600	16.01	4.47	58.72	79.19	1.19	
			סה"כ צריכה	16.01	4.47	58.72	79.19		
50	15741	פנוי קסטרו גברים ח. 113-114 לשעבר	8 - 81014245	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	15729	צוקה ח. 206 - פנוי	7 - 81016785	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
52	16034	ציבורי, קבוצה 5 (לא להפקה)	4 - 81016887	5,090.33	2,181.53	14,986.32	22,258.18	68.30	
			סה"כ צריכה	5,090.33	2,181.53	14,986.32	22,258.18		
53	15734	ציבורי, קבוצה 1 (לא להפקה)	1 - 81022094	5,721.00	2,138.00	16,837.00	24,696.00	76.00	
			סה"כ צריכה	5,721.00	2,138.00	16,837.00	24,696.00		
54	15751	ראשי שנאי 1	1 - 81029219	37,332.78	15,697.50	116,144.88	169,175.15	439.60	
			סה"כ צריכה	37,332.78	15,697.50	116,144.88	169,175.15		
55	15752	ראשי שנאי 2	1 - 81029268	52,425.85	17,959.48	143,073.80	213,459.12	498.40	
			סה"כ צריכה	52,425.85	17,959.48	143,073.80	213,459.12		
56	15753	ראשי שנאי 3	1 - 81029798	64,888.03	17,538.08	162,787.45	245,213.55	591.20	
			סה"כ צריכה	64,888.03	17,538.08	162,787.45	245,213.55		
57	15754	ראשי שנאי 4	1 - 81029237	57,802.20	13,549.32	121,823.55	193,175.08	500.40	
			סה"כ צריכה	57,802.20	13,549.32	121,823.55	193,175.08		
58	15755	ראשי שנאי 5	1 - 81029828	70,487.98	13,398.18	149,093.64	232,979.80	663.68	
			סה"כ צריכה	70,487.98	13,398.18	149,093.64	232,979.80		
59	15764	שוגר דדי פנוי	6 - 81014219	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

