



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון רמת אביב

תקופת דוח: (31/12/22 - 01/12/22)

תאריך הפקה: 02/01/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31405	***מגדלי קרור % 15	6 - 81014232	4,028.40	522.96	6,951.12	11,502.48	243.20	
			סה"כ צריכה	4,028.40	522.96	6,951.12	11,502.48		
2	33773	*IBS ווינדמן 2	5 - 81037893	68.60	79.55	531.55	679.70	7.50	
			סה"כ צריכה	68.60	79.55	531.55	679.70		
3	33770	*אוקסיגן IBS	8 - 81022638	36.70	27.90	173.50	238.10	1.50	
			מיזוג אוויר	30.65	14.79	63.53	108.97		
			סה"כ צריכה	67.35	42.69	237.03	347.07		
4	33761	*בזק IBS	2 - 81018676	223.08	100.90	867.93	1,191.91	5.05	
			סה"כ צריכה	223.08	100.90	867.93	1,191.91		
5	33772	*ברטק IBS	3 - 81037893	36.75	29.00	210.25	276.00	2.50	
			סה"כ צריכה	36.75	29.00	210.25	276.00		
6	33766	*ד"ר פנינה שמש IBS	4 - 81022638	40.70	36.95	226.10	303.75	2.85	
			מיזוג אוויר	33.99	19.59	82.79	136.37		
			סה"כ צריכה	74.69	56.54	308.89	440.12		
7	33771	*ווינדמן הפקות IBS	1 - 81037893	64.95	58.55	396.90	520.40	5.75	
			סה"כ צריכה	64.95	58.55	396.90	520.40		
8	33767	*מוב טיים משרד IBS	5 - 81022638	34.20	16.30	118.40	168.90	1.55	
			מיזוג אוויר	28.56	8.64	43.35	80.56		
			סה"כ צריכה	62.76	24.94	161.75	249.46		
9	33765	*מרפאת שיניים IBS	3 - 81022638	106.50	107.60	693.30	907.40	5.90	
			מיזוג אוויר	88.95	57.03	253.85	399.84		
			סה"כ צריכה	195.45	164.63	947.15	1,307.24		
10	33769	*עובד ראובן מזרח IBS	7 - 81022638	27.05	21.60	132.50	181.15	1.55	
			מיזוג אוויר	22.59	11.45	48.52	82.56		
			סה"כ צריכה	49.64	33.05	181.02	263.71		
11	33763	*עמנואל נועה IBS	1 - 81022638	79.50	66.70	467.90	614.10	4.10	
			מיזוג אוויר	66.40	35.35	171.32	273.08		
			סה"כ צריכה	145.90	102.05	639.22	887.18		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	32603	*פרטנר חדר תקשורת	17313207 - 1	926.70	434.90	3,294.70	4,656.30	9.06	
			סה"כ צריכה	926.70	434.90	3,294.70	4,656.30		
13	33762	*ציבורי IBS	81018676 - 1	-1,645.48	-312.48	-1,046.56	-3,004.52		
			81018676 - 2	-223.08	-100.90	-867.93	-1,191.91	5.05	
			81018676 - 4	2,808.55	1,523.77	10,523.12	14,855.45	55.20	
			81022638 - 1	-79.50	-66.70	-467.90	-614.10	4.10	
			81022638 - 2	-574.30	-266.20	-1,886.90	-2,727.40	17.30	
			81022638 - 3	-106.50	-107.60	-693.30	-907.40	5.90	
			81022638 - 4	-40.70	-36.95	-226.10	-303.75	2.85	
			81022638 - 5	-34.20	-16.30	-118.40	-168.90	1.55	
			81022638 - 7	-27.05	-21.60	-132.50	-181.15	1.55	
			81022638 - 8	-36.70	-27.90	-173.50	-238.10	1.50	
			81037893 - 1	-64.95	-58.55	-396.90	-520.40	5.75	
			81037893 - 3	-36.75	-29.00	-210.25	-276.00	2.50	
			81037893 - 5	-68.60	-79.55	-531.55	-679.70	7.50	
			סה"כ צריכה	-129.26	400.05	3,771.33	4,042.12		
14	33764	*שר פיטנס IBS	81022638 - 2	574.30	266.20	1,886.90	2,727.40	17.30	
			סה"כ צריכה	574.30	266.20	1,886.90	2,727.40		
15	43828	253 ראלף לורן חדש	81016600 - 1	1,490.60	252.84	3,437.33	5,180.76	30.45	
			מיזוג אויר	618.02	80.23	1,066.42	1,764.68		
			סה"כ צריכה	2,108.62	333.07	4,503.75	6,945.44		
16	15565	166.n ASH	81014245 - 5	525.58	61.00	1,022.59	1,609.17	6.75	
			מיזוג אויר	116.25	15.09	200.59	331.92		
			סה"כ צריכה	641.83	76.09	1,223.17	1,941.09		
17	45526	Bang & olufsen 273.n	81016363 - 6	656.50	88.02	1,117.37	1,861.88	10.07	
			מיזוג אויר	98.26	12.76	169.54	280.55		
			סה"כ צריכה	754.75	100.78	1,286.91	2,142.44		
18	15698	148-149.n CK	81016191 - 4	2,156.48	419.52	4,731.08	7,307.08	22.80	
			מיזוג אויר	268.96	34.92	464.10	767.98		
			סה"כ צריכה	2,425.44	454.44	5,195.18	8,075.06		
19	15567	288.n IDIGITAL	81016899 - 3	1,684.60	427.40	3,817.80	5,929.80	26.40	
			מיזוג אויר	484.36	62.88	835.77	1,383.01		
			סה"כ צריכה	2,168.96	490.28	4,653.57	7,312.81		
20	15570	240.n PLANET	81014241 - 7	247.40	6.42	528.18	782.00	3.87	
			סה"כ צריכה	247.40	6.42	528.18	782.00		
21	15572	259.n TUMY	81016331 - 1	481.65	60.35	931.38	1,473.38	8.32	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	90.80	11.79	156.68	259.26		
			סה"כ צריכה	572.45	72.14	1,088.05	1,732.65		
22	15574	אדיס ח.250	3 - 81014232	417.30	46.50	777.00	1,240.80	6.00	
			מיזוג אויר	258.79	33.60	446.54	738.92		
			סה"כ צריכה	676.09	80.10	1,223.54	1,979.72		
23	15606	אוטלו ח.174	3 - 81014241	945.00	350.19	3,497.66	4,792.84	22.06	
			סה"כ צריכה	945.00	350.19	3,497.66	4,792.84		
24	15544	אופטיק דורון ח.151	5 - 81016191	971.36	101.72	1,807.88	2,880.97	17.97	
			מיזוג אויר	119.66	15.53	206.49	341.69		
			סה"כ צריכה	1,091.03	117.26	2,014.37	3,222.65		
25	16031	אופטיקה ח.167	8 - 81016358	648.81	190.93	1,905.64	2,745.38	17.34	
			מיזוג אויר	115.27	14.96	198.90	329.13		
			סה"כ צריכה	764.08	205.89	2,104.54	3,074.51		
26	15576	אוריג'נלס ח.176	2 - 81015037	1,576.10	219.40	2,852.00	4,647.50	15.90	
			מיזוג אויר	224.53	29.15	387.43	641.11		
			סה"כ צריכה	1,800.63	248.55	3,239.43	5,288.61		
27	15542	איי אופטיק קונסט ח.214	2 - 81014231	439.12	41.58	918.30	1,399.00	7.66	
			מיזוג אויר	99.64	12.94	171.93	284.51		
			סה"כ צריכה	538.76	54.52	1,090.23	1,683.51		
28	15577	אילנס דוכן	5 - 81014219	206.39	80.56	668.35	955.31	3.43	
			סה"כ צריכה	206.39	80.56	668.35	955.31		
29	15579	אימפרס ח.233	2 - 81016935	778.44	124.62	1,669.89	2,572.95	10.91	
			מיזוג אויר	84.66	10.99	146.08	241.74		
			סה"כ צריכה	863.10	135.61	1,815.98	2,814.69		
30	15580	אינדיגו ח.212	6 - 81016353	309.34	44.96	715.45	1,069.74	5.76	
			מיזוג אויר	89.95	11.68	155.22	256.84		
			סה"כ צריכה	399.29	56.64	870.66	1,326.59		
31	15581	אינטימה ח.165	4 - 81016358	546.57	93.04	1,137.82	1,777.44	7.20	
			מיזוג אויר	114.05	14.81	196.79	325.65		
			סה"כ צריכה	660.62	107.85	1,334.61	2,103.09		
32	15582	אירוקה ח.127	3 - 81014174	603.71	105.22	1,280.72	1,989.66	7.22	
			מיזוג אויר	66.12	8.58	114.09	188.79		
			סה"כ צריכה	669.83	113.81	1,394.80	2,178.44		
33	15584	אלמ ח.179	6 - 81015037	2,235.30	266.70	3,821.80	6,323.80	21.40	
			מיזוג אויר	552.58	71.73	953.48	1,577.79		
			סה"כ צריכה	2,787.88	338.43	4,775.28	7,901.59		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
34	15587	אמריקן איגל ופוקס הום מ"א	81016984 - 5	181.80	21.70	358.70	562.20	3.90	
			סה"כ צריכה	181.80	21.70	358.70	562.20		
35	15588	אמריקן איגל ח. 248	81016984 - 7	2,171.80	527.20	4,665.60	7,364.60	22.20	
			סה"כ צריכה	2,171.80	527.20	4,665.60	7,364.60		
36	15589	אמריקן וינטג ח. 269	81016363 - 2	698.82	62.34	1,046.84	1,808.00	9.12	
			מיזוג אוויר	99.31	12.89	171.37	283.58		
			סה"כ צריכה	798.13	75.23	1,218.21	2,091.58		
37	15590	אן פונטיין ח. 131	81014245 - 3	128.23	12.92	259.19	400.34	4.38	
			מיזוג אוויר	57.94	7.52	99.98	165.45		
			סה"כ צריכה	186.17	20.44	359.18	565.79		
38	23642	אפסילון חיתום קומה 10	81016834 - 6	144.70	31.30	387.30	563.30	5.90	
			סה"כ צריכה	144.70	31.30	387.30	563.30		
39	15592	אפסילון ק. 7	81014871 - 2	472.90	215.20	1,816.30	2,504.40	6.10	
			סה"כ צריכה	472.90	215.20	1,816.30	2,504.40		
40	15594	אפריל ח. 156-157	81016358 - 2	959.09	115.23	1,902.70	2,977.01	14.27	
			מיזוג אוויר	186.82	24.25	322.37	533.45		
			סה"כ צריכה	1,145.91	139.48	2,225.07	3,510.46		
41	15595	אקס טי ניהול בע"מ ק. 11	81016834 - 7	601.40	153.60	1,927.40	2,682.40	10.00	
			סה"כ צריכה	601.40	153.60	1,927.40	2,682.40		
42	15596	אקס טי ספנות ק. 8	81016834 - 5	364.90	131.40	1,267.10	1,763.40	11.30	
			סה"כ צריכה	364.90	131.40	1,267.10	1,763.40		
43	15598	ארומה ח. 280	81016878 - 2	1,759.86	700.86	4,054.50	6,515.22	25.57	
			מיזוג אוויר	80.75	10.48	139.34	230.58		
			סה"כ צריכה	1,840.62	711.34	4,193.84	6,745.80		
44	15685	ארמני אקסציונג ח. 180	81016984 - 1	2,143.70	394.10	4,492.20	7,030.00	24.20	
			מיזוג אוויר	189.84	24.64	327.57	542.05		
			סה"כ צריכה	2,333.54	418.74	4,819.77	7,572.05		
45	15599	ארקפה ח. 147	81016887 - 1	3,428.93	1,520.44	10,809.61	15,758.99	59.78	
			מיזוג אוויר	200.74	26.06	346.39	573.19		
			סה"כ צריכה	3,629.67	1,546.50	11,156.00	16,332.18		
46	15600	באג מחשבים ח. 276	81016351 - 3	542.09	79.79	1,134.73	1,756.62	7.69	
			מיזוג אוויר	99.64	12.94	171.93	284.51		
			סה"כ צריכה	641.73	92.73	1,306.66	2,041.12		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
47	15601	בובי בראון ח.ח.	81014174 - 1	1,380.35	196.45	2,628.72	4,205.52	14.74	
			מיזוג אויר	114.54	14.87	197.64	327.04		
			סה"כ צריכה	1,494.88	211.32	2,826.36	4,532.56		
48	35354	בוטיק מימוזה ח.ח.	81014219 - 7	746.32	74.70	1,305.52	2,126.54	10.38	
			מיזוג אויר	91.17	11.84	157.32	260.33		
			סה"כ צריכה	837.50	86.53	1,462.85	2,386.87		
49	15638	בוס ח.ח. 224-226	81014212 - 5	1,789.52	233.44	3,361.42	5,384.37	21.76	
			מיזוג אויר	369.50	47.97	637.58	1,055.04		
			סה"כ צריכה	2,159.02	281.40	3,998.99	6,439.41		
50	15625	ביונד סקין ח.ח.	81016347 - 8	1,165.33	108.80	1,987.74	3,261.88	12.54	
			מיזוג אויר	144.90	18.81	250.03	413.74		
			סה"כ צריכה	1,310.23	127.62	2,237.77	3,675.62		
51	15602	בילבונג ח.ח.	81014245 - 6	1,113.65	139.23	1,836.74	3,089.62	14.02	
			מיזוג אויר	156.38	20.30	269.84	446.51		
			סה"כ צריכה	1,270.03	159.53	2,106.57	3,536.13		
52	44245	ברניקס	81025708 - 1	25.54	13.42	96.16	135.13	0.22	
			סה"כ צריכה	25.54	13.42	96.16	135.13		
53	15706	ברנדיס ח.ח.	81014241 - 5	461.77	71.13	856.51	1,389.40	8.87	
			מיזוג אויר	116.25	15.09	200.59	331.92		
			סה"כ צריכה	578.01	86.22	1,057.09	1,721.32		
54	15761	ג'י סטאר	81016441 - 6	1,056.67	87.60	1,937.25	3,081.51	13.21	
			מיזוג	159.62	20.72	275.43	455.77		
			סה"כ צריכה	1,216.29	108.32	2,212.67	3,537.28		
55	15613	ג'נרלי צ'רג'ינג בע"מ	81016600 - 2	65.69	36.84	281.84	384.36	19.89	
			סה"כ צריכה	65.69	36.84	281.84	384.36		
56	15607	גאנט ח.ח.	81014232 - 1	1,588.10	217.00	3,083.20	4,888.30	27.40	
			מיזוג אויר	203.43	26.41	351.03	580.86		
			סה"כ צריכה	1,791.53	243.41	3,434.23	5,469.16		
57	15608	גו מלון ח.ח.	81014174 - 6	525.75	55.93	788.16	1,369.84	7.84	
			מיזוג אויר	66.52	8.64	114.79	189.95		
			סה"כ צריכה	592.27	64.56	902.95	1,559.79		
58	34489	גורגיו ארמני	81016191 - 7	1,140.98	185.65	2,295.32	3,621.95	12.89	
			סה"כ צריכה	1,140.98	185.65	2,295.32	3,621.95		
59	15611	גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10	81016947 - 4	159.90	36.20	569.90	766.00	4.00	
			סה"כ צריכה	159.90	36.20	569.90	766.00		
60	15614	גק קובה ח.ח.	81016363 - 3	476.19	76.09	1,065.76	1,618.05	9.94	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	99.64	12.94	171.93	284.51		
			סה"כ צריכה	575.83	89.03	1,237.69	1,902.55		
61	15554	דה רוקוקו ח.272	81016363 - 5	533.82	61.94	978.90	1,574.66	9.58	
			מיזוג אויר	98.26	12.76	169.54	280.55		
			סה"כ צריכה	632.07	74.70	1,148.44	1,855.21		
62	44244	דוכן ארקפה	20281881 - 1	413.00	132.90	1,123.10	1,669.00	6.03	
			סה"כ צריכה	413.00	132.90	1,123.10	1,669.00		
63	15622	דוכן גביות באשר	81016600 - 6	676.96	223.52	1,938.89	2,839.38	7.52	
			סה"כ צריכה	676.96	223.52	1,938.89	2,839.38		
64	15616	דוכן דינמיקה	81025453 - 1	77.86	31.43	236.28	345.57		
			סה"כ צריכה	77.86	31.43	236.28	345.57		
65	15619	דוכן סחוט ח.207	81014231 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	44070	דוכן פייס	17313403 - 1	65.25	30.88	232.76	328.89	1.80	
			סה"כ צריכה	65.25	30.88	232.76	328.89		
67	44243	דוכן פרחים	20281935 - 1	4.20	1.30	11.60	17.10	2.02	
			סה"כ צריכה	4.20	1.30	11.60	17.10		
68	15623	דומו ח.138	81014241 - 2	1,481.34	161.30	2,528.65	4,171.30	15.26	
			סה"כ צריכה	1,481.34	161.30	2,528.65	4,171.30		
69	35291	דורית שדה חדש	81014210 - 5	125.71	26.08	309.51	461.31	2.44	
			מיזוג אוויר	40.70	5.28	70.23	116.22		
			סה"כ צריכה	166.41	31.36	379.75	577.53		
70	15626	דזיל ח.141	81016321 - 2	2,373.12	271.39	4,102.54	6,747.06	25.39	
			מיזוג אויר	355.74	46.18	613.84	1,015.76		
			סה"כ צריכה	2,728.86	317.57	4,716.38	7,762.82		
71	15627	דנה אשכנזי ח.230	81016935 - 7	195.90	27.31	373.29	596.50	6.84	
			מיזוג אויר	40.70	5.28	70.23	116.22		
			סה"כ צריכה	236.60	32.59	443.53	712.72		
72	15628	דניאלה להבי ח.274	81016331 - 7	454.23	50.84	810.24	1,315.31	7.20	
			מיזוג אויר	99.64	12.94	171.93	284.51		
			סה"כ צריכה	553.86	63.78	982.17	1,599.81		
73	15545	דר זרחה ק.3	81015040 - 6	36.80	11.80	111.70	160.30	1.40	
			סה"כ צריכה	36.80	11.80	111.70	160.30		
74	35358	ה. שטרן חדש ח. A.240	81016441 - 4	974.09	220.15	2,412.42	3,606.65	18.14	
			מיזוג	247.47	32.13	427.02	706.61		
			סה"כ צריכה	1,221.56	252.27	2,839.43	4,313.27		
75	15633	היינס ח.213	81014231 - 1	693.57	103.34	1,304.05	2,100.96	9.06	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	107.94	14.01	186.26	308.21		
			סה"כ צריכה	801.51	117.35	1,490.31	2,409.17		
76	15635	הפנינג ח.278	81016351 - 4	1,120.52	88.68	1,701.13	2,910.33	14.52	
			מיזוג אויר	169.92	22.06	293.21	485.19		
			סה"כ צריכה	1,290.44	110.74	1,994.34	3,395.52		
77	15636	הצורפים ח.128	81014174 - 4	509.37	141.76	1,260.42	1,911.56	6.54	
			מיזוג אויר	85.80	11.14	148.05	244.99		
			סה"כ צריכה	595.17	152.90	1,408.48	2,156.55		
78	15637	ואנס ח.217	81016347 - 6	571.77	90.55	1,089.05	1,751.37	9.09	
			מיזוג אויר	98.83	12.83	170.53	282.18		
			סה"כ צריכה	670.60	103.38	1,259.58	2,033.55		
79	37388	ורנר אופנה ח.227	81014245 - 4	482.79	56.26	834.88	1,373.93	9.17	
			מיזוג אויר	156.54	20.32	270.12	446.98		
			סה"כ צריכה	639.33	76.58	1,105.00	1,820.91		
80	15639	זארה ח.102-107	81014241 - 4	8,489.04	2,752.88	17,563.32	28,805.24	106.56	
			מיזוג אויר	2,136.00	277.29	3,685.72	6,099.01		
			סה"כ צריכה	10,625.03	3,030.17	21,249.05	34,904.24		
81	15548	זארה מחסן ח.285	81016899 - 1	595.20	193.00	1,488.80	2,277.00	15.80	
			סה"כ צריכה	595.20	193.00	1,488.80	2,277.00		
82	42944	ח.181 לקוסט	81016984 - 2	1,257.30	170.10	2,458.30	3,885.70	15.10	
			מיזוג אוויר	185.72	24.11	320.46	530.29		
			סה"כ צריכה	1,443.02	194.21	2,778.76	4,415.99		
83	44718	ח.222 ונס (די גי איי)	81016347 - 2	448.89	101.01	1,045.22	1,595.12	3.98	
			מיזוג אויר	102.98	13.37	177.69	294.04		
			סה"כ צריכה	551.87	114.38	1,222.91	1,889.16		
84	42945	ח.227 סקוץ אנד סודה	81016321 - 1	832.65	119.28	1,614.59	2,566.53	10.58	
			מיזוג אוויר	169.32	21.98	292.17	483.47		
			סה"כ צריכה	1,001.97	141.26	1,906.76	3,050.007		
85	42942	ח.254 פורלה	81016441 - 8	598.22	96.42	1,193.58	1,888.21	8.36	
			מיזוג אויר	97.69	12.68	168.56	278.93		
			סה"כ צריכה	695.90	109.10	1,362.14	2,167.13		
86	42943	ח.287 זארה (ברשקה)	81016899 - 4	672.20	145.00	1,495.20	2,312.40	19.20	
			מיזוג אויר	594.73	77.21	1,026.22	1,698.15		
			סה"כ צריכה	1,266.93	222.21	2,521.42	4,010.55		
87	15550	ח.208-209 - מנגו	81016785 - 4	3,985.60	456.16	7,023.43	11,465.18	48.83	
			מיזוג אויר	665.89	86.44	1,149.01	1,901.35		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4,651.49	542.60	8,172.44	13,366.53		
88	15571	ח.228 פנוי	3 - 81016347	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
89	15551	ח.267 - אמפוריו ארמני	6 - 81016331	1,405.10	190.46	2,954.75	4,550.30	24.10	
			מיזוג אוויר	198.30	25.74	342.18	566.22		
			סה"כ צריכה	1,603.40	216.20	3,296.92	5,116.52		
90	15641	טוליפ גלארי ח.215	3 - 81014231	489.88	69.38	951.72	1,510.99	7.99	
			מיזוג אוויר	99.72	12.95	172.07	284.74		
			סה"כ צריכה	589.60	82.33	1,123.80	1,795.73		
91	15725	טומי הילפיגר ח.136	2 - 81016887	2,424.19	227.90	4,271.03	6,923.13	36.35	
			מיזוג אוויר	346.59	44.99	598.05	989.63		
			סה"כ צריכה	2,770.78	272.90	4,869.08	7,912.76		
92	15765	טורקז משלוחים	1 - 81022015	19.31	0.71	152.47	172.49	2.55	
			סה"כ צריכה	19.31	0.71	152.47	172.49		
93	15644	טעינת רכבים	3 - 81016785	1,788.11	206.22	3,957.44	5,951.77	85.25	
			סה"כ צריכה	1,788.11	206.22	3,957.44	5,951.77		
94	45162	טעינת רכבים 2	1 - 17312750	1.40	0.00	107.30	108.70	43.67	
			סה"כ צריכה	1.40	0.00	107.30	108.70		
95	15631	יאנגה ח.168	3 - 81016321	814.78	108.92	1,406.60	2,330.31	9.61	
			מיזוג אוויר	88.44	11.48	152.60	252.52		
			סה"כ צריכה	903.22	120.40	1,559.21	2,582.83		
96	44069	כספומט	1 - 20281882	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
97	15650	לאונידיס	1 - 81026474	113.50	16.80	200.18	330.48	1.10	
			סה"כ צריכה	113.50	16.80	200.18	330.48		
98	15645	לאוקסיטן ח.132	5 - 81014231	548.67	53.38	951.83	1,553.88	7.93	
			מיזוג אוויר	69.52	9.02	119.96	198.50		
			סה"כ צריכה	618.19	62.41	1,071.79	1,752.39		
99	15646	לואי יוטון	2 - 81014232	3,823.00	465.00	7,087.60	11,375.60	45.80	
			סה"כ צריכה	3,823.00	465.00	7,087.60	11,375.60		
100	15647	לואי יוטון ק. 5	7 - 81015040	237.70	41.50	522.40	801.60	2.20	
			סה"כ צריכה	237.70	41.50	522.40	801.60		
101	15719	לובי כניסה	1 - 81016358	0.00	0.00	0.010	0.010		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.010	0.010		
102	15649	לוח ראשי חניונים ב.חיוני	3 - 81016887	16,011.95	6,793.50	52,392.00	75,197.45	174.60	
			סה"כ צריכה	16,011.95	6,793.50	52,392.00	75,197.45		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
103	15651	ללין ח. 158-160	81014210 - 1	1,514.01	236.01	2,681.02	4,431.03	21.68	
			מיזוג אויר	203.02	26.36	350.32	579.70		
			סה"כ צריכה	1,717.03	262.37	3,031.34	5,010.74		
104	15591	לנדוויר ח. 139	81016785 - 2	2,435.88	655.65	5,411.58	8,503.11	28.62	
			מיזוג אויר	74.73	9.70	128.95	213.38		
			סה"כ צריכה	2,510.61	665.35	5,540.53	8,716.48		
105	15652	מ"א בג	81016899 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
106	15653	מאסימו דוטי	81014241 - 8	3,512.62	710.44	7,258.27	11,481.33	47.07	
			מיזוג אויר	747.30	97.01	1,289.48	2,133.79		
			סה"כ צריכה	4,259.92	807.45	8,547.75	13,615.12		
107	15654	מאק ח. 142	81014210 - 3	771.07	163.84	1,889.37	2,824.28	13.03	
			מיזוג אויר	134.48	17.46	232.05	383.99		
			סה"כ צריכה	905.55	181.30	2,121.42	3,208.27		
108	15553	מגדל חיוני	81040358 - 7	456.30	235.50	1,759.70	2,451.50	3.60	
			סה"כ צריכה	456.30	235.50	1,759.70	2,451.50		
109	15640	מגדל חניה	81016887 - 8	1,825.07	735.14	4,681.76	7,241.96	14.64	
			סה"כ צריכה	1,825.07	735.14	4,681.76	7,241.96		
110	15655	מגדל משרדים אפסילון ק. 7	81016834 - 3	482.40	117.80	1,613.70	2,213.90	12.60	
			סה"כ צריכה	482.40	117.80	1,613.70	2,213.90		
111	15657	מגדל משרדים אייקון ק. 4	81015040 - 2	71.80	13.60	164.20	249.60	1.10	
			סה"כ צריכה	71.80	13.60	164.20	249.60		
112	15658	מגדל משרדים אפסילון ק. 5	81014871 - 4	160.00	55.10	675.30	890.40	3.00	
			סה"כ צריכה	160.00	55.10	675.30	890.40		
113	15659	מגדל משרדים גיזה 12 ק.	81016947 - 1	432.40	164.20	1,690.00	2,286.60	6.40	
			סה"כ צריכה	432.40	164.20	1,690.00	2,286.60		
114	15661	מגדל משרדים נור מד בע"מ ק. 4	81015040 - 3	286.90	85.30	891.70	1,263.90	5.20	
			סה"כ צריכה	286.90	85.30	891.70	1,263.90		
115	15662	מגדל משרדים נור מד ק. 4	81015040 - 4	333.20	161.80	1,397.80	1,892.80	9.20	
			סה"כ צריכה	333.20	161.80	1,397.80	1,892.80		
116	15663	מגדל משרדים נור מד ק. 5	81014871 - 5	133.70	57.40	496.70	687.80	6.20	
			סה"כ צריכה	133.70	57.40	496.70	687.80		
117	15664	מגדל משרדים עו"ד קפלין ק. 10	81016947 - 3	483.60	76.60	1,064.90	1,625.10	5.70	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	483.60	76.60	1,064.90	1,625.10		
118	15665	מגדל משרדים פרתם	81016834 - 4	232.40	79.00	842.60	1,154.00	5.20	
			סה"כ צריכה	232.40	79.00	842.60	1,154.00		
119	15666	מגדל משרדים שגרירות נורבגיה קומה 9	81016834 - 1	567.20	270.00	2,564.00	3,401.20	14.40	
			סה"כ צריכה	567.20	270.00	2,564.00	3,401.20		
120	29256	מחסן זארה בשבלול	18040248 - 1	14.55	7.55	56.70	78.80	0.26	
			סה"כ צריכה	14.55	7.55	56.70	78.80		
121	28178	מחסן ארמני	17313208 - 1	15.40	3.20	30.90	49.50	1.54	
			סה"כ צריכה	15.40	3.20	30.90	49.50		
122	35517	מחסן מטבח טורקז	81016351 - 1	756.28	416.99	3,139.84	4,313.11	9.74	
			סה"כ צריכה	756.28	416.99	3,139.84	4,313.11		
123	28179	מחסן נייק בשבלול	18040248 - 3	27.05	13.45	101.95	142.45	1.90	
			סה"כ צריכה	27.05	13.45	101.95	142.45		
124	15670	מחסן ארומה ק. פאסט פוד	81036676 - 1	196.80	101.90	744.10	1,042.80	2.60	
			סה"כ צריכה	196.80	101.90	744.10	1,042.80		
125	36382	מחסן באשר	18247403 - 1	56.00	24.60	185.60	266.20	1.30	
			סה"כ צריכה	56.00	24.60	185.60	266.20		
126	28362	מחסן גיזה	13148234 - 1	35.10	18.20	140.30	193.60		
			סה"כ צריכה	35.10	18.20	140.30	193.60		
127	28405	מחסן דומו	17313059 - 1	51.20	10.50	113.30	175.00	4.93	
			סה"כ צריכה	51.20	10.50	113.30	175.00		
128	15671	מחסן ונילה ק. פאסט פוד	81036676 - 2	37.10	14.70	126.35	178.15	0.95	
			סה"כ צריכה	37.10	14.70	126.35	178.15		
129	28404	מחסן לאונידס	17312972 - 1	242.00	100.00	762.00	1,104.00	4.23	
			סה"כ צריכה	242.00	100.00	762.00	1,104.00		
130	44242	מחסן לנדור	17312749 - 1	305.10	127.80	-14,094.00	-13,661.10	4.13	
			סה"כ צריכה	305.10	127.80	-14,094.00	-13,661.10		
131	15546	מחסן מייקל קורס	81016600 - 7	116.44	20.62	236.86	373.93	2.06	
			סה"כ צריכה	116.44	20.62	236.86	373.93		
132	44299	מחסן מיסטר קוויק	20281752 - 1	87.82	43.21	165.70	296.73	3.34	
			סה"כ צריכה	87.82	43.21	165.70	296.73		
133	39547	מחסן נייק	17313386 - 1	77.62	29.07	165.78	272.47	3.21	
			סה"כ צריכה	77.62	29.07	165.78	272.47		
134	31407	מחסן סחוט	81036676 - 6	132.35	68.85	513.15	714.35	2.15	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	132.35	68.85	513.15	714.35		
135	33658	מחסן עו"ד קפלן בשבלול	18040248 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
136	28180	מחסן שילב בשבלול	18040248 - 4	35.20	12.00	102.45	149.65	1.13	
			סה"כ צריכה	35.20	12.00	102.45	149.65		
137	15675	מייקל קורס ח.143	81014210 - 2	2,011.06	316.52	3,768.97	6,096.55	29.71	
			מיזוג אויר	312.43	40.56	539.11	892.10		
			סה"כ צריכה	2,323.49	357.08	4,308.08	6,988.65		
138	15677	מילר ח.211	81016353 - 5	766.30	63.30	1,178.60	2,008.20	10.65	
			מיזוג אויר	92.44	12.00	159.51	263.96		
			סה"כ צריכה	858.74	75.30	1,338.11	2,272.15		
139	15678	מיסטר קויק ח.172	81016321 - 6	244.88	122.65	960.93	1,328.46	7.10	
			מיזוג אויר	118.85	15.43	205.08	339.36		
			סה"כ צריכה	363.73	138.08	1,166.01	1,667.82		
140	15680	ממטר יועצים ק.5	81014871 - 3	9.70	3.40	28.70	41.80	0.70	
			סה"כ צריכה	9.70	3.40	28.70	41.80		
141	45763	מסך איימולס	20281640 - 1	195.00	85.80	656.20	937.00	3.63	
			סה"כ צריכה	195.00	85.80	656.20	937.00		
142	15681	מעלית	81016984 - 6	25.90	11.70	92.70	130.30	1.00	
			סה"כ צריכה	25.90	11.70	92.70	130.30		
143	15682	מקדונלדס ח.201	81016785 - 5	3,439.44	780.68	7,645.42	11,865.54	30.16	
			מיזוג אויר	154.67	20.08	266.89	441.63		
			סה"כ צריכה	3,594.11	800.75	7,912.30	12,307.17		
144	33760	מרפאת שנינים ש.ל.ה	81016947 - 7	1,015.20	272.00	3,003.80	4,291.00	15.10	
			סה"כ צריכה	1,015.20	272.00	3,003.80	4,291.00		
145	15684	מרק קיין ח.221	81016347 - 1	1,297.38	161.61	2,478.65	3,937.64	12.69	
			מיזוג אויר	98.26	12.76	169.54	280.55		
			סה"כ צריכה	1,395.63	174.37	2,648.19	4,218.19		
146	23643	משרדי הנהלה ק.12	81016947 - 8	310.60	112.70	1,155.10	1,578.40	10.50	
			סה"כ צריכה	310.60	112.70	1,155.10	1,578.40		
147	43897	נארס	81016191 - 6	1,248.61	158.33	2,126.73	3,533.66	14.01	
			מיזוג אויר	180.07	23.38	310.71	514.15		
			סה"כ צריכה	1,428.68	181.70	2,437.44	4,047.82		
148	15687	נור מד ק.6	81014871 - 6	575.40	203.20	1,644.60	2,423.20	8.20	
			סה"כ צריכה	575.40	203.20	1,644.60	2,423.20		
149	15686	נור מד ק.3	81016878 - 4	11,140.45	4,919.06	34,853.74	50,913.25	147.71	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	11,140.45	4,919.06	34,853.74	50,913.25		
150	15708	נייק ח. 152-155	81016191 - 8	1,961.76	442.53	4,427.27	6,831.55	30.96	
			מיזוג אוויר	467.26	60.66	806.28	1,334.20		
			סה"כ צריכה	2,429.02	503.19	5,233.54	8,165.75		
151	15689	נספרסו ח. 234	81016935 - 3	1,325.23	285.14	3,156.16	4,766.52	15.24	
			מיזוג אוויר	186.86	24.26	322.43	533.54		
			סה"כ צריכה	1,512.08	309.39	3,478.59	5,300.06		
152	15690	סאקס ח. 118	81014174 - 8	872.06	139.01	1,878.77	2,889.85	12.46	
			מיזוג אוויר	169.32	21.98	292.17	483.47		
			סה"כ צריכה	1,041.39	160.99	2,170.94	3,373.32		
153	15691	סוהו ח. 261-262	81016331 - 3	574.26	99.29	1,030.64	1,704.18	7.88	
			מיזוג אוויר	148.42	19.27	256.10	423.78		
			סה"כ צריכה	722.67	118.56	1,286.73	2,127.96		
154	15692	סוורבסקי ח. 170	81016321 - 5	428.76	60.87	762.93	1,252.55	5.86	
			מיזוג אוויר	69.03	8.96	119.12	197.11		
			סה"כ צריכה	497.79	69.83	882.04	1,449.66		
155	15693	סופר פארם ב. חיוני ח. 101	81016878 - 6	8,192.06	3,874.54	26,483.30	38,549.90	72.20	
			מיזוג אוויר	1,066.97	138.51	1,841.09	3,046.58		
			סה"כ צריכה	9,259.04	4,013.05	28,324.39	41,596.48		
156	15762	סטורי ח. 163	81016441 - 7	1,167.94	112.71	1,886.76	3,167.42	19.12	
			מיזוג אוויר	229.69	29.82	396.34	655.85		
			סה"כ צריכה	1,397.63	142.53	2,283.10	3,823.27		
157	15569	סטיב מאדן ח. 122	81014241 - 6	621.45	63.44	914.50	1,599.39	4.34	
			מיזוג אוויר	157.14	20.40	271.16	448.70		
			סה"כ צריכה	778.59	83.84	1,185.66	2,048.09		
158	15697	סטימצקי ח. 130	81014245 - 2	1,259.11	190.04	2,103.46	3,552.62	16.38	
			מיזוג אוויר	174.04	22.59	300.32	496.95		
			סה"כ צריכה	1,433.16	212.64	2,403.78	4,049.57		
159	15699	סלקום אנטנות	81016887 - 6	976.99	516.70	3,743.98	5,237.68	14.90	
			סה"כ צריכה	976.99	516.70	3,743.98	5,237.68		
160	15609	סלקום תקשורת ק. 13	81016947 - 5	119.80	56.70	405.15	581.65	3.45	
			סה"כ צריכה	119.80	56.70	405.15	581.65		
161	15612	סמסונייט ח. 258	81014219 - 8	368.64	57.62	771.59	1,197.85	6.90	
			מיזוג אוויר	72.79	9.45	125.60	207.85		
			סה"כ צריכה	441.44	67.07	897.19	1,405.70		
162	15621	עולם הממתקים	13141002 - 1	285.40	145.00	1,091.10	1,521.50		
			סה"כ צריכה	285.40	145.00	1,091.10	1,521.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
163	15700	עמנואל נועה ח.231	81016935 - 8	416.77	86.69	1,131.18	1,634.64	8.97	
		מיזוג אויר		166.07	21.56	286.55	474.18		
		סה"כ צריכה		582.83	108.25	1,417.73	2,108.81		
164	15583	פאטי באטו ח.218-219	81016347 - 7	594.78	95.57	1,296.55	1,986.91	13.23	
		מיזוג אויר		148.55	19.28	256.32	424.15		
		סה"כ צריכה		743.33	114.85	1,552.88	2,411.06		
165	15702	פאם קליניק ח.244-245	81014211 - 8	431.44	36.70	840.66	1,308.81	8.90	
		מיזוג אויר		46.04	5.98	79.45	131.47		
		סה"כ צריכה		477.48	42.68	920.11	1,440.28		
166	15701	פאם קליניק נייל ח.243A	81014211 - 3	50.54	4.50	103.90	158.94	3.16	
		מיזוג אויר		164.68	21.38	284.16	470.22		
		סה"כ צריכה		215.22	25.88	388.07	629.17		
167	15703	פדני ח.133-134	81014211 - 6	1,454.62	383.72	3,785.74	5,624.08	21.87	
		מיזוג אויר		195.37	25.36	337.12	557.85		
		סה"כ צריכה		1,649.99	409.09	4,122.86	6,181.94		
168	15704	פוזיילוב ח.112	81014174 - 2	563.92	60.43	1,020.49	1,644.84	6.63	
		מיזוג אויר		65.95	8.56	113.81	188.32		
		סה"כ צריכה		629.87	68.99	1,134.30	1,833.16		
169	15688	פוט לוקר ח.177	81015037 - 3	2,329.50	248.80	3,956.20	6,534.50	24.20	
		מיזוג אויר		367.10	47.66	633.45	1,048.21		
		סה"כ צריכה		2,696.60	296.46	4,589.65	7,582.71		
170	15586	פול אנד שארק ח.263-264	81016331 - 4	625.63	106.08	1,441.12	2,172.83	11.24	
		מיזוג אויר		149.62	19.42	258.18	427.22		
		סה"כ צריכה		775.26	125.50	1,699.30	2,600.05		
171	15683	פולגת ח.254-255	81016351 - 2	965.95	107.60	1,700.03	2,773.59	12.92	
		מיזוג אויר		182.62	23.71	315.12	521.45		
		סה"כ צריכה		1,148.58	131.31	2,015.16	3,295.04		
172	15707	פוקס הום ח.248	81015037 - 7	1,366.60	274.60	2,412.60	4,053.80	12.00	
		סה"כ צריכה		1,366.60	274.60	2,412.60	4,053.80		
173	16039	פי אייץ' חדר שרתים - פרטנר 13	81025335 - 1	527.78	238.79	1,744.43	2,510.99	6.57	
		סה"כ צריכה		527.78	238.79	1,744.43	2,510.99		
174	15709	פלאנט טיים ח.146	81016191 - 2	623.20	59.69	1,275.20	1,958.10	8.69	
		מיזוג אויר		80.51	10.45	138.92	229.88		
		סה"כ צריכה		703.71	70.15	1,414.12	2,187.98		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
175	15710	פלאפון אנטנות	1 - 81020418	668.89	266.65	598.04	1,533.57		
			סה"כ צריכה	668.89	266.65	598.04	1,533.57		
176	15585	פלמינגו קידס ח.277	5 - 81016351	183.65	8.82	305.56	498.03	5.18	
			מיזוג אוויר	42.33	5.50	73.04	120.87		
			סה"כ צריכה	225.98	14.32	378.60	618.90		
177	15715	פנוי	6 - 81014212	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
178	15543	פנוי ח.144	8 - 81016321	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
179	15724	פעלתון ח.183	1 - 81016353	1,215.08	216.49	2,528.63	3,960.21	16.26	
			מיזוג אוויר	230.41	29.91	397.58	657.89		
			סה"כ צריכה	1,445.48	246.41	2,926.21	4,618.10		
180	38734	פקטורי	5 - 81014211	1,290.23	159.15	2,391.39	3,840.76	16.06	
			מיזוג אוויר	230.20	29.88	397.21	657.29		
			סה"כ צריכה	1,520.42	189.03	2,788.60	4,498.05		
181	15642	פקטורי נשים ח.246-247	2 - 81014211	1,848.03	349.40	4,072.60	6,270.02	23.33	
			מיזוג אוויר	486.64	63.17	839.71	1,389.52		
			סה"כ צריכה	2,334.67	412.57	4,912.30	7,659.54		
182	15632	פקטורי קידס ח.216	5 - 81016347	540.32	83.37	1,194.38	1,818.07	7.95	
			מיזוג אוויר	98.50	12.79	169.96	281.25		
			סה"כ צריכה	638.82	96.16	1,364.34	2,099.32		
183	15726	פרטי בלרינה ח.108	7 - 81014174	165.25	11.23	260.78	437.26	2.08	
			מיזוג אוויר	23.93	3.11	41.30	68.34		
			סה"כ צריכה	189.18	14.34	302.08	505.60		
184	15555	פרטר תקשורת	7 - 81016321	713.54	338.30	2,509.74	3,561.57	8.66	
			סה"כ צריכה	713.54	338.30	2,509.74	3,561.57		
185	15728	צוקה ח.202	1 - 81016878	1,314.93	226.51	2,334.12	3,875.56	16.38	
			מיזוג אוויר	80.27	10.42	138.50	229.18		
			סה"כ צריכה	1,395.19	236.93	2,472.62	4,104.74		
186	15730	ציבורי Q 5.3	8 - 81016353	4,266.26	1,362.06	10,388.76	16,017.08	35.70	
			סה"כ צריכה	4,266.26	1,362.06	10,388.76	16,017.08		
187	15732	ציבורי Q5.2	7 - 81016353	6,222.13	1,729.35	14,379.74	22,331.22	51.04	
			סה"כ צריכה	6,222.13	1,729.35	14,379.74	22,331.22		
188	15731	ציבורי QE2.1	8 - 81016785	6,262.59	3,154.08	23,481.75	32,898.42	53.09	
			סה"כ צריכה	6,262.59	3,154.08	23,481.75	32,898.42		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
189	23470	ציבורי א1 - א7 , ב12	81014211 - 4	5,970.72	1,590.30	14,271.97	21,832.99	66.12	
			81014241 - 8	-3,512.62	-710.44	-7,258.27	-11,481.33	47.07	
			סה"כ צריכה	2,458.10	879.86	7,013.70	10,351.66		
190	23471	ציבורי חיוני 1	81040358 - 5	8,950.00	3,678.00	28,578.00	41,206.00	85.00	
			81040358 - 7	-456.30	-235.50	-1,759.70	-2,451.50	3.60	
			81040358 - 8	-6,709.20	-2,265.60	-17,846.40	-26,821.20	69.60	
			סה"כ צריכה	1,784.50	1,176.90	8,971.90	11,933.30		
191	15556	ציבורי, QE1.2	81040358 - 6	2,142.72	924.16	6,943.68	10,010.56	17.60	
			סה"כ צריכה	2,142.72	924.16	6,943.68	10,010.56		
192	15733	ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C	81016887 - 5	1,712.50	465.23	3,984.96	6,162.69	47.94	
			סה"כ צריכה	1,712.50	465.23	3,984.96	6,162.69		
193	15557	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1	81040358 - 1	2,884.80	760.80	6,571.20	10,216.80	48.00	
			סה"כ צריכה	2,884.80	760.80	6,571.20	10,216.80		
194	15558	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2	81040358 - 2	1,374.00	417.60	3,578.40	5,370.00	19.20	
			סה"כ צריכה	1,374.00	417.60	3,578.40	5,370.00		
195	15559	ציבורי, מ"א + משרדים על הגג	81040358 - 4	2,917.20	1,408.80	9,978.80	14,304.80	67.60	
			סה"כ צריכה	2,917.20	1,408.80	9,978.80	14,304.80		
196	15560	ציבורי, מפוחי עשן QEE1	81040358 - 8	6,709.20	2,265.60	17,846.40	26,821.20	69.60	
			סה"כ צריכה	6,709.20	2,265.60	17,846.40	26,821.20		
197	15561	ציבורי, משאבות איזורי QE2	81040358 - 3	6,966.00	2,548.00	20,156.00	29,670.00	98.00	
			סה"כ צריכה	6,966.00	2,548.00	20,156.00	29,670.00		
198	15541	ציבורי, ראשי מ"א קומה 13 Q1.3	81016887 - 7	5,260.86	3,244.86	13,312.38	21,818.10	292.80	
			סה"כ צריכה	5,260.86	3,244.86	13,312.38	21,818.10		
199	15736	קאלה ח.139	81016441 - 3	202.66	23.48	390.99	617.13	3.96	
			מיזוג אויר	44.28	5.75	76.41	126.45		
			סה"כ צריכה	246.94	29.23	467.41	743.57		
200	15564	קבוצת בינו ק.13	81016947 - 6	33.20	17.50	229.60	280.30	3.90	
			סה"כ צריכה	33.20	17.50	229.60	280.30		
201	15563	קולומביה ח.289	81016899 - 2	1,814.10	208.70	3,263.10	5,285.90	23.80	
			מיזוג אויר	253.66	32.93	437.69	724.28		
			סה"כ צריכה	2,067.76	241.63	3,700.79	6,010.18		
202	15739	קילס ח.279	81016351 - 8	368.69	78.41	827.28	1,274.38	7.18	
			מיזוג אויר	63.66	8.26	109.84	181.77		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	432.35	86.67	937.13	1,456.15		
203	15742	קסטרו נשים ח.115-116	5 - 81016441	5,375.29	759.41	9,717.42	15,852.12	59.71	
			מיזוג אויר	666.77	86.56	1,150.53	1,903.86		
			סה"כ צריכה	6,042.06	845.97	10,867.95	17,755.98		
204	23644	קפה אלברט מחסן קרו	8 - 81016984	744.65	387.30	2,876.75	4,008.70	11.00	
			סה"כ צריכה	744.65	387.30	2,876.75	4,008.70		
205	15743	קפה אלברט מסעדה ח.135	5 - 81016878	4,391.48	1,108.03	11,785.79	17,285.30	57.66	
			מיזוג אויר	43.14	5.60	74.45	123.19		
			סה"כ צריכה	4,434.62	1,113.63	11,860.24	17,408.49		
206	15727	קפה גרין ח.266	8 - 81016363	777.02	494.03	4,462.84	5,733.89	24.29	
			מיזוג אויר	50.15	6.51	86.53	143.18		
			סה"כ צריכה	827.17	500.54	4,549.37	5,877.07		
207	15745	קפה טורקז	5 - 81014232	11,737.20	5,205.60	34,224.80	51,167.60	102.80	
			סה"כ צריכה	11,737.20	5,205.60	34,224.80	51,167.60		
208	15746	קרביץ ח.108A	5 - 81014174	748.66	191.34	2,066.44	3,006.44	14.22	
			מיזוג אויר	165.48	21.48	285.54	472.50		
			סה"כ צריכה	914.14	212.82	2,351.98	3,478.95		
209	15747	קרולינה הררה ח.260	2 - 81016331	689.22	68.87	1,230.55	1,988.65	13.30	
			מיזוג אויר	149.75	19.44	258.40	427.59		
			סה"כ צריכה	838.97	88.31	1,488.96	2,416.24		
210	15749	קרייזי לין ח.271	4 - 81016363	556.09	102.50	1,242.84	1,901.42	7.80	
			מיזוג אויר	99.64	12.94	171.93	284.51		
			סה"כ צריכה	655.73	115.43	1,414.77	2,185.93		
211	15750	ראשי לוח אוורור חניונים	7 - 81016878	1,217.66	300.45	2,213.44	3,731.55	35.42	
			סה"כ צריכה	1,217.66	300.45	2,213.44	3,731.55		
212	15756	רביד ח.169	4 - 81016321	201.63	23.58	460.76	685.96	3.24	
			מיזוג אויר	34.19	4.44	59.00	97.62		
			סה"כ צריכה	235.81	28.02	519.75	783.58		
213	15757	רויאליטי ח.145	1 - 81016191	367.07	52.39	743.33	1,162.79	4.75	
			מיזוג אויר	59.51	7.73	102.68	169.91		
			סה"כ צריכה	426.58	60.11	846.01	1,332.70		
214	15610	רולקס ח.252	4 - 81014232	586.90	114.20	1,274.20	1,975.30	8.20	
			מיזוג אויר	89.55	11.62	154.51	255.68		
			סה"כ צריכה	676.45	125.82	1,428.71	2,230.98		
215	38194	רוק חן ח.275	8 - 81016331	380.39	48.96	677.64	1,106.98	6.99	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	99.64	12.94	171.93	284.51		
			סה"כ צריכה	480.02	61.89	849.57	1,391.49		
216	15758	רזילי ח.109	2 - 81016441	388.24	57.14	798.20	1,243.58	6.29	
			מיזוג אויר	166.07	21.56	286.55	474.18		
			סה"כ צריכה	554.31	78.70	1,084.75	1,717.75		
217	15759	רפליי ח.265	5 - 81016331	780.90	123.36	1,793.70	2,697.95	11.96	
			מיזוג אויר	179.90	23.35	310.43	513.69		
			סה"כ צריכה	960.80	146.71	2,104.13	3,211.64		
218	15760	רלף לורן ח.124-126	1 - 81014241	3,352.12	861.48	8,056.49	12,270.09	40.38	
			מיזוג אויר	411.05	53.36	709.27	1,173.68		
			סה"כ צריכה	3,763.17	914.85	8,765.76	13,443.77		
219	15630	שאנל ח.129	1 - 81014245	379.68	77.72	876.42	1,333.83	6.26	
			מיזוג אויר	85.64	11.12	147.77	244.53		
			סה"כ צריכה	465.32	88.84	1,024.19	1,578.35		
220	15679	שופרא ח.161	5 - 81016358	541.78	63.54	1,001.81	1,607.13	8.41	
			מיזוג אויר	116.64	15.14	201.26	333.04		
			סה"כ צריכה	658.42	78.68	1,203.07	1,940.17		
221	15766	שילב ח.242-243	3 - 81014212	1,251.70	208.21	2,260.95	3,720.86	15.56	
			מיזוג אויר	337.02	43.75	581.53	962.30		
			סה"כ צריכה	1,588.71	251.97	2,842.48	4,683.16		
222	15767	תאורת גינה בריכת מים	4 - 81016600	1,942.11	918.24	6,944.94	9,805.30	14.11	
			סה"כ צריכה	1,942.11	918.24	6,944.94	9,805.30		
			סה"כ צריכה	290,775.99	80,977.41	701,581.90	1,073,335.31		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,073,335.31		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (290,775.99 Kwh) 27%  
■ גבע (80,977.41 Kwh) 8%  
■ שפל (701,581.90 Kwh) 65%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34263	***מגדלי קירור	81014232 - 6	26,856.00	3,486.40	46,340.80	76,683.20	243.20	
			סה"כ צריכה	26,856.00	3,486.40	46,340.80	76,683.20		
2	49661	***מגדלי קירור 6+7	16193811 - 4	7,182.00	772.00	13,058.80	21,012.80	90.21	
			סה"כ צריכה	7,182.00	772.00	13,058.80	21,012.80		
3	15668	***מגדלי קירור מועמס 85 %	81014232 - 6	22,827.60	2,963.44	39,389.68	65,180.72	243.20	
			סה"כ צריכה	22,827.60	2,963.44	39,389.68	65,180.72		
4	33777	*מ"א על הגג IBS	81018676 - 1	1,645.48	312.48	1,046.56	3,004.52		
			סה"כ צריכה	1,645.48	312.48	1,046.56	3,004.52		
5	33768	*מיזוג אוויר כללי לוח קומה 1 מזרח IBS לידיעה בלבד	81022638 - 6	1,060.80	652.00	4,512.00	6,224.80	27.20	
			סה"כ צריכה	1,060.80	652.00	4,512.00	6,224.80		
6	33776	*ראשי בנין IBS	81018676 - 4	2,808.55	1,523.77	10,523.12	14,855.45	55.20	
			סה"כ צריכה	2,808.55	1,523.77	10,523.12	14,855.45		
7	16015	81014219-3 חנות-לא להפקה	81014219 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	16017	81014231-6 חנות-לא להפקה	81014231 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	16014	חנות-לא להפקה 81014219-2	81014219 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	16016	חנות-לא להפקה 81014219-4	81014219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	16020	חנות-לא להפקה 81015037-1	81015037 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	16007	חנות-לא להפקה 81014210-6	81014210 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	16009	חנות-לא להפקה 81014210-7	81014210 - 7	0.00	0.00	0.001	0.001		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.001	0.001		
14	16010	חנות-לא להפקה 81014212-2	81014212 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	16011	חנות-לא להפקה 81014212-7	81014212 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	16013	חנות-לא להפקה 81014219-1	81014219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
17	16018	חנות-לא להפקה 81014231-8	81014231 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
18	16021	חנות-לא להפקה 81015037-4	81015037 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
19	16022	חנות-לא להפקה 81015037-5	81015037 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
20	16023	חנות-לא להפקה 81016191-3	81016191 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
21	16024	חנות-לא להפקה 81016347-4	81016347 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
22	16025	חנות-לא להפקה 81016351-6	81016351 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
23	16026	חנות-לא להפקה 81016353-2	81016353 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
24	16027	חנות-לא להפקה 81016353-3	81016353 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
25	16028	חנות-לא להפקה 81016353-4	81016353 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
26	16029	חנות-לא להפקה 81016358-6	81016358 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
27	16030	חנות-לא להפקה 81016358-7	81016358 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
28	16032	חנות-לא להפקה 81016363-7	81016363 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
29	16033	חנות-לא להפקה 81016878-3	81016878 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
30	16036	חנות-לא להפקה 81016899-6	81016899 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דיר	שם דיר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	16037	חנות-לא להפקה 81016899-8	81016899 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	16038	חנות-לא להפקה 81016935-5	81016935 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	39350	יחידות DX	15091184 - 1	426.30	66.40	859.10	1,351.80	16.60	
			15091184 - 2	587.60	87.70	1,168.20	1,843.50	14.44	
			15091184 - 3	537.90	80.10	1,057.60	1,675.60	16.56	
			15091184 - 4	722.00	108.10	1,412.30	2,242.40	21.82	
			16193811 - 1	763.90	164.70	1,655.90	2,584.50	24.75	
			16193811 - 2	779.40	109.60	1,526.00	2,415.00	21.81	
			16193811 - 3	992.60	181.10	2,205.60	3,379.30	41.46	
			סה"כ צריכה	4,809.70	797.70	9,884.70	15,492.10		
34	15648	לוח אזורי מזרחי קומה 0- לא להפקה	81016984 - 4	12,366.00	1,480.80	21,398.80	35,245.60	107.20	
			סה"כ צריכה	12,366.00	1,480.80	21,398.80	35,245.60		
35	15667	פנוי	81015040 - 5	92.70	32.20	306.40	431.30	2.00	
			סה"כ צריכה	92.70	32.20	306.40	431.30		
36	15713	פנוי	81014212 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	15714	פנוי	81014210 - 8	16,722.70	2,775.18	33,071.03	52,568.90	167.90	
			סה"כ צריכה	16,722.70	2,775.18	33,071.03	52,568.90		
38	15716	פנוי	81014231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
39	15717	פנוי	81014871 - 1	0.00	0.00	0.20	0.20		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.20	0.20		
40	15720	פנוי	81016358 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	15721	פנוי	81016441 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	15722	פנוי	81016935 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	15573	פנוי א.פלאנט 145.ח	81016600 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	31608	פנוי אוכל בריא ח 266 לשעבר	81016351 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	15566	פנוי אמפוריו ארמני ח. 268 לשעבר	81016363 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	15618	פנוי דוכן מירס לשעבר	81014245 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	15547	פנוי וניליה - מחסן לשעבר	81016600 - 5	693.73	242.82	1,861.72	2,798.26	6.74	
			סה"כ צריכה	693.73	242.82	1,861.72	2,798.26		
48	15660	פנוי מגדל משרדים נור מד ק. 4 לשעבר	81015040 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	15674	פנוי מחסן קזנובה לשעבר	81016600 - 3	16.01	4.47	58.72	79.19	1.19	
			סה"כ צריכה	16.01	4.47	58.72	79.19		
50	15741	פנוי קסטרו גברים ח. 113-114 לשעבר	81014245 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	15729	צוקה ח. 206 - פנוי	81016785 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
52	16034	ציבורי, קבוצה 5 (לא להפקה)	81016887 - 4	5,090.33	2,181.53	14,986.32	22,258.18	68.30	
			סה"כ צריכה	5,090.33	2,181.53	14,986.32	22,258.18		
53	15734	ציבורי, קבוצה 1 (לא להפקה)	81022094 - 1	5,721.00	2,138.00	16,837.00	24,696.00	76.00	
			סה"כ צריכה	5,721.00	2,138.00	16,837.00	24,696.00		
54	15751	ראשי שנאי 1	81029219 - 1	37,332.78	15,697.50	116,144.88	169,175.15	439.60	
			סה"כ צריכה	37,332.78	15,697.50	116,144.88	169,175.15		
55	15752	ראשי שנאי 2	81029268 - 1	52,425.85	17,959.48	143,073.80	213,459.12	498.40	
			סה"כ צריכה	52,425.85	17,959.48	143,073.80	213,459.12		
56	15753	ראשי שנאי 3	81029798 - 1	64,888.03	17,538.08	162,787.45	245,213.55	591.20	
			סה"כ צריכה	64,888.03	17,538.08	162,787.45	245,213.55		
57	15754	ראשי שנאי 4	81029237 - 1	57,802.20	13,549.32	121,823.55	193,175.08	500.40	
			סה"כ צריכה	57,802.20	13,549.32	121,823.55	193,175.08		
58	15755	ראשי שנאי 5	81029828 - 1	70,487.98	13,398.18	149,093.64	232,979.80	663.68	
			סה"כ צריכה	70,487.98	13,398.18	149,093.64	232,979.80		
59	15764	שוגר דדי פנוי	81014219 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

