



דוח קוט"ש

עבור: TLV

דוח מסכם עבור: פארק יקום צרפת

תקופת דוח: (01/12/22 - 31/12/22)

תאריך הפקה: 03/01/23


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16786	אייל כהן שרותי הסעדה בעמ	16092184 - 1	694.40	546.00	3,676.80	4,917.20	25.56	
			סה"כ צריכה	694.40	546.00	3,676.80	4,917.20		
2	16789	אלון גז פיתוח בע"מ קומה 2	16092184 - 4	295.90	72.20	1,113.00	1,481.10	20.77	
			סה"כ צריכה	295.90	72.20	1,113.00	1,481.10		
3	43879	ברייטמשין צד מזרח קומה א	19093477 - 1	272.00	120.00	970.00	1,362.00	6.92	
			סה"כ צריכה	272.00	120.00	970.00	1,362.00		
4	43880	ברייטמשין צד מזרח קומה א (היה לוגיק)	19093477 - 2	450.00	173.00	932.25	1,555.25	7.16	
			סה"כ צריכה	450.00	173.00	932.25	1,555.25		
5	32259	ברייטמשין צד מערב קומה א	16092160 - 3	2,814.00	1,365.00	10,494.00	14,673.00	26.66	
			סה"כ צריכה	2,814.00	1,365.00	10,494.00	14,673.00		
6	16723	ברייטמשין ק-קרקע מערב	16092160 - 2	3,930.00	1,117.00	10,135.00	15,182.00	52.66	
			סה"כ צריכה	3,930.00	1,117.00	10,135.00	15,182.00		
7	31743	ברייטמשין ק.קרקע מזרח	16092161 - 2	2,573.40	956.40	6,793.80	10,323.60	33.92	
			סה"כ צריכה	2,573.40	956.40	6,793.80	10,323.60		
8	16729	דואר + מחסן HOT	16092161 - 3	369.95	185.30	1,510.70	2,065.95	8.34	
			סה"כ צריכה	369.95	185.30	1,510.70	2,065.95		
9	28462	דור אלון	16092160 - 4	6,073.00	2,502.00	21,547.00	30,122.00	97.21	
			סה"כ צריכה	6,522.00	2,660.00	23,333.00	32,515.00	26.32	
10	38493	דור אלון - שקע טעינה	20004338 - 1	29.08	0.00	599.78	628.86	131.07	
			סה"כ צריכה	29.08	0.00	599.78	628.86		
11	28463	דור אלון 2	16092161 - 1	345.90	120.00	1,471.30	1,937.20	24.25	
			סה"כ צריכה	50.00	47.80	358.30	456.10	20.77	
12	42936	חנות ספורט - פודיום	20004338 - 2	294.28	29.00	1,098.46	1,421.74	5.78	
			סה"כ צריכה	294.28	29.00	1,098.46	1,421.74		
13	28465	מיזוג אויר	16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092184 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092185 - 3	4,631.00	1,786.00	21,645.00	28,062.00	1,899.56	
			סה"כ צריכה	4,631.00	1,786.00	21,645.00	28,062.00		
14	44057	מסטינג	20004338 - 3	918.18	686.30	5,348.58	6,953.06	43.30	
			סה"כ צריכה	918.18	686.30	5,348.58	6,953.06		
15	28464	סגרמטה קומה קרקע מזרח	16092185 - 4	4,170.30	1,860.75	15,310.65	21,341.70	43.49	
			סה"כ צריכה	4,170.30	1,860.75	15,310.65	21,341.70		
16	28541	ציבורי	16092160 - 1	36,056.39	13,588.64	100,586.61	150,231.64	387.76	
			16092160 - 2	-3,930.00	-1,117.00	-10,135.00	-15,182.00	52.66	
			16092160 - 3	-2,814.00	-1,365.00	-10,494.00	-14,673.00	26.66	
			16092160 - 4	-6,073.00	-2,502.00	-21,547.00	-30,122.00	97.21	
			16092161 - 1	-345.90	-120.00	-1,471.30	-1,937.20	24.25	
			16092161 - 2	-2,573.40	-956.40	-6,793.80	-10,323.60	33.92	
			16092161 - 3	-369.95	-185.30	-1,510.70	-2,065.95	8.34	
			16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	
			16092184 - 1	-694.40	-546.00	-3,676.80	-4,917.20	25.56	
			16092184 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092184 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			16092185 - 2	-449.00	-158.00	-1,786.00	-2,393.00	26.32	
			16092185 - 3	-4,631.00	-1,786.00	-21,645.00	-28,062.00	1,899.56	
			16092185 - 4	-4,170.30	-1,860.75	-15,310.65	-21,341.70	43.49	
			17313286 - 1	74.20	635.30	22,038.80	22,748.30	191.76	
			19093477 - 1	-272.00	-120.00	-970.00	-1,362.00	6.92	
			19093477 - 2	-450.00	-173.00	-932.25	-1,555.25	7.16	
			20004338 - 1	-29.08	0.00	-599.78	-628.86	131.07	
			20004338 - 2	-294.28	-29.00	-1,098.46	-1,421.74	5.78	
			20004338 - 3	-918.18	-686.30	-5,348.58	-6,953.06	43.30	
			סה"כ צריכה	8,116.11	2,619.19	19,306.09	30,041.39		
			סה"כ צריכה	36,130.59	14,223.94	122,625.41	172,979.94		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				172,979.94		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 36,130.59)
■ גבע (Kwh 14,223.94)
■ שפול (Kwh 122,625.41)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפול Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48425	פוטוולטאי	17313286 - 1	74.20	635.30	22,038.80	22,748.30	191.76	
			סה"כ צריכה	74.20	635.30	22,038.80	22,748.30		
2	16788	שנאי ראשי מזרחי	16092184 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	16722	שנאי ראשי מערבי 2	16092160 - 1	36,056.39	13,588.64	100,586.61	150,231.64	387.76	
			סה"כ צריכה	36,056.39	13,588.64	100,586.61	150,231.64		

