



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/12/22 - 01/12/22)

תאריך הפקה: 04/01/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	14.57	3,697.60	2,339.25	574.48	783.88	00015926 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,697.60	2,339.25	574.48	783.88	סה"כ צריכה			
	8.61	3,300.84	1,978.40	462.89	859.55	00015926 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,300.84	1,978.40	462.89	859.55	סה"כ צריכה			
	5.38	1,349.79	857.08	152.44	340.26	00015926 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,349.79	857.08	152.44	340.26	סה"כ צריכה			
	69.71	17,225.33	10,788.89	1,959.69	4,476.76	00015926 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		17,225.33	10,788.89	1,959.69	4,476.76	סה"כ צריכה			
	203.36	74,040.72	48,986.80	8,737.32	16,316.60	00015926 - 1	ציבורי	33461	5
	105.73	-7,592.24	-5,446.16	-775.73	-1,370.34	00015926 - 2			
	61.02	-24,633.92	-16,691.88	-2,969.13	-4,972.92	00015926 - 3			
	14.57	-3,697.60	-2,339.25	-574.48	-783.88	00015926 - 4			
	69.71	-17,225.33	-10,788.89	-1,959.69	-4,476.76	00015926 - 5			
	5.38	-1,349.79	-857.08	-152.44	-340.26	00015926 - 6			
	8.61	-3,300.84	-1,978.40	-462.89	-859.55	00015926 - 7			
		16,241.00	10,885.14	1,842.96	3,512.89	סה"כ צריכה			
	105.73	7,592.24	5,446.16	775.73	1,370.34	00015926 - 2	צילר 1	33455	6
		7,592.24	5,446.16	775.73	1,370.34	סה"כ צריכה			
	61.02	24,633.92	16,691.88	2,969.13	4,972.92	00015926 - 3	צילר 2	33456	7
		24,633.92	16,691.88	2,969.13	4,972.92	סה"כ צריכה			
		74,040.72	48,986.80	8,737.32	16,316.60	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		74,040.72				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 16,316.60)
- גבע (Kwh 8,737.32)
- שפל (Kwh 48,986.80)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00015926 - 1	16,316.60	8,737.32	48,986.80	74,040.72	203.36	
				16,316.60	8,737.32	48,986.80	74,040.72		

