



דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (31/12/22 - 01/12/22)

תאריך הפקה: 04/01/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	302.96	131,050.32	92,537.36	11,443.20	27,069.76	00025464 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		131,050.32	92,537.36	11,443.20	27,069.76	סה"כ צריכה			
		78,534.90	57,042.10	7,056.50	14,436.30	13127926 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		78,534.90	57,042.10	7,056.50	14,436.30	סה"כ צריכה			
		209,585.22	149,579.46	18,499.70	41,506.06	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		209,585.22				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (41,506.06 Kwh)
■ גבע (18,499.70 Kwh)
■ שפל (149,579.46 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	6.06	3,094.53	2,194.72	288.24	611.57	00024541 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		3,094.53	2,194.72	288.24	611.57	סה"כ צריכה			
	36.22	12,353.31	8,258.56	1,023.71	3,071.04	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		12,353.31	8,258.56	1,023.71	3,071.04	סה"כ צריכה			
	302.96	131,050.32	92,537.36	11,443.20	27,069.76	00025464 - 1	ראשי שנאים לדוח סיוכום לבדיקה	31496	3
		78,534.90	57,042.10	7,056.50	14,436.30	13127926 - 1			
		209,585.22	149,579.46	18,499.70	41,506.06	סה"כ צריכה			

