



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה אורות אור יהודה

תקופת דוח: (01/12/22 - 31/12/22)


תאריך הפקה: 04/01/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	46419	TSG	20004194 - 2	20.05	10.55	80.70	111.30	0.80	
			20281601 - 1	4,947.90	2,651.90	19,711.70	27,311.50	88.20	
			חניון	1,800.81	942.39	6,774.22	9,517.41		
			סה"כ צריכה	6,768.76	3,604.84	26,566.62	36,940.21		
2	44078	חזי בסון	20004195 - 3	76.56	11.34	423.24	511.14	10.91	
			סה"כ צריכה	76.56	11.34	423.24	511.14		
3	44075	מיזוג אויר	20004196 - 2	3,618.40	1,705.60	13,714.80	19,038.80	66.17	
			20004196 - 3	662.80	270.80	2,277.60	3,211.20	69.68	
			20004196 - 4	911.20	524.00	3,984.80	5,420.00	66.14	
			סה"כ צריכה	5,192.40	2,500.40	19,977.20	27,670.00		
4	47297	פטיסר שוקולטרי (אביגד מוריס)	20004195 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	44220	פיתוח	20004194 - 4	279.04	131.01	1,039.65	1,449.70	10.16	
			20004195 - 1	63.18	57.08	340.85	461.11	4.79	
			סה"כ צריכה	342.22	188.09	1,380.50	1,910.81		
6	44219	ציבורי	20004195 - 1	-123.40	-111.48	-665.72	-900.60	4.79	
			20004195 - 3	-76.56	-11.34	-423.24	-511.14	10.91	
			20004195 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004196 - 1	12,796.80	5,662.40	44,441.60	62,900.80	186.90	
			20004196 - 2	-3,618.40	-1,705.60	-13,714.80	-19,038.80	66.17	
			20004196 - 3	-662.80	-270.80	-2,277.60	-3,211.20	69.68	
			20004196 - 4	-911.20	-524.00	-3,984.80	-5,420.00	66.14	
			סה"כ צריכה	7,404.44	3,039.18	23,375.44	33,819.06		
7	46241	צרו בני סחר והשקעות	20004194 - 3	24.95	12.05	85.60	122.60	1.14	
			20004194 - 4	265.96	124.87	990.92	1,381.75	10.16	
			20004195 - 1	60.22	54.40	324.87	439.49	4.79	
			חניון	1,716.39	898.21	6,456.68	9,071.29		
			סה"כ צריכה	2,067.52	1,089.53	7,858.07	11,015.13		
			סה"כ צריכה	21,851.90	10,433.38	79,581.08	111,866.35		
			חשבון חברת חשמל				0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש בקוט"ש				111,866.35		
			הפרש באחזים						



■ פסגה (Kwh 21,851.90)
■ גבע (Kwh 10,433.38)
■ שפל (Kwh 79,581.08)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44218	חניון מועמס	20004194 - 1	3,562.20	1,863.20	13,397.20	18,822.60	69.47	
			20004194 - 2	-20.05	-10.55	-80.70	-111.30	0.80	
			20004194 - 3	-24.95	-12.05	-85.60	-122.60	1.14	
			סה"כ צריכה	3,517.20	1,840.60	13,230.90	18,588.70		

