



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה קריאטק יוקנעם

תקופת דוח: (31/12/22 - 01/12/22)

תאריך הפקה: 05/01/23


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	9384	לוח חניון 83+93	15129203 - 2	442.00	237.80	1,688.60	2,368.40	6.76	
			15129203 - 3	939.80	325.60	2,561.40	3,826.80	13.44	
			סה"כ צריכה	1,381.80	563.40	4,250.00	6,195.20		
2	8046	מיזוג אוויר	14152667 - 1	29,014.70	13,980.90	109,910.30	152,905.90		
			סה"כ צריכה	29,014.70	13,980.90	109,910.30	152,905.90		
3	10122	ציבורי	13129381 - 1	-63.10	-33.50	-249.60	-346.20		
			13148443 - 1	-54.60	-26.70	-196.90	-278.20		
			13199892 - 1	-27.80	-13.30	-114.90	-156.00		
			13199896 - 1	-45.90	-23.70	-186.20	-255.80		
			15129203 - 2	-442.00	-237.80	-1,688.60	-2,368.40	6.76	
			15129203 - 3	-939.80	-325.60	-2,561.40	-3,826.80	13.44	
			15129203 - 5	-5,196.80	-3,820.00	-19,398.40	-28,415.20	109.64	
			15129203 - 8	-24,850.00	-12,922.00	-96,032.00	-133,804.00	213.00	
			15129203 - 9	-711.60	-251.20	-1,906.00	-2,868.80	40.28	
			15129203 - 10	-5,464.60	-2,875.40	-21,413.60	-29,753.60	41.35	
			15129203 - 11	-1,059.20	-502.40	-3,987.20	-5,548.80	28.42	
			15129203 - 15	49,200.00	26,250.00	185,800.00	261,250.00		
			15129226 - 2	-1,770.00	-1,108.80	-5,672.40	-8,551.20	95.52	
			15129226 - 3	-25,756.00	-13,116.00	-99,150.00	-138,022.00	246.40	
			15129226 - 4	-12,266.00	-5,712.00	-46,552.00	-64,530.00	144.50	
			15129226 - 8	-1,401.80	-519.00	-5,366.40	-7,287.20	47.27	
			15129226 - 9	-1,419.00	-586.80	-4,485.60	-6,491.40	27.61	
			15129226 - 15	42,803.60	21,171.50	162,303.70	226,278.80	6.89	
			17312755 - 1	-1,959.60	-897.20	-5,965.20	-8,822.00	58.44	
			17313552 - 1	-4,420.20	-2,081.60	-16,171.00	-22,672.80	80.72	
			סה"כ צריכה	4,155.60	2,368.50	17,006.30	23,530.40		
4	32784	קומה (-1) אדווה- מעבדה	15129203 - 10	5,464.60	2,875.40	21,413.60	29,753.60	41.35	
			סה"כ צריכה	5,464.60	2,875.40	21,413.60	29,753.60		
5	15378	קומה (-1) מלאנוקס	15129226 - 4	12,266.00	5,712.00	46,552.00	64,530.00	144.50	
			סה"כ צריכה	12,266.00	5,712.00	46,552.00	64,530.00		
6	21215	קומה 0 רינשו	15129226 - 8	1,401.80	519.00	5,366.40	7,287.20	47.27	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,401.80	519.00	5,366.40	7,287.20		
7	49065	קומה 1 NVIDIA	15129226 - 9	1,419.00	586.80	4,485.60	6,491.40	27.61	
			סה"כ צריכה	1,419.00	586.80	4,485.60	6,491.40		
8	15377	קומה 2 מלאנוקס	15129226 - 3	25,756.00	13,116.00	99,150.00	138,022.00	246.40	
			סה"כ צריכה	25,756.00	13,116.00	99,150.00	138,022.00		
9	16818	קומה 2 ממד מלאנוקס	13199896 - 1	45.90	23.70	186.20	255.80		
			סה"כ צריכה	45.90	23.70	186.20	255.80		
10	18493	קומה 3 מלאנוקס	15129203 - 8	24,850.00	12,922.00	96,032.00	133,804.00	213.00	
			סה"כ צריכה	24,850.00	12,922.00	96,032.00	133,804.00		
11	16819	קומה 3 ממד מלאנוקס	13148443 - 1	54.60	26.70	196.90	278.20		
			סה"כ צריכה	54.60	26.70	196.90	278.20		
12	16721	קומה 4 מלאנוקס	15129226 - 2	1,770.00	1,108.80	5,672.40	8,551.20	95.52	
			סה"כ צריכה	1,770.00	1,108.80	5,672.40	8,551.20		
13	16820	קומה 4 ממד מלאנוקס	13199892 - 1	27.80	13.30	114.90	156.00		
			סה"כ צריכה	27.80	13.30	114.90	156.00		
14	46224	קומה 5 NVIDIA	15129203 - 11	1,059.20	502.40	3,987.20	5,548.80	28.42	
			סה"כ צריכה	1,059.20	502.40	3,987.20	5,548.80		
15	46223	קומה 5 SKF	15129203 - 9	711.60	251.20	1,906.00	2,868.80	40.28	
			סה"כ צריכה	711.60	251.20	1,906.00	2,868.80		
16	46232	קומה 5 SKF ממ"ד	13129381 - 1	63.10	33.50	249.60	346.20		
			סה"כ צריכה	63.10	33.50	249.60	346.20		
17	29098	קומה 6 קארדיאק	17313552 - 1	4,420.20	2,081.60	16,171.00	22,672.80	80.72	
			סה"כ צריכה	4,420.20	2,081.60	16,171.00	22,672.80		
18	33280	קומה 6 ריווק רובוטיקס חדש	17312755 - 1	1,959.60	897.20	5,965.20	8,822.00	58.44	
			סה"כ צריכה	1,959.60	897.20	5,965.20	8,822.00		
19	31532	קומה 7 אדווה - ADVA OPTICAL NETWORKING	15129203 - 5	5,196.80	3,820.00	19,398.40	28,415.20	109.64	
			סה"כ צריכה	5,196.80	3,820.00	19,398.40	28,415.20		
			סה"כ צריכה	121,018.30	61,402.40	458,014.00	640,434.70		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				640,434.70		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 121,018.30)
■ גבע (Kwh 61,402.40)
■ שפול (Kwh 458,014.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפול Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8041	מפסק ראשי שנאי 1	15 - 15129203	49,200.00	26,250.00	185,800.00	261,250.00		
			סה"כ צריכה	49,200.00	26,250.00	185,800.00	261,250.00		
2	14850	מפסק ראשי שנאי 2	15 - 15129226	42,803.60	21,171.50	162,303.70	226,278.80	6.89	
			סה"כ צריכה	42,803.60	21,171.50	162,303.70	226,278.80		

