



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ


דוח מסכם עבור: מבנה וואן חולון משרדים

תקופת דוח: (01/12/22 - 31/12/22)

תאריך הפקה: 05/01/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50384	באבלס ק.7 תאריך כניסה: 12/12/22	1 - 21262734	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	49687	לוח חלוקת דיירים 6.ק.	3 - 19093460	99.00	14.40	289.20	402.60	394.54	
			סה"כ צריכה	99.00	14.40	289.20	402.60		
3	49686	מיזוג אוויר	4 - 19093460	136.48	28.96	280.80	446.24	111.22	
			1 - 20281573	2,380.10	1,161.10	8,306.90	11,848.10	77.70	
			1 - 20281575	12.50	40.60	232.70	285.80	50.60	
			1 - 21262281	1,769.20	734.00	6,317.00	8,820.20	104.50	
			סה"כ צריכה	4,298.28	1,964.66	15,137.40	21,400.34		
4	50157	ציבורי	1 - 19093460	4,988.80	2,809.60	18,598.40	26,396.80	2,142.46	
			2 - 19093460	3,926.40	1,664.00	13,241.60	18,832.00	4,190.27	
			3 - 19093460	-99.00	-14.40	-289.20	-402.60	394.54	
			4 - 19093460	-136.48	-28.96	-280.80	-446.24	111.22	
			1 - 20281573	-2,380.10	-1,161.10	-8,306.90	-11,848.10	77.70	
			1 - 20281575	-12.50	-40.60	-232.70	-285.80	50.60	
			1 - 21262281	-1,769.20	-734.00	-6,317.00	-8,820.20	104.50	
			1 - 21262734	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1 - 21262758	-149.50	-30.30	-463.70	-643.50	7.86	
			סה"כ צריכה	4,368.42	2,464.24	15,949.70	22,782.36		
5	50156	קליניקה	1 - 21262758	149.50	30.30	463.70	643.50	7.86	
			סה"כ צריכה	149.50	30.30	463.70	643.50		
			סה"כ צריכה	8,915.20	4,473.60	31,840.00	45,228.80		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				45,228.80		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (8,915.20 Kwh)
■ גבע (4,473.60 Kwh)
■ שפל (31,840.00 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49684	ראשי 1	2 - 19093460	3,926.40	1,664.00	13,241.60	18,832.00	4,190.27	
			סה"כ צריכה	3,926.40	1,664.00	13,241.60	18,832.00		
2	49683	ראשי 2	1 - 19093460	4,988.80	2,809.60	18,598.40	26,396.80	2,142.46	
			סה"כ צריכה	4,988.80	2,809.60	18,598.40	26,396.80		

