

דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה וואן חולון משרדים

תקופת דוח: (01/12/22 - 31/12/22)

תאריך הפקה: 08/01/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49686	מיזוג אוויר	19093460 - 4	136.48	28.96	280.80	446.24	111.22	
			20281573 - 1	2,380.10	1,161.10	8,306.90	11,848.10	77.70	
			20281575 - 1	12.50	40.60	232.70	285.80	50.60	
			21262281 - 1	1,769.20	734.00	6,317.00	8,820.20	104.50	
			סה"כ צריכה	4,298.28	1,964.66	15,137.40	21,400.34		
2	50157	ציבורי	19093460 - 1	4,988.80	2,809.60	18,598.40	26,396.80	2,142.46	
			19093460 - 2	3,926.40	1,664.00	13,241.60	18,832.00	4,190.27	
			19093460 - 4	-136.48	-28.96	-280.80	-446.24	111.22	
			20281573 - 1	-2,380.10	-1,161.10	-8,306.90	-11,848.10	77.70	
			20281575 - 1	-12.50	-40.60	-232.70	-285.80	50.60	
			21262281 - 1	-1,769.20	-734.00	-6,317.00	-8,820.20	104.50	
			21262758 - 1	-149.50	-30.30	-463.70	-643.50	7.86	
			סה"כ צריכה	4,467.42	2,478.64	16,238.90	23,184.96		
3	50156	קליניטיקה	21262758 - 1	149.50	30.30	463.70	643.50	7.86	
			סה"כ צריכה	149.50	30.30	463.70	643.50		
			סה"כ צריכה	8,915.20	4,473.60	31,840.00	45,228.80		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				45,228.80		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 8,915.20)
- גבע (Kwh 4,473.60)
- שפל (Kwh 31,840.00)



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	49684	ראשי 1	19093460 - 2	3,926.40	1,664.00	13,241.60	18,832.00	4,190.27	
			סה"כ צריכה	3,926.40	1,664.00	13,241.60	18,832.00		
2	49683	ראשי 2	19093460 - 1	4,988.80	2,809.60	18,598.40	26,396.80	2,142.46	
			סה"כ צריכה	4,988.80	2,809.60	18,598.40	26,396.80		

