

09/01/23 תאריך הפקה:
 31/12/22 תאריך קריאה נוכחית:
 01/12/22 תאריך קריאה קודמת:

שם דייר: מבנה 206 תמיס טכנולוגיות
 שם אתר: שרונה מבנה 206 (ישן 129)

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/12/22 - 31/12/22:

מבנה 206 תמיס טכנולוגיות - 3 - 19051821(3x63)

סוג תעריף	סוג צריכה	קריאה קודמת	קריאה נוכחית	סה"כ צריכה בקוט"ש	מחיר לקוט"ש בא"ג	סה"כ לתשלום
פרטי חשבון עבור תאריכים:						
777	פסגה	01/12/22	31/12/22	46.86	103.20	48.36 ₪
778	גבע	4,225.28	4,241.40	16.12	62.21	10.03 ₪
779	שפל	13,105.22	13,227.10	121.88	37.88	46.17 ₪

ציבורי ומ"א

סוג תעריף	סוג צריכה	קריאה קודמת	קריאה נוכחית	סה"כ צריכה בקוט"ש	מחיר לקוט"ש בא"ג	סה"כ לתשלום
פרטי חשבון עבור תאריכים:						
777	פסגה	01/12/22	31/12/22	32.047	103.20	33.07 ₪
778	גבע	6.822	62.21	6.822	62.21	4.24 ₪
779	שפל	41.902	37.88	41.902	37.88	15.87 ₪

סה"כ לדייר:

פסגה	גבע	שפל	סה"כ	שיא ביקוש
78.91	22.94	163.78	265.63	4.53
₪ 81.43	₪ 14.27	₪ 62.04	₪ 157.74	

סה"כ צריכה
 סה"כ לתשלום

214.45 ₪	תשלום קבוע	לא כולל מע"מ
11.74 ₪	תשלום עבור גודל חיבור בKVA (3x63)	
0.544	מקדם הספק	
58.96 ₪	תשלום עבור מקדם הספק	
442.90 ₪	סה"כ לתשלום	