



**דוח קוט"ש**


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 302 (ישן 121)

תקופת דוח: (01/12/22 - 31/12/22)

תאריך הפקה: 09/01/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37987	מבנה 302 ויגימס	19051992 - 2	82.20	15.50	240.65	338.35	4.45	
			19051992 - 3	49.85	20.78	172.08	242.70	65.57	
			ציבורי ומא	6.12	3.06	8.32	17.50		
			סה"כ צריכה	138.17	39.33	421.04	598.55		
2	37989	מבנה 302 פרדיסו	17313421 - 1	57.80	28.60	228.10	314.50		
			17313428 - 1	580.80	131.30	1,246.90	1,959.00		
			19051992 - 4	1,239.50	156.60	2,678.80	4,074.90	20.25	
			ציבורי ומ"א	87.09	26.67	83.72	197.48		
			סה"כ צריכה	1,965.19	343.17	4,237.52	6,545.88		
			סה"כ צריכה	2,103.37	382.50	4,658.57	7,144.43		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				7,144.43		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 2,103.37)
- גבע (Kwh 382.50)
- שפל (Kwh 4,658.57)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	39310	מבנה 302 ציבורי	17313421 - 1	-57.80	-28.60	-228.10	-314.50		
			17313428 - 1	-580.80	-131.30	-1,246.90	-1,959.00		
			19051992 - 1	2,103.37	382.50	4,658.57	7,144.43	27.47	
			19051992 - 2	-82.20	-15.50	-240.65	-338.35	4.45	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19051992 - 3	-49.85	-20.78	-172.08	-242.70	65.57	
			19051992 - 4	-1,239.50	-156.60	-2,678.80	-4,074.90	20.25	
			סה"כ צריכה	93.22	29.73	92.04	214.98		

